

ОСТ 108.367.37-80

Проушины для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица. Графы "В", "С", "d", "н", "h" и "r" S* изложить
в новой редакции:

| Испол- нение | В | | С | | d | | н | | h | | r | | S* |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------|
| | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | |
| 01 | 50 | | 2 | | 14 | +0,43 | 45 | | 20 | +0,5 | 18 | +0,4 | 8 |
| 02 | 60 | ±0,8 | 3 | ±0,2 | 28 | +0,48 | 65 | ±0,8 | 30 | ±0,8 | 25 | ±0,4 | 12 |
| 03 | 90 | | 5 | | 30 | +0,52 | 90 | | 35 | | 36 | | ±0,5 |
| 04 | 100 | | 5 | ±0,3 | 33 | | 105 | | 40 | ±0,8 | 45 | | 20 |
| 05 | 120 | | | | 42 | +0,62 | 125 | | 50 | | 55 | ±0,6 | |
| 06 | 140 | | 8 | ±0,5 | 50 | | 152 | ±1,2 | | | 52 | | 30 |
| 07 | 200 | ±1,2 | 10 | | 56 | +0,74 | 212 | | 60 | | 68 | | 40 |