

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.I2.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Пункт 1. Исключить слово "вертикальных".

Пункт 2. Заменить "и в таблице" на "и в таблицах".

Табличные данные изложить в новой редакции:

Таблица I

Прокладки для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов
Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_H	В	e^*	r		Развер- нутая длина	Масса, кг
				номин	Пред. откл.		
01	57	90	5	29	$\pm 1,0$	85	0,18
02	76			39	$\pm 1,5$	117	0,25
03	89	45		136		0,35	
04	108	55		167		0,43	
05	133	67		205		0,82	
06	159	170	10	80		246	0,98
07	219			111	$\pm 2,0$	333	1,35
08	245			124		374	1,50
09	273	139		$\pm 2,5$	421	1,69	
10	325	210		165		503	2,49

Таблица 2

Прокладки для хвостовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	B	e^*	r		Развернутая длина	Масса, кг
				Номин.	Пред. откл.		
II	57	50	5	29	$\pm 1,0$	85	0,09
I2	76			39	$\pm 1,5$	117	0,12
I3	89			45		136	0,14
I4	108			55		167	0,19
I5	133	70		67		205	0,33
I6	159			80	246	0,40	
I7	219	110	10	111	$\pm 2,0$	333	0,70
I8	245			124		374	0,97
I9	273			139	$\pm 2,5$	421	1,10
20	325			165		503	1,30