

Группа Б26

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.343.03-80

Хомути сварные для подвесок  
трубопроводов ТЭС и АЭС.  
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от  
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:  
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен  
в 1983 г."

Таблица. Графы "Н", "L\*", "Масса, кг", "Тяга резьбовая, поз.1,  
2 шт." и "Подушка, поз.2, 1 шт." изложить в новой редакции:

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D <sub>н</sub>	Н,		L*	Масса, кг	Тяга резь- бовая, поз.1, 2 шт. Исполнение по ОСТ 108.632. 08-80	Подушка, поз.2, 1 шт.	
		Номин.	Пред. откл.				Мате- риал	Масса, кг
01	325	248	±1,2	500	7,7	37	20К ГОСТ 5520-79	5,1
02	377	274			8,3			5,7
03	426	299			600			9,4
04	465	318	9,8	6,8				
05	530	476	±2	685	13,6	по чертежу		8,6
06	630	526			14,7			9,67
07	720	571	±2	785	16,4			10,80
08	820	621			17,6			12,0
09	920	671			905			22,3
10	1020	722	±2	1105	23,6			14,6
11	1220	822			27,8	16,9		
12	1420	922			1305	35,1		19,3