

Группа Е26

ОСТ 108.275.64-80

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Блоки хомутовые с траверсой  
для подвесок трубопроводов  
ТЭС и АЭС.  
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от  
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:  
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен  
в 1983 г."

Таблица I. В графах " $d$ " и " $d_1$ " изменить значения в следую-  
щих строках:

Исполнение	$d$	$d_1$
01		
02	14	14
03		
12		
13	33	26
14		
15		33
16	39	39

Продолжение табл.1. Графа "Траверса, поз.2, 1 шт." В графе с подзаголовком "Материал" маркировку изменить в следующих строках:

Исполнение	Траверса, поз.2, 1 шт.	
	Материал	
01	Уголок	
02	Б-25x25x3 ГОСТ 8509-72	
03	БСт3 пс2 ГОСТ 535-79	
04	Уголок	
05	Б-50x50x3 ГОСТ 8509-72	
06	БСт3 пс2 ГОСТ 535-79	

Таблица 2. В графах "d" и "d<sub>1</sub>" изменить значения в следующих строках:

Исполнение	d	d <sub>1</sub>
I7		
I8	I4	I4
I9		
I0		

Продолжение табл.2. Графа "Траверса, поз.2, 1 шт." В графе с подзаголовком "Материал" маркировку изменить в следующих строках:

Исполнение	Траверса, поз. 2, 1 шт.	
	Материал	
28	Уголок	
29	Б-25x25x3 ГОСТ 8509-72	
30	БСт3пс2 ГОСТ 535-79	
31	Уголок	
32	Б-50x50x3 ГОСТ 8509-72	
33	БСт3пс2 ГОСТ 535-79	
34		