

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.275.61-80

Плиты опорные для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85,

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблицу изложить в новой редакции:

Исполне- ние	Диаметр тяги	b		d		S^*	Материал	Масса, кг
		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
01	16	120	±3	18	±0,4	10	ВСтЗпс5 ГОСТ 14637-79	1,10
02	20	150		22				1,75
03	24	170		26				2,23
04	28	200		30	±0,5			3,03
05	30		33					
06	36	230	±4	39	12	ВСтЗпс5 ГОСТ 14637-79	4,15	
07	45	48		5,15				
08	50	260		52				