

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.275.58-80

Блоки пружинные для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС,
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица I. В графе " d_1 " изменить значения в следующих
строках:

Исполнение	d_1
06	22
07	22
08	26
09	30
10	33
11	
12	39

Таблица 2. В графе " d_1 " изменить значения в следующих строках:

Исполнение	d_1
18	22
19	
20	26
21	30
22	33
23	
24	39