

Поправка к главе СНиП II-К.2-62

По сообщению отдела технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР, в главу СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования» внесена поправка. Таблица 47 этой главы дополнена примечанием 5 следующего содержания:

«5. Кабели сети уличного освещения, прокладываемые вдоль ряда опор для светильников, допускается размещать на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бордюрного камня».