

**Группа Е39**

**Изменение № 3 ГОСТ 6581—75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.87 № 2543**

**Дата введения 01.01.88**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3409.

Вводная часть. Последний абзац исключить.

*(Продолжение см. с. 204)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 6581—75)*

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а: «1.1а. Отбор проб — по ГОСТ 6433.5—84».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.1.5: «2.2.1.5. В тех случаях, когда ежедневно проводят испытания жидкого электроизоляционного материала, а значение тангенса угла диэлектрических потерь не выше установленных норм, обработку испытательной ячейки допускается производить трехкратным ополаскиванием испытываемой жидкостью».

(ИУС № 10 1987 г.)

---