

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ
ОАО «ВНИИ НП»

ОКП 02 5371 1200

Группа Б23

Зарегистрировано ВНИИстандарт
Госстандарта РФ
№ 200/035309/04
от 01.12. 2003г



УТВЕРЖДАЮ:

ВНИИ НП

Заместитель Генерального директора
В.М.Школьников

2003г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 4

к ТУ 38.101821-2001

МАСЛО ТУРБИННОЕ Тп-22С

Дата введения с 01.12.2003г

СОГЛАСОВАНО:

РАЗРАБОТЧИК:

Заведующий отделом 14

ОАО ВТИ

В.В.Булатников

Письмо № 10-2/99 от 10.11.03г.

« » 2003г.


ОАО Сибнефть-Омский НПЗ

Заведующий отделом № 6

Письмо № 23-2629F от 24.11.03г.

Т.И.Назарова
« » 2003 г.

Заведующий лабораторией № 65



Е.Е.Довгопольный
2003 « » 2003г.

Раздел 1. Таблицу дополнить примечанием 5 : «5 Для масла Тп-22С марки 1, содержащей в качестве деактиватора металлов присадку Бетол-1, вместо показателя по п. 10 определяется показатель «рН водной вытяжки испытуемого масла » с установлением нормы (рН) –6,0-8,5; метод испытания по ГОСТ 6307».

Раздел 3. Пункт 3.5 изложить в новой редакции: «3.5 В документе о качестве партии масла турбинного Тп-22С указывается название, производитель, дата поставки антикоррозионной присадки и информация о наличии в составе данной партии масла Тп-22С марки 1 присадки Бетол-1».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. дубл.	Подп. и дата	Изменение № 4 ТУ 38.101821-2001			
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.				
Инв. № подл.	Разраб.	Ермакова	<i>Ермакова</i>		Масло турбинное Тп-22С. Технические условия.	Лит.	Лист	Листов
	Пров.					А	2	2
	Н.контр.					ОАО «ВНИИ НП»		
	Утв.							