


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
" Г И П Р О Н И И З Д Р А В "

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
"Гипроинидрав"


ШУБИН В. Г.
" 12 " 1991г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

изменений и дополнений к Пособию
по проектированию учреждений здравоохранения
(к СНиП 2.08.02-89)

Зам. директора по науке
Главный технолог института



Кузин М. М.
Парафенко М. Г.

Москва - 1991г.

ПЕРЕЧЕНЬ
 изменений и дополнений к пособию по проектированию учреждений
 здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)

<u>Раздел II Пособия</u>			
6.	I сверху	б	бх)
6	Вводится примечание <i>«Кожу стуча- ницы»</i>		х) В составе приемного от- деления для детей следует также организовать изоля- ционно-диагностические (оса- дочные) боксы в количестве 5% от числа детских койки (кроваток) для поступающих из приемного отделения (дан- ные койки не входят в коч- ный фонд больницы), а также изоляционно-диагностические боксы в количестве до 3% (по заданию на проектирова- ние) от числа детских ковок (кроваток), для детей, пе- раводимых из палатных отде- лений (данные койки должны входить в коевый фонд б-ны). ... с совместным круглосу- точным пребыванием
7 таб. I п. 4а	II сверху	...	с совместным размещением
7 таб. I п. 4б	III сверху	27х	22х

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
9 табл. I п. 22	Между 13 и 14 сверху	-	в. тоже, что и "б"; но о сан-обработкой - 27*
13 табл. 2 п. 5		помещение выписки больных инфекционных а) отделений (с душевой кабиной в каждом помещении) 1) полубоксир. 2) боксир. б) помещений выписки больных инфекционных отделений (без душевой кабины)	помещение выписки: а) больных инфекционных отделений (с душевой кабиной в каждом помещении) 1) полубоксированных 2) палатных б) больных инфекционных отделений (без душевой кабины)
15	30 снизу	(смежно при вестибюле для посетителей)	(смежно в вестибюлем для посетителей)
16	2 сверху	... и 22 м ² для детских больниц.	и 22 м ² или 27 м ² (с учётом проведения в нем санитарной обработки) для детских больниц.
18 п. 10	5 сверху	...организацией полубоксов для совместного...	организацией полубоксов (боксированных палат) для совместного...
18 п. 10	5 сверху	...отсеков...	отсеков ^{*)}
18	Вводится примечание внизу с границы		к) Перед отсеками с полубоксами (боксированными палатами) или детей до 3-х лет, а также с палатами для новорожденных, необходимо предусматривать помещению с минимальной шириной 2 м. Если пост сестры размещается в этом же помещении, а не в отделе рядлу с палатами (боксированными палатами), то в месте его размещения должно быть предусмотр-

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
			рено расширение минимум до 2,5 м
18 п. 16	7 снизу туберкулезных, восстановительного лечения...	туберкулезных, психиатрических, восстановительного лечения...
20 табл. 4	10, 11 снизу восстановительного лечения для взрослых, радиологические	восстановительного лечения для взрослых
20 табл. 4	7, 3 снизу	6	3*) 3 ^ч
20 табл. 4	примечание внизу страницы	площадь палат на I койку для детей дана без учета пребывания матери.	При совместном круглосуточном пребывании матери с ребенком (кроме акушерских стационаров) на мать добавляется площадь 6 м ² , при совместном дневном пребывании - 1,5+2 м ²
20 табл. 4	добавить	-	В палатах дневных стационаров: - для детей - 4,5 м ² - для взрослых - 6,0 м ²
21 табл. 5 п. 2		Площадь шлюза и уборной на 1 или 2 палаты 3+3 - 6,6,6. - Площадь шлюза с уборной и душевой на 1 или 2 палаты 3+3+2 - 8 8 8 -	Площадь шлюза и уборной на 1 или 2 палаты 3+2 - 5,5,5. - Площадь шлюза с уборной и душевой на 1 или 2 палаты 3+2+2 - 7 7 7 -
21 табл. 5 п. 3		Палата совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на 1 койку и 1 кровать (9+6+3+2+2) - 22, 22.	Палата совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на 1 койку и 1 кровать со шлюзом, душем и уборной - до I года (9+3+3+2+2) - 19, 19. - свыше I года (9+6+3+2+2) - 22, 22 -
21 табл. 5 п. 6		Полубокс совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на 1 койку и 1 кровать - 24, 24.	Полубокс совместного круглосуточного пребывания детей с матерями на 1 койку и 1 кровать - до I года - 24, 24 - свыше I года - 27, 27

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
22 табл. 5 п. 16		Ванная о душем а) без подьёмника - - 12, 12, 12 б) с подьёмником - 14, 14, 14	Ванная а) без подьёмника - 10, 10, 10 б) с подьёмником - 12, 12, 12 в) без подьёмника с душем - - 12, 12, 12 г) с подьёмником и душем - - 14, 14, 14.
24 табл. 5 п. 29		Комната сестры-хозяйки с помещением для временного хранения грязного белья 1Р+6	комната сестры-хозяйки - 10
24	считается Примечание внутри страницы	-	поз. 30(а, в, г) организуется только при совместном дневном пребывании матерей с детьми поз. 30 (б) организуется как при совместном, так и совместном круглосуточном пребывании матерей с детьми.
25 табл. 5 поя. 37		25 22	25 б) 25 б)
26 табл. 5 поя. 37	Примечание а)	При обосновании данного помещения может размещаться в секции	Данное помещение может размещаться непосредственно в секции только при обосновании
26 табл. 5	считается Примечание б)	-	б) С установкой оборудования для мытья и стерилизации столовой посуды. Площадь других буфетных по поз. 37, равная 16 или 22 м ² , при размещении оборудования для стерилизации посуды должна быть также увеличена по 25 м ² .
25 табл. 5 поя. 38		Помещение для мытья и стерилизации столовой посуды	Помещение для мытья и стерилизации столовой посуды.
25 табл. 5 поя. 41		4, 4	б, б

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
26 табл. 5 поз. 47		3 на I унитаз	3, 3, 3, 3
26 табл. 5 поз. 46		комната личной гигиены персонала	Кабиня личной гигиены персонала.
34 табл. 8 поз. 6		...для отделения патологии беременных...	для отделения патологии беременности.
35 табл. 8 поз. 30		...для отделения патологии беременных...	для отделения патологии беременности и послеродового физиологического отделения
37 поз. 44	15 сверху	44. Столовая и помещение дневного пребывания предусматриваются в отделении патологии беременности. В этом же отделении для организации прогулок...	44. Столовая и помещение дневного пребывания предусматриваются в отделении патологии беременности и послеродовом физиологическом отделении. В отделении патологии беременности для организации прогулок...
38	5 сверху	...и отдельно для асептической и септической операционной...	и отдельно для септической операционной
41 табл. 9 поз. 5		Санитарный пропускник с душевыми кабинками По расстановке оборудования, не менее 6+6...	Санитарный пропускник персонала с отсеком для специальной (стерильной) и рабочей общепольничной одежды и душевым отсеком. По расстановке оборудования, не менее 9+9 (для мужчин и женщин; из 2-х отсеков каждый.)
41 табл. 9 поз. 7		Располагается до санитарного пропускника	Располагается до санитарного пропускника или в санитарном пропускнике.
42 табл. 9 поз. 8		...(наркозная)	(наркозная)х)
42 табл. 9	Вводятся Примечание вынужденности	-	х) Допускается устройство вместо нарковной шлюза площадью 12 м2

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
43 табл. 9 пов. 24		...слежения за состоянием больного.	слежения за состоянием больного (аппаратная)*
43 табл. 9	всчитать Примечание внизу страницы	-	Размещается смежно с операционной. Организуется преимущественно при операционной кардиохирургии.
44 табл. 9 пов. 31		Допускается размещать в коридоре	Допускается размещать в коридоре (в расширенной его части)
44 табл. 9 пов. 34		Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки	Комната психоэмоциональной разгрузки персонала
44 табл. 9 пов. 35		...должны предусматриваться вне операционного блока	...должны предусматриваться вне операционного блока. Могут размещаться в составе отделения анестезиологии и реанимации или отделения реанимации и интенсивной терапии.
46 п. 7	21 снизу	Лестницы, лифты и подъемники, выходящие в отделение, следует оборудовать шлюзом.	Лестницы, лифты и подъемники, выходящие в отделение, следует оборудовать шлюзом с самостоятельной вытяжкой.
47 табл. 10 пов. 3		Для больных с гнойной инфекцией со сливом 2 м ² и шлюзом 2 м ² для каждой палаты.	Со сливом 2 м ² и шлюзом 2 м ² для каждой палаты.
47 табл. 10 пов. 5 а)		1В оснащается функциональной (травматологической кроватью)	1З При оснащении функциональной (травматологической) кроватью площадь - 18 м ² .
49 табл. 10 пов. 18		Санитарный пропускник персонала со шлюзом для специальной (стерильной) и рабочей (больничной) одежды с душевыми кабинками.	Санитарный пропускник персонала с отсеком для специальной (стерильной) и рабочей (общебольничной) одежды и душевым отсеком.