


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
" Г И П Р О Н И И З Д Р А В "

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
"Гипроинидрав"


ШУБИН В. Г.
" 12 " 1991г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

изменений и дополнений к Пособию
по проектированию учреждений здравоохранения
(к СНиП 2.08.02-89)

Зам. директора по науке
Главный технолог института



Кузин М. М.
Парафенко М. Г.

Москва - 1991г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

изменений и дополнений к пособию по проектированию учреждений
здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)

Раздел I Пособия

Стр. раздел	Строка	Написано	Следует читать
4.	23 снизу	...функционально не связанные с ними здания и сооружения.	... функционально не связанные с ними здания и сооружения. Прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП свыше 110 кВ над территорией лечебно-профилактических учреждений не допускается.
6.	29 сверху	... Между зданиями с окнами палат...	Между двумя зданиями с окнами палат хотя бы в <i>одном из них</i> .
61 таб.7 пп.с 108 по 137		Все наименования помещений, температуры для них кратности воздухообмена в соответствии с вертикальными колонками 2,3,4,5,6,7	Для всех наименований помещений молочных кухонь в соответствии с разделом 5 таблица 5 Параметры температур и кратности воздухообмена - в соответствии со значениями, принятыми для аналогичных помещений, цехов и производств молочной и пищевой промышленности (группы детского питания для грудного возраста)