

Изменение № 3 ГОСТ 13717—84 Приборы манометрического принципа действия показывающие электроконтактные. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.88 № 4652

Дата введения 01.07.89

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: СТ СЭВ 1638—79.

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.15. Исключить значения: 10000; 20000; 30000 и 40000; сноску* исключить.

Пункт 1.16 изложить в новой редакции: «1.16. Габаритные размеры корпусов — по техническим условиям на приборы конкретного типа».

Пункт 5.3. Исключить ссылку: 1.1.

Пункты 5.4, 5.6, 6.9 изложить в новой редакции: «5.4. Правила приемки приборов — по ГОСТ 26964—86 и техническим условиям на приборы конкретного типа».

(Продолжение, см. с. 276)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13717—84)

5.6. Порядок проведения испытаний на надежность должен быть установлен в технических условиях на приборы конкретного типа.

План контроля показателей надежности должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. В качестве приемочного значения контролируемого параметра принимается значение средней наработки, указанной в технических условиях на приборы конкретного типа.

6.9. Методика испытаний приборов на безотказность, ремонтпригодность и режимы (пп. 2.9 и 2.10), при которых проводят испытания, должна быть установлена в технических условиях на приборы конкретного типа.

Параметрами, по которым определяют отказ, являются основная погрешность показаний и срабатывание сигнализирующего устройства.

Срок службы подтверждают результатом анализа подконтрольной эксплуатации приборов по ГОСТ 27502—83 и ГОСТ 27.503—81.

(ИУС № 4 1989 г.)