

к ГОСТ 982—80 Масла трансформаторные. Технические условия [см. Переназдание (март 1986 г.) с Изменениями № 1, 2; Переназдание (июль 1989 г.) с Изменениями № 1, 2, 3; Издание (июль 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, 3]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.2, Таблица Графа «Метод испытания». Для пункта 3	По ГОСТ 12.1.044	По ГОСТ 6356
«Информационные данные». Пункт 5	ГОСТ 12.1.044—89   2.2, 3.2	ГОСТ 12.1.044—89   3.2
	—	ГОСТ 6356—75   2.2

(ИУС № 6 2005 г.)