

**Изменение № 1 ГОСТ 12.3.019—80 Система стандартов безопасности труда.
Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.86
№ 2020 срок введения установлен**

с 01.10.86

Вводная часть. Заменить слово: «устанавливают» на «устанавливает».

Пункты 1.2, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.004—76 на ГОСТ 12.1.004—85.

Пункт 1.2. Первый абзац. Исключить слова: «с правилами электробезопасности, утвержденными Госэнергонадзором, (далее — правилами электробезопасности) и »;

второй абзац. Заменить слово: «существования» на «жизненного цикла»;
примечание 2. Исключить слова: «если объект испытания во время испытания является частью действующей электроустановки».

Пункт 1.3. Заменить слова: «технике безопасности» на «охране труда».

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Испытания электроустановок и вновь вводимого в эксплуатацию электрооборудования допускается проводить по программам, предусмотренным правилами устройства электроустановок, утвержденными Госэнергонадзором».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Проведение испытаний одним лицом допускается только при использовании стационарных ИС, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой в соответствии с требованиями п. 7.5».

Пункт 2.3. Первый абзац исключить.

Пункт 2.4. Третий абзац исключить.

Пункт 2.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «При проведении испытаний вне ИС вокруг объектов и средств испытаний следует установить временные ограждения и заземление, если нет постоянных. Временные ограждения необходимо устанавливать при испытаниях на ИС в случаях, когда программой испытаний, инструкцией по эксплуатации ИС или инструкцией по охране труда предусматривается присутствие персонала на испытательном поле после подачи испытательной нагрузки».

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.019—80)

Пункт 2.9 дополнить абзацем: «Не допускается находиться на испытываемом оборудовании во время проведения испытаний».

Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 12.2.007.7—75 на ГОСТ 12.2.007.7—83, ГОСТ 22261—76 на ГОСТ 22261—82.

Пункт 5.2. Исключить слова: «подъемно-транспортное», «для лиц, управляющих подъемно-транспортным оборудованием».

Пункт 5.8. Заменить значение расстояния: 0,60 на 1,00.

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. Испытания должен проводить персонал, прошедший обучение в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004—79».

Приложение 1. Заменить ссылки: ГОСТ 12.1.001—75 на ГОСТ 12.1.001—83, ГОСТ 12.1.003—76 на ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ 12.1.006—76 на ГОСТ 12.1.006—84, ГОСТ 12.1.002—76 на ГОСТ 12.1.002—84, СНиП П-А.8—72 на СНиП П-4—79;

девятый абзац. Графа «Наименование документа». Заменить слова: «прерывистых неоднородных» на «постоянных».

Приложение 2. Термин «Действующая электроустановка» и относящееся к нему пояснение изложить в новой редакции:

Термин	Пояснение
Электроустановка	Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии

Приложение 3 исключить.

(ИУС № 10 1986 г.)