



ИЗМЕНЕНИЕ № 1 МТ 34-70-021-86 "МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В УХОДЯЩИХ ГАЗАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ"

Дата введения 01.07.92

Обозначение (на титульном листе и на стр. 3). Заменить: МТ 34-70-021-86 на РД 34.11.306-86.

Пункт 2.3. Заменить ссылку: "п. 2.2" на "п. 2.1".

Раздел 5. Заменить: текст р. 5 на стр. 6, 7 на стр. 6-1,6-2, 6-3.

Пункт 7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8.011-72 на МИ 1317-86.

Пункт 8.4. Формула 6. Изложить в новой редакции:

$$\Delta i = \frac{\gamma_i \cdot P_n}{100}, \quad (6)$$

Заменить: стр. 13 на стр. 13-1,13-2.

страница 14. Заменить ссылку на формулу: "8" на "9".

Приложение I. Заменить: стр. 15 на стр. 15-1,15-2.

исключить на стр. 16 текст окончания таблицы 1.

Приложение 2. Стр. 17, 12-я строка снизу. Заменить единицы измерения: "% об" на "%";

стр. 17, четвертая отрока снизу. Изложить в новой редакции:

"Содержание H_2 , CH_4 " и далее по тексту;

заменить: стр. 18, 19 на стр. 18-1, 18-2; 19-1.

Пункт 7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8.011-72 на МИ 1317-86.

РТ ВТИ им.Ф.Э. Дзержинского
Заказ № 317. Тираж 620 экз.
Цена 1р. 10к.

5. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. При выполнении измерений используются средства измерений и вспомогательные устройства, выпускаемые выпускным заводом газоанализаторов и приведенные в таблице.

Наименование	Тип, техническая документация	Диапазон измеренная % O ₂ об	Пределы допускаемой приведенной основной погрешности γ , %
Автоматический газоанализатор на кислород	МН-5130У4 ТУ 25-02-1975-75	0-1	±5
		0-2	±5
		0-5	±2
Автоматический термоманнитный газоанализатор кислорода	МН-5106-2 ТУ 25-05-2151-76	0-1	±5
		0-2	±5
		0-5	±2
		0-10	±2
Газоанализатор кислорода	АГОО11 ДЦЦ 2.840.021ТО	0-1	±5
		0-2	±4
		0-5	
		0-10	
		0-21	+2
		0-50 0-80 0-100	
Устройство отбора пробы газа	Фильтр 5Т2.866.038	-	В соответствии с таблицей 2 справочного приложения
Блок подготовки пробы газа	5Т2.866-105	-	

Примечание. Пределы допускаемой основной погрешности приведены для нормальных условий работы комплекта газоанализатора, состоящего из измерительного преобразователя и регистрирующего прибора (без учета погрешностей газохода котла, устройства отбора пробы газа, системы (блока) подготовки пробы газа).

5.2. Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих получение суммарной погрешности в пределах заданных норм точности.

5.3. Состав и параметры анализируемой газовой смеси на входе в преобразователь газоанализатора (на выходе блока подготовки пробы газа) для рабочих условий применения должны соответствовать следующим значениям:

Кислород, % об	в пределах диапазона измерения
Двуокись углерода, % об	до 15
Азот, % об	не нормируется
Водород, % об	не более 1,2
Метан, % об	не более 1,2
Окись углерода, % об	не более 2,0
Сернистый ангидрид (SO ₂), % об	отсутствует
Серный ангидрид (SO ₃), % об	отсутствует H ₂ SO ₄
Механические примеси, г/м ³	отсутствуют
Массовая концентрация влаги (паров воды), г/м ³	меньше точки росы
Температура, °С	от 5 до 50
Давление (абсолютное), кПа	от 91 до 105
Давление (избыточное), кПа	50
Объемный расход газа, см ³ /с	от 8 до 16

5.4. При выполнении намерений должны быть соблюдены следующие условия:

Температура окружающего воздуха, °С	от 5 до 50
Атмосферное давление, кПа	от 91 до 105

Относительная влажность окружающего воздуха в месте установки преобразователя и блока пробоподготовки:

- до 90% при температуре от 5 до 35°С;
- до 80% при температуре от 35 до 50°С.

Допустимые напряженности внешних полей:

магнитных, А/м	не более 400
электрических переменных однородных, кВ/м	не более 50

Параметры электрического питания:

напряжение переменного тока, В	220^{+22}_{-33}
частота, Гц	50 ± 1
Давление питающего конденсата (техническое воды) на входе блока пробоподготовки, кПа	300 ± 100

где γ_i - суммарная приведенная погрешность измерения содержания кислорода, %;

R_n - нормирующее значение, % O_2 об.

В качестве R_n принято значение диапазона измерения.

Суммарная приведенная погрешность измерения содержания кислорода выражается формулой

$$\gamma_i = \pm \sqrt{\gamma_{ин}^2 + \gamma_{иг}^2} \quad (7)$$

где $\gamma_{ин}$ - предел суммарной приведенной погрешности измерительной системы при нормальных условиях, %;

$\gamma_{иг}$ - предел суммарной приведенной дополнительной погрешности канала измерения при отклонении внешних влияющих факторов от нормальных значений, %;

$$\gamma_{ин} = \pm \sqrt{\gamma_r^2 + \gamma_{ур}^2 + \gamma_{стн}^2 + \gamma_{га}^2 + \gamma_{обр}^2} \quad (8)$$

где γ_r - предел допускаемой приведенной погрешности, вносимой в результат измерения газоходом котла, %;

$\gamma_{ур}$ - предел допускаемой приведенной погрешности устройства отбора пробы газа, %;

$\gamma_{стн}$ - предел допускаемой приведенной погрешности системы подготовки пробы газа, %;

$\gamma_{га}$ - предел допускаемой приведенной погрешности комплекта газоанализатора (измерительной преобразователь и средство представления информации), %;

$\gamma_{обр}$ - погрешность обработки результатов измерений (предел допускаемой приведенной погрешности от индивидуальных особенностей планиметра и условий работы), %

$$\gamma_{\text{иг}} = \pm \sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \dots + \gamma_n^2} \quad (9)$$

Где $\gamma_1 - \gamma_n$ - составляющие суммарной приведенной дополнительной погрешности измерения кислорода за счет отклонения влияющих факторов (температуры, напряжения питания, частоты, расхода газовой смеси и др.) от области нормальных значения, приведенных в НТД на средства измерения, %.

10.2. К выполнению измерения по настоящей Методике допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III при работе с электрическими цепями с напряжением до 1000 В.

Приложение 1
Справочное.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СУММАРНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОГРЕШНОСТИ

Таблица 1

Дополнительные погрешности комплекта газоанализатора (приведенные к разности между пределами измерений), возникающие от изменения одной из влияющих при прочих неизменных условиях (В таблице I приведены усредненные значения дополнительных погрешностей для газоанализаторов, указанных в п. 5.1)

Факторы, вызывающие дополнительные погрешности	Наибольшая допускаемая приведенная дополнительная погрешность в % для диапазона измерения % O ₂ об			
	0-1	0-2	0-5	0-10
Изменение только напряжения питания на каждые ±10%	±1,0	±1,0	±0,6	±0,6
Изменение только расхода анализируемой газовой смеси на +4 см ³ /с от 12 см ³ /с	±0,2	±0,2	±0,8	±0,8
Изменение только атмосферного давления на каждые 3,3 кПа в диапазоне от 91 до 105 кПа	±2,0	±2,0	±1,2	±1,2

Продолжение табл. 1

Факторы, вызывающие дополнительные погрешности	Наибольшая допустимая приведенная дополнительная погрешность в % для диапазона измерения % O ₂ об			
	0-4	0-2	0-5	0-10
Изменение только температуры окружающего воздуха на каждые 10°C от градуировочного	±4,0	±4,0	±2,0	±2,0
Изменение только частоты питания на каждые 0,5 Гц в диапазоне от 49 до 50 Гц	±1,0	±1,0	±0,6	+0,6
Изменение только объемной доли водорода на 0,5% об по сравнению с градуировочным	±5,0	±5,0	±2,0	+0,8
Изменение объемной доли двуокиси углерода на каждый 1% об в анализируемой газовой смеси в пределах от 13 до 17% об	±2,0	±1,0	±0,4	+0,4
Изменение объемной доли метана в анализируемой газовой смеси в пределах от 0 до 1,2% об	±5,0	±4,0	+2,0	±2,0

Наименование	Способ и источник.	Расчет и результат
Масштаб содержания кислорода, % O ₂ об/см	(2)	$m_{O_2} = \frac{5 - 0}{160} = 10 = 0,3$
Масштаб времени, ч/см	(3)	$m_t = \frac{1}{20} \cdot 10 = 0,5$
Результат измерения содержания кислорода в уходящих газах, % O ₂ об	(1)	$m_{2\phi} = \frac{34 \cdot 0,3 \cdot 0,5}{8} = 0,64$
Предел допускаемой приведенной основной погрешности комплекта кислородомера, %		$\gamma_{пл} = \pm 2,0$
Погрешность газохода котла, %	Табл. 2	$\gamma_{г} = \frac{0,012 \cdot 100}{5} = 0,24$
Погрешность устройства отбора пробы газа, %	Табл. 2	$\gamma_{гор} = \frac{0,02 \cdot 100}{5} = 0,4$
Погрешность подготовки пробы газа, %	Табл. 2	$\gamma_{стп} = \frac{0,033 \cdot 100}{5} = 0,66$
Погрешность обработки (оцифровки), %	Ж. "Измерительная техника", 1982 г., №8	$\gamma_{обр} = \quad = \pm 2,0$
Суммарная приведенная погрешность измерительной системы в нормальных условиях, %	(8)	$\gamma_{инн} = \pm \sqrt{2,0^2 + 0,24^2 + 0,4^2 + 0,66^2 + 2,0^2} = \pm 2,96$
Составляющие суммарной приведенной дополнительной погрешности за счет отклонения, %:	Табл. 1	
температуры		$\gamma_4 = \pm 2,0$
расхода газовой смеси		$\gamma_2 = \pm 0,8$

Наименование	Способ и источник	Расчет и результат
Суммарная приведенная дополнительная погрешность при отклонении внешних влияющих факторов от градуировочных значений, %	(9)	$\gamma_{ig} = \pm\sqrt{2,0^2 + 0,8^2} = \pm 2,16$
Суммарная приведенная погрешность измерения содержания кислорода в уходящих газах, %	(7)	$\gamma_i = \pm\sqrt{2,96^2 + 2,16^2} = \pm 4,0$ <p>Погрешность соответствует установленной норме точности (см. п. 2.1)</p>

Наименование	Способ и источник	Расчет и результат
Доверительные границы погрешности изменения, % O ₂ об	(5)	$\Delta_n = \Delta_v = \frac{5 \cdot 4,0}{100} = 0,2$
Результат измерения содержания кислорода в 'уходящих газах	-	0,64% O ₂ об; $\Delta_{om} - 0,2$ до + 0,2 при P = 0,95