

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

УДК 621.311

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
"ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ):

РД 153-34.0-20.507-98"

(М.: СПО ОРГРЭС, 1999)

У т в е р ж д е н о Департаментом научно-технической политики и развития 09.01.2001 г.

Первый заместитель начальника *А.П. ЛИВИНСКИЙ*

На стр. 19 допущена опечатка. Первое предложение первого абзаца п. 5.1.2 изложить в следующей редакции:

"5.1.2. Трубопроводы III категории с условным проходом более 100 мм, а также трубопроводы IV категории с условным проходом более 100 мм, расположенные в пределах зданий тепловых электростанций и котельных, должны быть зарегистрированы до пуска в работу в органах Госгортехнадзора России."