

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ТЕХНИКИ

---

УДК 697.326.004.1(083;96)

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1**

**"ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАЗОМАЗУТНОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА  
ТИПА КВГМ-180:  
РД 34.26.511-91" (М.: СПО ОРГРЭС, 1993)**

**Утверждено** Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС  
России" 06.11.96 г.

**Начальник А.П. БЕРСЕНЕВ**

1. Третий абзац сверху п. 1.4 следует читать:

"Правилами технической эксплуатации электрических станций  
и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95 (М.: СПО ОРГРЭС,  
1996);"

2. Дополнить п. 2.1.6 на стр. 6 абзацем:

"Применение истарированных форсунок запрещается."

3. Пункт 4.22 дать в следующей редакции:

"4.22. Качество подпиточной воды открытых систем  
теплоснабжения должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82  
"Вода питьевая". Подпиточная вода таких систем должна быть  
подвергнута коагулированию, если цветность пробы ее при  
кипячении в течение 20 мин увеличивается сверх нормы, указанной  
в этом ГОСТ."

4. Пункт 5.4 дать в следующей редакции: "Провентилируйте  
топку, газоходы и воздухопроводы в течение не менее 10 мин расходом  
воздуха не менее 25%."

5. Четвертый абзац сверху п. 6.4 изложить в следующей  
редакции:

"недопустимого понижения давления воды в выходном коллекторе (защита с выдержкой времени до 9 с);"

6. Дополнить п. 6.4 на стр. 25 абзацем:

"одновременного понижения давления газа и мазута (при совместном их сжигании) за регулирующими клапанами ниже пределов, установленных местной инструкцией."

7. В первой строке графы "Масла и нефтепродукты, мг/л" табл. 4 следует читать: "Не более 0,3".