

УДК 621.311.22:628.314.2(083.96)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/87

ОБ ИЗМЕНЕНИИ "ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ:
ТИ 34-70-043-85" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Главным научно-техническим управлением
энергетики и электрификации 20.03.87 г.

Заместитель начальника В.И.ГУЦА

Дополнить ряд.З "Указания по соблюдению мер безопасности"
следующим текстом:

3.3. Персонал электростанций, проводящий эксплуатацию оборудования очистных сооружений, обязан строго соблюдать указания "Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (М.: Энергоиздат, 1985).

3.4. На электростанциях должны быть разработаны с учетом местных условий и утверждены в установленном порядке меры предосторожности по каждой группе имеющихся очистных установок.

3.5. Одной из трудоемких операций при эксплуатации очистных сооружений является очистка от нефтепродуктов резервуаров, цистерн и других емкостей на установках по очистке сточных вод от нефтепродуктов. Очистка резервуаров, цистерн и других емкостей должна производиться по наряду-допуску. Состав бригады по очистке должен быть не менее 3 чел. мужчины не моложе 18 лет, которым разрешено медицинской комиссией выполнение очистных работ в резервуарах.