

Поправка к ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
п. 4.1.2, структура условных обозначений	с двумя одномерными стеклопакетами	с двумя однокамерными стеклопакетами
п. 5.1.4, первый абзац	дверные полотна - по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм.	дверные полотна - по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм. Для изделий с сечением брусков более чем 78х78 мм допускается увеличение размера по высоте на 10%
п. 5.2.2, таблица 1, графа «Зазор в притворе (фальц-люфт)»	±0,5	±1,5
п. 5.3.1, таблица 2	Воздухопроницаемость при $\Delta P = 10 \text{ Па, м}^3/(\text{ч}\cdot\text{м}^2)$, не более 3,5	Воздухопроницаемость при $\Delta P = 100 \text{ Па, м}^3/(\text{ч}\cdot\text{м}^2)$, не более 17,0
п. 5.3.2	500/600	250/400
п. 5.3.6	с 01.07.2002 г.	с 01.07.2003 г.
п. 5.3.8	на 3-4 круглых шкантах диаметром не менее 6 мм (или на двух шкантах диаметром 10-12 мм) на клею.	на 4 и более круглых шкантах диаметром не менее 6 мм или на 3(2) шкантах диаметром 12 мм (16) мм на клею.
п. 5.4.1, второй абзац	4-15 мм	4-20 мм
п. 5.4.15, третий абзац	с 01.07.2002 г.	с 01.07.2003 г.
п. 5.5.12, третий абзац	150 Н·м	25 Н·м
п. 6.5, первый абзац второй абзац	Каждая партия изделий проходит контрольные Для проведения испытаний от партии методом случайного отбора выбирают образцы оконных блоков в количестве 3% от объема партии, но не менее 3 шт.	Изделия должны проходить контрольные Испытания проводят на трех образцах.
п. 7.2.3		Результат испытаний должен быть не ниже установленного для группы «средняя Б».