

Изменение № 3 ГОСТ 22782.0—81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.87 № 1320

Дата введения 01.09.87

Пункт 1.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «негорючих или трудногорючих, или стойких к действию пламени. (Это требование не распространяется на стекла смотровых окон, светопропускающие элементы светильников, прокладки, заглушки и уплотнительные кольца вводных устройств, оболочки переносных приборов с индивидуальным искробезопасным источником питания, оболочки стационарных приборов группы П с питанием от искробезопасной цепи)».

Пункт 1.3.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «Если опасность воспламенения электростатическим разрядом конструктивными мерами исключить невозможно, то маркировка взрывозащиты должна иметь знак «Х» по ГОСТ 12.2.020—76, а в эксплуатационной документации должны быть указаны меры безопасности по ГОСТ 12.4.124—83, которые следует выполнять при эксплуатации».

(Продолжение см. с. 138)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22782.0—81)

Пункт 1.4.1. Первый абзац. Заменить слова: «должны состоять» на «должны иметь крепежные элементы, для отвинчивания которых требуется применение специального инструмента. Это достигается, например, путем применения»;

второй—четвертый абзацы изложить в новой редакции: «гаек или винтов и болтов с шестигранной, пятигранной, треугольной, секторной и др. видами головок без шлицов;

охранного кольца или углубления, закрывающего каждую головку винта, болта или гайки по всей высоте и не менее чем на две трети по окружности.

Если применяют охранные кольца, то они должны либо: составлять единое целое с оболочкой;

присоединяться к оболочке и прочно крепиться к ней;

так крепиться друг с другом, чтобы не могли ни проворачиваться, ни сниматься»;

шестой абзац исключить.

Пункт 3.2. Второй абзац. Заменить слова: «в стандартах или технических условиях» на «в технической документации».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.018—79 на ГОСТ 12.1.018—86.

(ИУС № 7 1987 г.)