

**Изменение строительных норм и правил: СНиП
2.01.02-85 «Противопожарные нормы», СНиП
2.09.02-85 «Производственные здания», СНиП
2.11.01-85 «Складские здания»**

Постановлением Госстроя СССР от 24 апреля 1991 г. № 18 утверждены и с 1 июля 1991 г. вводятся в действие разработанные ЦНИИпромзданий и ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР с участием ВНИИПО МВД СССР и представленные Главтехнормированием Госстроя СССР следующие изменения строительных норм и правил:

изменение № 1 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», утвержденного постановлением Госстроя СССР от 17 декабря 1985 г. № 232, согласно публикуемому приложению 1;

изменение № 2 СНиП 2х09х02-85 «Производственные здания», утвержденного постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1985 г. № 287, согласно публикуемому приложению 2;

изменение № 1 СНиП 2.11.01-85 «Складские здания», утвержденного постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1985 г. № 280, согласно публикуемому приложению 3.

Приложение 1

Изменение № 1 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»

Пункт 1.1. В пятом абзаце заменить ссылку: «ГОСТ 6266-81» на «ГОСТ 6266-89».

Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«1.2. Степень огнестойкости зданий принимается в проекте в зависимости от их назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, этажности, площади этажа в пределах пожарного отсека, кроме случаев, установленных в нормативных документах».

Пункт 1.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Классификация строительных материалов и конструкций по токсичности продуктов горения и дымообразующей способности при горении принимается в соответствии с ГОСТ 12.1.004-89».

Пункт 1.6. Заменить ссылку: «ГОСТ 6266-81» на «ГОСТ 6266-89»;

слова: «указанные перегородки» заменить словами: «гипсокартонные листы».

Пункт 2.6. Цифру «1,9» заменить на «1,8».

Пункт 3.1. Во втором абзаце цифры «3.13-3.15» заменить цифрами «3.13, 3.15».

Пункт 3.2. В таблице 2 исключить абзац восьмой «Противопожарные зоны (см. п.3.14) — тип 2»; четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Допускается в качестве противопожарных применять перегородки из гипсокартонных листов по ГОСТ 6266-89, с каркасом из негорючих материалов, с пределом огнестойкости не менее 1,25 ч для перегородок 1-го типа и 0,75 ч для перегородок 2-го типа. Узлы сопряжения этих перегородок с другими конструкциями должны иметь предел огнестойкости не менее 1,25 ч и 0,75 ч соответственно».

Пункт 3.14 исключить.

Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключением случаев, указанных в СНиП части 2».

Пункт 4.5 дополнить текстом следующего содержания:

«, за исключением случаев, указанных в СНиП части 2».