

Изменение № 2 ГОСТ 3345—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.88 № 2033

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 2.1 дополнить словами: «Если стандартами или техническими условиями на кабели, провода и шнуры допускается производить измерения на корот-

(Продолжение см. с. 182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3345—76)

ких (менее 10 м) образцах изделий, то погрешность таких измерений не должна быть более 10 % для любых измеренных значений сопротивления изоляции»

Пункт 3.2. Заменить слова: «в помещениях при температуре (25±10) °С» на «при температуре окружающей среды (20±15) °С».

Пункт 4.2 дополнить словами: «Длина изделия должна быть определена с точностью до 1 %».

(ИУС № 10 1988 г.)