

Г р у п п а Е42

ГОСТ 433—73 Кабели силовые с резиновой изоляцией

Изменение № 1

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменены марки кабелей и тип защитного покрова: АСРБГт на АСРБ2лГ; СРБГт на СРБ2лГ; БГт на Б2лГ.

Пункт 1.2. Таблица 2, пункт 2.5.5. Заменены марки: АСРБГт на АСРБ2лГ; СРБГт на СРБ2лГ.

Пункт 2.4.11 изложен в новой редакции:

«2.4.11. Защитные покрытия кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006—72».

Пункт 2.5.2 дополнен словами:

«для кабелей, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, — не менее 100 МОм».

Пункт 2.5.5 дополнен примечанием:

«Примечание. Норма электрического сопротивления подушки готовых кабелей устанавливается факультативно до 1 января 1979 г.».

Пункт 2.8.1. Первый абзац дополнен словами:

«для кабелей, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, — 15 лет».

(Продолжение см. стр. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 433—73)

Пункт 2.9. Исключены слова: «ткань прорезиненная — ГОСТ 6208—52»; заменены ссылки: ГОСТ 3778—65 на ГОСТ 3778—74; ГОСТ 1292—67 на ГОСТ 1292—74.

Пункт 2.9 после слов «полиэтилентерефталатная пленка» дополнен словами: «ткань прорезиненная».

Пункт 4.1. Заменены ссылки: ГОСТ 166—63 на ГОСТ 166—73; ГОСТ 8309—57 на ГОСТ 8309—75.

Пункт 4.3. Заменены ссылки: ГОСТ 12381—66 на ГОСТ 20580.2—75; ГОСТ 12383—66 на ГОСТ 20580.7—75.

Пункт 4.6. Заменена ссылка: ГОСТ 7229—67 на ГОСТ 7229—76.

Пункты 4.7 и 4.10. Заменена ссылка: ГОСТ 3345—67 на ГОСТ 3345—76.

Пункт 5.3. Первый абзац изложен в новой редакции:

«5.3. Маркировка кабелей должна производиться по ГОСТ 18690—73».

Пункт 5.4. Первый абзац изложен в новой редакции:

«5.4. Транспортирование кабелей в упакованном виде должно производиться по ГОСТ 18690—73».

Пункт 5.5. Первый абзац изложен в новой редакции:

«5.5. Хранение кабелей должно производиться по ГОСТ 18690—73».

Срок введения изменения № 1 01.02.77.

(Пост. № 202 27.01.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 3 1977 г.).