



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукъянова, д. 4, стр. 1. Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81. Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701. ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

21.05.2018 № 09-03-04/4208

На № б/н от б/д

Об обеспечении требований
промышленной безопасности

Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, рассмотрев Ваше обращение, поступившее по информационным системам общего пользования сообщает, что Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики (РД 10-69-94) не являются обязательным документом, носят рекомендательный характер и могут использоваться при разработке технической документации при проведении ремонтных работ паровых и водогрейных котлов.

И.о. начальника Управления

А.Н. Горлов