


ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ
ПРИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ
рабочих отопительных котельных,
оборудованных водогрейными
котлами



Москва — 1979

Нормативы численности рабочих отопительных котельных, оборудованных водогрейными котлами.

Сборник содержит нормативы численности электромонтеров по обслуживанию электрооборудования, слесарей-ремонтников, машинистов (кочегаров) котельных, зольщиков, аппаратчиков химводоочистки, электросварщиков ручной сварки.

Нормативы численности разработаны Нормативно-исследовательской станцией Министерства жилищно-коммунального хозяйства Белорусской ССР под методическим руководством Центрального бюро нормативов по труду.

В разработке сборника принимали участие: Республиканский центр по научной организации труда и управления «Укркоммуноргтруд» Министерства коммунального хозяйства УССР, институт «Казгипрокоммунстрой» Министерства коммунального хозяйства Казахской ССР, Нормативно-исследовательская станция (НИС) «Узремстройтреста» Министерства коммунального хозяйства Узбекской ССР, Лаборатория НОТ и производства Министерства коммунального хозяйства Латвийской ССР, НИС при тресте «Севремстрой» Министерства коммунального хозяйства Киргизской ССР, институт «Коммуналпроект» Министерства коммунального хозяйства Эстонской ССР, институт «Армкоммунпроект» Министерства коммунального хозяйства Армянской ССР, конструкторско-технологическая организация «Поватор» Министерства коммунального хозяйства Азербайджанской ССР, НИС Министерства жилищно-коммунального хозяйства Грузинской ССР, ЦНИС Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

Нормативы численности рекомендуются для применения в котельных жилищного хозяйства и других непронизводственных отраслей, независимо от их ведомственной подчиненности.

Замечания и предложения по настоящему сборнику просьба направлять по адресу: *103012, Москва, К-12, пл. Куйбышева, 1, ЦБНТ.*

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящие нормативы предназначены для расчета численности и организации рациональной загрузки рабочих, занятых обслуживанием отопительных котельных, оснащенных секционными водогрейными котлами различных типов, рассчитанными на нагрев воды до 115°C и работающими на газообразном, твердом и жидком топливе.

Нормативами предусматривается явочная численность в сутки электромонтеров по обслуживанию электрооборудования, слесарей-ремонтников, зольщиков, электросварщиков ручной сварки, аппаратчиков химводоочистки, машинистов насосных установок и явочная численность в смену машинистов (кочегаров) котельной.

В основу разработки нормативов положены фотохронометражные наблюдения, данные предприятий о фактической численности рабочих и объеме выполняемых работ; материалы изучения организационно-технических условий выполнения работ и организации труда рабочих.

Нормативы численности разработаны с учетом продолжительности рабочей смены 8 часов, наиболее полного и рационального использования рабочего времени при обеспечении рабочих необходимым оборудованием и приспособлениями применительно к характеру выполняемой работы и нормальных условий труда.

В каждом разделе нормативной части сборника приведены примеры расчета численности рабочих, обслуживающих отопительные котельные, описание организации труда рабочих и рабочих мест.

По настоящим нормативам численность машинистов (кочегаров) и зольщиков следует определять для каждой котельной в отдельности.

Численность слесарей-ремонтников, электромонтеров по обслуживанию электрооборудования, электросварщиков, аппаратчиков химводоочистки может устанавливаться для каждой котельной в отдельности (при значительных объемах работы), а также для групп котельных, объединенных по территориальному признаку (зоне обслуживания).

При расчете численности рабочих по профессиям на основе нормативов дробная численность округляется до ближай-

шего целого числа. В тех случаях, когда численность округляется в сторону увеличения, по усмотрению администрации предприятия, с учетом организационно-технических условий выполнения работ, в обязанности рабочим вменяется выполнение дополнительных функций.

В тех случаях, когда участки обслуживаются меньшим количеством рабочих, чем это предусматривается настоящими нормативами, и при этом выполняется необходимый объем работ и соблюдаются требования техники безопасности, сохраняется фактическая численность рабочих.

Наименования профессий в настоящем сборнике указаны в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуски I, II), утвержденным постановлениями Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы от 14 января 1969 г. № 24 и от 21 января 1969 г. № 22.

До введения нормативов необходимо привести организационно-технические условия на участках обслуживания в соответствие с предусмотренными в сборнике и осуществить производственный инструктаж рабочих.

При внедрении на предприятиях более прогрессивной организации труда, чем это предусмотрено нормативами, следует разрабатывать и вводить в установленном порядке местные нормативы численности, соответствующие более высокой производительности труда.

§ 1. СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ И ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Организация труда

Слесарь-ремонтник и электромонтер в течение рабочей смены выполняют комплекс текущих работ, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования. Периодический осмотр оборудования и его ремонт проводятся в соответствии с графиком ремонта, утвержденным руководством предприятия.

Для рационального использования рабочего времени слесарей-ремонтников и электромонтеров, в зависимости от степени их занятости, им может быть поручено обслуживание двух и более котельных.

Рабочие места слесарей-ремонтников и электромонтеров размещаются в специально отведенном помещении в одной из обслуживаемых ими котельных.

Рабочее место слесаря-ремонтника оборудуется верстаком, снабженным кассетами для технической документации и ящиками для расположения инструмента. К верстаку прикрепляются тиски. Кроме верстака на рабочем месте слесаря-ремонтника имеется поворотный стул с регулируемой высотой, стеллаж для хранения деталей, шкаф для хранения инструмента и приспособлений.

Слесарь-ремонтник должен иметь необходимый набор инструмента: молотки слесарные, зубило, крейцмейсель, напильники, надфели, линейки, штангенциркуль, сверла, пассатижи, ключи гаечные, отвертки, пожовки ручные, бруски абразивные, ванночку для промывки деталей, бумагу наждачную, обтирочный материал.

Для поддержания чистоты и порядка на рабочем месте должны быть ветошь, щетка, совок, ящик для отходов.

Рабочее место электромонтера оборудуется верстаком с тисками, поворотным стулом с регулируемой высотой. Верстак оснащен испытательным стендом, на который подводится розетка от сети для подключения паяльника, ручного освещения и т. д., а также выдвижными ящиками для хранения электрослесарного и мерительного инструмента, приборов.

Над верстаком вывешиваются месячные и годовые графики плано-предупредительных ремонтов.

На рабочем месте размещаются электроизмерительные приборы (вольтметр, амперметр, ваттметр, щуп для определения наличия тока и напряжения).

Отремонтированная электрическая аппаратура хранится в специальных стеллажах с раздвижными дверцами. Для запасных частей к электрической аппаратуре предусмотрен также стеллаж, на каждом ящике которого помещена указательная табличка с наименованием деталей, хранящихся в нем.

При ремонте электроаппаратуры применяются следующие инструменты и контрольно-измерительные приборы: набор слесарного инструмента, набор щупов, набор калибров, электропаяльник, контрольная лампа, а также набор защитных средств, предусмотренных правилами по технике безопасности.

Состав работы

Обеспечение нормальной и бесперебойной работы всего оборудования котельной. Проведение технического осмотра, устранение всех обнаруженных повреждений, профилактический и текущий ремонт оборудования.

Нормативы численности слесарей-ремонтников

Таблица 1

Количество физических единиц оборудования	Количество единиц ремонтной сложности																				
	до 100	101—150	151—200	201—250	251—350	351—450	451—550	551—700	701—850	851—1000	1001—1200	1201—1450	1451—1750	1751—2100	2101—2500	2501—3000	3001—3550	3551—4250	4251—5000	5001—6000	6001—7000
	Нормативы численности рабочих																				
До 50	0,34	0,43	0,5	0,56	0,65	0,77	0,89	0,94	1,23	1,41	1,62	1,9	2,23	2,63	3,09	—	—	—	—	—	—
51—70	0,45	0,56	0,63	0,69	0,78	0,9	1,02	1,17	1,36	1,54	1,75	2,03	2,36	2,76	3,22	3,77	—	—	—	—	—
71—100	0,57	0,71	0,78	0,84	0,93	1,05	1,17	1,32	1,51	1,69	1,9	2,18	2,51	2,91	3,37	3,92	4,55	—	—	—	—
101—150	0,69	0,86	0,93	0,99	1,08	1,2	1,32	1,47	1,66	1,84	2,05	2,33	2,66	3,06	3,52	4,07	4,7	5,47	—	—	—
151—200	0,82	1,02	1,09	1,15	1,24	1,36	1,48	1,63	1,82	2,00	2,21	2,49	2,82	3,22	3,68	4,23	4,86	5,63	6,51	—	—
201—250	—	1,18	1,25	1,31	1,4	1,52	1,64	1,79	1,98	2,16	2,37	2,65	2,98	3,38	3,84	4,38	5,02	5,79	6,67	7,74	—
251—300	—	1,37	1,44	1,5	1,59	1,71	1,83	1,98	2,17	2,35	2,56	2,84	3,17	3,57	4,03	4,58	5,21	5,98	6,86	7,93	9,15
301—400	—	1,86	1,93	1,99	2,08	2,2	2,32	2,47	2,66	2,84	3,05	3,33	3,66	4,06	4,52	5,06	5,7	6,47	7,35	8,42	9,64
401—500	—	—	2,19	2,26	2,35	2,47	2,59	2,74	2,93	3,01	3,32	3,6	3,93	4,33	4,79	5,34	5,97	6,74	7,62	8,69	9,91
501—600	—	—	2,49	2,55	2,64	2,76	2,88	3,03	3,22	3,4	3,61	3,89	4,22	4,62	5,08	5,63	6,26	7,03	7,91	8,98	10,2
601—700	—	—	2,89	2,95	3,04	3,16	3,28	3,43	3,62	3,8	4,01	4,29	4,62	5,02	5,48	6,03	6,66	7,43	8,31	9,39	10,6
701—800	—	—	—	3,45	3,54	3,66	3,78	3,93	4,12	4,3	4,51	4,79	5,12	5,52	5,98	6,53	7,16	7,93	8,81	9,88	11,1
801—900	—	—	—	—	—	4,1	4,3	4,45	4,64	4,82	5,03	5,31	5,64	6,04	6,5	7,05	7,68	8,45	9,33	10,4	11,6
901—1000	—	—	—	—	—	—	—	4,98	5,17	5,35	5,56	5,84	6,17	6,57	7,03	7,58	8,21	8,98	9,86	10,9	12,2

Нормативы численности электромонтеров по обслуживанию электрооборудования

Таблица 2

Количество физических единиц оборудования	Количество единиц ремонтной сложности								
	до 200	201—400	401—600	601—800	801—1000	1001—1300	1301—1700	1701—2100	2101—2600
	Нормативы численности рабочих								
До 100	0,69	0,82	0,99	1,16	1,32	1,53	—	—	—
101—120	0,82	1,03	1,24	1,45	1,65	1,91	2,27	—	—
121—150	0,95	1,19	1,4	1,61	1,81	2,07	2,43	2,85	—
151—180	1,1	1,38	1,59	1,8	2,0	2,22	2,62	3,04	—
181—210	1,26	1,58	1,79	2,00	2,2	2,46	2,82	3,24	—
211—250	1,44	1,8	1,99	2,2	2,4	2,66	3,02	3,46	3,93
251—300	—	2,09	2,3	2,51	2,71	2,97	3,33	3,75	4,22
301—350	—	2,42	2,63	2,84	3,04	3,3	3,66	4,08	4,55
351—400	—	2,74	2,95	3,16	3,36	3,62	3,98	4,4	4,87
401—470	—	—	3,34	3,55	3,75	4,01	4,37	4,79	5,26
471—550	—	—	3,82	4,03	4,23	4,49	4,85	5,27	5,74
551—650	—	—	—	4,61	4,81	5,07	5,43	5,85	6,32
651—750	—	—	—	5,26	5,46	5,72	6,08	6,5	6,98
751—900	—	—	—	—	6,27	6,53	6,89	7,31	7,78
901—1100	—	—	—	—	7,4	7,66	8,02	8,44	8,91
1101—1200	—	—	—	—	8,37	8,63	8,99	9,41	9,88
1201—1400	—	—	—	—	—	9,59	9,95	10,3	10,8
1401—1600	—	—	—	—	—	—	11,2	11,6	12,1

Пример расчета численности рабочих

Для определения численности слесарей и электромонтеров необходимо:

1. Составить перечень всего технологического оборудования и электрооборудования с указанием типа, мощности.

2. Пересчитать оборудование в условные единицы ремонтной сложности (категории ремонтной сложности даны в приложении 1).

3. По установленному количеству физических единиц и количеству единиц ремонтной сложности оборудования, скорректированному на коэффициент сменности определить нор-

матив численности слесарей-ремонтников по таблице 1, электромонтеров — по таблице 2.

Пример. Определить численность слесарей-ремонтников котельной. Количество физических единиц оборудования, обслуживаемого слесарями-ремонтниками — 420, количество единиц ремонтной сложности оборудования — 600, коэффициент сменности — 1.

По таблице 1, исходя из количества единиц ремонтной сложности оборудования, скорректированного на коэффициент сменности (600×1) и количества физических единиц оборудования (420), определяем норматив явочной численности слесарей-ремонтников, который для данного случая будет равен 2,74.

§ 2. МАШИНИСТЫ (КОЧЕГАРЫ) КОТЕЛЬНЫХ

Организация труда

Нормативами данного параграфа охватываются машинисты (кочегары) котельных, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе.

В обязанности машинистов (кочегаров) входит комплекс работ, обеспечивающих безопасное обслуживание водогрейных котлов, установленных в отопительных котельных и предназначенных для снабжения теплом жилых и общественных зданий, т. е. поддержание необходимой температуры теплоносителя для обеспечения равномерного тепла в помещениях; обеспечение полного сгорания топлива путем регулирования притока воздуха и топлива (газ, мазут), а также правильная загрузка, шуровка и своевременная очистка топок котлов от шлака (зола).

Для котлов, работающих на твердом топливе, предусмотрена подвозка угля на небольшие расстояния (до 100 м) в прокидных вагонетках или тачках.

Разгрузка угля путем опрокидывания вагонеток или тачек, а также загрузка угля в топку котлов производится вручную.

Прием и сдача смены машинистами (кочегарами) должна проводиться с соблюдением требований правил внутреннего распорядка.

В сменном журнале ведется запись показаний приборов, результатов работы котлов, котельного оборудования, а также приема и сдачи смены.

Рабочее место машинистов (кочегаров) оборудуется в помещении котельной или же в отдельном помещении, непосредственно связанным с котельной. Основной организационной оснасткой рабочего места является: стол, стул, инструментальная тумбочка, стеллаж для хранения длинномерных инструментов, часы, телефон. У постоянного места нахождения пер-

сонала, управляющего работой котлоагрегатов, устанавливаются дистанционные устройства, показывающие температуру паружного воздуха, температуру горячей и обратной воды, давление воды перед насосом и за ним. В инструментальной тумбочке хранится набор слесарных инструментов, ветошь, сальниковая набивка, сурик, ключи трубные № 2 и 3.

Кроме того, на рабочем месте необходимо иметь клещи шведские № 3, термометр для измерения наружного воздуха, фонарь «Летучая мышь», ведро, кувалду, шланг. При обслуживании котлов, оборудованных колосниковыми решетками, необходимо иметь лопаты для забрасывания угля, кочерги плоские, отрые (резак), гребши, лом длиной 1,5 м, пики.

Состав работы

Обеспечение безопасного и экономичного режима работы котлоагрегатов, регулирование подачи топлива в зависимости от нагрузки котлов:

— для котлов, работающих на газообразном топливе, — путем изменения давления газа, количества работающих горелок, тяги, подачи воздуха;

— при работе котлов на жидком топливе — регулирование тонкости распыления топлива и подачи воздуха;

— при работе котлов на твердом топливе — забрасывание угля на колосниковую решетку небольшими порциями поочередно через каждую дверцу с соблюдением высоты слоя, установленной исходя из режима работы котлов, доставка топлива в котельную со склада.

Наблюдение за нормальным уровнем воды в верхнем барабане, за показаниями контрольно-измерительных приборов, а также периодическая продувка водомерных стекол.

В небольших котельных, работающих на твердом топливе и не имеющих зольщиков, периодическая чистка колосниковой решетки и удаление шлака (зола) в бункер или на рабочую площадку с заливкой его водой.

Ведение записей в журнале проводится в строгом соответствии с производственными инструкциями.

**Нормативы численности машинистов (кочегаров) котельных,
работающих на газообразном и жидком топливе**

Таблица 3

Количество работающих котлов	Производительность работающих котлов в Гкал/час						
	до 1	2-8	9-15	16-30	31-50	51-75	76-100
	Нормативы численности рабочих в смену						
1	0,69	0,86	0,90	—	—	—	—
2	0,86	1,08	1,13	1,20	—	—	—
3	1,29	1,61	1,65	1,73	1,84	—	—
4	—	2,13	2,18	2,25	2,37	2,52	—
5	—	2,65	2,70	2,77	2,89	3,04	—
6	—	3,18	3,22	3,30	3,42	3,57	3,73
7	—	3,70	3,75	3,82	3,94	4,09	4,26
8	—	4,23	4,27	4,35	4,46	4,62	4,78
9	—	4,75	4,80	4,87	4,99	5,14	5,31
10	—	5,27	5,32	5,39	5,51	5,66	5,83

**Нормативы численности машинистов (кочегаров) котельных,
работающих на твердом топливе**

Таблица 4

Количество котлов	Объем условного топлива (т), сжигаемого в смену			
	до 0,5	0,6-4	4,1-9	9,1-15
	Нормативы численности рабочих в смену			
1	0,93	0,95	0,97	1,00
2	1,16	1,19	1,22	1,25
3	1,76	1,78	1,80	1,84
4	2,33	2,36	2,39	2,42
5	2,93	2,95	2,97	3,01
6	—	3,53	3,56	3,59
7	—	4,12	4,14	4,18
8	—	4,70	4,73	4,76
9	—	5,29	5,32	5,35
10	—	5,88	5,91	5,95

Пример расчета численности машинистов (кочегаров) котельной

Для определения численности машинистов (кочегаров) в смену необходимо:

1. Установить количество работающих котлов.
2. Определить производительность котлов или подсчитать количество сжигаемого топлива в смену в условных единицах. Переводные эквиваленты натурального топлива в условное даны в приложении 2.
3. Определить норматив численности машинистов (кочегаров) по таблицам 3 и 4.

Пример 1. Определить численность машинистов (кочегаров) котельной, работающей на газообразном топливе. Количество работающих котлов — 4, производительность котлов — 4,5 Гкал/час.

По таблице 3, исходя из количества работающих котлов (4) и производительности котлов (4,5), определяем норматив численности машинистов (кочегаров), который для данной котельной будет равен 2,13.

Расчет численности машинистов (кочегаров) котельной, работающей на жидком топливе, аналогичен.

Пример 2. Определить численность машинистов (кочегаров) котельной, работающей на твердом топливе. Количество работающих котлов — 3, количество сжигаемого топлива в смену — 3,5 т.

По таблице 4, исходя из количества сжигаемого топлива в смену (3,5) и количества работающих котлов (3), определяем норматив явочной численности машинистов (кочегаров), который для данной котельной будет равен 1,78.

§ 3. ЗОЛЬЩИКИ

Организация труда

Зольщик в течение рабочей смены выполняет следующий комплекс работ: удаление вручную шлака (зола) из топок водогрейных котлов, транспортировку шлака (зола) за пределы котельной с применением опрокинутых вагонеток или тачек, гашение шлака водой или углекислотными растворами, разравнивание поверхностей отвалов. Рабочий следит за состоянием транспортных средств и ограждающих устройств отвалов.

Рабочее место зольщика должно быть расположено в одном помещении с машинистом (кочегаром) котельной. Золь-

щик должен иметь необходимый набор приспособлений: лопаты совковые, кочерги плоские, ломы, ведра, тачки, шланги, метлы.

Состав работы

Удаление шлака (зола) из топок водогрейных котлов. Транспортировка шлака (зола) за пределы котельной с помощью простых транспортных средств (тачек, тележек, вагонеток). Гашение шлака, разравнивание поверхностей отвалов, очистка путей и дорог, по которым транспортируется шлак (зола). Подноска и относка инструмента, инвентаря и приспособлений, применяемых при золошлакоудалении.

Нормативы численности зольщиков

Таблица 5

Количество работающих котлов	Количество удаляемого шлака (зола) в т						
	0,5—1,0	1,1—2	2,1—3	3,1—4	4,1—5	5,1—6	6,1—7
	Нормативы численности рабочих						
2	0,35	0,69	1,11	1,53	1,95	2,37	2,78
3—4	0,4	0,74	1,16	1,58	2	2,42	2,83
5—6	0,44	0,78	1,2	1,62	2,04	2,46	2,87
7—8	0,48	0,82	1,24	1,66	2,08	2,5	2,91
9—10	0,52	0,90	1,35	1,80	2,26	2,72	3,17

Пример расчета численности зольщиков

Для определения численности зольщиков котельной необходимо:

1. Установить количество работающих котлов.
2. Подсчитать количество удаляемого шлака (тонн в сутки).
3. Определить норматив численности зольщиков по таблице 5.

Пример. Определить численность зольщиков отопительной котельной. Количество работающих котлов — 4, количество удаляемого шлака в сутки — 2 т.

По таблице 5, исходя из количества работающих котлов (4), количества удаляемого шлака в сутки (2 т), определяем норматив численности зольщиков, который для данной котельной равен 0,74.

§ 4. АППАРАТЧИКИ ХИМВОДООЧИСТКИ

Организация труда

Аппаратчик химводоочистки в течение рабочей смены выполняет комплекс текущих работ для поддержания определенных норм содержания и щелочности питательной воды.

Нормативами предусмотрена обработка питательной воды по схеме «натрий-катионирование» с заправкой и промывкой солеобразователей, регенерацией фильтров и наблюдением за качеством воды, взятой на анализ из фильтров, питательных баков и котлов.

Рабочее место аппаратчика химводоочистки размещается в специально отведенном помещении, где установлены фильтры и солеобразователи. Рабочее место должно быть оборудовано стендом с приборами для проведения анализов, столом конторским, стулом, шкафом для хранения химических препаратов и реактивов.

Аппаратчик химводоочистки должен иметь набор инструментов и приспособлений: ключи гаечные и разводной, щетку металлическую, химические приборы и посуду, рукавицы, ведро.

Для поддержания чистоты и порядка на рабочем месте необходимо иметь: щетку, ветошь, совок и урну для мусора.

Состав работы

Приготовление химических реактивов. Отбор проб воды на анализ из котлов, фильтров, питательных баков, конденсата из конденсационного бака, сетевой воды с записью результатов в сменном журнале. Наблюдение за уровнем воды в питательных баках. Взрыхление фильтров, заправка и промывка солеобразователей, проведение регенерации фильтров.

Нормативы численности аппаратчиков химводоочистки

Таблица 6

Производительность котлов в 1 кал/час	Количество анализов в сутки												
	до 10	11—13	14—16	17—19	20—24	25—30	31—35	36—40	41—50	51—60	61—70	71—85	86—100
	Нормативы численности рабочих												
До 1	0,27	0,31	0,34	0,38	0,46	0,54	0,64	0,72	0,84	—	—	—	—
1,1—2	0,3	0,37	0,43	0,49	0,57	0,68	0,8	0,9	1,05	1,25	1,45	—	—
2,1—3	0,36	0,45	0,51	0,57	0,65	0,76	0,88	0,98	1,13	1,33	1,53	1,79	—
3,1—4	0,46	0,53	0,59	0,65	0,73	0,84	0,96	1,06	1,21	1,41	1,61	1,87	2,17

Производительность котлов в Гкал/час	Количество анализов в сутки												
	до 10	11—13	14—16	17—19	20—24	25—30	31—35	36—40	41—50	51—60	61—70	71—85	86—100
	Нормативы численности рабочих												
5—6	0,53	0,69	0,75	0,81	0,89	1,0	1,12	1,22	1,37	1,57	1,77	2,03	2,33
7—8	0,68	0,85	0,91	0,97	1,05	1,16	1,28	1,38	1,53	1,73	1,93	2,19	2,49
9—11	0,85	1,06	1,12	1,18	1,26	1,37	1,49	1,59	1,73	1,94	2,14	2,4	2,7
12—14	1,04	1,3	1,36	1,42	1,5	1,61	1,73	1,83	1,98	2,18	2,38	2,64	2,94
15—18	1,27	1,59	1,65	1,71	1,79	1,9	2,02	2,12	2,27	2,47	2,67	2,93	3,23
19—24	—	2,0	2,06	2,12	2,2	2,31	2,43	2,53	2,68	2,88	3,08	3,34	3,64
25—30	—	—	2,55	2,61	2,69	2,8	2,92	3,02	3,17	3,37	3,57	3,83	4,13
31—40	—	—	—	3,26	3,34	3,45	3,57	3,67	3,82	4,02	4,22	4,48	4,78
41—60	—	—	—	4,49	4,57	4,68	4,8	4,9	5,05	5,25	5,45	5,71	6,01
61—75	—	—	—	—	6,0	6,11	6,23	6,33	6,48	6,68	6,88	7,14	7,44
76—100	—	—	—	—	—	7,7	7,82	7,92	8,06	8,27	8,47	8,73	9,03

Пример расчета численности аппаратчиков химводоочистки

Для определения численности аппаратчиков химводоочистки необходимо:

1. Определить производительность котлов.
2. Подсчитать количество анализов, производимых в течение суток (в зависимости от качества воды и в соответствии с условиями производства работ). Перечень анализов дан в приложении 3.
3. Определить норматив численности аппаратчиков химводоочистки по таблице 6.

Пример. Определить численность аппаратчиков химводоочистки котельной. Производительность котлов 15 Гкал/час, количество анализов в сутки — 54.

По таблице 6, исходя из производительности котлов (15) и количества анализов (54), определяем норматив численности аппаратчиков химводоочистки, который для данной котельной равен 2,47.

§ 5. ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ

Организация работ

Основными функциями электросварщика ручной сварки является производство сварочных работ при ремонте котельного оборудования.

Рабочее место электросварщика размещается в специально отведенном помещении и оборудуется верстаком, подъемно-поворотным стулом, вытяжным колпаком, защитным экраном, сварочным трансформатором, установленным вне помещения, инструментальной тумбочкой и простейшими грузо-подъемными устройствами (тали, домкраты).

При выполнении электросварочных работ сварщик должен быть обеспечен следующей технологической оснасткой: щитком или маской предохранительной со сменными светофильтрами, щеткой стальной, молотком слесарным, плоскогубцами комбинированными с диэлектрическим покрытием, ключом гаечным разводным, напильником плоским, зубилом, пеналом для хранения электродов, электродержателем, проводами для электросварки, электродами. Для поддержания чистоты и порядка на рабочем месте электросварщика должны быть: ветошь, щетка, совок, ящик для отходов. Электросварщик обеспечивается также передвижным рабочим местом, представляющим собой портативный ящик с набором необходимой технологической оснастки.

Состав работы

Получение задания. Подноска электродов, щетка, держателя и другой необходимой для ведения работ оснастки. Регулирование силы тока. Выполнение сварочных работ. Обслуживание электросварочной установки. Уборка инвентаря и инструмента.

Нормативы численности электросварщиков

Таблица 7

Количество физических единиц оборудования	Количество единиц ремонтной сложности					
	до 300	301—900	901—1700	1701—2900	2901—4500	4501—7000
Нормативы численности рабочих						
До 100	0,17	0,22	0,29	—	—	—
101—135	0,21	0,26	0,33	0,43	—	—
136—170	0,26	0,30	0,38	0,48	—	—
171—200	0,31	0,35	0,43	0,53	—	—
201—250	0,36	0,41	0,48	0,58	—	—
251—300	0,43	0,47	0,55	0,64	0,78	—
301—350	0,49	0,54	0,61	0,71	0,85	—
351—400	0,66	0,71	0,78	0,88	1,01	1,25
401—500	0,76	0,81	0,88	0,98	1,12	1,36

Продолжение

Количество физических единиц оборудования	Количество единиц ремонтной сложности					
	до 300	301—900	901—1700	1701—2900	2901—4500	4501—7000
	Нормативы численности рабочих					
501—600	—	0,92	0,99	1,10	1,23	1,47
601—700	—	1,06	1,14	1,24	1,37	1,61
701—800	—	1,23	1,30	1,40	1,54	1,78
801—900	—	—	1,49	1,59	1,72	1,96
901—1000	—	—	1,71	1,81	1,94	2,18

Пример расчета численности электросварщиков

Для определения численности электросварщиков необходимо:

1. Составить перечень всего котельного оборудования.
2. Пересчитать оборудование в условные единицы ремонтной сложности.
3. Определить норматив численности электросварщиков по таблице 7, исходя из установленного количества физических единиц и количества единиц ремонтной сложности оборудования.

Пример. Определить численность электросварщиков котельной. Количество физических единиц оборудования — 570. Количество единиц ремонтной сложности оборудования — 600.

По таблице 7, исходя из количества физических единиц оборудования (570) и единиц ремонтной сложности (600), определяем норматив численности электросварщиков, который для данного случая будет равен 0,92.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И КАТЕГОРИИ РЕМОНТНОЙ СЛОЖНОСТИ

Таблица 1

Электродвигатели до 500 в

Мощность электродвига- телей в <i>квт</i>	Для электродвигателей		
	асинхронных с ко- роткозамкнутым ротором	асинхронных с фа- зовым ротором, взры- вобезопасных и кра- новых	коллекторных машин постоянного и пере- менного тока
Категория ремонтной сложности			
До 0,6	1	1,3	1,6
0,6—3,0	1,3	1,7	2,5
3,1—5,0	1,6	2,4	3,4
5,1—10,0	2,1	3,1	4,3
10,1—15,0	2,6	3,8	5,2
15,1—20,0	3,1	4,5	6,1
20,1—30,0	3,7	5,2	7,0
30,1—40,0	4,1	6,0	8,0
40,1—55,0	5,1	7,0	9,0
55,1—75,0	6,0	8,0	10,0
75,1—100,0	7,0	9,0	11,0
100,1—125,0	8,0	10,0	12,0
125,1—155,0	9,0	11,0	13,0
155,1—180,0	10,0	12,0	14,0
180,1—215,0	11,0	13,0	15,0
215,1—240,0	12,0	14,0	16,0
240,1—280,0	14,0	16,0	18,0
280,1—320,0	16,0	18,0	20,0

Таблица 2

Высоковольтные электродвигатели

Наименование оборудования	Электродвигатели	
	с короткозамкнутым ротором	с фазовым ротором
	Категория ремонтной сложности	
Асинхронные электродвигатели мощностью, <i>квт</i>		
до 100	8	10
150	10	13
230	14	18
300	18	23
350	20	26
450	25	33
525	30	39
625	35	46
700	40	52
850	45	58
1000	50	65
1200	60	78
Синхронные электродвигатели мощностью, <i>квт</i>		
200		28
300		33
360		35
470		40
520		45
600		50
700		55
870		60

Таблица 3

Высокочастотные генераторы и электрокары

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Преобразователи высокой частоты мощностью, <i>квт</i> 10 30 60 100 250	6 10 13 18 27
Высокочастотные установки с ламповым генератором мощностью трансформатора, <i>квз</i> 10 30 100	10 12 15
Электрокары грузоподъемностью, <i>т</i> 1 2 и более	2 3

Таблица 4

Пускорегулирующая аппаратура, измерительные приборы и автоматика

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Магнитные пускатели для электродвигателя мощностью, <i>квт</i> 15 30 55 75	0,5 0,8 1,2 1,5
Контакты с током, <i>а</i> до 600 1000	1,3 2,5
Воздушные автоматы с током, <i>а</i> 200 400 600 800 1500	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Контроллеры с сопротивлением для электродвигателя мощностью, <i>квт</i> 65 80 100	2,0 3,0 4,0

Продолжение

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Щитовые электроизмерительные приборы, на один прибор	1
Приборы защиты и автоматики на одну питающую линию, на один прибор	2
Автоматические потенциометры и уравнивающие мосты, на один прибор	3
Милливольтметры пирометрические регулируемые, на один прибор	2,5

Таблица 5

Трансформаторы и высоковольтная аппаратура

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Силовые трансформаторы мощностью, <i>квa</i>	
до 50	6
75	8
100	10
180	12
320	13
560	16
750	19
1000	22
1800	24
3200	28
5600	32
Масляные выключатели разрывной мощности, <i>квa</i>	
до 100000	3
Масляные выключатели разрывной мощности, <i>квa</i>	
500000	4
750000	5
1500000	6
2500000	7
Разъединители до 10 <i>кв</i> трехполюсные, <i>a</i>	
до 1000	1
2000	2
Разрядники трубчатые до 10 <i>кв</i>	0,3
Предохранители на 3—10 <i>кв</i>	0,3
Трансформаторы тока катушечные	1

Продолжение

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Трансформаторы тока проходные	1,5
Трансформаторы напряжения	1,8
Шинные сборки (высоковольтные), <i>пог.м.</i> 100	4
Батареи статических конденсаторов, емкостью, <i>квар.</i>	
100	3
250	5
500	7
750	9
1000	11

Таблица 6

Аккумуляторные батареи, ртутные, селеновые, купроксные выпрямители

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Аккумуляторы батареи емкостью, <i>а/час</i>	
200	10
500	12
1000	14
2000	16
Селеновые и купроксные выпрямители для электромагнитных плит, измерительных приборов и для зарядки кислотных аккумуляторов	0,5
Селеновые и купроксные выпрямители для гальванических ванн, <i>а</i>	
200	2
600	3
Ртутные выпрямители металлические на выпрямляющую силу тока, <i>а</i>	
1000	18
1500	23
3300	33
Ртутные выпрямители стеклянные на выпрямляющую силу тока, <i>а</i>	
20	2
30	4
60	6
100	8

Таблица 7

Электросварочное оборудование

Наименование оборудования	Мощность, <i>квт</i>	Категория ремонтной сложности	
Трансформаторы дуговой сварки	10	2	
	24	3	
	34	4	
	47	5	
	84	6	
	170	8	
Электросварочные преобразователи тока для дуговой сварки тип ПС-100	4,5	7	
	14	13	
	тип ПС-300, ПСО-300, СУГ-2р	28	18
Электросварочные преобразователи тока для дуговой сварки тип ПС-500, ПСМ-500	75	26	
	тип ПСМ-100	14	10
	Машины точечной сварки	5	2
10		3	
25		5	
50		8	
75		11	
100		14	
150		17	
200		20	
300		25	
400		30	
600	35		

Продолжение

Наименование оборудования	Мощность, квт	Категория ремонтной сложности
Машины и аппараты стыковой электросварки	1	1
	5	3
	10	4
	25	6
	50	9
	75	12
	100	15
	150	18
	200	20
	300	25
	500	30
Машины шовной сварки	25	5
	50	9
	100	13
	150	16
	200	20

Примечание. Категории сложности ремонта указаны с учетом пускорегулирующей аппаратуры для электросварочных машин с моторным и ручным приводом. Для точечных, стыковых и шовных машин, оборудованных пневматическими и пневмогидравлическими приводами и игнитронными прерывателями, категория сложности ремонта увеличивается на 60%.

Таблица 8

Высокочастотные установки

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Высокочастотные установки с ламповым генератором, квт	
15	8
55	10
110	13
180	17
360	25

Электрические сети

Таблица 9

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Низковольтные панельные щиты с электроаппаратурой на 10 питающих линий	2
Силовые распределительные шкафы (сборки) с числом групп	
6	2
8	3
10	4
Осветительные групповые щитки с числом групп	
2—3	1
4—6	1,5
7—8	2,0
9—10	2,5
Сборки Гольдберга на 10 пог.м	2
Внутрицеховая электросиловая сеть, проложенная изолированным проводом, напряжением до 500в на 100 пог. м однопроводной линии с проводами сечением, мм ²	
2,5	1,5
6,0	2,0
16,0	3,0
35,0	3,5
70,0	4,5
120,0	5,0
150,0	6,0
Электросети освещения по 100 пог. м шнура сечением, мм ²	
до 2,5	1,5
6	2,0
Осветительная арматура, шт.	
10	0,5
Сети заземления, пог. м	
100	1
Воздушные электросети до 10 кв на деревянных опорах, пог. м	
100	2,0
Воздушные электросети до 10 кв на металлических опорах, пог. м	
100	1,0

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Кабельные сети на 1000 пог. м	
а) проложенные в земле, сечением, мм ²	
70	5
95 и более	8
б) проложенные в непроходных каналах и по стенам на высоте не выше 2,5 м, сечением, мм ²	
70	10
95 и более	14
в) проложенные в проходных каналах, сечением, мм ²	
70	8
95 и более	10
г) проложенные по стенам на высоте более 2,5 м, сечением, мм ²	
70	12
95 и более	16

Т а б л и ц а 10

Котлы

Типы котлов	Поверхность нагрева, м ²	Производительность (Гкал/час)	Категория ремонтной сложности
Котлы вертикально-водотрубные двухбарабанные на давление до 13 ат	55	1,0	18
	110	1,7	27
	177	2,68	39
	230	4,36	44
	300	6,7	48
Котлы вертикально-цилиндрические с кипяtilными трубами на давление до 8 ат	7	0,1	2
	11	0,13	3
	16	0,26—0,34	4
	22	0,47	5
	29	0,67	6
	40	0,8	7

Продолжение

Типы котлов	Поверхность нагрева, м ²	Производительность (Гкал/час)	Категория ремонтной сложности
Котлы вертикально-цилиндрические с кипяtilьными и дымогарными трубами на давление до 8 ат	16	0,26—0,34	4,5
	34	0,52	6,5
	40	0,67—0,8	7,5
Отопительные котлы, чугунные типа НР, «Универсал», «Стреля», МГ-2 и стальные пакетные типа НР-18	20	—	4
	30	—	5
	40	—	6
	50	—	7
	60	—	8

Примечания.

1. Категория сложности ремонта в таблице принята для котлов, оборудованных ручными колосниковыми решетками и без пароперегревателей.

2. Для котлов, имеющих пароперегреватели, категорию сложности ремонта следует увеличивать на 3—5%.

3. Для котлов, имеющих механические топki БЦР, ПМРа, ПМЗ, ПШР и других типов, категорию сложности ремонта следует увеличивать на 12—15%.

4. Для котлов, оборудованных топками для сжигания мазута, газа и углепыли, категорию сложности ремонта следует увеличить на 4—6%.

Таблица 11

Воздухоподогреватели и экономайзеры

Типы котлов	Поверхность нагрева, м ²	Категория ремонтной сложности
Воздухоподогреватели трубчатые двухходовые	185	4
	375	6
	560	8
То же трехходовые	280	6
	560	10
	800	12
	1000	14
Воздухоподогреватели чугунные ребристые (плиточные) с обдувочным устройством	250	8
	500	10
	750	12
	1000	14

Продолжение

Типы котлов	Поверхность нагрева, м ²	Категория ремонтной сложности
Экономайзеры водяные (гладкотрубчатые стальные)	100	4
	200	8
	500	12
	750	16
	1000	18
Экономайзеры водяные ребристые с обдувочным устройством	100	5
	200	9
	500	13
	750	17
	1000	20

Таблица 12

Дутьевые вентиляторы и дымососы

Наименование оборудования	Производительность, м ³ /час	Категория ремонтной сложности
Вентиляторы дутьевые одностороннего всасывания:		
ВД-8	10000	1,2
ВД-10	15000	1,6
ВД-12	25000	2
ВД-13,5	40000	2,4
ВД-15,5	60000	2,8
ВД-18	80000	3,2
ВД-20	100000	3,8
Дымососы одностороннего всасывания:		
Д-8	8000	1,3
Д-10	13000	1,7
Д-12	20000	2,1
Д-13,5	35000	2,5
Д-15,5	50000	2,9
Д-18	75000	3,3
Д-20	120000	3,9

Вентиляционное оборудование

Наименование оборудования	Производительность, <i>м³/час</i>	Категория ре- монтной слож- ности
Электровентиляторы ЭВР, номер:		
2 и 3	900—3500	0,3
4	6000—9000	0,5
5	9000—11000	0,7
6	14000—16000	1,0
Вентиляторы среднего, высокого дав- ления и пылевые типов ВР, ВРС и др., номер:		
3	1000—5000	0,4
4	2000—10000	0,6
5	4000—15000	0,8
6	6000—20000	1,1
8	8000—50000	1,6
10	10000—90000	2,1
12	20000—120000	2,6
Вентиляторы осевые, номер:		
4 и 5	3800—8000	0,2
6	9000—14000	0,3
7	12000—21000	0,4
8	21000—30000	0,5
10	41000	0,6
12	65000	0,7
Циклоны	1500—4500	1
	6000—10000	2
	12500—17500	3

Примечание. При наличии пылевых бункеров категории сложности ремонта увеличиваются для циклонов производительностью до 10000 *м³/час* 1R, а выше — на 2R, где R — категория ремонтной сложности.

Нагревательные приборы

Наименование и тип оборудования	Категория ремонтной сложности
Радиаторы чугунные отопительные на 10 секций	0,3
Ребристые чугунные трубы длиной 2 м	0,1
Калориферы поверхностного нагрева, м ²	
10	0,4
15	0,6
30	0,8
45	1,0
60	1,2
70	1,6
Отопительный настенный агрегат производительностью по воздуху, кг/час	
3400	1
6000	1,2
8750	1,5
17300	2
27000	3
Воздуховоды железные для приточно-вытяжной вентиляции с фасонными частями круглой и конусной формы на 100 м ² , мм	
350	4
450	2
550	1,8
650	1,6
800	1,4
900	1,3
1000	1,2
Фильтры мазутные и масляные	0,3
Фильтры пылевые с количеством рукавов, шт.	
до 2	0,5
4	1,0
6	1,3
8	1,5
10	2,0

Таблица 15

Насосы центробежные

Наименование оборудования	Производительность, м ³ /час	Категория ремонтной сложности
Насосы центробежные консольные одноступенчатые на давление до 100 м вод. ст.	10	1,0
	20	1,5
	30	2,0
	70	2,5
	120	3,0
	200	3,5
	300	4,0
Насосы центробежные одноступенчатые на давление до 10 м вод. ст.	180	2
	360	3
	500	4
	720	5
	1200	7
	2000	9
	2800	10
	3600	12
	4500	15
Насосы центробежные многоступенчатые на давление до 300 м вод. ст.	50	2
	100	3
	170	4
	240	5
	350	6
	500	7
Насосы вихревые	6	1
	10	1,5
	17	2
	35	2,5

Продолжение

Наименование оборудования	Производительность, м ³ /час	Категория ремонтной сложности
Насосы кислотные	20	1,5
	30	2,0
	70	2,5
	120	3
Насосы фекальные	40—100	2,5
	101—180	3
	250—500	4
	430—870	5
Насосы песковые	25—55	2
	65—120	2,5
	200—300	3
	250—450	4
Вакуум-насосы типа ВН	25	3
	70	5
	210	7
	560	9

Таблица 16

Насосы поршневые

Наименование оборудования	Производительность, м ³ /час	Категория ремонтной сложности
Поршневые паровые насосы до 170 м вод. ст.	6	1,5
	25	2,5
	53	4,0
	138	6,0
	250	7,0
То же с напором 200—500 м вод. ст.	6	4
	10	5
	14	6
	25	7

Таблица 17

Компрессоры и оборудование кислородных станций

Типы	Производительность, м ³ /мин	Категория ремонтной сложности
Компрессоры воздушные низкого давления	3	6
	6	8
	10	10
	20	16
	40	25
	60	32
	100	43
Компрессоры на давление 20—25 ат	0,9	5
	1,25	6
	10	20
Компрессоры кислородные и газовые на давление 220 ат	1,1	8
	3	12
	7	25
	14	45
	30	60
Турбокомпрессоры	5000—6000	40
	7500—9000	50
	10000—12000	60
	15000—18000	70
	20000—25000	82
Кислородные колонны	30	20
	50	22
	100	30
Декарбонизаторы вертикальные		3
Осушительные батареи		5
Влагоделители кислородных станций		1
Наполнительные рампы на 12 баллонов		2
Газгольдеры до 50 м ³ и ресиверы до 50 м ³		2

Трубопроводы различных назначений
(на 100 пог. м)

Диаметр труб, мм	Воздухопровод и водопровод холодной воды	Водопровод горячей воды, бензопровод, газопровод и отопительные сети	Паропровод, маслопровод, нефтепровод и эмульсопровод	Канализация фекальная и производственная
	Категория ремонтной сложности			
25	0,7	1	1,1	—
50	0,9	1,2	1,3	1
75	1,3	1,7	1,9	—
100	1,6	2,0	2,2	1,2
150	1,9	2,5	2,7	1,5
200	2,3	3,0	3,3	1,9
250	3	3,9	4,2	2,3
300	3,5	4,5	5,0	2,7
350	4	5,2	5,7	3,1
400	5,2	6,7	7,3	3,5
450	5,6	7,2	8,0	4,0
500	6	7,8	8,5	5,0

Таблица 19

Трубопроводная арматура

Условный проход, мм	Вентили запорные, фланцевые и муфтовые	Краны	Клапаны обратные, подъемные и приемные	Клапаны предохранительные	Клапаны редукционные	Задвижки	Конденсаторы отводчики	Сальниковые компрессоры
	Категория ремонтной сложности							
13	0,1	0,1	—	—	—	—	0,1	—
25	0,1	0,1	0,08	—	0,3	—	0,2	—
50	0,12	0,16	0,1	0,2	0,4	0,08	0,3	—
75	0,15	0,24	0,12	0,26	0,6	0,1	—	—
100	0,18	0,32	0,15	0,32	0,8	0,13	—	1
150	0,2	0,4	0,18	0,4	1,0	0,16	—	—
200	0,25	—	0,2	—	—	0,18	—	—
250	0,3	—	0,25	—	—	0,21	—	2
300	0,35	—	0,3	—	—	0,25	—	—
350	0,4	—	0,35	—	—	0,28	—	—
400	0,43	—	0,4	—	—	0,32	—	3
450	0,46	—	0,42	—	—	0,4	—	—
500	0,5	—	0,45	—	—	0,5	—	—

Оборудование топливоподачи и золоудаления

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Шахтные мельницы производительностью, <i>т/час</i>	
1,5	8
3	10
5	11
8	17
Питатели сырого угля — тарельчатые производительностью, <i>т/час</i>	
5	3
10	4
Ленточный питатель сырого угля производительностью, <i>т/час</i>	
10	4
Транспортеры ленточные на 1 м длины при ширине ленты, <i>мм</i>	
400	0,15
500	0,17
650	0,20
800	0,23
1000	0,26
1200	0,30
Передвижная сбрасывающая тележка, <i>шт</i>	
1	1
Сепаратор магнитный, <i>шт</i>	
1	3
Элеваторы с цепью длиной до 25 м при ширине ковша, <i>мм</i>	
300	8
450	10
650	12
Лебедки скреперные с электроприводом грузоподъемностью, <i>т</i>	
1	3
2	4
3	5
5	6

Продолжение

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Дробилки валцовые при диаметре 600—800 мм, шт 1	12
Вагонетки узкой колес емкостью, м ³ 0,75—1,5	2
Узкоколейный путь, пог. м 100	1
Поворотные круги, шт. 1	0,2
Циклоны центробежные, батарейные и жалюзийные для котлов паропроизводительностью, т/час 5 10 20	1 2 3

Таблица 21

Оборудование химводоочистки

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Фильтр Н-катионитовый и механический диаметром, мм 1030 1525 2000	1,5 2 3
Солерастворители диаметром, мм 670 1030	1 1,2
Дозаторы шайбовые емкостью, м ³ 0,2 0,5	0,8 1,0
Смесители напорного типа емкостью, м ³ 2,3 5,5 12,5	1 1,5 2
Распределители воды типа, м ³ /час 20	2

Продолжение

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
«Струя» производительностью, м ³ /час 100	4
Мешалки известковые емкостью, м ³ 1 2	3 4
Колонки деаэрационные производительностью, т/час 25 75 100 150	2 3 4 5

Т а б л и ц а 22

Подогреватели, теплообменники и бойлеры

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Теплообменники пароводяные с поверхностью нагрева, м ² 5 15 40 125	0,5 1 2 4
Подогреватели пароводяные с поверхностью нагрева, м ² 5 30 60	1 3 4
Подогреватели смешивающие емкостью, м ³ 1 2,5 4,5	0,5 1 1,5
Бойлеры с поверхностью нагрева, м ² 200 130 90 65 43	8 6 5 4 3

Бытовое оборудование

Наименование оборудования	Категория ремонтной сложности
Ванна с душем	0,5
Раковина, умывальник	0,3
Унитаз со смывным бачком	0,8
Мойка металлическая	0,3
Душевая	0,1
Умывальник с сифоном	0,3
Горшок конденсационный	0,2
Люк канализационный	0,1

**ПЕРЕВОДНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НАТУРАЛЬНОГО
ТОПЛИВА В УСЛОВНОЕ**

Вид топлива	Коэффициент
Уголь донецкий	0,873
Уголь кузнецкий	0,896
Прочие угли	0,71
Подмосковный уголь	0,385
Торф кусковой и фрезерный	0,370
Дрова	0,270
Кокс	0,95
Угольные брикеты	0,60

ОСНОВАНИЕ. «Инструкция о порядке составления отчета о выполнении норм и расхода топлива, теплоэнергии и электроэнергии по форме «11-СН». М., «Статистика», 1971.

**ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ АППАРАТЧИКАМИ
ХИМВОДООЧИСТКИ**

1. Анализ воды из фильтров.
2. Анализ воды из питательного бака.
3. Анализ воды из котлов.
4. Анализ конденсата из конденсационного бака.
5. Анализ первичной воды из пруда, реки, артезианской скважины и других водоемов.
6. Взрыхление фильтров.
7. Заправка и промывка солерастворителей и фильтров.
8. Наблюдение за регенерацией с взятием проб.
9. Заготовка соли.
10. Приготовление химических реактивов.
11. Проверка крепости солевого раствора.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая часть	3
Нормативная часть	5
§ 1. Слесари-ремонтники и электромонтеры по обслуживанию электрооборудования	5
§ 2. Машинисты (кочегары) котельных	9
§ 3. Зольщики	12
§ 4. Аппаратчики химводоочистки	14
§ 5. Электросварщики ручной сварки	16
Приложения	18

Нормативы численности рабочих отопительных котельных, оборудованных водогрейными котлами

Редактор *Т. К. Тарасова*. Технический редактор *А. А. Павловский*
Корректор *Ю. А. Грязнова*

Сдано в набор 24/IV 1979 г. Л-94697. Подп. в печ. 4/VII 1979 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 3. Печ. л. 2,5. Уч.-изд. л. 2,07. Тираж 35 000 экз.
Зак. № 252. Цена 10 коп.

Отдел научной информации НИИ труда
ПО «Полиграфист» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Мосгорисполкома. 103062. Москва, ул. Макаренко, 5/16.