

**НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ АВТОНОМНЫЕ
КОНВЕКТИВНЫЕ**

**НАГРАВАЛЬНІКІ ГАЗАВЫЯ АЎТАНОМНЫЯ
КАНВЕКТЫЎНЫЯ**

(EN 613:2000, IDT)

Издание официальное

Б3 10-2011



Госстандарт
Минск

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ОАО Проектно-конструкторским и технологическим институтом «Газоаппарат», Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 98 «Бытовая аппаратура, работающая на газовом, жидким и твердом видах топлива»

2 ВНЕСЕН Госпотребстандартом Украины

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 42 от 21 мая 2010 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Министерство экономики Республики Армения
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 613:2000 + A1:2003 Independent gas-fired convection heaters (Нагреватели газовые автономные конвективные).

Изменение А1:2003, принятое к EN 613:2000 после его официальной публикации, внесено в текст стандарта и выделено двойной вертикальной линией на полях слева и справа (соответственно для четных и нечетных страниц) от соответствующего текста.

Перевод с английского (en).

В стандарт внесены следующие редакционные изменения:

– слова «настоящий европейский стандарт» заменены на «настоящий стандарт»;
– элементы «титульный лист», «предисловие», «первая страница стандарта», «библиографические данные» оформлены в соответствии с требованиями межгосударственной стандартизации.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 78 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 июня 2012 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ ЕН 613-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

© Госстандарт, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
3.1 Автономные газовые конвективные нагреватели	2
3.2 Газы	2
3.3 Конструкция аппаратов	3
3.4 Регулирование и управление	5
3.5 Эксплуатационные характеристики аппарата	5
3.6 Маркировка аппарата и упаковка	6
4 Классификация аппаратов	7
4.1 Классификация по типам используемых газов (категорий)	7
4.2 Классификация по способу отвода продуктов сгорания	8
5 Требования к конструкции	9
5.1 Общие требования	9
5.2 Устройства регулировки, контроля и защиты	13
5.3 Устройства розжига	15
5.4 Система контроля пламени	16
5.5 Горелки	16
5.6 Точки испытания	16
6 Эксплуатационные требования	16
6.1 Общие требования	16
6.2 Герметичность газового контура, контура продуктов сгорания и отвода продуктов сгорания	16
6.3 Тепловые мощности	17
6.4 Температура различных частей аппарата	17
6.5 Розжиг, распространение пламени и стабильность пламени	18
6.6 Регуляторы давления	18
6.7 Горение	19
6.8 Сажеобразование (как результат только от перемены топлива аппаратов)	19
6.9 Система контроля утечки	19
6.10 Устройство контроля пламени	20
6.11 Коэффициент полезного действия	20
7 Методы испытаний	21
7.1 Общие требования	21
7.2 Герметичность газового контура, контура продуктов сгорания и отвода продуктов сгорания	26
7.3 Тепловые мощности	27
7.4 Температура различных частей аппарата	29
7.5 Розжиг, распространение пламени и стабильность пламени	30

ГОСТ EN 613-2010

7.6 Регуляторы давления	32
7.7 Горение	33
7.8 Сажеобразование (как результат от перемены топлива аппаратов)	36
7.9 Система контроля утечки.....	38
7.10 Устройство контроля пламени	38
7.11 Коэффициент полезного действия	39
8 Маркировка и инструкции	40
8.1 Маркировка	40
8.2 Инструкции.....	42
Приложение А (справочное) Национальные ситуации	53
Приложение В (справочное) Правила соответствия.....	59
Приложение С (обязательное) Методы проверки утечки	61
Приложение D (справочное) Расположения газовых клапанов	66
Приложение Е (справочное) Идентификация типа газа, применяемая в разных странах.....	67
Приложение F (обязательное) Исключено.....	68
Приложение G (обязательное) Аппаратура для определения сажевого числа	68
Приложение H (справочное) Символы и сокращения.....	69
Приложение J (обязательное) Расчет преобразований NO _x	70
Приложение K (обязательное) Особые национальные условия	71
Приложение L (справочное) А-отступления.....	72
Приложение ZA (справочное) Положения настоящего стандарта, касающиеся основных требований или других положений европейских директив	73
Библиография	75

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**НАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ АВТОНОМНЫЕ КОНВЕКТИВНЫЕ****НАГРАВАЛЬNIKI ГАЗAVЫЯ АЎТАНОМНЫЯ КАНВЕКТЫЎНЫЯ**

Independent gas-fired convection heaters

Дата введения 2012-06-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования конструкции, безопасности, маркировки, методы испытания и рационального использования энергии автономных газовых конвективных нагревателей, далее именуемых аппаратами.

Настоящий стандарт распространяется на автономные газовые аппараты конвективного нагрева типов B_{11AS}, B_{11BS}, B_{11CS} (обычно называемые в данном стандарте аппаратами B₁) и типа C₁₁:

- которые включают горелку с естественным потоком воздуха;
- которые напрямую подсоединенны к открытому дымоходу или к устройству для отвода продуктов сгорания (аппараты с открытым дымоходом, аппараты со сбалансированным дымоходом);
- которые смонтированы на стене, свободно стоящие или встроенные;
- у которых номинальная тепловая мощность не превышает 20 кВт (основываясь на величине теплотворной способности).

Кроме того, настоящий стандарт распространяется на аппараты с непрерывно подаваемым топливом.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- аппараты с открытой передней панелью, как указано в prEN 13278;
- декоративные топливные аппараты, как указано в EN 509;
- аппараты с каталитическим горением;
- аппараты, в которых подача воздуха и/или отвод продуктов сгорания достигается механическими средствами;
- аппараты с каналом воздухозабора;
- аппараты с установленной закрывающей панелью (см. 3.3.3.3).

Настоящий стандарт распространяется только на испытания типа.

Вопросы, относящиеся к системам обеспечения качества, испытаниям во время изготовления и к сертификации соответствия дополнительных устройств, в настоящем стандарте не рассматриваются.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 88:1991 Регуляторы давления для газовых аппаратов при входном давлении до 200 мбар

EN 125:1991 Устройство контроля пламени для газогорелочных устройств – Термоэлектрические устройства контроля пламени

EN 126:1995 Многофункциональные средства управления за газовыми аппаратами

EN 161 Автоматические отсечные клапаны для газовых горелок и газовых аппаратов

EN 257:1992 Механические терmostаты для газогорелочных аппаратов

EN 298:1993 Автоматические системы контроля газовых горелок и газовых аппаратов как с вентиляторами, так и без них

EN 437:1993 Испытательные газы. Испытательные давления. Категории аппаратов

EN ISO 3166-1:1997 Коды для обозначения наименований стран и их областей. Часть 1. Коды стран (ISO 3166-1:1997)

EN 50165 Электрооборудование для неэлектрических аппаратов домашнего пользования и аналогичных аппаратов – Требования по технике безопасности

ГОСТ EN 613-2010

EN 60335-1:1994 Безопасность бытовых и аналогичных электроаппаратов. Часть 1. Общие требования (IEC 60335-1:1991, MOD)

EN 60529:1991 Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (IP код) (IEC 60529:1989)

EN 60730-2-9:1995 Автоматические электрические средства управления для быта и аналогичных целей. Часть 2. Особые требования к температурным средствам управления (IEC 60730-2-9:1992, MOD)

CR 1404:1994 Определение выделений от аппаратов, сжигающих газообразное топливо во время испытаний

ISO 7-1:1994 Резьбы трубные, которые обеспечивают герметичность соединений. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение

ISO 228-1:1994 Резьбы трубные, которые не обеспечивают герметичность соединений. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение

ISO 274:1975 Медные трубы круглого сечения. Размеры

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Автономные газовые конвективные нагреватели (independent gas – fired convection heaters)

3.1.1 конвективный нагреватель (convection heater): Аппарат, который предназначен для обогрева комнаты, главным образом воздушным обогревом, путем конвекции. Такой аппарат может также содержать излучающие нагревательные элементы при условии, что это соответствует всем требованиям настоящего стандарта.

3.1.2 нагреватель принудительной конвекции (forced convection heater): Конвективный аппарат, который включает вентилятор и таким образом создает ускорение циркуляции воздуха, находящегося в контакте с нагревательным элементом. Такой аппарат предназначен для подачи воздуха непосредственно в комнату, в которой установлен аппарат, и не должен быть связанным с системой распределения теплого воздуха.

3.1.3 конвективный нагреватель с эффектом имитации топлива (live fuel effect convection heater): Конвективный аппарат, имитирующий визуальный эффект твердотопливного устройства.

3.1.4 аппарат с открытой передней панелью (live fuel effect convection heater): Аппарат, у которого пламя открыто или открыты области накаливания.

3.1.5 рабочие поверхности (working surfaces): Те части аппарата, которые благодаря характеру аппарата обладают температурой, превышающей пределы, установленные в 6.4.1, исключая те части, к которым могут прикасаться во время нормальной эксплуатации аппарата, например области, прилегающие к ручкам управления.

Рабочие поверхности не включают те поверхности, которые находятся в пределах 25 см от тех деталей, к которым прикасаются во время нормальной работы аппарата.

3.1.6 конвективный вентилятор (convection fan): Устройство, способствующее распределению нагретого воздуха.

3.2 Газы (Gases)

3.2.1 нормальные условия (reference conditions):

– для величины теплотворной способности температура 15 °С;

– для объема сухого газа и воздуха при 15 °С абсолютное давление 1013,25 мбар.

3.2.2 теплотворная способность (calorific value): Количество тепла, выделенное при сгорании единицы объема или массы газа при постоянном давлении в 1013,25 мбар, при этом составляющие горючей смеси приведены к нормальным условиям, продукты сгорания приведены к тем же условиям.

Следует различать:

– высшую теплотворную способность, при которой вода, образованная при сгорании газа, находится в конденсируемом состоянии.

Символ – H_s ;

– низшую теплотворную способность, при которой вода, образованная при сгорании газа, находится в парообразном состоянии.

Символ – H_i .

Единицы – по выбору:

– мегаджоуль на кубический метр ($\text{МДж}/\text{м}^3$) сухого газа при нормальных условиях или

– мегаджоуль на килограмм ($\text{МДж}/\text{кг}$) сухого газа.

3.2.3 относительная плотность (relative density): Отношение масс равных объемов сухого газа и сухого воздуха при одинаковых условиях температуры и давления.

Символ – d .

3.2.4 число Воббе (Wobbe index): Отношение теплотворной способности газа на единицу объема в расчете к корню квадратному его относительной плотности при одинаковых нормальных условиях. Число Воббе считается высшим или низшим в зависимости от того, какая теплотворная способность используется для расчета – высшая или низшая.

Символы: высшее число Воббе – W_s ;

низшее число Воббе – W_l .

Единицы – по выбору:

- мегаджоуль на кубический метр ($\text{МДж}/\text{м}^3$) сухого газа при нормальных условиях или
- мегаджоуль на килограмм ($\text{МДж}/\text{кг}$) сухого газа.

[EN 437:1993]

3.2.5 испытательные давления (test pressures): Давления газа, которые применяются для проверки эксплуатационных характеристик аппаратов с использованием сжиженных газов. Они включают нормальные и предельные давления.

Выражаются в миллибарах (мбар).

Примечание – 1 мбар = 100 Па.

3.2.6 номинальное давление (normal pressure): Давление, при котором аппараты работают в номинальных условиях, если они снабжаются соответствующим эталонным газом.

Символ – p_n .

3.2.7 предельные давления (limit pressures): Давления, которые представляют собой предельные отклонения, в условиях подачи топлива в аппарат.

Символы: максимальное давление – p_{\max} ;

минимальное давление – p_{\min} .

3.2.8 пара давлений (pressure couple): Комбинация двух различных давлений газораспределения, применяемых по причине значительного различия между числом Воббе в пределах одного семейства или группы газов, в которых:

- высокое давление соответствует только газам с низшим числом Воббе и
- низкое давление соответствует газам с высшим числом Воббе.

[EN 437:1993]

3.3 Конструкция аппаратов (Appliance construction)

3.3.1 Газовый контур (The gas circuit)

3.3.1.1 входное присоединение (inlet connection): Деталь аппарата, предназначенная для подсоединения к источнику подачи газа.

3.3.1.2 механическое соединение (mechanical joint): Устройство подсоединения, обеспечивающее герметичность нескольких деталей в узле, чаще всего выполненное из металла.

Примечание – Например, следующие:

- конусные опорные соединения;
- торOIDальные герметизирующие кольца (кольцевые уплотнения);
- плоские соединения;
- соединения «металл по металлу».

3.3.1.3 газовый контур (gas circuit): Часть аппарата, по которому передается газ или содержится газ между газовым входным соединением аппарата и горелкой (горелками).

3.3.1.4 газовый дроссель (gas restrictor): Нерегулируемое устройство, помещаемое в газовом контуре, для того чтобы создавать понижение давления и, таким образом, уменьшать давление газа на горелке до заданной величины при определенном давлении и скорости подачи газа.

3.3.1.5 регулятор расхода газа (gas rate adjuster): Узел, предназначенный для того, чтобы изготовитель или тот, кто монтирует аппарат, мог задавать расход газа на каждую горелку на заданную величину в соответствии с условиями подачи газа.

Регулировка может быть поступательной (регулировочным винтом) или непрерывной (сменой дросселей).

Регулятор регулируемого устройства управления считается регулятором расхода газа.

Действия, выполняемые для настройки аппарата, называются установкой расхода газа.

3.3.1.6 управление расходом газа (gas rate control): Устройство, позволяющее пользователю открывать или закрывать подачу газа на одну или несколько горелок. Его также можно использовать

ГОСТ EN 613-2010

для регулировки расхода газа для определенных горелок до заданной величины, что называется сниженным расходом. Такое устройство может быть краном.

3.3.1.7 инжектор (injector): Деталь для подачи газа на горелку.

3.3.1.8 пусковой газ (start gas): Начальное количество газа, разжигаемого для образования пламени, используемого для розжига основной горелки. Он может поступать через отдельную запальную горелку или часть основной горелки.

3.3.2 Горелка (Burner)

3.3.2.1 основная горелка (main burner): Горелка, обеспечивающая тепловую функцию аппарата. Обычно просто называется горелкой.

3.3.2.2 запальная горелка (ignition burner): Отдельная горелка, предназначенная для розжига основной горелки.

3.3.2.2.1 запальная горелка постоянного действия (permanent ignition burner): Запальная горелка, работающая непрерывно на протяжении всего периода функционирования аппарата.

3.3.2.2.2 запальная горелка прерывистого действия (intermittent ignition burner): Запальная горелка, которая разжигается перед розжигом основной горелки и погасает одновременно с основной горелкой.

3.3.2.3 фиксированный дроссель первичной подачи воздуха (fixed primary aeration restrictor): Нерегулируемое устройство, ограничивающее подачу первичного воздуха к горелке.

3.3.3 Контур продуктов сгорания (Combustion products circuit)

3.3.3.1 выходной патрубок дымохода (flue outlet): Деталь аппарата типа В (см. 4.2), которая соединяет аппарат с дымоходом для отвода продуктов сгорания.

3.3.3.2 прерыватель тяги (draught diverter): Устройство, размещаемое в контуре отвода продуктов сгорания для уменьшения воздействия тяги в дымоходе и для снижения эффекта нижней тяги на стабильность пламени на горелке и горения.

3.3.3.3 закрывающая панель (closure plate): Несгораемая панель, которая используется для закрытия и уплотнения передней плоскости строительного проема или топочного отверстия так, что когда аппарат установлен, поступление воздуха из помещения в дымоход происходит с заданными требованиями к аппарату.

Данная панель содержит сквозное отверстие, через которое конец трубы отвода аппарата входит в полость строительного проема или топочного углубления, но не соединен с дымоходом.

Панель может быть отдельной деталью или неотъемлемой частью аппарата, например задняя панель, но в любом случае ее следует считать частью аппарата.

3.3.3.4 строительный проем (builder's opening): Ограждение, изготовленное строителем, для закрытия деталей топки.

3.3.3.5 топочное отверстие (fireplace opening): Отверстие, сформированное на лицевой поверхности строительного проема или топочного углубления или на приспособленном окружении пламени.

3.3.3.6 топочное углубление (fireplace): Углубление, сформированное деталями топки, установленными в строительный проем.

3.3.4 Вспомогательное оборудование (Auxiliary equipment)

3.3.4.1 регулятор давления (pressure governor): Устройство, поддерживающее в фиксированном диапазоне постоянное нисходящее давление, не зависящее от восходящего давления и/или расхода газа.

3.3.4.2 запальное устройство (ignition device): Устройство для розжига одной или нескольких горелок.

3.3.4.3 устройство контроля пламени (flame supervision device): Устройство, включающее сенсорный элемент, благодаря которому подача газа открывается или закрывается в соответствии с присутствием или отсутствием пламени, активизирующим сенсорный элемент.

3.3.4.4 защитное устройство для отвода продуктов сгорания (combustion products discharge safety device): Устройство, которое автоматически отключает подачу газа к основной горелке и, может быть, к запальной горелке, если имеется неприемлемо высокая утечка продуктов сгорания от ограничителя тяги.

3.3.4.5 датчик контроля состояния окружающей среды (atmosphere sensing device): Устройство, предназначенное для отключения подачи газа до того, как продукты сгорания в окружающей среде достигнут установленной величины.

3.3.4.6 кнопка управления (control knob): Узел, предназначенный для перемещения вручную с целью управления аппаратом (краном, терmostатом и пр.).

3.3.4.7 блок программирования (programming unit): Устройство, реагирующее на сигналы, исходящие от устройств управления и защиты, выдает команды управления, команды начала выполнения последовательных действий, следит за работой горелки и осуществляет управляемые отключения и, если требуется, отключения в целях защиты и блокировку. Блок выполняет заданную последовательность действий и всегда работает в связи с устройством контроля пламени.

3.3.4.8 устройство обнаружения пламени (flame detector device): Устройство, с помощью которого обнаруживается пламя и подается сигнал.

Оно может состоять из датчика пламени, усилителя и реле для передачи сигнала. Эти детали, за исключением, вероятно, датчика пламени, могут быть смонтированы в одном корпусе для эксплуатации вместе с блоком программирования.

3.3.4.9 автоматическая система горелок (automatic burner system): Система горелок, при которой, начиная с состояния полного отключения, разжигается газ, а потом следует обнаружение пламени и его контроль, а основной газовый клапан (клапаны) включается без ручного вмешательства.

3.3.4.10 повторная блокировка (ручная) [restart interlock (manual)]: Устройство, препятствующее восстановлению подачи газа к основной горелке или к запальной горелке до тех пор, пока не истечет время задержки.

3.4 Регулирование и управление (Adjusters and controls)

3.4.1 настройка устройства регулирования (setting an adjuster): Установка устройства регулирования в неподвижном положении посредством, например, винта. Считается, что устройство регулирования в этом положении «настроено».

3.4.2 пломбирование устройства регулирования (staling an adjuster): Фиксация устройства регулирования с помощью пломбирующего материала, который разрушается при каждой попытке регулирования, и, таким образом, становится очевидным вмешательство.

Установленное регулирование на заводе, предварительно опломбированное, считается отсутствующим.

Регулятор давления считается отсутствующим, если он был опломбирован на заводе в полностью открытом состоянии.

3.4.3 прекращение работы устройства управления (putting a control out of service): Процесс, с помощью которого устройство управления (температурой, давлением и т. д.) выводится из эксплуатации и пломбируется в таком положении. Тогда аппарат работает так, как если бы это устройство отсутствовало.

3.5 Эксплуатационные характеристики аппарата (Appliance performance)

3.5.1 Расход газа (Gas rates)

3.5.1.1 объемный расход (volumetric flow rate): Объем газа, потребляемый аппаратом за единицу времени во время непрерывной эксплуатации.

Символ – V .

Единицы измерения: кубические метры в час ($\text{м}^3/\text{ч}$), литры в минуту (л/мин), кубические дециметры в час ($\text{дм}^3/\text{ч}$) или кубические дециметры в секунду ($\text{дм}^3/\text{s}$).

3.5.1.2 массовый расход (mass flow rate): Масса газа, потребляемая аппаратом за единицу времени во время непрерывной эксплуатации.

Символ – M .

Единицы измерения – килограммы в час ($\text{кг}/\text{ч}$) или граммы в час ($\text{г}/\text{ч}$).

[EN 437:1993]

3.5.1.3 тепловая мощность (heat input): Количество энергии, потребляемой в единицу времени соответственно объемному и массовому расходу, при этом используемая величина теплотворной способности может быть как низшей, так и высшей теплотворной способностью.

Символ – Q .

Единица измерения – киловатт (кВт).

[EN 437:1993]

3.5.1.4 номинальная тепловая мощность (nominal heat input): Величина тепловой мощности, заявленная изготовителем.

Символ – Q_n .

Единица измерения – киловатт (кВт).

3.5.2 Горение газа (gas combustion)

3.5.2.1 стабильность пламени (flame stability): Стабильное состояние пламени, предусмотренное конструкцией без отрыва пламени или проскока на выходных отверстиях горелки или в области, контактирующей с пламенем.

3.5.2.2 отрыв пламени (flame lift): Явление, предусмотренное конструкцией, характеризующееся полным или частичным отрывом основания пламени от выходного отверстия горелки или от контактной области пламени.

3.5.2.3 Проскок (light-back): Явление, характеризующееся тем, что пламя находится в самом корпuse горелки.

3.5.2.4 проскок на инжекторе (light-back at the injector): Явление, характеризующееся розжигом газа на инжекторе либо в результате пламени, поступающего на горелку, либо распространением пламени с наружной стороны горелки.

3.5.2.5 сажеобразование (sootting): Явление, появляющееся при неполном сгорании и характеризующееся отложением сажи на поверхностях деталей аппарата, находящихся в контакте с продуктами горения или с пламенем.

3.5.2.6 желтая верхушка (yellow tipping): Явление, характеризующееся появлением желтого контура на верхушке голубого конуса аэрированного пламени.

3.5.3 безопасное время (safety time): Интервал между подачей энергии на газовый клапан запальной горелки, клапан пуска газа или основной газовый клапан и отключением подачи энергии на газовый клапан запальной горелки, клапан пуска газа или основной газовый клапан, если устройство контроля пламени подает сигнал об отсутствии пламени.

3.5.4 время задержки погасания (extinction delay time): Время, которое проходит между исчезновением пламени и прерыванием подачи газа.

3.5.5 время задержки розжига (ignition delay time): У термоэлектрических средств контроля пламени это время, которое проходит от розжига контролируемого пламени до момента, когда закрывающий элемент удерживается в открытом состоянии сигналом о состоянии пламени.

3.5.6 тепловое равновесие (thermal equilibrium): Рабочее состояние аппарата, соответствующее определенной установленной мощности, при которой температура дымового газа меняется не более чем на ± 2 К за период времени в 10 мин.

3.5.7 регулируемое выключение (controlled shutdown): Процесс, посредством которого управляемое устройство (на аппарате или снаружи его) вызывает мгновенную остановку подачи газа на основную горелку.

3.5.8 безопасное выключение (safety shutdown): Процесс, который начинается сразу же в ответ на сигнал, исходящий от устройства ограничения или датчика, и который приводит к выключению горелки.

3.5.9 долговременная блокировка (non-volatile lockout): Отключенное состояние, при котором повторный пуск может выполняться только вручную.

3.5.10 кратковременная блокировка (volatile lockout): Отключенное состояние, при котором пуск может осуществляться путем возобновления подачи электроэнергии после ее снижения.

3.6 Маркировка аппарата и упаковка (Marking of the appliance and packaging)

3.6.1 страна прямого назначения (direct country of destination): Страна, для которой аппарат сертифицирован и которая определена изготовителем как страна назначения. К моменту поставки аппарата на рынок и/или установки аппарата он должен быть в рабочем состоянии без регулировок или модификаций, работающим на одном из газов, поставляемых в страну при соответствующем давлении подачи газа.

Может быть указано несколько стран, если аппарат в том состоянии настройки, в котором он находится, может использоваться в каждой из этих стран.

3.6.2 страна косвенного назначения (indirect country of destination): Страна, для которой аппарат сертифицирован, но для которой в настоящем его состоянии он не подходит. Должны быть выполнены последующие модификации или регулировки, для того чтобы его можно было безопасно и правильно эксплуатировать в данной стране.

4 Классификация аппаратов

4.1 Классификация по типам используемых газов (категорий)

4.1.1 Классификация газов

Газы классифицируются по трем семействам, которые можно подразделить на группы в зависимости от числа Воббе. В таблице 1 указаны семейства и группы газов, применяемых в настоящем стандарте.

Таблица 1 – Классификация газов

Семейства и группы газа	Высшее число Воббе при 15 °C и 1013,25 мбар	
	минимум (МДж/м ³)	максимум (МДж/м ³)
Первое семейство		
Группа а	22,4	24,8
Второе семейство	39,1	54,7
Группа Н	45,7	54,7
Группа L	39,1	44,8
Группа Е	40,9	54,7
Третье семейство	72,9	87,3
Группа В/Р	72,9	87,3
Группа Р	72,9	76,8
Группа В	81,8	87,3

4.1.2 Категории аппаратов

4.1.2.1 Общие требования

Аппараты классифицируются по категориям, в соответствии с газами и величиной давления, для которых они предназначены.

Определение категорий см. в 4.1.2.2 – 4.1.2.4.

В каждой стране, принимая во внимание условия газоснабжения (состав газа и давления подачи газа), на рынок поступают только некоторые категории, указанные в 4.1.2.2 – 4.1.2.4.

Национальные особенности относительно поставки таких категорий аппаратов на рынок по каждой стране, а также соответствующие давления подачи газа представлены в таблицах А.1 и А.2 (см. также в А.3 особые категории, продающиеся локально и в масштабе страны в соответствии со специальными видами газа и давлениями подачи, которые указаны в таблице А.4; особые условия по странам даны в приложении К).

4.1.2.2 Категория 1

Аппараты категории 1 предназначены исключительно для использования газов одного семейства или одной группы.

4.1.2.2.1 Аппараты, предназначенные для использования только на газах первого семейства

Категория I_{1a}: Аппараты, в которых используются газы только группы а первого семейства при заданном давлении подачи газа. (Данная категория не применяется.)

4.1.2.2.2 Аппараты, предназначенные для использования только на газах второго семейства

Категория I_{2H}: Аппараты, в которых используются только газы группы Н второго семейства при заданном давлении подачи газа.

Категория I_{2L}: Аппараты, в которых используются только газы группы L второго семейства при заданном давлении подачи газа.

Категория I_{2E}: Аппараты, в которых используются только газы группы Е второго семейства при заданном давлении подачи газа.

Категория I_{2E+}: Аппараты, в которых используются только газы группы Е второго семейства с парой давления без регулировки на аппарате. Устройство, регулирующее давление газа на аппарате, если оно имеется, не эксплуатируется в диапазоне между парой давлений.

4.1.2.2.3 Аппараты, предназначенные для использования на газах только третьего семейства

Категория I_{3V/P}: Аппараты, которые могут работать на газах третьего семейства (пропан и бутан) при заданном давлении подачи газа.

ГОСТ EN 613-2010

Категория I_{3E}: Аппараты, которые могут работать на газах третьего семейства (пропан и бутан), эксплуатирующиеся при паре давления без регулировки аппарата. Однако для некоторых видов аппаратов могут допускаться указанные регулировки первичного воздуха для горения при переходе от пропана к бутану и наоборот. На аппарате не допускается устройство, регулирующее давление газа.

Категория I_{3P}: Аппараты, в которых применяются только газы группы Р третьего семейства (пропан) при заданном давлении подачи газа.

4.1.2.3 Категория II

Аппараты категории II предназначены для работы на газах двух семейств.

4.1.2.3.1 Аппараты, предназначенные для использования газов первого и второго семейств

Категория II_{1a2H}: Аппараты, способные работать на газах группы а первого семейства и газах группы Н второго семейства. Газы первого семейства применяются в тех же условиях, что и газы категории I_{1a}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2H}.

4.1.2.3.2 Аппараты, предназначенные для работы на газах второго и третьего семейств

Категория II_{2H3B/P}: Аппараты, способные использовать газы группы Н второго семейства и газы третьего семейства. Газы второго семейства применяются в тех же условиях, что и газы категории I_{2H}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{3B/P}.

Категория II_{2H3+}: Аппараты, способные использовать газы группы Н второго семейства и газы третьего семейства. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2H}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I₃₊.

Категория II_{2H3R}: Аппараты, способные использовать газы группы Н второго семейства и газы группы Р третьего семейства. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2H}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{3R}.

Категория II_{2L3B/P}: Аппараты, способные использовать газы группы L второго семейства и газы третьего семейства. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2L}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{3B/P}.

Категория II_{2L3R}: Аппараты, способные использовать газы группы L второго семейства и газы группы Р третьего семейства. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2L}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{3R}.

Категория II_{2E3B/P}: Аппараты, способные использовать газы группы Е второго семейства и газы третьего семейства. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2E}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{3B/P}.

Категория II_{2E3+}: Аппараты, способные использовать газы группы Е второго семейства и газы третьего семейства. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2E+}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I₃₊.

Категория II_{2E+3R}: Аппараты, способные использовать газы группы Е второго семейства и газы группы Р третьего семейства. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{2E+}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы категории I_{3R}.

4.1.2.4 Категория III

Аппараты категории III предназначены для использования на газах всех трех семейств.

Данная категория не для общего пользования.

Аппараты категории III, которые выставляются на рынок некоторых стран, приведены в А.3 (приложение А).

4.2 Классификация по способу отвода продуктов сгорания

Аппараты классифицируются на типы по способу отвода продуктов сгорания и подачи воздуха для горения.

Тип В: Аппарат, предназначенный для подсоединения к дымоходу, по которому отводятся продукты сгорания за пределы помещения, в котором установлен аппарат. Воздух для горения подается непосредственно из комнаты.

Тип В₁: Аппарат типа В включает прерыватель тяги.

В соответствии с настоящим стандартом аппарат типа В₁ является аппаратом, который прямо или через переходное устройство подсоединен к дымоходу и где закрывающая панель не считается переходным устройством.

Тип В₁₁: Аппарат типа В₁ с естественной тягой, предназначенный для вытяжки естественным путем.

Тип В_{11AS}: Аппарат типа В₁₁, оборудованный атмосферным датчиком для предотвращения отвода продуктов сгорания в опасном количестве в помещение при нарушенных условиях вытяжки.

Тип B_{11bs}: Аппарат типа B₁₁, оборудованный защитным устройством для отвода продуктов сгорания во избежание выделения продуктов сгорания в опасном количестве в помещение при нарушенных условиях вытяжки.

Тип B_{11cs}: Аппарат типа B₁₁, не оборудованный атмосферным датчиком или защитным устройством для контроля отвода продуктов сгорания, но сконструированный таким образом, чтобы предотвращать выделение продуктов сгорания в опасном количестве в помещение при нарушенных условиях вытяжки.

Тип С: Аппарат, в котором контур горения (подача воздуха, камера сгорания, теплообменник и отвод продуктов сгорания) герметизированы по отношению к помещению, в котором установлен аппарат.

Тип C₁: Аппарат типа С предназначен для соединения посредством каналов к горизонтальному терминалу, который одновременно подает свежий воздух на горелку и отводит продукты сгорания наружу через отверстия, которые либо концентричны, либо располагаются достаточно близко, чтобы находиться в одинаковых ветровых условиях.

Тип C₁₁: Аппарат типа C₁ с естественной вытяжкой.

5 Требования к конструкции

5.1 Общие требования

5.1.1 Переход на другие газы

5.1.1.1 Общие требования

В соответствии с определениями, указанными в 4.1.2.2 – 4.1.2.4, единственно приемлемыми модификации, и/или регулировки при переходе от газа одной группы или семейства к газу другой группы или семейства, и/или подгонки к другим давлениям распределения газа возможны те, которые указаны в 5.1.1.2 – 5.1.1.4 для каждой категории аппарата.

Для аппаратов категории B_{IIAS}, когда эксплуатация атмосферных датчиков зависит от характеристик газа (включая давление), требуется смена датчика полного контроля за состоянием окружающей среды при переходе от газа одного семейства к газу другого семейства или при переходе от одного давления или пары давлений к другому в третьем семействе, если это указано в инструкциях изготавителя.

5.1.1.2 Категория 1

Категории I_{2H}, I_{2L}, I_{2E}, I_{2E+}: Модификация и/или регулировка аппарата не применяются.

Категория I₃₊: Не нужны модификации и/или регулировка аппарата, за исключением смены инжекторов или дросселей для перехода от одной пары давления к другой (например, от 28 до 30 мбар/37 мбар <=> 50 мбар /67 мбар). Допускается смена дросселя первичной фиксированной подачи воздуха при переходе от одной пары давлений к другой или от одного давления к другому в пределах пары давлений.

Категории I_{3P}, I_{3B/P}: Никаких изменений и/или регулировок аппарата относительно смены газа не требуется. Допускается смена дросселя фиксированной первичной подачи воздуха при смене диапазона давлений, замене инжекторов и регулировании скоростей газового потока.

5.1.1.3 Категория II

5.1.1.3.1 Категории аппаратов, предназначенные для использования газов первого и второго семейств

Следующие модификации и/или регулировки допускаются, но только при переходе от газа одного семейства к газу другого семейства:

- регулировка расхода газа со сменой, если требуется, инжекторов, дросселей или регулятора;
- замена узла горелки;
- замена комплекта запальных горелок или некоторых ее деталей;
- замена главного дросселя фиксированной аэрации.

Если аппарат предназначен для функционирования без регулятора, работающего на газах второго семейства, то при таких обстоятельствах требуется выводить регулятор из эксплуатации (см. 5.2.6).

При использовании газов второго семейства обязательно требуется выводить из эксплуатации регулирование расхода подачи газа (см. 3.4.2).

5.1.1.3.2 Категории аппаратов, предназначенные для использования газов второго и третьего семейств

Разрешены следующие изменения и/или регулировки, но только при переходе от газа одного семейства к газу другого семейства:

- регулирование расхода газа со сменой, если необходимо, инжекторов, дросселей или регулятора;
- замена узла горелки;
- замена комплекта запальной горелки или некоторых ее деталей;
- смена дросселя фиксированной первичной аэрации.

Регулятор должен быть выведен из эксплуатации, где это требуется в соответствии с требованиями 5.2.6.

Регуляторы расхода газа должны быть выведены из эксплуатации в соответствии с требованиями 5.2.2.

Следующие модификации и/или регулировки разрешены при переходе от одной пары давлений к другой или от одного диапазона давлений к другому:

- замена инжекторов или дросселей для перехода от одной пары давлений к другой в пределах газов третьего семейства (например, от 28 до 30 мбар /37 мбар <=> 50 мбар / 67мбар);
- допускается замена дросселя первичной аэрации при переходе от одной пары давлений к другой или от одного давления к другому в пределах пары давлений.

При смене диапазона давлений газа в корпусе аппарата, категории, которые используют газы третьего семейства без пары давлений (например, «ЗР» и «ЗВ/Р»), допускается замена инжекторов, регулировка расхода газа и замена дросселя фиксированной первичной аэрации.

5.1.1.4 Категория III

Аппараты категории III, разрешенные в определенных странах, приведены в А.3.

5.1.2 Материалы и методы конструирования

Качество и толщина материалов, используемых при изготовлении аппарата, а также метод сборки различных деталей должны быть такими, чтобы конструктивные, функциональные и эксплуатационные характеристики не влияли в значительной степени на срок службы при нормальных условиях монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

В частности, когда аппарат устанавливается в соответствии с указаниями изготовителя и национальными требованиями монтажа, все составные части должны выдерживать механические, химические и термические нагрузки, которым они могут подвергаться во время эксплуатации.

Детали из листового металла, находящиеся в контакте с продуктами горения и не выполненные из антакоррозионного материала, должны быть покрыты эффективной защитой против коррозии, например эмалью.

Асbestosвые или asbestosодержащие материалы не должны применяться.

Если при запуске и/или во время нормальной работы аппарата образуется конденсат, он не должен вызывать ухудшения состояния конструкции аппарата и/или используемых материалов, чтобы это не оказывало влияния на безопасность аппарата. Конструкция аппарата должна быть такой, чтобы конденсат не капал на пол.

5.1.3 Удобство осмотра и обслуживания

Все ручки регулирования в газовом контуре должны быть установлены так, чтобы регулировки, техническое обслуживание или замена происходили легко, без препятствий.

Съемные части должны быть сконструированы и промаркованы так, чтобы можно было легко и правильно их переустанавливать в соответствии с инструкциями изготовителя и чтобы любой неверный монтаж был очевиден.

Все операции по снятию и установлению заново деталей, которые пользователь может производить в ходе текущего технического обслуживания в соответствии с инструкциями изготовителя, должны производиться без помощи инструмента.

Съемные части должны иметь возможность демонтироваться инженером по обслуживанию с помощью обычных инструментов, таких как отвертка или гаечный ключ.

Для аппарата типа С₁₁ герметичность контура горения должна сохраняться после переустановки и после замены герметичной прокладки, если требуется, а также после чистки или технического обслуживания.

Аппарат должен быть надежно закреплен. Инструкции по установке должны содержать верную и точную информацию.

Когда в контур горения аппарата встроены дверца, которая при необходимости должна быть открыта, или панель, которую требуется снимать, то они должны быть такими, чтобы было затруднено неправильное закрытие дверцы или замена панели.

Если вышеописанная операция не требует применения инструмента, то такая операция должна быть указана в инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию (см. 8.2.3).

В том случае, если изготовитель поставляет специальный инструмент, то такой инструмент следует убирать, как только операция закончена.

5.1.4 Соединения

5.1.4.1 Входное соединение аппарата

См. А.5 по вопросу соединений на входе аппарата.

Входное отверстие аппарата должно быть одним из следующих типов:

а) резьба, соответствующая ISO 228-1:1994. В таком случае край соединения входного отверстия для газа имеет плоскую круглую поверхность шириной не менее 3 мм для резьбы размером $1/2"$ и $3/8"$ и шириной не менее 2,5 мм для резьбы размером $1/4"$ для того, чтобы имелось место для герметизирующей прокладки. Если на конце входного газового отверстия имеется резьба номинального размера $1/2"$, то должна быть возможность вставить калибр (шаблон) диаметром 12,3 мм на глубину не менее 4 мм;

б) резьба, соответствующая ISO 7-1:1994;

с) установка уплотнения пригонкой для медной трубы в соответствии с таблицей 2 ISO 274:1994;

д) прямая трубка длиной около 30 мм, у которой есть цилиндрический гладкий и чистый конец, позволяющий осуществлять соединение посредством уплотнения, как указано в с);

е) конусный патрубок.

5.1.4.2 Доступ к входному соединению

Положение соединения должно быть таким, чтобы подключение к подаче газа можно было легко осуществлять с помощью стандартного инструмента.

5.1.5 Герметичность газового контура

Отверстия для винтов, штифтов и т. д., предназначенных для сборки составных частей, не должны выходить в газовый контур. Разность толщины стенок должна быть не менее 1 мм.

Кронштейны для поддержания составных частей не должны вставляться в стыки, по которым проходит газ.

Герметичность составных частей и узлов, подключаемых к газовому контуру, которые могут демонтироваться в целях текущего технического обслуживания в помещениях пользователя, за исключением вентилей и кранов, должна обеспечиваться посредством механических соединений, например соединений «металл по металлу», уплотнительных колец или герметизирующих материалов, за исключением применения какого-либо герметизирующего компаунда, такого как лента, клейкое вещество или паста. Герметичность должна быть сохранена после демонтажа и новой сборки.

Герметизирующие компаунды могут использоваться для постоянных резьбовых узлов и инжекторов, а смазка – для вентилей и кранов. Герметизирующий материал должен сохранять свою эффективность при нормальных условиях эксплуатации аппарата.

Герметичность узлов газового контура не должна обеспечиваться за счет мягкого припоя, у которого самая низкая температура диапазона для пайки составляет менее 450 °C.

5.1.6 Герметичность контура горения

5.1.6.1 Аппараты типа B₁

Герметичность аппарата до прерывателя тяги должна быть обеспечена только механическим способом, за исключением тех частей, которые не требуют демонтажа для текущего технического обслуживания, и постоянная герметичность в нормальных условиях эксплуатации может быть гарантирована мастикой или пастой.

Детали, которые могут сниматься для текущего обслуживания, должны быть сконструированы и установлены так, чтобы обеспечивалась герметичность после повторной сборки.

5.1.6.2 Аппараты типа C₁₁

Герметичность при нагреве корпуса и соединении аппарата ко входу подачи воздуха для горения и каналам отвода продуктов сгорания (тип C₁₁) должна быть обеспечена только механическим способом.

Однако для тех частей сборки, которые не требуют демонтажа при текущем техническом обслуживании, постоянная герметичность в нормальных условиях эксплуатации должна быть гарантирована мастикой или пастой.

ГОСТ EN 613-2010

Конструкция всей сборки должна обеспечивать герметичность помещения, в котором установлен аппарат.

Детали, которые могут быть сняты для текущего технического обслуживания, должны быть выполнены и установлены так, чтобы обеспечивать герметичность после повторной сборки.

5.1.6.3 Встроенные аппараты

Если аппарат поставляется в виде нескольких узлов, которые следует устанавливать при монтаже, необходимо, чтобы эта операция проводилась при сборке без отклонений от инструкций изготовителя. Если требуется специальный инструмент, то он должен поставляться изготовителем.

Все составные части или материалы, необходимые для сборки этих подгрупп, должны поставляться заводом изготовителем.

5.1.7 Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания

5.1.7.1 Общие требования

Аппарат должен содержать весь контур горения, начиная от входного отверстия для подачи воздуха в аппарат для горения и заканчивая отводом продуктов сгорания.

5.1.7.2 Аппараты типа В₁

Аппарат типа В₁ должен иметь прерыватель тяги как неотъемлемую часть аппарата.

Вытяжной патрубок должен иметь внутреннюю вставку, которая при необходимости позволяет осуществлять соединение посредством переходника, поставляемого вместе с аппаратом, к дымоходу, диаметр которого соответствует требованиям, действующим в стране, где устанавливается аппарат (см. таблицу А.6).

Должна быть обеспечена возможность установки вставки с наружным диаметром (D-2) мм на глубину, равную не менее:

- a) 30 мм при горизонтальном соединении;
- b) 15 мм при вертикальном соединении,

но не должно быть возможности установки ее на такую глубину, чтобы она препятствовала отводу продуктов сгорания.

Примечание – D – номинальный внутренний диаметр выходного отверстия аппарата.

Аппарат должен быть сконструирован таким образом, чтобы предотвращать отвод продуктов сгорания в опасном количестве в помещение при нарушении нормальных условий вытяжки (см. 6.9).

5.1.7.3 Аппараты типа С₁₁

Наружные поверхности труб ввода/вывода не должны иметь отверстия, пропускающие шарик диаметром 16 мм. Должна быть исключена возможность видимости пламени основной горелки и запальной горелки через трубу.

Все вспомогательные элементы (например, прокладки стенок, ограждение на вводе-выводе и т. д.) должны соответствовать техническим условиям или поставляться заводом изготовителем.

Трубы ввода-вывода для аппаратов типа С₁₁ и инструкции по сборке должны предоставляться заводом изготовителем. Трубы подвода воздуха для горения и отвода продуктов сгорания могут не поставляться, если в инструкциях приведены технические условия на трубы.

5.1.7.4 Встроенные аппараты

Встроенный аппарат должен быть выполнен таким образом, чтобы на входном отверстии для воздуха не было препятствий, когда аппарат устанавливается в соответствии с инструкциями изготовителя.

5.1.8 Электрооборудование

Электрооборудование аппарата должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы была исключена опасность от электричества. Аппарат должен соответствовать требованиям EN 50165, в которых описаны такие опасности.

Второй абзац исключен.

Если аппарат снабжен электронными составными частями или электронными системами, обеспечивающими безопасное функционирование, то они должны отвечать соответствующим требованиям EN 298:1993 в зависимости от защитных уровней электромагнитной совместимости.

Если изготовитель указывает характер электрической защиты аппарата на заводской табличке с техническими данными, то эти данные должны отвечать требованиям EN 60529:1991 для обеспечения степени персональной защиты от контактирования с опасными электрическими компонентами.

5.1.9 Обеспечение безопасности в случае колебания, прерывания и возобновления подачи вспомогательной энергии

5.1.9.1 Прерывание и возобновление

Если прерывание и последующее возобновление влияет на безопасность, то такое прерывание и последующее возобновление подачи электроэнергии на какое-либо время в период пуска или эксплуатации аппарата должно быть в результате безопасного отключения или же аппарат должен соответствовать 6.5.3.

5.1.9.2 Колебание

Аппарат обязан быть безопасным как в случае нормального колебания, так и с нарушениями в магистральной линии, подающей напряжение, что определяется путем проведения испытаний по 7.7.3.1 и в соответствии с требованиями 6.5.3 и 6.7.1 б).

5.1.10 Наблюдение за работой

Оператор должен в любое время иметь возможность проверять визуально работу аппарата. Для аппаратов, имитирующих живое пламя, после отключения аппарата топливное основание может продолжать некоторое время светиться, поэтому следует принимать во внимание «период охлаждения». Во всех аппаратах, где используются зеркала, они должны сохранять свои оптические свойства.

Если оператор не видит основной горелки, требуется косвенные средства сигнализации (например, контрольная лампа). В такой ситуации нельзя, чтобы сигнал о наличии пламени можно было спутать с сигналом о какой-либо неисправности, не говоря уже о сигнале неисправности самого регулятора пламени, что должно быть отражено на индикаторе отсутствия пламени.

5.2 Устройства регулировки, контроля и защиты

5.2.1 Общие требования

Всякий контроль за неисправностями должен соответствовать EN 126:1995.

Функционирование любого защитного устройства не должно блокироваться каким-либо управляющим устройством.

Все регуляторы или ручки управления, которые не предназначены для того, чтобы пользователь или тот, кто устанавливает аппарат, мог изменить их положение, должны быть опломбированы таким образом, чтобы любое постороннее вмешательство было заметно (см. 3.4.2).

Примечание – Для опломбирования можно применять краску при условии, что она выдерживает температуру, которой подвергается во время нормальной эксплуатации аппарата.

5.2.2 Регуляторы расхода газа

Должны быть условия для опломбирования регуляторов расхода газа (например, краской) после наладки; эта пломба должна быть устойчивой к температурам, которым она подвергается во время нормальной эксплуатации аппарата. Регулировочные винты должны располагаться таким образом, чтобы они не могли попадать в газовые контуры.

Регуляторы расхода газа должны быть спроектированы так, чтобы быть защищенными от регулирования пользователем аппарата при их установке, вводе в действие и обслуживании.

Герметичность газового контура не должна нарушаться из-за наличия регуляторов расхода газа.

Аппараты категорий I_{2H}, I_{2L}, I_{2E+}, I_{3V/P}, I_{3P}, I₃₊, II_{2H3V/P}, II_{2H3+}, II_{2L3P}, II_{2L3V/P}, II_{2E3V/P}, II_{2E+3+} и II_{2E+3P} не должны быть оборудованы газовыми регуляторами расхода газа. Однако регулируемые аппараты в этих категорий, за исключением категорий I_{2E} и II_{2E+3+}, могут иметь регулятор расхода газа, состоящий из регулировочного винта на газовом регуляторе.

Аппараты категории II_{1a2H} и всех категорий III группы должны иметь регулятор расхода газа для газов первого семейства.

Для аппаратов категории II_{2H3+}, у которых имеется регулятор, представляющий собой регулировочный винт (см. 3.3.1.5), должна быть возможность выводить аппарат из эксплуатации, когда на эти аппараты подаются газы третьего семейства, и то же самое относится к аппаратам категории II_{1a2H}, если на них подаются газы второго семейства. Для аппаратов категории II_{2E+3P}, у которых имеется регулятор расхода газа, требуется полностью или частично выводить эти аппараты из эксплуатации (см. 5.2.6), если на эти аппараты подается газ второго семейства.

Регуляторы должны быть съемными только с помощью инструмента и должны иметь возможность быть установленными в рабочем положении.

5.2.3 Регулятор аэрации

Регулятор аэрации должен быть установлен и опломбирован заводом изготовителем.

5.2.4 Отсечные клапаны

5.2.4.1 Общие требования

У аппарата должно быть устройство для того, чтобы отключать, когда требуется, подачу газа на основную и запальную горелки. Работа такого устройства может быть в ручном или автоматическом режиме, но отключение должно производиться мгновенно, т. е. на него не должно влиять инерционное время защитного устройства.

Линия газоснабжения должна быть снабжена термоэлектрическим устройством или клапаном класса А, В или С, если таковые имеются, для отключения подачи газа на основную и запальную горелки.

Примечание – На таком клапане может работать детектор пламени.

Аппараты должны иметь дополнительно второй клапан.

5.2.4.2 Система клапанов, работающая в ручном режиме

Для системы клапанов, работающих в ручном режиме, второй клапан может комбинироваться с первым для образования единого устройства, включающего газовый кран и устройство контроля пламени.

Для обозначения положения пониженного расхода подачи газа кран должен иметь либо упор в конце пути прохождения, если положение пониженного расхода находится за пределами положения «включено на полную мощность», либо защелку, если положение сниженного расхода находится между положением «включено на полную мощность» и положением «выключено».

Если аппарат имеет два автономных устройства отключения, одно для основной горелки и одно для запальной горелки, то устройства контроля этими устройствами должны быть взаимно блокированы таким образом, чтобы было невозможно основной горелке получать газ ранее запальной. Если на основной и запальной горелках имеется одно отключающее устройство, то положение розжига для запальной горелки обозначается упором или пазом, обеспечивающим определенный останов. Требуется, чтобы отключающее и снимающее блокировку устройства могли управляться только одной рукой.

Если ручка управления закрытия газового пути работает путем поворота, то поворот по часовой стрелке осуществляется пользователем, стоящим лицом к ручке.

5.2.4.3 Системы автоматического клапана

Все автоматические блокирующие клапаны, приводимые в действие электричеством, должны отвечать требованиям EN 161.

Примеры расположения газовых клапанов для автоматического средства управления приведены в приложении D. Допускаются иные расположения, если они дают по меньшей мере равнозначный уровень безопасности.

Когда на защитном устройстве основной горелки и горелки розжига функционирует только одна кнопка, то произвести неправильную операцию невозможно и маркировка не требуется.

5.2.4.4 Ручка управления

Ручка управления должна быть сконструирована и размещена так, чтобы ее нельзя было установить неправильно и чтобы она не могла самопроизвольно перемещаться.

Положение выключено на кране должно быть четко и ясно промаркировано. Другие положения должны маркироваться, и эти маркировки выбираются изготавителем.

5.2.5 Устройства контроля пламени

Аппарат должен иметь устройство контроля пламени. Оно контролирует подачу газа к основной горелке и запальной горелке, при ее наличии.

Устройства контроля пламени являются устройствами термоэлектрического типа и должны соответствовать требованиям EN 125:1991.

В случае неисправности датчиков аппарат должен сохранять свою безопасность.

5.2.6 Регуляторы давления

Регуляторы давления должны соответствовать EN 88:1991.

Аппарат категории I_{2E+} не должен иметь регулятор давления.

Давление в аппаратах категории I_{2E+} и всех других категорий, у которых имеется индекс "E+", не должно быть регулируемым. Однако, если аппарат снабжен регулятором давления газа, он не должен функционировать в диапазоне пары давлений двух нормальных давлений газа второго семейства, например от 20 до 25 мбар.

Для других категорий аппаратов регуляторы необязательны.

Для аппаратов категорий II_{2H3+} и II_{2E+3+} должна быть возможность вывода из эксплуатации регулятора давления при использовании газов третьего семейства. Для аппаратов категорий II_{2E+3+} и II_{2E+3P}

должна быть возможность частичного вывода из эксплуатации регулятора давления при подаче газов второго семейства так, чтобы регулятор давления не функционировал в диапазоне пары давлений нормальных давлений газа второго семейства, например от 20 до 25 мбар.

Конструкция и доступность к регуляторам давления должна быть такой, чтобы можно было легко их регулировать или выводить из эксплуатации при использовании другого газа, но следует предпринимать меры предосторожности, чтобы затруднить вмешательство неуполномоченных лиц.

5.2.7 Система автоматического контроля горелки

Если аппарат снабжен системой автоматического контроля горелки, то она должна соответствовать EN 298:1993.

5.2.8 Термостаты

Все механические термостаты должны соответствовать EN 257:1992.

Все электрические термостаты должны соответствовать EN 60730-2-9:1995.

Ручки управления термостатами должны располагаться в доступном месте, их расположение должно быть промарковано с градуировкой.

5.2.9 Система контроля утечек

Аппараты должны быть сконструированы таким образом, чтобы при ненормальных условиях вытяжки в помещении не было утечки продуктов сгорания опасной концентрации (см. 6.9).

Все защитные устройства, предназначенные для этой цели, должны:

- не иметь других настроек, кроме тех, что были выполнены и опломбированы изготовителем;
- быть сконструированы таким образом, чтобы их нельзя было переместить или демонтировать без использования инструмента;
- иметь электроизоляцию, выдерживающую термические и химические нагрузки, вызываемые утечкой продуктов сгорания;
- быть выполнены таким образом, чтобы прерывание связи между датчиком и устройством вызывало блокировку в целях безопасности, если это необходимо по истечении времени ожидания.

5.2.10 Устройства, работающие в ручном режиме

Неверная или непоследовательная работа кнопок, переключателей и т. д. не должна негативно воздействовать на безопасность системы автоматического контроля горелки.

5.3 Устройства розжига

5.3.1 Прямой розжиг основной горелки

Прямой розжиг основной горелки допускается для аппаратов, которые:

- a) включают систему автоматического розжига или
- b) имеют тепловую мощность менее или равную 4 кВт во время процесса розжига.

5.3.2 Запальня горелка

Тепловая мощность запальной горелки не должна превышать 0,3 кВт.

Запальная горелка должна располагаться таким образом, чтобы ее продукты сгорания отводились с продуктами сгорания основной горелки. Положение запальной горелки должно быть фиксированным относительно положения основной горелки.

Если запальная горелка (горелки) отличается (отличаются) по типам используемого газа, то она (они) должна быть промаркована и легко заменяться. Это требование относится к деталям запальной горелки, например к их инжекторам, если требуется замена только этих деталей.

Запальные горелки должны быть защищены от блокирования твердыми частицами, переносимыми газом.

Там, где расход запальной горелки не регулируется, наличие средств регулирования подачи газа обязательно для аппаратов, в которых используется газ первого семейства, необязательно, если используются газы второго семейства, и запрещено, если используются газы третьего семейства. Однако это может быть необязательным для газов первого семейства, если при давлении в 15 мбар тепловая мощность запальной горелки менее 0,17 кВт на эталонном газе.

Регулировкой можно пренебречь, если запальная горелка и/или инжектор легко заменяется для соответствия используемому газу.

Для аппаратов типа В₁ запальная горелка должна легко разжигаться спичкой, если только не предоставлено специальное устройство для розжига запальной горелки.

Аппараты типа С₁₁ должны иметь устройство розжига, которое является его неотъемлемой частью. Оно должно разжигать запальную горелку такого аппарата при закрытой камере сгорания.

5.4 Система контроля пламени

5.4.1 Общие требования

У аппарата должно быть устройство контроля пламени. Оно должно контролировать подачу газа на основную горелку и на запальную горелку, при ее наличии.

Устройство контроля пламени должно быть надежно соединено со всеми составными деталями, с которыми оно предназначено функционировать.

5.4.2 Аппараты с системами автоматической горелки

Изготовитель должен установить безопасное время (см. 6.10.2.2).

При отказе во время эксплуатации устройство контроля пламени должно вызывать долговременную блокировку, за исключением тех случаев, когда у аппарата прямой розжиг основной горелки, в этом случае:

- a) допускается возобновление искры в пределах 1 с или
- b) допускается один повторный пуск в пределах 10 с.

В случае если повторный розжиг не произошел во время одного из этих допущений, должна произойти долговременная блокировка.

5.5 Горелки

Каждый съемный инжектор и/или съемный ограничитель должен иметь несмыываемую отметку во избежание ошибок.

Удаление или замена горелки в соответствии с инструкциями изготовителя должна быть возможна с помощью инструментов общего применения (например, инструментов, имеющихся на открытом розничном рынке).

Положение горелки должно быть хорошо определено, и установить горелку в неверном положении должно быть затруднительно.

Взаимное положение между горелкой (горелками) и инжектором (инжекторами) должно быть хорошо определено.

Пункт 5.6 исключен.

Нумерация пункта 5.7 заменена на 5.6.

5.6 Точки испытания

На аппарате должны быть предусмотрены точки для измерения заданного заводом изготовителем давления газа. Нерегулируемый аппарат имеет одну точку для измерения давления газа, а регулируемый аппарат должен иметь две точки, одну для измерения входного давления на аппарат и другую вниз по направлению движения газа к горелке.

Испытательный патрубок для проверки давления имеет наружный диаметр, равный $9^0_{-0,5}$ мм, и полезную длину не менее 10 мм для подсоединения к трубе. Диаметр отверстия испытательной точки должен быть не более 1 мм в самом узком месте.

6 Эксплуатационные требования

6.1 Общие требования

Испытательные газы и условия испытания приведены в 7.1, если только не указано иное.

6.2 Герметичность газового контура, контура продуктов сгорания и отвода продуктов сгорания

6.2.1 Герметичность газового контура

Газовый контур должен быть герметичным. При испытании, описанном в 7.2.1, утечка воздуха составляет не более $100 \text{ см}^3/\text{ч}$, независимо от числа составных частей, как при последовательном, так и при параллельном монтаже на аппарате.

6.2.2 Герметичность контура продуктов сгорания и отвод продуктов сгорания

6.2.2.1 Аппараты типа В₁

Герметичность контура отвода продуктов сгорания должна отвечать одному из следующих требований в зависимости от метода испытаний:

а) при использовании тарелки для сбора утечки при испытании аппарата, как описано в 7.2.2.1 а), продукты сгорания должны образовываться только на выходе из вытяжного патрубка или

б) если применяется вытяжной шкаф при испытании аппарата, как описано в 7.2.2.1 б), утечка не должна превышать $0,04 \text{ м}^3/\text{ч} \cdot \text{kBt}$ тепловой мощности.

6.2.2.2 Аппараты типа С₁₁

При испытании аппарата, как описано в 7.2.2.2, утечка сжатого воздуха не должна превышать следующие значения:

- а) $0,25 \text{ м}^3/\text{ч} \text{ кBт}$ тепловой мощности для аппаратов, имеющих тепловую мощность менее 12 кВт или равную этой тепловой мощности;
- б) максимум $3 \text{ м}^3/\text{ч}$ для аппаратов, у которых тепловая мощность больше 12 кВт.

6.2.2.3 Дополнительные испытания

Аппарат при испытании, как описано в 7.2.2.3, имеющий дверцу, которую требуется открывать, или панель, которую требуется снимать во время розжига запальной горелки и/или технического обслуживания и чистки аппарата, должен соответствовать 6.2.2.1 или 6.2.2.2, по обстановке.

6.2.3 Отвод несгоревшего газа (только для аппаратов типа В₁)

Когда аппарат проверяется так, как описано в 7.2.3, то не должно быть утечки газа между выходом инжектора из наружной поверхности горелки, за исключением отверстий для пламени.

6.3 Тепловые мощности

6.3.1 Номинальная тепловая мощность

При расчете в соответствии с 7.3.1:

а) для аппарата без регулятора расхода газа в испытательных условиях, описанных в 7.3.2, тепловая мощность должна быть в пределах $\pm 5\%$ от номинальной тепловой мощности, полученной при нормальном испытательном давлении;

б) для аппарата с регулятором расхода газа, но без регулятора давления, тепловая мощность должна быть по меньшей мере равной номинальной тепловой мощности, измеренной в условиях, указанных в 7.3.3, испытание № 1, и не должна превышать номинальную тепловую мощность, измеренную в условиях испытания № 2 7.3.3;

с) аппарат с регулятором давления должен соответствовать 6.6.

6.3.2 Стартовая тепловая мощность

Когда испытания проводятся в соответствии с 7.3.4, тепловая мощность ¹⁾ должна указываться заводом изготовителем (см. 5.3).

6.3.3 Пониженный расход

При испытании по 7.3.5 любой пониженный расход, указанный изготовителем, должен быть в пределах $\pm 10\%$ от расчетного расхода.

6.4 Температура различных частей аппарата

6.4.1 Температура наружных частей аппарата

При испытании, описанном в 7.4.1, температура поверхности ручек управления и всех частей, которыми управляют руками во время нормальной эксплуатации аппарата, измеренная температура только в областях, к которым прикасаются, не должна превышать температуру окружающей среды более чем:

- 35 К для металлов и аналогичных материалов;
- 45 К для фарфора и аналогичных материалов;
- 60 К для пластика и аналогичных материалов.

Температура частей аппарата, которые являются рабочими поверхностями (см. 3.1.5), не должна превышать температуру окружающей среды более чем на:

- 80 К для базового металла;
- 95 К для эмалированной стали, покрытых или окрашенных металлов и аналогичных материалов;
- 100 К для пластика, резины или дерева.

¹⁾ Термическая мощность, основанная на высшей теплотворной способности, связана с низкой теплотворной способностью для пяти эталонных газов следующим образом:

$$G 110 Q (H_s) = 1,136 \times Q (H_i);$$

$$G 120 Q (H_s) = 1,133 \times Q (H_i);$$

$$G 20 Q (H_s) = 1,111 \times Q (H_i);$$

$$G 25 Q (H_s) = 1,110 \times Q (H_i);$$

$$G 30 Q (H_s) = 1,083 \times Q (H_i).$$

6.4.2 Температура составных частей

При испытании аппарата по 7.4.2 температура составных частей (включая краны) не должна превышать температуру, которая установлена изготовителем составных частей.

6.4.3 Температура пола, полки и стен

6.4.3.1 Для аппаратов, предназначенных для установки на несгораемых поверхностях при испытании, описанном в 7.4.3.1, температура пола в любой точке, к которой может прикоснуться пользователь и на которую ставится аппарат, а также стен по бокам и сзади аппарата и полки не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 80 К.

6.4.3.2 Для аппаратов, предназначенных для установки на легковоспламеняемых поверхностях при испытании, описанном в 7.4.3.1, температура в любой точке пола, на котором устанавливается аппарат, а также стен по бокам и сзади аппарата и полки не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 60 К.

Примечание – Для встроенных аппаратов, которые предназначены исключительно для установки в корпусе, выполненном из огнеупорного материала, испытание, описанное в 7.4.3.1 и 7.4.3.2, не проводится.

6.5 Розжиг, распространение пламени и стабильность пламени

6.5.1 Розжиг и распространение пламени

6.5.1.1 Для всех аппаратов

При испытании, как описано в испытаниях № 1 – 3 по 7.5.1.1, должен быть обеспечен ровный и правильный розжиг и распространение пламени, при этом аппарат должен продолжать работать в безопасном режиме.

При розжиге пьезоустройствами аппарат должен включаться по меньшей мере восемь раз из десяти попыток.

У аппаратов с комнатным терmostатом положение пониженного расхода не является обязательным, но если оно имеется, требуется обеспечить правильный розжиг горелки.

6.5.1.2 Дополнительные испытания

При испытании, описанном в 7.5.1.2, не должна возникать опасность для пользователя или угроза повреждения аппарата, который работает в безопасном режиме.

Примечание – Данное испытание не относится к системам, управляемым вручную, с блокировкой перезапуска и автоматическим системам с безопасным временем, которое менее или равно 10 с.

6.5.2 Стабильность пламени (для всех аппаратов)

При проведении испытания, описанного в 7.5.2, пламя должно быть стабильным. Допустима небольшая тенденция к отрыву пламени в момент розжига.

6.5.2.1 Эффект комнатной вытяжки (для аппаратов типа В₁)

Пламя должно быть стабильным при испытании по 7.5.3.

6.5.2.2 Эффект нижней тяги (для аппаратов типа В₁)

Пламя должно быть стабильным при проведении испытания, описанного во втором испытании, указанном в 7.7.3.2.

6.5.2.3 Испытания ветром (для аппаратов типа С₁₁)

Когда аппарат испытывается, как описано в 7.5.4, розжиг запальной горелки, розжиг основной горелки с помощью запальной горелки и распространение пламени основной горелки, а также стабильность запальной горелки и основной горелки должны быть правильными. Допускается небольшое нарушение пламени, но затухания пламени не должно быть.

6.5.3 Колебание вспомогательной энергии

При проведении испытания по 7.7.3.1 аппарат должен разжигаться и оставаться в режиме эксплуатации.

6.6 Регуляторы давления

При проведении испытания в соответствии с 7.6.1 расход не должен отличаться более чем на +7,5 % и минус 10 % для газов первого семейства и более чем на ±5 % для газов второго и третьего семейства от расхода, полученного при нормальном испытательном давлении, когда давление перед горелкой меняется от минимального к максимальному в соответствии с 7.1.4 для эталонных газов соответствующей категории.

Там, где функционирование регулятора было прекращено изготовителем, как указано в 7.6.2, взаимосвязь между расходом потока и среднеквадратичным давлением должно оставаться постоянным при изменении входного давления от минимальной до максимальной величины.

6.7 Горение

6.7.1 Концентрация СО для всех аппаратов

Концентрация СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания, измеренная по 7.7.1, не должна превышать:

- а) 0,10 %, когда в аппарат подается эталонный газ при условиях испытания, описанных в 7.7.2.1;
- б) 0,20 %, если в аппарат подается предельный газ для неполного сгорания при условиях испытания, описанных в 7.7.2.2, а также при всех условиях испытания, описанных в 7.7.3, исключив 7.7.3.1 а), включая рассчитанную среднеарифметическую величину, как указано в 7.7.3.3.

6.7.2 Измерение оксидов азота, NO_x (для всех аппаратов)

При проведении испытаний, как описано в 7.7.4, концентрация NO_x в сухих продуктах сгорания без воздуха не должна превышать предел для того класса, который приведен в таблице 2.

Для газов третьего семейства и аппаратов, которые требуется испытывать на эталонном газе G 30, пределы умножаются на коэффициент 1,3. Для аппаратов, которые требуется испытывать на эталонном газе G 31, пределы умножаются на коэффициент 1,2.

Таблица 2 – Предельная концентрация NO_x

Классы	Предельная концентрация NO _x , мг/кВт ч
1	350
2	260
3	200
4	150
5	100

6.8 Сажеобразование (как результат только от перемены топлива аппаратов)

6.8.1 Холодное состояние

При испытании, как описано в 7.8.3.1 и 7.8.3.2, сажевое число должно быть меньше или равно 3.

6.8.2 Горячее состояние

При проведении испытаний, как описано в 7.8.3.1 и 7.8.3.3, сажевое число должно быть меньше или равно 2.

Предел, меньше или равный 3, допускается для аппаратов категории с индексом Е+.

6.8.3 Состояние длительного цикла

Если по завершении испытания в соответствии с 7.8.3.1 и 7.8.3.2, а также 7.8.3.3 включительно сажа наблюдается²⁾ на горелке или слое, имитирующем твердое топливо, должна быть проведена корректировка в соответствии с испытанием 7.8.3.4.

При проведении испытания по 7.8.3.4 увеличение концентрации СО в сухих продуктах сгорания без воздуха не должно превышать 0,06 %.

Если до окончания испытания такое увеличение превышается или же избыточное количество сажи откладывается на горелке или слое, имитирующем твердое топливо, аппарат должен считаться не соответствующим требованиям.

6.9 Система контроля утечки

6.9.1 Датчик контроля окружающей среды (только для аппаратов типа B_{11AS})

При проведении испытания, как описано в 7.9.1 и 7.9.2, аппарат должен аварийно отключаться прежде, чем концентрация СО в атмосфере испытательного помещения достигнет 200×10^{-6} (V/V).

6.9.2 Защитное устройство отвода продуктов сгорания (только для аппаратов типа B_{11BS})

6.9.2.1 Отключение при помехах

При испытании аппарата, как описано в 7.9.1, 7.9.3.1 и 7.9.3.2, аварийное отключение не должно происходить.

²⁾ Мелкие порошковые отложения не принимаются в расчет.

6.9.2.2 Время отключений

При испытании аппарата, как описано в 7.9.1, 7.9.3.1 и 7.9.3.3, время отключения не должно превышать значения, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Время выключения

Степень блокировки	Диаметр отверстия в герметизирующей пластине d	Максимальное время выключения, с	
		Q_n	Q_m
Полная блокировка	0	200	$200 \cdot \frac{Q_n}{Q_m}$
Частичная блокировка	0,6D или 0,6D'	600	

D – внутренний диаметр испытательного дымохода сверху;
 D' – диаметр отверстия, полученный в точке, в которой происходит утечка;
 Q_n – номинальная тепловая мощность;
 Q_m – минимальная тепловая мощность для модулируемых аппаратов или аппаратов с несколькими расходами.

Если происходит аварийное отключение, то автоматический запуск должен быть возможным только после минимального времени ожидания 10 мин. Изготовитель должен указать действительное время ожидания аппарата в технических инструкциях.

6.9.3 Аппараты типа B_{11CS}

При испытаниях, как описано в 7.9, аппарат должен соответствовать 6.9.1 или 6.9.2.

6.10 Устройство контроля пламени

6.10.1 Термоэлектрическое устройство

6.10.1.1 Холодное состояние

При испытании, проводимом так, как описано в 7.10.1.1, все средства контроля пламени должны держать клапан открытым не более 60 с, начиная с холодного состояния.

Устройство не должно требовать более 20 с задержки в ручном режиме работы.

6.10.1.2 Горячее состояние

При проведении испытаний, как описано в 7.10.1.2, все устройства контроля пламени должны закрывать клапан в состоянии полного нагрева в течение 60 с.

6.10.2 Система автоматического контроля горелки

6.10.2.1 Устройства, работающие в ручном режиме (например, кнопки)

При проведении испытания, описанного в 7.10.2.1, быстрая работа (включение и выключение) в ручном режиме каждого из пусковых выключателей не должна создавать опасные условия.

6.10.2.2 Безопасное время

Безопасное время, установленное изготовителем (см. 5.4.2), проверяется так, как описано в 7.10.2.2.

6.10.2.3 Время задержки погасания

При проведении испытания по 7.10.2.3 время для того, чтобы устройство контроля пламени безопасно отключило аварийные отсечные клапаны при недостаточности пламени, должно быть не более 3 с.

6.11 Коэффициент полезного действия

Завод изготовитель должен указывать коэффициент полезного действия, соответствующий классу аппарата.

При испытании аппарата, как описано в 7.11.1, полученный коэффициент полезного действия (см. 7.11.2) при работе аппарата на номинальной тепловой мощности должен быть не менее приведенного значения таблицы 4 в зависимости от класса:

- конвективные нагреватели должны быть класса 1;
- в аппаратах с сочетанием эффекта перемены топлива / конвектор должен быть любым из двух классов: класса 1 или класса 2.

Таблица 4 – Коэффициент полезного действия

Коэффициент полезного действия. Класс	Минимальная величина коэффициента полезного действия ^{a)} аппаратов с тепловой мощностью более чем 5 кВт ^{b)}	Минимальная величина коэффициента полезного действия ^{a)} аппаратов с тепловой мощностью менее или равной 5 кВт ^{b)}
1	82 % ^{a)}	80 % ^{a)}
2	65 % ^{a)}	65 % ^{a)}

7 Методы испытаний

7.1 Общие требования

7.1.1 Характеристики испытательных газов: эталонные и предельные газы

Аппараты, предназначенные для использования газов разного качества. Одна из целей настоящего стандарта – контроль за тем, является ли работа аппарата удовлетворительной для каждого семейства или группы газов при давлениях, для которых он сконструирован, с использованием, если требуется, регулирующих устройств.

Характеристики эталонных и предельных газов даны в таблицах 6 и 7. Они соответствуют EN 437:1993.

7.1.2 Условия приготовления испытательных газов

Состав газов, применяемых для испытаний, должен быть как можно ближе к тому, который приведен в таблице 6. Для приготовления газов следует соблюдать следующие правила:

а) число Воббе применяемого газа должно быть в пределах $\pm 2\%$ величины, указанной в таблице 6 для соответствующего испытательного газа (данный допуск включает все изменения, связанные с измерительным оборудованием);

б) составляющие, использованные для смесей должны быть не менее указанной чистоты;

Однако эти условия не обязательны для каждого из компонентов, если конечная смесь имеет состав, идентичный смеси, которая была бы из компонентов, удовлетворяющих предшествующему условию. Поэтому, чтобы создать смесь, начните с газа, уже имеющего в соответствующих пропорциях несколько компонентов окончательной смеси.

Однако для газов второго семейства:

– для проведения испытаний с эталонными газами G 20 или G 25 газ, принадлежащий соответственно к одной из групп, Н, L или Е, может применяться, даже если его компонент не удовлетворяет вышеприведенным условиям, при условии, что после добавки пропана или азота по выбору, окончательная смесь имеет число Воббе в пределах $\pm 2\%$ величины, приведенной в таблице для соответствующего эталонного газа;

³⁾ Может быть использована любая смесь изобутана и н-бутана.

ГОСТ EN 613-2010

– для приготовления предельных газов может быть добавлен еще один газ в качестве базового газа вместо метана:

– для предельных газов G 21, G 222 и G 23 можно использовать природный газ группы Н;

– для предельных газов G 27 и G 231 может быть применен природный газ группы Н, или группы L, или группы Е;

– для предельного газа G 26 можно применять природный газ группы L.

Во всех случаях окончательная смесь, получаемая добавлением пропана или азота, должна иметь число Воббе в пределах $\pm 2\%$ от величины, приведенной в таблице 6 по соответствующим предельным газам, при этом содержание водорода в окончательной смеси должно быть таким, как в таблице 6.

Таблица 5 – Испытательные газы, соответствующие категориям аппаратов

Категория	Эталонный газ	Предельный газ для неполного сгорания	Предельный газ на проскок	Предельный газ на отрыв	Предельный газ на сажеобразование
I _{2H}	G 20	G 21	G 222	G 23	G 21
I _{2L}	G 25	G 26	G 25	G 27	G 26
I _{2E} , I _{2E+}	G 20	G 21	G 222	G 231	G 21
I _{3B/P} , I ₃₊	G 30	G 30	G 32	G 31	G 30
I _{3P}	G 31	G 31	G 32	G 31	G 31, G 32
II _{1a2H}	G 110, G 20	G 21	G 112	G 23	G 21
II _{2H3B/P} , II _{2H3+}	G 20, G 30	G 21	G 222, G 32	G 23, G 31	G 30
II _{2H3P}	G 20, G 31	G 21	G 222, G 32	G 23, G 31	G 31, G 32
II _{2L3B/P}	G 25, G 30	G 26	G 32	G 27, G 31	G 30
II _{2L3P}	G 25, G 31	G 26	G 32	G 27, G 31	G 31, G 32
II _{2E3B/P} , II _{2E+3+}	G 20, G 30	G 21	G 222, G 32	G 231, G 31	G 30
II _{2E+3P}	G 20, G 31	G 21	G 222, G 32	G 231, G 31	G 31, G 32

Примечание – Испытания, проводимые на предельных газах, проводятся вместе с инжектором и регулированием, соответствующим эталонному газу группы, к которой относится используемый предельный газ, применяемый для проведения испытаний.

Таблица 6 – Характеристики испытательных газов ¹⁾ (газ сухой, при 15 °С и 1013,25 мбар)

Семейство и группа газа	Испытательные газы	Обозначение	Состав по объему, %	W _h , МДж/м ³	H ₁ , МДж/м ³	W _s , МДж/м ³	H _s , МДж/м ³	d, МДж/м ³
Газы первого семейства ²⁾								
Группа а	Эталонный газ	G 110	CH ₄ = 26	21,76	13,95	24,75	15,87	0,411
	Предельный газ для неполного сгорания		H ₂ = 50					
	Предельный газ для отрыва пламени и сажеобразования	G 112	N ₂ = 24					
	Предельный газ для проскока		CH ₄ = 17	19,48	11,81	22,36	13,56	0,367
			H ₂ = 59					
			N ₂ = 24					

Окончание таблицы 6

Семейство и группа газа	Испытательные газы	Обозначение	Состав по объему, %	W_i , МДж/м ³	H_1 , МДж/м ³	W_s , МДж/м ³	H_s , МДж/м ³	d , МДж/м ³
Газы второго семейства								
Группа Н	Эталонный газ	G 20	CH ₄ = 100	45,67	34,02	50,72	37,78	0,555
	Предельный газ для неполного сгорания	G 21	CH ₄ = 87 C ₃ H ₈ = 13	49,60	41,01	54,76	45,28	0,84
	Предельный газ для сажеобразования							
	Предельный газ для проскока	G 222	CH ₄ = 77 H ₂ = 23	42,87	28,53	47,87	31,86	0,443
	Предельный газ для отрыва пламени	G 23	CH ₄ = 92,5 N ₂ = 7,5	41,11	31,46	45,66	34,95	0,586
Группа L	Эталонный газ	G 25	CH ₄ = 86 N ₂ = 14	37,38	29,25	41,52	32,49	0,612
	Предельный газ для неполного сгорания и сажеобразования	G 26	CH ₄ = 80 C ₃ H ₈ = 7 N ₂ = 13	40,52	33,36	44,83	36,91	0,678
	Предельный газ для отрыва пламени	G 27	CH ₄ = 82 N ₂ = 18	35,17	27,89	39,06	30,98	0,629
Группа Е	Эталонный газ	G 20	CH ₄ = 100	45,67	34,02	50,72	37,78	0,555
	Предельный газ для неполного сгорания	G 21	CH ₄ = 87 C ₃ H ₈ = 13	49,60	41,01	54,76	45,28	0,684
	Предельный газ для проскока	G 222	CH ₄ = 77 H ₂ = 23	42,87	28,53	47,87	31,86	0,443
	Предельный газ для отрыва пламени	G 231	CH ₄ = 85 N ₂ = 15	36,82	28,91	40,90	32,11	0,617
Газы третьего семейства ³⁾								
Третье семейство и группы ЗВ/Р и ЗВ	Эталонный газ							
	Предельный газ для неполного сгорания и сажеобразования	G 30	nC ₄ H ₁₀ = 50 iC ₄ H ₁₀ = 50 ⁴⁾	80,56	116,09	87,33	125,81	2,075
	Предельный газ для отрыва пламени	G 31	C ₃ H ₈ = 100	70,69	88,00	76,84	95,65	1,550
	Предельный газ для проскока	G 32	C ₃ H ₆ = 100	68,14	82,78	72,86	88,52	1,476
Группа ЗР	Эталонный газ							
	Предельный газ для неполного сгорания, сажеобразования и для отрыва пламени	G 31	C ₃ H ₈ = 100	70,69	88,00	76,84	95,65	1,550
	Предельный газ для сажеобразования и для проскока	G 32	C ₃ H ₆ = 100	68,14	82,78	72,86	88,52	1,476
¹⁾ Для газов, которые используются только в стране или в местности, см. А.3. ²⁾ По другим группам см. А.3. ³⁾ См. также таблицу 7. ⁴⁾ См. 7.1.2, примечание 3.								
Примечание – Теплотворная способность газов третьего семейства, выраженная в МДж/м ³ , в данной таблице может выражаться в МДж/кг, как показано в таблице 7.								

Таблица 7 – Теплотворная способность испытательных газов третьего семейства

Обозначение испытательных газов	H_i , МДж/кг	H_s , МДж/кг
G 30	45,65	49,47
G 31	46,34	50,37
G 32	45,77	48,94

7.1.3 Практическое применение испытательных газов**7.1.3.1 Выбор испытательных газов**

Газы, необходимые для испытаний, описанных в следующих подразделах:

7.2 Герметичность контура сгорания и отвод продуктов сгорания;

7.3 Тепловая мощность;

7.5 Розжиг; распространение пламени; стабильность пламени;

7.6 Регуляторы давления и

7.7 Горение,

должны быть указаны в 7.1.1 и выполнены в соответствии с 7.1.2.

Для испытаний, описанных в других пунктах, если это возможно, с целью способствовать правильному проведению испытаний, следует заменить эталонный газ на газ, распределяемый в действительности, при условии, что число Воббе находится в пределах $\pm 5\%$ от эталонного газа.

Если в аппарате могут использоваться газы нескольких групп или семейств, то испытательные газы выбираются из тех, что перечислены в таблице 6, и применяются в соответствии с 7.1.5.1. Выбранные газы для каждой категории аппаратов перечислены в таблице 5.

7.1.3.2 Условия газоснабжения и регулирования горелок**7.1.3.2.1 Начальная регулировка аппарата**

Перед тем как провести все необходимые испытания, аппарат должен быть снабжен соответствующим оборудованием (инжектором (ами), фиксированными ограничителями первичной аэрации и т. д.), что соответствует семейству или группе газов, к которым данный конкретный испытательный газ относится (см. таблицу 6). Все регуляторы расхода газа устанавливаются в соответствии с инструкциями изготовителя, применяя соответствующие эталонные газы и соответствующее нормальное давление (я), указанное в 7.1.4.

Такая начальная регулировка аппарата подлежит ограничениям, указанным в 5.1.1.

7.1.3.2.2 Давления подачи

За исключением тех случаев, где требуется регулировка давления подачи (как описано в 7.1.3.2.3 и 7.1.3.2.4), нормальное, минимальное или максимальное давление подачи газа, используемое в целях испытаний, должно соответствовать 7.1.4.

Если не указано иное, начальная настройка аппарата не меняется.

7.1.3.2.3 Корректировка давлений

Там, где с целью получения номинальной тепловой мощности в пределах $\pm 2\%$ необходимо использовать подачу давления p , отличающуюся от нормального давления p_n , тогда такие испытания, обычно проводимые при минимальных или максимальных давлениях p_{\min} или p_{\max} , должны проводиться при корректированных давлениях p' и p'' , где

$$\frac{p'}{p_{\min}} = \frac{p''}{p_{\max}} = \frac{p}{p_n}. \quad (1)$$

7.1.3.2.4 Регулировка тепловых мощностей

Для испытаний, которые требуют настройки горелки на номинальную или другую указанную тепловую мощность, необходимо проверить, что давление на входе в инжектор позволяет поддерживать подачу тепловой мощности в пределах $\pm 2\%$ от указанного значения (изменением предварительно установленной регулировки или регулятора давления аппарата, если он регулируемый, или давлением подачи газа на аппарат).

Указанная тепловая мощность должна определяться в соответствии с 7.3.1 в аппарате, снабженном соответствующим эталонным газом (газами).

7.1.4 Испытательные давления

Значения испытательных давлений, например давление, прилагаемое к газовому входному соединению на аппарат во время эксплуатации, представлены в таблицах 8 и 9.

Эти давления применяются в соответствии с указанными национальными условиями, приведенными в приложении А по каждой стране, в которой аппарат будет установлен.

Таблица 8 – Испытательные давления там, где не имеется пары давлений¹⁾

Давление в миллибарах				
Категории аппаратов, имеющие индекс	Испытательный газ	ρ_n	ρ_{\min}	ρ_{\max}
Первое семейство: 1a	G 110, G 112	8	6	15
Второе семейство: 2H	G 20, G 21 G 222, G 23	20	17	25
Второе семейство: 2L	G 25, G 26 G 27	25	20	30
Второе семейство: 2E	G 20, G 21 G 222, G 231	20	17	25
Третье семейство: 3B/P	G 30 G 31 G 32	29 ²⁾	25	35
	G 30, G 31 G 32	50	42,5	57,5
Третье семейство: 3P	G 31, G 32	37	25	45
	G 31, G 32	50	42,5	57,5

¹⁾ Для испытательных давлений, соответствующих газам, поставляемым в стране или в данной местности, обращайтесь к таблице А.4.

²⁾ Аппараты данной категории могут использоваться без регулировок при указанных давлениях от 28 до 30 мбар.

Таблица 9 – Испытательные давления, где имеется пара давлений

Давление в миллибарах				
Категории аппаратов, имеющие индекс	Испытательный газ	ρ_n	ρ_{\min}	ρ_{\max}
Второе семейство: 2E+	G 20, G 21 G 222	20	17	25
	G 231	(25) ¹⁾	17 ²⁾	30
Третье семейство: 3+ (28 – 30/37 пара)	G 30	29 ³⁾	20	35
	G 31, G 32	37	25	45
Третье семейство: 3+ (50/67 пара)	G 30	50	42,5	57,5
	G 31, G 32	67	50	80

¹⁾ Данное давление соответствует применению газа с низшим числом Воббе, но в принципе испытание не проводится при этом давлении.

²⁾ См. К.1.

³⁾ Аппараты данной категории могут использоваться без регулировок при указанных давлениях от 28 до 30 мбар.

7.1.5 Общие условия испытаний

7.1.5.1 Общие требования

Такие общие требования проведения испытаний должны применяться, если только не указан другой метод проведения испытания.

7.1.5.2 Помещение для проведения испытаний

Аппарат устанавливается в хорошо вентилируемой комнате без вытяжки с температурой окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, а более широкий диапазон температур допустим только при условии, что это не влияет на результаты испытаний.

7.1.5.3 Испытательная установка

Аппарат устанавливают в соответствии с инструкциями изготовителя.

Примечание – Для удобства проведения испытаний аппарат может быть установлен на высоте выше пола, которая отличается от той, которая указана в инструкциях изготовителя, при условии, что это не влияет на работу аппарата.

Газовые соединения и подсоединения системы, включая горелку, следует проверять на герметичность как перед, так и после испытания. Результаты испытания считаются недействительными, если система неисправна (см. 6.2.1).

Испытательные давления должны быть правильно замерены до 0,2 мбар и проконтролированы так, чтобы отклонение не превышало $\pm 0,2$ мбар.

У аппаратов типа В₁, если только не указано иное, испытания проводятся с дымоходом длиной 1 м (см. рисунок 1).

Длина испытательной трубки для аппаратов типа С₁₁ должна быть минимальной по вертикальной длине и максимальной по горизонтальной длине, как указано изготовителем.

7.1.5.4 Электроснабжение (где применяется)

Аппарат присоединяется к электроснабжению при номинальном напряжении, за исключением тех случаев, когда в соответствующем пункте указывается иное.

7.1.5.5 Конвективные вентиляторы (где применяются)

Испытания проводятся с работающим вентилятором, за исключением тех случаев, когда в соответствующем пункте указывается иное.

7.2 Герметичность газового контура, контура продуктов сгорания и отвода продуктов сгорания

7.2.1 Герметичность газового контура

Вход газа в аппарат соединен с подачей воздуха, которая поддерживается постоянной при соответствующем постоянном давлении.

Для аппаратов, использующих только газы первого и/или второго семейства, испытания проводятся при давлении воздуха в 50 мбар, а входной клапан проверяется при давлении воздуха в 150 мбар. У аппаратов, использующих газы третьего семейства, все испытания проводятся при давлении воздуха в 150 мбар.

Для аппаратов с температурой окружающей среды проверяется соответствие 6.2.1 при всех следующих условиях:

а) каждый клапан в основной подаче газа проверяется по очереди на герметичность в закрытом положении, при этом все остальные клапаны – в открытом положении;

б) газовый клапан газового крана проверяется автоматическим клапаном при условии, когда клапан устройства контроля пламени открыт, а выпускные отверстия несмешанного газа запальной горелки и основной горелки блокируются.

Если конструкция запальной горелки такова, что выход газа запальной горелки нельзя герметизировать, то такое испытание проводят без газового контура, перекрытого в удобном месте. В таком случае проводят дополнительное испытание с применением мыльного раствора, для того чтобы проверить, нет ли утечки от запальной горелки.

Метод, используемый для измерения утечки, должен осуществлять измерения с точностью не менее 0,01 дм³/ч.

Эти испытания проводятся, когда поставляется аппарат, а также по завершении всех испытаний, проводимых на аппарате по настоящему стандарту. Все узлы в газовом контуре, имеющие газонепроницаемое соединение, удаление которых предусмотрено инструкциями изготовителя, должны удаляться и заменяться 5 раз.

7.2.2 Герметичность контура продуктов сгорания и отвод продуктов сгорания

7.2.2.1 Аппараты типа В₁

а) Тарелка для сбора утечки.

Аппарат настроен на номинальную тепловую мощность и испытан при нормальных условиях вытяжки.

Для возможных утечек предусмотрена тарелка для сбора конденсата точки росы. Соответствующий метод приведен в С.1.

В сомнительных случаях требуется применить метод б).

б) Вытяжной шкаф.

Этот метод приведен в С.2.

7.2.2.2 Аппараты типа С₁₁

Герметичность проверяется на корпусе аппарата и на воздуховодах для горения и отвода продуктов сгорания, которые соединяют аппарат с соразмерным входом-выходом дымохода. Максимально допустимая длина труб представляется изготовителем. Трубы подсоединяются в соответствии с инструкциями изготовителя на конце входа-выхода таким образом, чтобы на уплотняющий

материал между трубами и аппаратом и, где это требуется, между секциями труб не оказывалось воздействия.

Наружный телескопический воздуховод может быть герметизирован, если необходимо, во время проведения испытания в соответствии с инструкциями изготовителя.

Аппарат соединяется с трубой максимальной длины, установленной изготовителем.

Сборка аппарата и его трубопровод должны осуществляться так, как предписано в инструкциях изготовителя по монтажу.

Аппарат соединяется с источником сжатого воздуха таким образом, чтобы поддерживать давление на 0,5 мбар выше атмосферного давления в аппарате и в трубах для воздуха для горения и продуктов сгорания. Давление измеряется в той точке, где подача сжатого воздуха подключена к аппарату. Счетчиком измеряется норма утечки.

7.2.2.3 Дополнительные испытания

7.2.2.3.1 Для аппаратов с дверцей

Откройте дверцу и затем закройте ее в соответствии с инструкциями. Испытание проводится, как описано в 7.2.2.1 или 7.2.2.2, по обстановке.

7.2.2.3.2 Для аппаратов с панелью управления

Снимите панель, а затем поставьте на место в соответствии с инструкциями изготовителя. Испытание проводится, как описано в 7.2.2.1 или 7.2.2.2, по обстановке.

7.2.3 Отвод несгоревшего газа (только аппараты типа В₁)

Испытание проводится с эталонным газом при номинальной тепловой мощности.

Чтобы определить утечку газа соединений, используется подходящее средство, которым можно поджечь утечку.

Если необходимо, можно снимать составные части, но не горелки, при условии, что это не оказывает влияния на проведение испытания.

7.3 Тепловые мощности

7.3.1 Номинальная тепловая мощность

Номинальный расход газа является объемным расходом газа V_n или массовым расходом M_n газа соответственно номинальной тепловой мощности, получаемой на эталонном газе при нормальных испытательных условиях (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар).

Номинальная тепловая мощность Q_n , кВт, выражается одной из следующих формул:

$$Q_n = 0,278M_n \times H_i; \quad (2)$$

$$Q_n = 0,278V_n \times H_i; \quad (3)$$

$$Q_n = 0,278M_n \times H_s; \quad (4)$$

$$Q_n = 0,278V_n \times H_s, \quad (5)$$

где M_n – номинальный массовый расход потока в килограммах в час (кг/ч), получаемый при нормальных условиях (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар);

V_n – номинальный объемный расход потока в кубических метрах в час (м³/ч), получаемый при нормальных условиях (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар);

H_i – низшая теплотворная способность эталонного газа в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) (формула 2) или в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м³) (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар), (формула 3);

H_s – высшая теплотворная способность эталонного газа в мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) (формула 4) или в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м³) (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар), (формула 5).

Массовый и объемный расходы потока соответствуют измерениям и потоку эталонного газа при нормальных условиях, т. е. предполагается, что газ сухой при 15 °C и давлении 1013,25 мбар. На практике массовый расход и объемный расход потока, полученные во время проведения испытания, не соответствуют этим нормальным условиям и их, следовательно, требуется корректировать, чтобы привести к значениям, которые были бы получены, если бы нормальные условия существовали во время проведения испытаний ⁴⁾.

⁴⁾ Особую предосторожность следует предпринимать, когда измерение объемов сухого газа выполняется с влажным измерителем (наполненным водой). Для газов третьего семейства, если проводится измерение по объему, требуется пользоваться сухим измерителем.

Когда делается определение по массе (газа третьего семейства), то откорректированный массовый расход рассчитывается по формуле

$$M_0 = M \sqrt{\frac{1013,25 + p}{p_a + p} \times \frac{273,15 + t_g}{288,15} \times \frac{d_r}{d}}. \quad (6)$$

Когда определение делается по объемному расходу потока, применяется следующая корректирующая формула:

$$V_0 = V \sqrt{\frac{1013,25 + p}{1013,25} \times \frac{p_a + p}{1013,25} \times \frac{288,15}{273,15 + t_g} \times \frac{d}{d_r}}. \quad (7)$$

Откорректированный массовый расход рассчитывается по формуле

$$M_0 = 1,226 V_0 \times d, \quad (8)$$

где M_0 – массовый расход при нормальных условиях, кг/ч;

M – массовый расход, получаемый в условиях проведения испытания, кг/ч;

V_0 – объемный расход потока при нормальных условиях на входном отверстии аппарата, м³/ч;

V – объемный расход потока в испытательных условиях (измеренный или откорректированный до давления p и температуры t_g), м³/ч;

p_a – атмосферное давление, мбар;

p – давление подачи газа, мбар;

t_g – температура газа на входе в аппарат, °С;

d – плотность сухого испытательного газа относительно плотности сухого воздуха (безразмерная);

d_r – плотность эталонного газа относительно плотности сухого воздуха (безразмерная).

Это формулы, которые применяются для расчета по массовому расходу M или объемному расходу V , измеренных в условиях испытаний, соответствуют расходам M_0 или V_0 , получаемым при нормальных условиях, и именно эти величины, M_0 и V_0 , сравниваются с величинами M_n и V_n , которые рассчитаны при номинальной тепловой мощности с использованием формул (2) – (5).

Эти формулы применяются, если газ для испытаний сухой.

Если применяется влажный счетчик (наполненный водой) или если газ насыщен, то величина d (плотность сухого газа относительно сухого воздуха) заменяется величиной плотности сухого газа d_h , получаемого по следующей формуле:

$$d_h = \frac{d(p_a + p - p_w) + 0,622 \times p_w}{p_a + p}, \quad (9)$$

где p_w – давление пара насыщения испытательного газа, выраженное в миллибарах при температуре t_g .

Для всех испытаний, описанных в 7.3, измерения на аппарате следует делать при тепловом равновесии и с выключенным термостатом, за исключением тех случаев, которые даны в 7.3.5.

Аппараты типа С₁₁ соединяются с трубопроводом максимальной длины, указанной изготовителем.

7.3.2 Расход калиброванного инжектора аппарата без регуляторов расхода газа или если эти регуляторы отключены

Чтобы проверить расход инжекторов, все эталонные газы для данной категории аппаратов применяются по очереди.

На аппарат последовательно монтируются предписанные инжекторы и измеряется расход на каждом эталонном газе путем подачи в аппарат при соответствующем нормальному испытательному давлению в соответствии с 7.1.4.

7.3.3 Эксплуатация регуляторов расхода газа для нерегулируемых аппаратов

Испытания проводятся со всеми эталонными газами, относящимися к категории аппарата, за исключением тех, у которых выведен из строя регулятор.

Испытание № 1

При полностью открытом регуляторе давления подача газа доводится до минимальной величины, которая дана в 7.1.4, соответствующей конкретному эталонному газу.

Испытание № 2

При полностью закрытом регуляторе давления подача газа доводится до максимальной величины, указанной 7.1.4, соответствующей конкретному эталонному газу.

7.3.4 Стартовая тепловая мощность газа

Тепловая мощность рассчитывается, как описано в 7.3.1, путем последовательной подачи на горелку эталонного газа при нормальном испытательном давлении. Тепловая мощность запальной горелки, имеющая регулятор, измеряется при минимальном испытательном давлении с полностью открытым регулятором.

7.3.5 Пониженный расход

Пониженный расход рассчитывается так, как описано в 7.3.1, путем последовательной подачи на горелку эталонного газа соответственно категории аппарата после настройки горелки на ее номинальную тепловую мощность и после поворота ручки крана в положение пониженного расхода или после того, как термостат начнет работать в своей минимальной позиции, если он «модулируемого» типа.

7.4 Температура различных частей аппарата

7.4.1 Температура наружных частей аппарата

Испытание проводится на эталонном газе при номинальной тепловой мощности на аппарате, установленном, как указано в 7.4.3.

Первоначально установите зону с самой высокой температурой. Измерения температуры проводятся, когда разница между температурой на поверхности и температурой окружающей среды постоянная для данной зоны.

Температуры измеряются контактными термопарами, при этом термостат аппарата, если имеется, находится в полностью открытом состоянии.

Проверьте расположение рабочих поверхностей, указанных изготовителем.

Испытание повторяется с неработающим конвективным вентилятором аппарата, если имеется.

7.4.2 Температура составных частей

Температура всех составных частей измеряется во время проведения испытаний на определение внешней температуры (см. 7.4.1).

В конце данного испытания проверьте, легко ли поворачиваются краны.

7.4.3 Температура пола, полки и стен

7.4.3.1 Общие требования

Аппарат устанавливается на испытательном стенде (см. рисунок 2). Это может быть испытательный угол или испытательная камера. Испытательный стенд включает панели из твердой древесины толщиной (25 ± 1) мм, поверхности которых покрыты матовой черной краской. Термопары устанавливаются в каждой панели в центре квадратов со стороной в 100 мм; эти термопары входят в панели с наружной стороны так, чтобы места соединения были утоплены на 3 мм от поверхности испытательных панелей, обращенных к аппарату.

Второй абзац исключен.

Для аппаратов, которые, как указывает изготовитель, устанавливаются ниже полки, инструкции по эксплуатации изготовителя должны определять ограничения по высоте полки над аппаратом, а также глубину полки. Соответствующая полка рекомендуемой максимальной глубины располагается на минимальной высоте над аппаратом с соответствующим изоляционным материалом, который поставляется изготовителем, если требуется.

Для аппарата, который предполагается установить на легковоспламеняемой поверхности, изготовитель должен указывать в инструкциях по монтажу тип эффективной защиты, которую следует обеспечить между аппаратом и полом, полкой или стенами. Такие средства защиты должны поставляться в испытательную лабораторию изготовителем.

Если изготовитель указывает в инструкциях, что необходимо применять эффективную защиту, чтобы ограничить воздействие температуры, то проводится второе испытание на аппарате, обеспеченном защитой.

Аппарат устанавливается и испытывается так, как описано в 7.4.3.2 или 7.4.3.3, с горелкой, отрегулированной на его номинальную тепловую мощность с использованием эталонного газа.

Испытание проводится вместе с отключенным конвективным вентилятором аппарата, если такой имеется.

7.4.3.2 Встроенные аппараты

Аппарат устанавливается на испытательном стенде, поставляемом изготовителем по запросу испытательной лаборатории. Испытательный стенд имеет три стенки, пол и потолок, при этом внутренние размеры соответствуют минимальному пространству, указанному в инструкциях по установке.

Испытательный стенд должен:

- а) быть изготовлен из дерева;
- б) обладать достаточной механической прочностью;
- с) иметь достаточное уплотнение между стенками;
- д) иметь возможность установки аппарата в соответствии с инструкциями изготовителя;
- е) обеспечивать вентиляцию, заданную в инструкциях по монтажу.

Вначале на внешней поверхности каждой стенки испытательного стенда определяется зона самой высокой температуры. Если разница между температурой на поверхности и температурой окружающей среды для каждой зоны постоянная, то с наружной стороны стенок в углубленных отверстиях располагают термопары таким образом, чтобы их горячие места соединения находились в контакте с деревом на 3 мм от внутренних поверхностей испытательного стенда.

Испытание повторяют вместе с отключенным вентилятором аппарата, если он имеется.

7.4.3.3 Все другие аппараты

Аппарат устанавливается в угловом испытательном стенде. Расстояние между задней и боковыми поверхностями и панелями испытательного стенда – это минимальные расстояния, которые указаны изготовителем, или, там где это требуется, это расстояние фиксируется с помощью крепления к стенке. Боковая панель располагается сбоку от аппарата, где температура самая высокая.

Вначале на каждой стороне испытательного стенда выявляется зона самой высокой температуры. Все измерения делаются, когда разница между температурой поверхности и температурой окружающей среды будет постоянной в каждой зоне, т. е. ± 2 К.

Рекомендуется, чтобы для такого испытания аппарат помещался в помещении, где окружающая температура составляет приблизительно 20 °С. Она измеряется на высоте 1,50 м и не менее 3 м от аппарата с помощью термометра, защищенного от воздействия рассеянного тепла.

Испытание повторяется вместе с отключенным вентилятором, если имеется.

7.5 Розжиг, распространение пламени и стабильность пламени

7.5.1 Розжиг и распространение пламени

7.5.1.1 Все аппараты

Следующие испытания проводят на аппарате при температуре окружающей среды и тепловом равновесии.

Аппараты типа С₁₁ соединены с трубами минимальной длины, указанной изготовителем.

Испытание № 1

Для этого испытания основная и запальная горелки регулируются в соответствии с 7.1.3.2.1. Аппарат работает в соответствии с инструкциями изготовителя на эталонном газе на проскок и отрыв в соответствии с категорией аппарата (см. таблицу 5) при нормальном давлении (см. 7.1.4).

Это испытание повторяется либо при минимальном расходе, который можно установить с помощью регулируемого устройства, если такое имеется, или при расходе, получаемом, когда кран находится в положении самого пониженного расхода, если розжиг возможен в таких условиях при нормальной эксплуатации в соответствии с рекомендуемыми инструкциями изготовителя.

Для устройств с пьезорозжигом, электроды закорачиваются после каждого розжига.

Испытание № 2

Для этого испытания начальные настройки основной и запальной горелок не меняются, а на аппарат подается эталонный газ при следующих условиях:

а) если у аппарата нет регулятора давления, то давление на входе аппарата снижается до 70 % от нормального давления (см. 7.1.4) или до давления, которое дает 80 % расхода при розжиге (выбрать меньшее) для газов первого и второго семейства и до минимального давления для газов третьего семейства (см. 7.1.4);

б) если у аппарата есть регулятор давления, то давление также понижается до величины, равной 70 % от нормального давления, но давление нагнетательного потока понижается для получения тепловой мощности, равной 90 % от номинальной тепловой мощности для газов первого семейства, или 92,5 % номинальной тепловой мощности для газов второго семейства, или 95 % для газов третьего семейства.

В таких условиях подачи произведите розжиг основной горелки запальной горелкой.

Испытание повторяется как при минимальном расходе газа заданным термостатом, если он имеется, так и при расходе, получаемом, когда кран находится в положении пониженного расхода, если розжиг возможен в таких условиях при нормальной эксплуатации в соответствии с рекомендуемым изготовителем процессом.

Испытание № 3

а) Для данного испытания начальные регулировки основной горелки или запальной горелки не меняются и на аппарат подается эталонный газ. Давление на входе аппарата снижается до минимального (см. 7.1.4). Для аппарата с регулятором нагнетательное давление понижается до получения тепловой мощности, равной 90 % от номинальной тепловой мощности для газов первого семейства, или 92,5 % номинальной тепловой мощности для газов второго семейства (для эталонных газов), или 95 % для газов третьего семейства (для эталонных газов);

б) расход газа запальной горелки понижается до минимума, при котором не прерывается подача газа на горелку.

Необходимое уменьшение расхода газа запальной горелки может достигаться следующим:

– регулированием расхода газа к запальной горелки с помощью регулятора, если он имеется; или, если это невозможно,

– посредством регулирования регулировочного приспособления, встроенного для этой цели в систему подачи газа на запальную горелку;

с) затем проверяется правильность розжига основной горелки запальной горелкой.

Испытание повторяется либо при минимальном расходе, заданном термостатом, если таковой имеется, либо при расходе, полученном, когда кран находится в положении пониженного расхода, если розжиг возможен в этих условиях при нормальном использовании в соответствии с рекомендованным изготовителем процессом.

7.5.1.2 Дополнительные испытания

Следующее испытание проводится при температуре окружающей среды и при тепловом равновесии.

Аппараты типа С₁₁ соединены с трубопроводом минимальной длины, как указано изготовителем.

Аппарат вначале регулируется, как описано в 7.1.3.2.1, и на него подается соответствующий эталонный газ (газы) (см. таблицу 5) при номинальной тепловой мощности.

Проверяется розжиг основной горелки, испытание повторяется, с постепенной задержкой розжига до конца безопасного времени, указанного изготовителем, или 60 с для ручного розжига.

Для того чтобы сделать задержку розжига, обычно необходимо установить независимый контроль за магистральным газом или включить автоматические отсечные клапаны и работу устройства розжига. Следует обеспечить подачу напряжения, независимо от системы автоматического управления горелкой, на соответствующий газовый клапан (клапаны) и на устройство розжига. Задержка розжига должна возрастать поэтапно.

7.5.2 Стабильность пламени

Следующие испытания проводятся при температуре окружающей среды и при тепловом равновесии.

Аппараты С₁₁ подсоединяются к трубопроводу минимальной длины, которая указана изготовителем.

Испытание № 1

Для данного испытания горелка и запальная горелка регулируются в соответствии с 7.1.3.2.1 и на аппарат поступает соответствующий предельный газ для проскока пламени (см. таблицу 5) при минимальном давлении (см. 7.1.4).

Для аппарата с регулятором давления нагнетательное давление понижается для получения тепловой мощности, равной 90 % от номинальной тепловой мощности для газов первого семейства, или 92,5 % номинальной тепловой мощности для газов второго семейства (для эталонных газов), или 95 % для газов третьего семейства (для эталонных газов).

В этих условиях подачи газа проверьте пламя на стабильность.

Испытание повторяется либо при минимальном расходе, заданном термостатом, если таковой имеется, либо при расходе, полученном, когда кран находится в положении пониженного расхода.

Испытание № 2

Для всех аппаратов без регулятора давления начальные регулировки горелки и запальной горелки сохраняются, а на аппарат при максимальном давлении подается предельный газ, вызывающий отрыв пламени (см. 7.1.4). Проверяется отсутствие отрыва пламени при нормальной эксплуатации.

Для аппарата с регулятором давления испытание проводится путем увеличения расхода газа горелки до величины, соответствующей 107,5 % номинальной тепловой мощности для газов первого семейства или 105 % номинальной тепловой мощности для газов второго семейства и газов третьего семейства (для газа для отрыва пламени).

7.5.3 Влияние комнатных сквозняков (для аппаратов типа B₁)

На аппарат подается эталонный газ при нормальном давлении и подвергается на уровне горелки воздействию струи ветра со скоростью 2 м/с. Струя ветра покрывает пространство не менее ширины горелки.

Ось струи воздуха находится в горизонтальной плоскости и движется в одном или более углах установки (по усмотрению лаборатории) внутри полукруга перед аппаратом, при этом центр полукруга находится на пересечении плоскости симметрии аппарата и плоскости испытания. Между вентилятором и аппаратом помещается экран, и тотчас же после розжига аппарата экран убирается на 3 с для того, чтобы создать порыв. Так повторяется при каждом угле охвата по 3 порыва в каждом положении, с интервалом 3 с.

Испытание проводится на аппарате при температуре окружающей среды и в горячем состоянии с основной горелкой и любой запальной горелкой, зажженными вместе, или, если требуется, только с одной зажженной запальной горелкой. Все отверстия при розжиге во время испытания остаются закрытыми.

Испытание повторяют при минимальной тепловой мощности, заданной органами управления, если такая операция назначена изготовителем.

Во время проведения испытания следует предпринять меры предосторожности, чтобы экранировать прерыватель тяги от воздействия струй ветра.

7.5.4 Испытания ветром (для аппаратов типа C₁₁)

Аппарат устанавливается, как указано в инструкциях изготовителя, на испытательном стенде, описанном на рисунке 3. Аппараты серии 1 и 2 должны быть снабжены, во-первых, трубой наименьшей длины, указанной изготовителем. Испытания повторяют на аппарате, снабженном самой длинной трубой, указанной изготовителем.

На аппарат подается один из эталонных газов, соответствующий его категории, и регулируется для получения номинальной тепловой мощности, как указанно в 7.1.3.2.

Затем проводятся следующие два испытания, серия 1 и серия 2:

Серия 1

Эти испытания проводятся на нагретом аппарате.

Терминал аппарата последовательно подвергается воздействию струй ветра разной скорости в трех плоскостях (см. рисунок 3):

- горизонтальной ($\alpha = 0^\circ$);
- восходящей под углом 30° до горизонтальной ($\alpha = -30^\circ$);
- нисходящей под углом 30° до горизонтальной ($\alpha = +30^\circ$).

В каждой из трех плоскостей угол столкновения с ветром меняется каждые 15° от 0° до 90° включительно. Если терминал несимметричный по вертикальной оси, испытания проводятся каждые 15° между 0° и 180° включительно.

Испытания проводятся при ветре со скоростью в 2,5 и 12,5 м/с и отбираются пробы продуктов сгорания (см. 7.7).

Определите девять позиций, которые дают самые низкие величины CO₂ (см. 7.7.3.3).

В каждой из этих девяти позиций проводится визуальная проверка следующего:

- a) стабильности запальной горелки с выключенной основной горелкой;
- b) розжига основной горелки запальной;
- c) распространения пламени основной горелки;
- d) стабильности запальной и основной горелок, работающих одновременно.

Серия 2

По каждому условию, отмеченному в вышеуказанных испытаниях серии 1, проверяется возможность розжига запальной горелки из холодного состояния с помощью имеющегося устройства розжига.

7.6 Регуляторы давления

7.6.1 Регулятор рабочего давления

Если аппарат имеет регулятор давления, то следует произвести регулировку, если это требуется, чтобы создать номинальный объемный расход эталонного газа при нормальном давлении, указанном

в 7.1.4, которое соответствует газу. При сохранении такой первоначальной настройки давление подачи меняется между соответствующим минимальным и максимальным значениями (см. 7.1.4).

Испытание проводится со всеми эталонными газами, для которых регулятор давления не отключают.

7.6.2 Регулятор давления, выведенный из эксплуатации

На аппарат подается эталонный газ при минимальном, а затем при максимальном давлении, указанном в 7.1.4, и в тех же самых условиях температуры и давления измеряется объемный расход потока. Затем это проверяется так:

$$\frac{V_{\min}}{\sqrt{p_{\min}}} \times \frac{\sqrt{p_{\max}}}{V_{\max}} = 1 \pm 0,05, \quad (10)$$

где V_{\min} – объемный расход потока при минимальном давлении p_{\min} , м³/ч;

V_{\max} – объемный расход потока при максимальном давлении p_{\max} , м³/ч;

p_{\min} – соответствующее минимальное давление для семейства газов или группы газов, к которой относится эталонный газ (см. 7.1.4), мбар;

p_{\max} – соответствующее максимальное давление для семейства газов или группы газов, к которой относится эталонный газ (см. 7.1.4), мбар.

Испытание проводится на всех эталонных газах, для которых регулятор давления отключают.

7.7 Горение

7.7.1 Общие требования

Аппарат устанавливается в соответствии с 7.1.5.

Облицовку (кирпичи), радиаторы и имитацию дымохода следует расположить в пределах их смещения, чтобы не нарушать местоположения горелки и друг относительно друга. Требуется внимательно отнестись к инструкциям изготовителя и определить, как удобнее можно расположить огнеупорный материал.

На аппарат, отрегулированный как указано в 7.1.3.2, если необходимо, подается соответствующий эталонный газ для получения номинальной тепловой мощности.

Для регулируемых на максимум и минимум или модулирующих аппаратов испытания проводятся при номинальной и минимальной тепловой мощности, устанавливаемой с помощью органов управления.

Проба продуктов сгорания отбирается, когда аппарат достигает теплового равновесия.

Концентрация СО в сухих продуктах сгорания без воздуха (нейтральное горение) выражается формулой

$$V_{CO,N} = V_{CO_2,N} \times \frac{V_{CO,M}}{V_{CO_2,M}}, \quad (11)$$

где $V_{CO,N}$ – процентная концентрация СО в сухих продуктах сгорания, без воздуха;

$V_{CO_2,N}$ – расчетное процентное содержание CO₂ в сухих продуктах сгорания данного газа без воздуха;

$V_{CO,M}$ и $V_{CO_2,M}$ – концентрации оксида углерода и диоксида углерода соответственно, измеренные в пробе во время проведения испытания на сгорание, оба выраженные в процентах по объему.

Величины $V_{CO_2,N}$ (нейтральное горение) испытательных газов даны в таблице 10.

Таблица 10 – Величины $V_{CO_2,N}$

Обозначение газа	G 110	G 20	G 21	G 23	G 25 G 231	G 26	G 30	G 31	G 120	G 130	G 130	G 271
$V_{CO_2,N}$	7,6	11,7	12,2	11,6	11,5	11,8	14,0	13,7	8,35	13,7	11,8	11,2

Концентрация СО в сухих продуктах сгорания без воздуха может также рассчитываться по формуле

$$V_{CO,N} = \frac{21}{21 - V_{O_2,M}} \times V_{CO,M}, \quad (12)$$

где $V_{O_2,M}$ и $V_{CO,M}$ – концентрации кислорода и оксида углерода, соответственно, измеренные в пробе, оба выражаются в процентах.

Применять эту формулу рекомендуется там, где концентрация CO₂ меньше 2 %.

7.7.1.1 Аппараты типа В₁

Аппарат типа В₁ помещается в хорошо проветриваемую комнату, при этом задняя часть аппарата располагается как можно ближе к стене в соответствии с инструкциями изготовителя.

Пробы продуктов сгорания отбирают с помощью зонда, показанного на рисунке 4, на расстоянии 200 мм от верха испытательного дымохода.

Аппарат снабжается конвективным вентилятором, если конструкция аппарата предусматривает, чтобы нарушение работы конвективного вентилятора (например, остановка) не вызывало закрытия газового клапана (клапанов), затем испытания повторяют с неработающим вентилятором.

7.7.1.2 Аппараты типа С₁₁

Аппарат снабжен конвективным вентилятором, если конструкция аппарата предусматривает, чтобы нарушение работы конвективного вентилятора (например, остановка) не вызывало закрытия газового клапана (клапанов), потом испытания повторяют с неработающим вентилятором.

Аппарат типа С₁₁ испытывается в неподвижном воздухе при установке на испытательном стенде в соответствии с 7.5.4.

Если аппарат предназначен для использования с ограждением на терминале, то испытания повторяют с ограждением, оборудованным в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для таких испытаний зонд для отбора проб, снабженный термопарой, как показано на рисунке 5, используется для отбора проб продуктов сгорания и для измерения их температуры. Проба продуктов сгорания отбирается через зонд со скоростью около 100 л/ч.

Проба берется в плоскости, перпендикулярной потоку продуктов сгорания на расстоянии одного диаметра от конца дымохода для отвода продуктов (см. рисунок 6). Если труба не круглая в сечении, то принимается площадь, равная диаметру круга.

Зонд для отбора проб вставляется вертикально вниз в верхнюю часть выпускной трубы для продуктов сгорания (см. рисунок 6).

7.7.2 Испытания, проводимые в предельных условиях

7.7.2.1 Эталонный газ

На аппарате, установленном как описано в 7.7.1, проводятся следующие испытания в условиях неподвижного воздуха с помощью соответствующего эталонного газа (газов) (см. таблицу 5).

а) Для аппаратов без регулятора расхода газа или регулятора давления или для аппаратов, снабженных такими устройствами, но там, где их функция была аннулирована, испытание проводится на аппарате, снабжаемом максимальным давлением по 7.1.4;

б) для аппарата с регулятором расхода газа, но без регулятора давления испытание проводится путем регулирования горелки на величину, равную 1,10 раза номинальной тепловой мощности;

с) для аппарата с регулятором давления, который не отключен, испытание проводится при повышении на горелке величины номинальной тепловой мощности до 1,07 раза для газов первого семейства или величины номинальной тепловой мощности до 1,05 раза для газов второго и третьего семейств.

7.7.2.2 Газ неполного сгорания

После испытания, проводимого на эталонном газе (газах) по 7.7.2.1, аппарат испытывается на предельном газе неполного сгорания в соответствии с категорией аппарата (см. таблицу 5).

Для такого испытания в трех вышеописанных случаях [т. е. 7.7.2.1 а), б) и с)] с применением эталонного газа тепловая мощность аппарата регулируется до 1,05 номинальной тепловой мощности, если установлен регулятор давления, или 1,075 номинальной тепловой мощности, если в аппарате нет регулятора давления. Если аппарат предполагается установить только на газовой установке с регулируемым манометром, можно применить коэффициент 1,05.

Без изменения настройки аппарата или давления в линии газоснабжения эталонный газ заменяется на соответствующий газ неполного сгорания.

7.7.3 Дополнительные испытания в особых условиях

Аппарат устанавливается так, как описано в 7.7.1.

7.7.3.1 Безопасность в случае колебания, прерывания и возобновления подачи дополнительной энергии

а) Прерывание и последующее возобновление

Подача электроэнергии прерывается и возобновляется спустя 10 с.

б) Колебание

При магистральном электроснабжении, уменьшенном до 85 % от минимального напряжения, для которого выполнен аппарат, включите аппарат на эталонном газе (газах) с нормальным давлением

подачи газа. У аппарата при максимальной настройке (крана или термостата) и при тепловом равновесии измеряют концентрацию СО в сухих продуктах сгорания без воздуха. Повторите испытание с увеличением электроснабжения от магистрали до 110 % максимального напряжения, на которое рассчитан аппарат.

7.7.3.2 Аппараты типа В₁

Аппарат установлен, как описано в 7.7.1.

Испытания проводятся со всеми эталонными газами при номинальной тепловой мощности.

Первое испытание проводится с заблокированным дымоходом.

Второе испытание проводится с применением непрерывной нижней тяги, создающей стабильное давление 5,4 Па на основе испытательного газохода (см. рисунок 7).

При проведении всех испытаний система слежения за утечкой отключается.

Применяется датчик, показанный на рисунке 4.

Отбор проб продуктов сгорания берется между теплообменником и вытяжным устройством.

7.7.3.3 Аппараты типа С₁₁

Аппарат устанавливается и регулируется, как описано в 7.5.4.

Пробы продуктов сгорания берутся в условиях испытания серии № 1 по 7.5.4. Для каждой длины трубы, например самой короткой и самой длинной, в данных испытаниях рассчитывается среднегарифметическая величина по девяти самым высоким концентрациям СО, установленным в данных испытаниях.

Если аппарат предназначен для использования с ограждением терминала, испытание повторяют с ограждением терминала, смонтированным в соответствии с инструкцией изготовителя.

7.7.4 Измерение оксидов азота (для всех аппаратов)

Испытание проводится в испытательных условиях, описанных в 7.1.5, с применением эталонного газа (газов), но только при нормальном давлении.

Второй абзац исключен.

Метод испытания соответствует требованиям CR 1404.

В соответствии с функцией и применением аппарата, измеренные величины NO_x взвешиваются до определения того, под какой класс (таблица 2) попадает аппарат.

Предполагаемые взвешивания являются следующими:

а) для модулирующих аппаратов (максимальный – модуляция – минимальный расход):

$$\text{NO}_{x(\max)} + \text{NO}_{x(\text{mod})} + \text{NO}_{x(\min)} = \text{взвешенной величине } \text{NO}_x \text{ в } \text{мг}/\text{кВтч}, \quad (13)$$

где NO_{x(max)} = величина NO_x, измеренная при номинальной тепловой мощности, умноженная на 0,1;

NO_{x(mod)} = величина NO_x, измеренная при 60 % номинальной тепловой мощности, умноженная на 0,45;

NO_{x(min)} = величина NO_x, измеренная при минимальной тепловой мощности, указанной изготовителем, умноженная на 0,45;

б) для аппаратов только с одной минимальной тепловой мощностью (максимальная отключена):

$$\begin{aligned} \text{величина } \text{NO}_x, \text{ измеренная при номинальной тепловой мощности} &= \\ &= \text{взвешенной величине } \text{NO}_x \text{ в } \text{мг}/\text{кВт ч}; \end{aligned} \quad (14)$$

в) для аппаратов с двумя тепловыми мощностями (максимальной – минимальной):

$$\text{NO}_{x(\max)} + \text{NO}_{x(\min)} = \text{взвешенной величине } \text{NO}_x \text{ в } \text{мг}/\text{кВтч}, \quad (15)$$

где NO_{x(max)} = величина NO_x, измеренная при номинальной тепловой мощности, умноженная на 0,3;

NO_{x(min)} = величина NO_x, измеренная при минимальной тепловой мощности, указанной изготовителем, умноженная на 0,7.

г) для аппаратов с более чем двумя фиксированными тепловыми мощностями:

$$\text{NO}_{x(\max)} + \sum \frac{\text{NO}_{x(n)}}{n} = \text{взвешенной величине } \text{NO}_x \text{ в } \text{мг}/\text{кВтч}, \quad (16)$$

где n – число других фиксированных тепловых мощностей;

NO_{x(max)} = величина NO_x, измеренная при номинальной тепловой мощности, умноженная на 0,1;

NO_{x(n)} = величина NO_x, измеренная при фиксированных тепловых мощностях (n), указанных изготовителем, умноженная на 0,9.

Преобразование величин выбросов в единицах частей на миллион (ppm) дается в приложении J.

7.8 Сажеобразование (как результат только от перемены топлива аппаратов)

7.8.1 Общие требования

Аппарат описан в приложении G.

7.8.2 Определение сажевого числа

Отвинтите устройство крепления бумаги, вставьте фильтр в паз на насосе и завинтите устройство.

Ведите горизонтально трубку для отбора проб в середину потока сгоревшего газа, образованного продуктами сгорания. Должна быть обеспечена герметичность между трубкой для отбора проб и стенкой измерительного рукава там, где берется пробы.

Отбор проб может осуществляться как ручным насосом, так и насосом с электромеханическим приводом.

При применении ручного насоса требуется провести десять прокачиваний; все всасывания должны производиться через равные промежутки времени и длиться от 2 до 3 с. Конец всасывания достигается, когда оператор не ощущает больше реакции поршня.

Отведите трубку от дымохода, отвинтите фиксирующее устройство, осторожно снимите фильтровальную бумагу.

Сравните пятно со стандартной серой шкалой, удерживая фильтровальную бумагу против стандартной шкалы. Исследуйте пятно через центральное окошко шкалы. Обратите внимание на тот номер степени загрязнения, чей оттенок ближе всего к испытуемому пятну. В диапазоне серой шкалы от 0 до 4 следует различать особенно тщательно промежуточные степени.

Можно применять эквивалентный данному методу метод оптоэлектронного определения сажевого числа.

7.8.3 Условия испытаний

7.8.3.1 Общие требования

Аппарат устанавливается, как описано в 7.7.1.

Если аппарат снабжен вентилятором, который помогает распределять конвективный воздух, а пользователь может включать и выключать вентилятор без отключения основной горелки, когда выключен вентилятор, то для проведения следующих испытаний в нормальных эксплуатационных условиях вентилятор требуется отключать.

7.8.3.2 Холодное состояние

Аппарат устанавливается и разжигается в соответствии с инструкциями изготовителя с применением соответствующего эталонного газа и отрегулированного на номинальную тепловую мощность. Поменяйте эталонный газ на соответствующий предельный газ сажеобразования (см. таблицу 5). Отключите аппарат и дайте ему остыть при комнатной температуре.

Аппарат разжечь в холодном состоянии в соответствии с инструкциями изготовителя и немедленно, используя аппаратуру, описанную в 7.8.1, отобрать пробы газов из дымохода, как описано в 7.8.2, применив 10 последовательных приемов прокачиваний насосом. В конце десятого цикла проверьте на соответствие требованиям 6.8.1.

7.8.3.3 Горячее состояние

В конце десятого цикла прокачивания насосом при испытании 7.8.3.2 оставить аппарат в работающем режиме на 1 ч на предельном газе на сажеобразование. В конце этого периода с помощью аппаратуры, описанной в 7.8.1, отобрать пробу газов из дымохода, как описано в 7.8.2, применив 10 прокачиваний насосом, и определить сажевое число. Проверьте на соответствие требованиям 6.8.2.

7.8.3.4 Состояние длительного цикла (только если сажа обнаруживается на горелке/слое, имитирующем твердое топливо)

Аппарат чистят при комнатной температуре в соответствии с инструкциями изготовителя.

Затем проводят следующие испытания на аппарате с соответствующим эталонным газом, который отрегулирован на номинальную тепловую мощность.

а) Циклы чередуются в течение 16 ч на аппарате в состоянии «включено» и 8 ч в состоянии «выключено» на протяжении 5 циклов со слоем топлива, если имеется, в соответствии с инструкциями изготовителя;

б) измерьте концентрацию CO сухих продуктов сгорания без воздуха спустя 1 ч после первого цикла;

с) в конце последнего цикла измерьте концентрацию CO в сухих продуктах сгорания без воздуха и сравните результат с тем, что получен по вышеописанному пункту б) (см. 6.8.3).

7.9 Система контроля утечки

7.9.1 Общие требования

Если аппарат снабжен вентилятором для улучшения распределения конвекционного воздуха и пользователь может включать и выключать вентилятор без отключения основной горелки при выключенном вентиляторе в нормальных условиях эксплуатации, то проводятся следующие испытания, как с включенным, так и с выключенным вентилятором.

7.9.2 Датчик контроля состояния атмосферы (аппараты типа В_{11AS})

Аппарат устанавливается на самой узкой стене герметично закрытого помещения и регулируется на номинальную тепловую мощность с применением эталонного газа (газов).

7.9.2.1 Герметичное помещение (см. рисунок 8)

Размеры помещения следующие:

- длина – (3,5 ± 0,1) м;
- ширина – (2,0 ± 0,1) м;
- высота – (2,5 ± 0,1) м;
- объем – (17,5 ± 0,1) м³.

Могут быть другие размеры при условии, что это не влияет на результаты испытаний.

Герметичность помещения должна быть такой, чтобы после того, как будет достигнута однородная концентрация CO₂ (4 ± 0,2) %, она не понижалась более чем на 0,1 % в конце двухчасового периода.

Примечание – Однородность может достигаться с помощью вентилятора или насоса. CO₂ может достигаться от любого источника, за исключением нагрева.

Помещение должно иметь такую конструкцию, чтобы:

- оператор мог в любое время наблюдать за работающим аппаратом;
- отбор проб атмосферы помещения на оксид углерода мог осуществляться от геометрического центра помещения; при этом важно, чтобы трубка, по которой ведется отбор проб, от датчика к анализатору была как можно короче;
- атмосфера в помещении поддерживалась в виде однородной смеси;
- температура в центре помещения поддерживалась от 20 °C до 40 °C.

7.9.2.2 Метод испытания

Розжиг аппарата осуществляется при нормальном установочном давлении с открытой дверью помещения и нормально функционирующими дымоходом.

В конце 1 ч разогрева дымоход закрыть крышкой и герметизировать, а помещение также плотно закрыть.

Воздух в помещении постоянно держать под контролем на процентное содержание CO сухого продукта без воздуха.

7.9.3 Защитное устройство для отвода продуктов сгорания (аппараты типа В_{11BS})

7.9.3.1 Общие требования

Аппарат устанавливают в соответствии с инструкциями изготовителя и в соответствии со следующими условиями:

- испытания проводят на эталонном газе для данной категории аппарата при номинальной тепловой мощности;
- утечка определяется с помощью тарелки для сбора конденсата (в точке росы) (см. приложение С); однако в сомнительных случаях точка образования конденсата определяется посредством датчика отбора проб, связанного с быстрореагирующим анализатором CO₂, который позволяет обнаружить концентрации порядка 0,1 %;
- встроенные аппараты устанавливаются в испытательный стенд, описанный в 7.4.3.2.

7.9.3.2 Отключение в случае помех

Аппарат устанавливается, как описано в 7.9.3.1.

Аппарат оставляется включенным на 30 мин с отключенным терmostатом. Проверяют, чтобы устройство не вызывало отключений. Затем основную горелку выключить.

Повышение температуры после отключения горелки не должно приводить к возникновению сигнала от устройства, вызывающего отключение.

7.9.3.3 Время отключений

7.9.3.3.1 Испытание с полным блокированием

Аппарат устанавливают в соответствии с 7.9.3.1 с испытательной трубой высотой 1 м и на номинальную тепловую мощность. Когда аппарат придет в тепловое равновесие, дымоход полностью блокируют (см. рисунок 9). Замеряют время между блокировкой дымохода и отключением. У аппаратов без блокировки поддерживается непроходимость и измеряется время между отключением и розжигом основной горелки.

Это испытание повторяют с минимальным расходом, если таковой имеется.

7.9.3.3.2 Испытания с частичным блокированием

Установить аппарат в соответствии с 7.9.3.1 и оборудовать его телескопическим дымоходом (см. рисунок 9), приведенным к тепловому равновесию при номинальной тепловой мощности в соответствии с 7.9.3.3.1.

Уменьшить длину телескопического дымохода до тех пор, пока не произойдет конденсат. Если такое состояние не достигается при минимальной длине телескопического дымохода, оборудовать телескопический дымоход концентрическим зазором для достижения такой точки.

Если устройство включается до достижения такой длины, тогда полагается отключение, что соответствует 6.9.2.2.

Если нет, то накройте испытательный дымоход блокирующей пластиной с концентрическим круговым отверстием, диаметр которого равен диаметру D , умноженному на 0,6 (см. таблицу 3) испытательного дымохода в его верхней крайней части (см. рисунок 9).

Если сбор конденсата не достигается с помощью телескопического испытательного дымохода, накройте его пластиной с круглым отверстием диаметром D' (см. таблицу 3), что дает возможность получить предел скапливаемого конденсата.

Эту пластину затем заменить на другую, блокирующую пластину с круглым отверстием, диаметр d равен D' , умноженному на 0,6.

Измерьте время между установлением на место блокирующей пластины и отключением.

Удостоверьтесь, что время отключения соответствует 6.9.2.2.

Примечание – Если изготовитель указывает минимальную высоту дымохода, то испытание проводится с использованием дымохода такой длины.

7.10 Устройство контроля пламени

7.10.1 Термоэлектрическое устройство

7.10.1.1 Холодное состояние

Испытания проводятся с соответствующим эталонным газом (газами) на аппарате, отрегулированном на его номинальную тепловую мощность.

После того как будет сделана такая регулировка, дать аппарату остыть до температуры окружающей среды. Включить снова газ и разжечь запальную горелку, если имеется, или основную горелку, по обстановке. Время открытия – это время между моментом розжига запальной горелки или основной горелки, что имеется, и временем срабатывания устройства защиты.

7.10.1.2 Горячее состояние

Аппарат оставить работать при его номинальной тепловой мощности на 1 ч.

Измеряемое время – это интервал между моментом, когда запальная горелка и основная горелка были специально погашены путем отключения подачи газа, и моментом, когда после включения подача газа была отключена устройством слежения за пламенем. Газовый счетчик или другое иное соответствующее устройство могут использоваться для определения закрытия клапана устройства слежения за пламенем.

7.10.2 Системы автоматического контроля горелки

7.10.2.1 Устройства, работающие в ручном режиме (например, кнопка)

Установить аппарат, как описано в 7.1.5.2, и подать на него соответствующий эталонный газ (см. таблицу 5) при номинальной тепловой мощности в соответствии с 7.3.1. Привести в действие пусковое устройство 10 раз, т. е. каждые 5 с.

7.10.2.2 Безопасное время

Отключить подачу газа на аппарат. Попытаться разжечь аппарат в соответствии с инструкциями изготовителя и измерить время между сигналами открытия клапана и закрытия клапана. Сравнить это время со временем, указанным изготовителем.

7.10.2.3 Время погасания

Когда аппарат работает, отключить подачу газа на основную горелку. Измерить время между моментом, когда основная горелка погаснет, и моментом подачи сигнала закрытия.

7.11 Коэффициент полезного действия

7.11.1 Монтаж и подача газа

7.11.1.1 Общие требования

Аппарат устанавливается так, как описано в 7.7.1.

Аппарат сначала отрегулировать для получения номинальной тепловой мощности, указанной в 7.1.3.2, с применением эталонного газа, и определить коэффициент полезного действия по достижении теплового равновесия. Температура помещения должна приблизительно составлять 20 °C. Эта температура измеряется на высоте 1,5 м, на расстоянии не менее 3 м от аппарата термометром, экранированным от прямого теплового излучения, исходящего от аппарата.

7.11.1.2 Аппараты типа B₁

Отобрать пробы продуктов сгорания и измерить температуру на расстоянии 200 мм от верхнего края дымохода. Пробы продуктов сгорания отбираются зондом, описанным в 7.7.1.1, который показан на рисунке 5.

7.11.1.3 Аппараты типа C₁₁

Аппарат типа C₁₁ устанавливается в соответствии с инструкциями изготовителя с применением дымохода длиной 350 мм, т. е. для имитации монтажа на стене толщиной 350 мм. Датчик отбора проб снабжен термопарой, как показано на рисунке 5, с целью отбора проб продуктов сгорания и для измерения температуры. Пробы продуктов сгорания отводятся через датчик со скоростью приблизительно 100 л/ч.

Проба отбирается в плоскости, перпендикулярной направлению потока продуктов сгорания, на расстоянии одного диаметра от конца трубы отвода продуктов (см. рисунок 6). Если труба не круглая в сечении, берется диаметр круга эквивалентной площади.

Датчик отбора проб вставляется вертикально сверху вниз в верхнюю половину трубы отвода продуктов (см. рисунок 6).

Положения зонда и термометрических устройств показаны на рисунке 6.

7.11.2 Определение коэффициента полезного действия

Коэффициент полезного действия η , относящийся к низшей теплотворной способности H_i , выражается следующей формулой:

$$\eta = 100 - (q_1 + q_2), \quad (17)$$

где q_1 – теплота сухих продуктов сгорания (% от тепла, выделяемого на единицу объема газа);

q_2 – тепло водяного пара, содержащегося в продуктах сгорания (% выделенного тепла на единицу объема газа).

q_1 выражается формулой

$$q_1 = C_1 \times V_p \times \frac{t_2 - t_1}{H_i} \times 100, \quad (18)$$

где C_1 – среднее удельное тепло сухих продуктов сгорания, МДж/(м³·К) (см. рисунок 10);

t_2 – средняя температура продуктов сгорания, °C;

t_1 – средняя температура воздуха для сгорания, °C;

H_i – низшая теплотворная способность сухого газа при 1013,25 мбар и 15 °C, МДж/м³;

V_p – объем сухих продуктов сгорания на единицу объема газа при 1013,25 мбар и 15 °C, м³.

V_p выражается формулой

$$V_p = \frac{V_{CO_2}}{V_{CO_2, M}} \times 100, \quad (19)$$

где V_{CO_2} – объем CO₂, произведенного горением 1 м³ газа, м³,

$V_{CO_2, M}$ – концентрация CO₂ продуктов сгорания, %.

q_2 выражается формулой

$$q_2 = 0,077 \times \frac{H_s - H_i}{H_i} \times (t_2 - t_1), \quad (20)$$

где H_s – высшая теплотворная способность газа при 1013,25 мбар и 15 °C, сухого, МДж/м³.

Измерение выполнять с допуском ±1 % (абсолютная величина) на основе концентрации CO₂, %, которая измерена с точностью ±5 %.

Коэффициент полезного действия рассчитывается при достижении теплового равновесия.

8 Маркировка и инструкции

Инструкции и предупреждающие знаки должны быть на официальном языке (языках) страны (стран) назначения.

8.1 Маркировка

8.1.1 Маркировка аппарата

На аппарате должна быть одна или несколько табличек с данными и/или бирки, которые жестко и надежно прикреплены к аппаратам так, чтобы предоставленная информация была видна и читалась монтажником после снятия наружной облицовки. На табличке (ах) и/или бирках должна быть представлена следующая информация, выполненная методом, обеспечивающим ее долговечность:

a) наименование изготовителя⁵⁾ и/или идентификационный символ;

b) торговая марка аппарата;

c) серийный номер;

d) тип газа в зависимости от давления газа и/или пары давлений, на которые настроен аппарат; все давления указаны в зависимости от соответствующего индекса категории. Если требуется аппарат перевести с одного давления на другое в пределах пары давлений газов третьего семейства, то должно указываться только то давление, которое соответствует текущей настройке аппарата;

e) номинальная тепловая мощность и, там где необходимо, диапазон входных параметров, если у аппарата имеется регулируемая мощность, выраженная в кВт, основанная на низшей или высшей теплотворной способности;

f) страна поставки аппарата или страны, для которых аппараты предназначены (см. 8.1.4.4);

g) категория аппарата или категории; если указано несколько категорий аппарата, каждая из этих категорий должна быть указана для соответствующей страны или стран, для которых он предназначен;

h) класс аппарата от коэффициента полезного действия, например аппарат класса 1 или аппарат класса 2, по обстановке;

i) род тока (~) и напряжение (V) применяемого тока, а также максимальная электроэнергия в вольтах (V), амперах (A), частоте (Гц) и киловаттах (кВт) для всех предназначенных условий электроснабжения;

j) установочные параметры давления для регулируемых аппаратов.

У аппарата с регулируемой номинальной мощностью должно быть место, на котором монтажник мог нанести прочно метку значения мощности аппарата, на которую он был отрегулирован.

На аппарате не должна указываться какая-либо другая информация, если это может привести к неясностям в отношении текущей настройки аппарата, соответствия аппарата категории (или категориям) и прямой страны (стран) назначения.

Невозможность удаления маркировки проверяется в соответствии с 7.14 EN 60335-1:1994.

8.1.2 Другая маркировка

На аппарате должна быть маркировка со следующим текстом:

«Данный аппарат должен быть установлен в соответствии с действующими правилами и применяться только в хорошо вентилируемом помещении. Обращайтесь к инструкциям до того, как начать установку и эксплуатацию аппарата».

⁵⁾ «Изготовитель» означает организацию или компанию, которая принимает на себя обязательства по продукции.

8.1.3 Маркировка упаковки

Упаковка должна содержать по меньшей мере следующую информацию:

- тип газа в зависимости от давления и/или пары давлений, на которые настроен аппарат; указание давления должно быть обозначено в соответствии с индексом категории. Если требуется аппарат перевести с одного давления на другое в пределах пары давлений газа третьего семейства, то указывается только то давление, которое соответствует текущей настройке аппарата;
- прямая страна поставки или страны, для которых предназначен аппарат;
- класс аппарата от коэффициента полезного действия, т. е. аппарат класса 1 или аппарат класса 2, по обстановке;
- категория или категории аппарата; если указывается несколько категорий, требуется указать каждую из них в зависимости от соответствующей страны поставки или стран, для которых предназначен аппарат.

На упаковке должна быть указана следующая информация:

«Данный аппарат должен быть установлен в соответствии с действующими правилами и применяться только в хорошо вентилируемом помещении. Обращайтесь к инструкциям прежде, чем начать установку и эксплуатацию аппарата».

На аппарате не должна указываться какая-либо иная информация, если это может привести к неясностям в отношении текущей настройки аппарата, соответствия аппарата категории (или категориям) и прямой страны (или стран) назначения.

8.1.4 Использование символов на аппарате и упаковке

8.1.4.1 Электроснабжение

Маркировка электрических величин должна соответствовать требованиям EN 60335-1:1994.

8.1.4.2 Тип газа

Для того чтобы представить все индексы категорий, соответствующих настройкам аппарата, требуется использовать символ эталонного газа, общий для всех этих индексов, в соответствии с таблицей 11.

Примечание – Для удовлетворения потребностей стран – участниц СЕN допускается, чтобы декларированные средства идентификации этих стран включались дополнительно к символу. Эти дополнительные средства даны в приложении Е.

Таблица 11 – Символ типа газа

Символ типа газа ^{a)}	Индекс соответствующей категории
Первое семейство ^{a)} :	
G 110	1a
G 120	1b
G 130	1c
G 150	1e
Второе семейство:	
G 20	2H, 2E, 2E+,
G 25	2L, 2ELL
Третье семейство:	
G 30	3B/P, 3+ ^{b)} – ^{d)}
G 31	3+ ^{c)} – ^{d)} , 3P

^{a)} Если при состоянии текущей регулировки в аппарате могут применяться газы разных групп, то следует указывать эталонные газы, которые соответствуют этим группам, имеющим обозначение.

^{b)} Относится только к аппаратам, которые не нуждаются в регулировке между G 30 или G 31, или к аппаратам, которые нуждаются в регулировке и которые настроены на G 30.

^{c)} Относится только к аппаратам, которым требуется регулировка между G 30 и G 31 и которые отрегулированы на G 31.

^{d)} Относится к аппаратам, которые требуют регулировку между G 30 и G 31, при этом технические инструкции должны быть снабжены биркой с информацией относительно настроек на другой газ и другое давление пары давления.

8.1.4.3 Давление подачи газа

Давление подачи газа может выражаться однозначно цифровым значением с использованием единицы измерения (мбар). Тем не менее, если требуется объяснение этой величине, следует использовать символ «p».

ГОСТ EN 613-2010

8.1.4.4 Страна назначения

В соответствии с EN ISO 3166-1:1997 наименования стран представлены следующими кодами:

Австрия	AT	Греция	GR
Бельгия	BE	Ирландия	IE
Швейцария	CH	Исландия	IS
Чешская Республика	CZ	Италия	IT
Германия	DE	Люксембург	LU
Дания	DK	Нидерланды	NL
Испания	ES	Норвегия	NO
Финляндия	FI	Португалия	PT
Франция	FR	Швеция	SE
Великобритания	GB		

8.1.4.5 Категория

Категория может выражаться однозначно путем обозначений в соответствии с требованиями EN 437:1993. Тем не менее если есть необходимость объяснения, то термин «категория» должен выражаться символом «cat».

8.1.4.6 Другая информация

Обозначение номинальной тепловой мощности горелки, представляющей как Q_n , не является обязательным, но рекомендуется как предпочтительное, исключая другие символы во избежание многочисленных и разнообразных маркировок.

8.2 Инструкции

8.2.1 Общие положения

Инструкции должны быть написаны на официальном языке (ах) страны или стран назначения, указанных на аппарате, и должны быть действительны для этой страны или стран.

Если инструкции написаны на официальном языке, который используется в нескольких странах, то страна или страны, для которых они действительны, должны быть проставлены в виде кодов, указанных в 8.1.4.4.

Инструкции для других стран, которые не указаны на аппарате, могут поставляться вместе с аппаратом при условии, что комплект инструкция включает вступительную формулировку: «Эти инструкции имеют силу, только если на аппарате проставлен следующий код страны... Если этого кода нет на аппарате, необходимо обращаться к техническим инструкциям, предоставляемым необходимую информацию относительно изменений, внесенных в соответствии с условиями применения в стране».

8.2.2 Технические указания по установке и регулировке

8.2.2.1 Для всех аппаратов

Включать следующую формулировку:

«Перед установкой проверьте, чтобы все местные условия газораспределения (определение типа газа и давление), а также настройки аппарата были совместимыми».

Помимо информации, указанной в 8.1.1, технические инструкции могут включать информацию, указывающую, когда требуется, что аппарат сертифицирован для применения в странах, которые не указаны на аппарате ⁶⁾. Если такая информация предоставляется, тогда инструкции должны включать предупреждение о важности модификации аппарата и способа его установки для безопасной и правильной его эксплуатации во всех этих дополнительных странах. Такое предупреждение должно быть повторено на официальном языке (ах) каждой из таких стран. В инструкции требуется указывать, как получить информацию, инструкции и запчасти, необходимые для безопасной и правильной эксплуатации в этих странах.

Технические указания по установке и регулировке, предназначенные для монтажника, должны предоставляться вместе с аппаратом и включать следующее:

– способ соединения и требования к монтажу в той стране, где будет устанавливаться аппарат (если такие правила существуют); также должны быть даны размеры дымохода и вентиляции для установки в тех странах, где нет соответствующих правил;

- крепление аппарата;
- расход газа в $\text{м}^3/\text{ч}$ в зависимости от используемого газа;
- для аппарата с регулятором давления установочное давление измеряется выше расположения горелки, но ниже регуляторов в зависимости от семейства или группы используемого газа;

⁶⁾ Страны косвенного назначения.

- регулирование;
- заявление изготовителя о том, какую область (области) следует считать рабочими поверхностями;
- минимальные расстояния между аппаратом и стенами и/или полками по обстановке;
- все необходимые предосторожности, которые следует предпринимать во избежание нагрева пола, полки, стен, или иная другая формулировка для применения негорючих материалов для пола, полки или стены, находящихся вблизи аппарата.

Инструкции должны предоставлять следующее:

- всю информацию, касающуюся эксплуатации и регулировок, которые следует произвести при переходе с одного газа на другой, а также маркировок инжекторов для каждого газа, который может применяться;
- необходимые инструкции для проверки дымохода;
- описание работы и параметров установки для конкретного аппарата, информацию, необходимую для пуска в эксплуатацию и технического обслуживания.

Инструкции для аппаратов, которые могут быть установлены только на газовых установках с регулируемым манометром, должны содержать следующее:

«Данный аппарат предназначен для использования на газовой установке с регулируемым манометром».

8.2.2.2 Для аппаратов типа В₁

Инструкции по системе контроля утечки должны содержать следующее:

- a) предупреждение, что система не должна регулироваться монтажником;
- b) предупреждение, что система контроля утечки не должна отключаться;
- c) предупреждение, что при смене системы контроля утечки или любой из частей, должны использоваться только детали изготовителя.

8.2.2.3 Встроенные аппараты

Помимо требований, указанных в 8.2.2.1 и 8.2.2.2, инструкции должны включать:

- a) минимальные размеры места, в которое встроен аппарат, и характер материалов, из которых формируется данное место;
- b) требования к вентиляции места;
- c) рабочие и монтажные характеристики, конкретно для аппарата, включая, где нужно, минимальные зазоры вокруг аппарата;
- d) подробную информацию по сборке устройства вытяжки для аппарата типа В₁, если аппарат им не снабжен;
- e) подробную информацию по сборке труб дымохода и терминала для аппарата типа С₁₁.

8.2.3 Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляются вместе с аппаратом.

Эти инструкции, предназначенные для пользователя, предоставляют всю необходимую информацию о безопасной и правильной эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата, выраженную четкими и простыми словами. Они размещаются отдельно и их легко отличить от инструкций по установке. Там, где это возможно, текст дополняется схемами и/или фотографиями.

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию должны подчеркивать, что для установки аппарата, а где это требуется, и для его переустановки для работы с другими газами требуется квалифицированный персонал.

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию должны указывать рекомендованную частоту периодического обслуживания и особое внимание уделять необходимости периодической чистки дымоходов для аппаратов типа В₁ в соответствии с правилами, принятыми в стране, где этот аппарат установлен.

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию должны включать:

- наименование изготовителя или распространителя и его адрес;
- тип и номер (комерческие обозначения);
- осуществление розжига, чистки и обслуживания аппарата;
- указанную изготовителем площадь (и), считающуюся рабочей поверхностью;
- рекомендации по каким-либо дополнительным ограждениям, которые могут понадобиться с учетом особой опасности, которая может существовать в детских учреждениях или других местах, где имеются маленькие дети или престарелые и немощные люди;
- предупреждение о том, что нельзя вешать занавески над аппаратом и на расстоянии менее допустимого, оговоренного для полок, в соответствии с 6.4.3;
- минимальное расстояние между аппаратом и полкой, если оно требуется;

- по необходимости указание о том, что ручки управления газом требуют ручной переустановки после прерывания и последующего возобновления подачи электроэнергии;
- инструкции по разжигу, в которых четко объясняется, что если устройство контроля пламени погаснет намеренно или непреднамеренно, то никаких попыток снова разжечь газ не следует предпринимать в течение 3 мин.
- четкие инструкции там, где это необходимо, по правильной замене компонентов искусственного твердого топлива или любой части топливного слоя, изготовленного пользователем, а также предупреждение, запрещающее смену топливного слоя или количества материалов в нем содержащихся;
- предупреждение о том, где это требуется, что пользователь не должен пользоваться аппаратом, если разбита, смещена или открыта стеклянная передняя дверца или панель;
- информацию, где это требуется, относительно безопасной эксплуатации снимаемых ручек или другого специального инструмента, поставляемого изготовителем;
- формулировку того, что всякая специальная съемная оснастка должна убираться после использования.

Для аппаратов типа В₁ инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию должны:


- указывать, что система контроля утечки срабатывает, если прерывается отвод продуктов сгорания;
- описывать правила возобновления работы;
- указывать на то, что требуется уведомить специалиста о прерывающейся работе устройства контроля за утечкой.

8.2.4 Дополнительная информация

Изготовитель указывает уровень содержания NO_x для аппарата (см. 6.7.2).

Если аппарат предназначен для использования на нескольких видах газа и уровень NO_x меняется при переходе от одного газа на другой, то изготовитель должен указать самый низкий уровень (т. е. уровень, который дает самый высокий предел NO_x).

Размеры в миллиметрах



d^a – наружный диаметр втулки дымохода = внутренний диаметр раstra;


1 – труба дымохода из нержавеющей стали; 2 – изоляция (стекловолокно – плотность 64 кг/м³);

3 – прокладка; 4 – соединительная труба из нержавеющей стали (горизонтальная втулка);


5 – опора (регулируемая по высоте); 6 – соединительная труба из нержавеющей стали (вертикальная втулка)

Рисунок 1 – Испытательный дымоход

Размеры в миллиметрах



1 – лицевая сторона стенки




2 – осевые линии выводного отверстия дымохода

а) расположение термопар

1 – твердая древесина толщиной 25 мм (или материал с аналогичной теплопроводностью) с термопарами, вставленными снаружи в пределах 3 мм от поверхности, обращенной к аппарату.

Термопары располагают в центре квадратов со сторонами в 100 мм.


Дополнительные термопары с наполняющими деталями 2 и 3 располагаются так, чтобы измерять самую высокую температуру вблизи выводного отверстия трубы дымохода.



3 – изоляция в соответствии с инструкциями изготовителя по установке

b) узел деталей с наполнением

c) детали с наполнением



d) размещение термопар

материал для испытательной полки – твердая древесина. Предпочтителен дуб, но допускается любая другая древесина или доска, имеющая теплопроводность приблизительно 0,16 Вт /(м·К);
лист основы – алюминий толщиной 0,9 мм

Рисунок 2 – Испытательный стенд для измерения температур пола, стены и полок

ГОСТ EN 613-2010

$\alpha = 0^\circ$ (горизонтальное направление ветра) $+30^\circ$

и минус 30° ;

$\beta = 0^\circ$

$15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ$

(перпендикулярно к испытательной стенке).

Когда терминал не симметричный, тогда испытания продолжают проводить под следующими углами: $105^\circ, 120^\circ, 135^\circ, 150^\circ, 165^\circ, 180^\circ$.

Угол β может меняться либо изменением положения ветровой установки (при испытании на укрепленной стене), либо вращением испытательной стены вокруг центральной оси.

Испытательная стена состоит из прочной вертикальной стенки площадью не менее $1,8 \text{ м}^2$ со снимаемой панелью в центре. Терминал аппарата монтируется так, чтобы геометрический центр был в центре 0 испытательной стены, а его выступающая часть от стены была такой, как рекомендует изготовитель.

Параметры ветровой установки и расстояние от испытательной стены, на которой установка расположена, выбираются так, чтобы удовлетворялись следующие критерии в плоскости испытательной стены после снятия центральной панели:

- a) фронт ветра равен $900 \times 900 \text{ мм}$ или круглому сечению диаметром не менее 600 см ;
- b) скорость ветра $2,5$ и $12,5 \text{ м/с}$ с точностью 10% на всем фронте ветра;
- c) поток ветра в основном параллельный без остаточного вращательного движения.

Если центральная съемная панель недостаточно велика для проверки этих критериев, они проверяются без испытательной стенки и измеряются на расстоянии, соответствующем диаметру, который должен находиться между испытательной стеной и соплом ветровой установки для проведения испытания.

1 – горизонтальный; 2 – вертикальный





Рисунок 3 – Расположение испытательной аппаратуры – Для аппаратов типа С₁


Размеры в миллиметрах



материал – нержавеющая сталь

- 1 – стеатитовая трубка с двумя отверстиями, в которых герметично укрепляется термопара;
2 – точка замера; 3 – труба с закрытыми краями; 4 – 3 отверстия Ø 1 на патрубок

Рисунок 4 – Зонд для отбора проб – Для аппаратов типа В



1 – 3 отверстия \varnothing x мм для отбора проб; 2 – провод термопары из хромель-алюмеля;
3 – керамический рукав с двойным стержнем; 4 – изоляция

Примечание 1 – Размеры зонда диаметром 6 мм (для отбора проб продуктов сгорания, выходящих из выпускного отверстия труб диаметром D выше 75 мм):

наружный диаметр зонда d – 6 мм;
толщина стены – 0,6 мм;
диаметр отверстия x для отбора проб – 1,0 мм;
керамический рукав с двойным стержнем – диаметр $3 \times 0,5$ мм стержня;
провод термопары – диаметр 0,2 мм.


Для выпускных отверстий труб отвода продуктов сгорания диаметром меньше 75 мм следует применять меньший зонд с диаметрами d и x , выбранный таким образом, чтобы:

- площадь, занимаемая зондом, составляла менее 5 % поперечного сечения трубы;
- общая площадь отверстия зонда для отбора проб составляла менее $\frac{1}{4}$ поперечного сечения зонда.

Примечание 2 – Размер Y должен выбираться соотносительно диаметру входного отверстия воздушной трубы и ее изоляции.


материал – нержавеющая сталь

Рисунок 5 – Зонд для отбора проб – Для аппаратов типа С



1 – зонд для отбора проб; 2 – температура воздуха для сгорания; 3 – камера сгорания;
4 – топочный газ; 5 – воздух; 6 – плоскость измерения температуры воздуха для сгорания;
7 – плоскость измерения температуры топочного газа и дыма

Рисунок 6 – Зонд для отбора проб и положения термопары – Для аппаратов типа С₁₁





1 – испытательный дымоход (см. рисунок 1); 2 – точка измерения скорости тяги;
3 – гибкий трубопровод; 4 – опора; 5 – испытуемый аппарат; 6 – вентилятор

А и В – отсечные клапаны для получения нижней тяги


Рисунок 7 – Аппаратура для создания ненормальных условий тяги – Для аппаратов типа В

Размеры в миллиметрах



1 – охладитель; 2 – точка замера в геометрическом центре комнаты


Рисунок 8 – Испытательная комната с недостатком кислорода



1 – пластина; 2 – телескопический испытательный дымоход; 3 – детектор

Рисунок 9 – Устройство контроля продуктов сгорания – Испытательная аппаратура (см. 7.9.2.3.2)

ГОСТ EN 613-2010



1 – средняя удельная теплоемкость сухих продуктов сгорания, $\text{МДж}/\text{м}^3 \cdot \text{К}$;
2 – % CO_2 в продуктах сгорания; 3 – температура продуктов сгорания, $^\circ\text{C}$

Рисунок 10 – Номограмма – Средняя удельная теплоемкость сухих продуктов

Приложение А
(справочное)

Национальные ситуации

Во всех странах, в которых применяется данный стандарт, аппараты могут маркироваться, только если они соответствуют определенным национальным условиям поставки этой страны.

Для того чтобы помочь сделать правильный выбор во всех ситуациях и в то же самое время относительно испытания аппаратов и времени их продажи, разные национальные ситуации рассматриваются в таблицах A.1 – A.6.

A.1 Категории, перечисленные в тексте стандарта, предназначенные для рынка сбыта в разных странах

В таблицах A.1.1 и A.1.2 представлены национальные ситуации, касающиеся продажи в разных странах категорий аппаратов, перечисленных в тексте стандарта.

Информация, предоставленная в таблице, указывает только на то, что эти категории могут продаваться по всей стране, а в отношении A.3 следует консультироваться для подтверждения.

Во всех сомнительных случаях требуется консультироваться с поставщиком местного газа для точного определения применимой категории.

Таблица A.1.1 – Поступление на рынок аппаратов первой категории

Страна	I _{2H}	I _{2L}	I _{2E}	I _{2E+}	I _{3B/P}	I ₃₊	I _{3P}
AT	X				X		
BE				X		X	X
CH	X				X	X	X
DE			X		X		X
DK	X				X		
ES	X					X	X
FI	X				X		
FR				X		X	X
GB	X					X	X
GR	X				X	X	X
IE	X					X	X
IS							
IT	X					X	X
LU			X				
NL		X			X		X
NO					X		
PT	X					X	X
SE	X				X		

Таблица A.1.2 – Продажа аппаратов второй категории

Страна	II _{1a2H}	II _{2H3B/P}	II _{2H3+}	II _{2H3P}	II _{2L3B/P}	II _{2L3P}	II _{2E3B/P}	II _{2E3+}	II _{2E+3P}
AT		X							
BE								X	
CH	X	X	X	X					
DE								X	
DK	X	X							
ES	X		X	X					
FI		X							
FR								X	X
GB			X	X					

ГОСТ EN 613-2010

Окончание таблицы А.1.2

Страна	II _{1a2H}	II _{2H3B/P}	II _{2H3+}	II _{2H3P}	II _{2L3B/P}	II _{2L3P}	II _{2E3B/P}	II _{2E+3+}	II _{2E+3P}
GR		X	X	X					
IE			X	X					
IS									
IT	X		X						
LU									
NL						X	X		
NO									
PT			X	X					
SE	X	X							

A.2 Давления газа, подаваемые в аппарат

В таблице 1 даны условия по разным странам в отношении давлений подачи газа в аппараты по категориям, которые даны в А.1.

Таблица А.2 – Нормальные давления подачи

Газ	G 110	G 20	G 25		G 20 +G 25	G 30		G 31			G 30+ G 31		
Давление (мбар)	8	20	20	25	Пара давлений 20/25	30 28-30	50	30	37	50	Пара давлений 28 – 30/37	Пара давлений 50/67	
Страна													
AT		X					X			X			
BE					X						X	X	
CH	X	X						X		X			
DE	X	X					X			X			
DK	X	X				X		X					
ES	X	X				X			X		X		
FI		X				X		X					
FR					X	X			X		X		
GB		X				X			X		X		
GR		X				X		X	X	X			
IE		X				X		X			X		
IS													
IT	X	X						X		X			
LU		X											
NL			X			X		X		X			
NO						X		X					
PT		X				X			X		X	X	
SE	X	X				X		X					

A.3 Национальные или местные поставки особых категорий

A.3.1 Национальные или местные условия газоснабжения (состав газа и давления подачи) приводят к выделению особых категорий аппаратов, продаваемых в странах или локально в некоторых странах, приведенных в таблице А.3.

Таблица А.3 – Национальные или местные поставки категорий

Категория	Эталонный газ	Предельный газ неполного сгорания	Предельный газ на проскок	Предельный газ на отрыв пламени	Предельный газ на сажеобразование	Страна
I _{2ELL}	G 20, G 25	G 21	G 222	G 231, G 271	G 21	DE
II _{1c2E+}	G 130, G 20	G 21	G 132, G 222	G 231	G 21	FR
II _{2ELL3B/P}	G 20, G 25, G 30	G 21, G 30	G 222, G 32	G 231, G 271	G 30	DE
III _{1a2H3B/P}	G 110, G 20, G 30	G 21	G 112, G 222, G 32	G 23, G 31	G 30	DK
III _{1c2E+3+}	G 130, G 20, G 30	G 21	G 132, G 222, G 32	G 231, G 31	G 30	FR
III _{1c2E+3P}	G 130, G 20, G 31	G 21	G 132, G 222, G 32	G 231, G 31	G 32	FR
III _{1ab2H3B/P}	G 110, G 120, G 20, G 30	G 21	G 112, G 222, G 32	G 23, G 31	G 30	SE
III _{1ce2H3+}	G 130, G 150, G 20, G 30	G 21	G 132, G 152, G 222, G 32	G 23, G 31	G 30	ES
III _{1ace2H3+}	G 110, G 130, G 150, G 20, G 30	G 21	G 112, G 222, G 32	G 23, G 31	G 30	ES

A.3.2 Определения категорий в таблице А.3 получены так же, как и те категории, что перечислены в 4.1.2. Характеристики газов локального газоснабжения представлены в таблице А.4.

A.3.2.1 Категория 1

A.3.2.1.1 Аппараты, предназначенные для использования газов, относящихся к первому семейству

Категория I_{1b}: Аппараты, в которых используются только газы группы b первого семейства при постоянном давлении подачи газа (эта категория не используется).

Категория I_{1c}: Аппараты, в которых используются только газы группы c первого семейства при постоянном давлении подачи газа (эта категория не используется).

Категория I_{1e}: Аппараты, в которых используются только газы группы e первого семейства (эта категория не используется).

Регулирование расхода газа необязательно при переходе от газа одной группы к газу другой группы внутри первого семейства и на газы, относящиеся к нему.

A.3.2.1.2 Аппараты, предназначенные для газов второго семейства и газов, связанных с ним

Категория I_{2LL}: Аппараты, в которых используются только газы группы LL второго семейства при постоянном давлении подачи газа. При условии, что наивысшее число Воббе газа второго семейства не превышает верхнего предела в 43,7 МДж/м³, аппарат может регулироваться в соответствии с более низкой номинальной величиной. (Эта категория не используется.)

Категория I_{2ELL}: Аппараты, в которых могут использоваться газы группы E второго семейства и газы группы LL, связанные со вторым семейством. Газы группы E второго семейства используются при тех же условиях, что и для категории I_{2E}. Газы группы LL второго семейства применяются при тех же условиях, что и газы для категории I_{2LL}.

A.3.2.2 Категория II

A.3.2.2.1 Аппараты, предназначенные для использования газов первого семейства или тех газов, что относятся к нему, а также газов второго семейства или тех, что относятся к нему

Категория II_{1c2E+}: Аппараты, способные использовать газы группы c, относящиеся к первому семейству, и газы группы E второго семейства. Газы, связанные с первым семейством используются в тех же условиях, что и для категории I_{1c}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2E+}.

A.3.2.2.2 Аппараты, предназначенные для газов второго семейства или газов, относящихся к нему, а также газов третьего семейства

Категория II_{2ELL3B/P}: Аппараты, способные использовать газы группы E второго семейства, газы группы LL, относящиеся ко второму семейству, и газы третьего семейства. Второе семейство газов

или газы, которые связаны с ним, используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2ELL}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что газы для категории I_{3B/P}.

A.3.2.3 Категория III

Категория III_{1a2H3B/P}: Аппараты, способные использовать газы группы а первого семейства, газы группы Н второго семейства и газы третьего семейства. Первое семейство газов используется в тех же условиях, что и газы для категории I_{1a}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2H}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{3B/P}.

Категория III_{1c2E+3+}: Аппараты, способные использовать газы группы с первого семейства, газы группы Е второго семейства и газы третьего семейства. Газы, связанные с первым семейством, используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{1c}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2E+}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и для категории I₃₊.

Категория III_{1c2E+3P}: Аппараты, способные использовать газы группы с, относящиеся к первому семейству, газы группы Е второго семейства и газы группы Р третьего семейства. Газы, относящиеся к первому семейству, используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{1c}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2E+}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{3P}.

Категория III_{1ab2H3B/P}: Аппараты, способные использовать газы группы а первого семейства, газы группы b, связанные с первым семейством, газы группы Н второго семейства и газы третьего семейства. Первое семейство газов или газы, связанные с ним, используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{1a} и I_{1b}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2H}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и для категории I_{3B/P}.

Категория III_{1ce2H3+}: Аппараты, способные использовать газы групп с и е первого семейства, газы группы Н второго семейства и газы третьего семейства. Газы, связанные с первым семейством, используются в тех же условиях, что и газы для категорий I_{1c} и I_{1e}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2H}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и для категории I₃₊.

Категория III_{1ace2H3++}: Аппараты, способные использовать газы группы а первого семейства, газы групп с и е, относящиеся к первому семейству, газы группы Н второго семейства и газы третьего семейства. Газы первого семейства и газы, относящиеся к нему, используются в тех же условиях, что и газы для категорий I_{1a}, I_{1c} и I_{1e}. Газы второго семейства используются в тех же условиях, что и газы для категории I_{2H}. Газы третьего семейства используются в тех же условиях, что и для категории I₃₊₊.

A.3.3 Регулирование расхода газа, регулирование аэрации и регуляторы

Данный раздел включен, чтобы дать некоторым государствам-членам возможность предоставить информацию, аналогичную той, что дана в 5.2.2 и 5.2.6 в отношении особых категорий, которые им требуются, более подробно см. в А.3.1.

A.3.4 Переход на другие газы

Данный раздел включен, чтобы дать некоторым государствам-членам возможность предоставить информацию, аналогичную той, что дана в 5.1.1 в отношении особых категорий, которые им требуются; более подробно см. в А.3.1.

A.4 Испытательные газы, соответствующие особым категориям, указанным в А.3

Характеристики газов, распределяемых по стране или локально, и соответствующие испытательные газы даны в таблице А.4 при 15 °C и 1013,25 мбар.

Таблица А.4 – Испытательные газы, соответствующие местным условиям

Семейство и группа газа		Вид газа	Обозначение	Объемный состав, %	W_i , МДж/м ³	H_i , МДж/м ³	W_s , МДж/м ³	H_s , МДж/м ³	d	Испытательное давление, мбар	Страна	
Газы, относящиеся к первому семейству	Группа b	Эталонный		$H_2 = 47$						$p_n = 8$ $p_{min} = 6$	SE	
		Неполное сгорание, сажеобразование	G 120	$CH_4 = 32$ $N_2 = 21$	24,40	15,68	27,64	17,77	0,413			
		Проскок	G 112	$H_2 = 59$ $CH_4 = 17$ $N_2 = 24$	19,48	11,81	22,36	13,56	0,367	$p_{max} = 15$		
	Группа c	Эталонный (пропан – воздух)	G 130	$C_3H_8 = 26,9$ Воздух = 73,1 ¹⁾	22,14	23,66	24,07	25,72	1,142	$p_n = 8$	FR ES	
		Проскок	G 132	$C_3H_8 = 13,8$ $C_3H_6 = 13,8$ Воздух = 72,4 ¹⁾	22,10	23,56	23,84	25,41	1,36	$p_{min} = 6$ $p_{max} = 15$		
	Группа e	Эталонный (метан – воздух)	G 150	$CH_4 = 53$ Воздух = 47 ¹⁾		20,65	18,03	22,93	20,02	0,762	$p_n = 8$	ES
		Проскок	G 152	$CH_4 = 40$ Воздух = 54 ¹⁾ $C_3H_8 = 6$		20,09	18,49	22,09	22,33	0,847	$p_{min} = 6$ $p_{max} = 15$	
Газы, относящиеся ко второму семейству	Группа LL	Эталонный	G 25 ²⁾	$CH_4 = 86$ $N_2 = 14$	37,38	29,25	41,52	32,49	0,612	$p_n = 20$ $P_{min} = 18$	DE	
		Неполное сгорание, сажеобразование	G 26	$CH_4 = 80$ $C_3H_8 = 7$ $N_2 = 13$	40,52	33,36	44,83	36,91	0,678			
		Отрыв пламени	G 271	$CH_4 = 74$ $N_2 = 26$	30,94	25,17	34,36	27,96	0,662	$P_{max} = 25$		

¹⁾ Состав воздуха (%): $O_2 = 20,95$; $N_2 = 79,05$.²⁾ Для характеристик эталонных газов G 20 и G 25 см. таблицу 6.

Смеси газов группы а с группами с или е, где число Воббе находится между 21,1 и 24,8 МДж/м³, также относятся к группе а первого семейства.

Эти смеси могут быть использованы без дополнительных испытаний только в аппаратах нескольких категорий, включая группу а первого семейства.

A.5 Типы соединений, применяемые в разных странах

В таблице А.5 перечислены ситуации, связанные с разными типами соединений, как указано в 5.1.4.

Таблица А.5 – Типы соединений, применяемые в разных странах

Страны	Категории 13В/Р, 13+, 13Р				Другие категории			
	Без резьбы	С резьбой		Другие соединения	С резьбой		Другие соединения	
		ISO 7-1:1994	ISO 228-1:1994		ISO 7-1:1994	ISO 228-1:1994		
AT	Да	Да ²⁾	Да	Нет	Да ²⁾	Да	Нет	
BE	Да	Да	Да	Да	Да ²⁾	Нет	Нет	
CH	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	
DE	Да	Да ²⁾	Нет	Нет	Да ²⁾	Нет	Нет	
DK	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	
ES	Нет	Да ^{1), 2)}	Да	Да	Да ^{1), 2)}	Да	Да	
FI	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	
FR	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	
GB	Да	Да ^{1), 2)}	Нет	Нет	Да ^{1), 2)}	Нет	Нет	
GR	Да	Да ²⁾	Нет	Нет	Да ²⁾	Нет	Нет	
IE	Да	Да ^{1), 2)}	Нет	Нет	Да ^{1), 2)}	Нет	Нет	
IS								
IT	Да	Да	Нет	Да	Да ²⁾	Нет	Да	
LU								
NL	Нет	Да ²⁾	Нет	Да	Да ²⁾	Нет	Нет	
NO	Да	Да		Нет			Нет	
PT	Да	Да	Да		Да	Да	Нет	
SE	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	

¹⁾ Конусность – конусная резьба.

²⁾ Конусность – параллельная резьба.

A.6 Соединения дымохода (см. 5.1.7)

В таблице 6 даны диаметры дымоходов по разным странам.

Таблица А.6 – Целесообразные соединения дымоходов

Страна	Диаметры коммерческих газоходов (наружные), мм
AT	60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
BE	Все диаметры приемлемы
CH	60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180
DE (Международный)	60 70 80 90 110 120 130 150 160 200
DK	Диаметры не стандартизированы
ES	
FI	90 100 110 130 150 180 200
FR	66 83 97 111 125 139 153 167 180
GB	76 102 127 153 – металлические трубы (все с допуском минус 1) 84 109 137 162 – асбестоцементные трубы (все с допуском ±3)
GR (Международный)	60 70 80 90 110 120 130 150 160 200
IE	Как для GB
IS	
IT	60 80 100 110 120 150
LU	
NL	60 70 80 90 100 110 130 150 180 200
NO	Диаметры не стандартизированы
PT	60 85 90 95 105 110 115 120 125 130 135 145 150 155 205 255 305 355
SE	

Приложение В (справочное)

Правила соответствия

B.1 Преобразование категорий в диапазоне числа Воббе

Все аппараты, относящиеся к одной категории, могут быть отнесены к другой категории, включющей более ограниченный диапазон числа Воббе, при условии, что требования 5.1.1, 5.2.2 и 5.2.6 удовлетворены в том, что их состояние преобразования соответствует перемене страны (стран) назначения и что информация на аппарате соответствует этим изменениям.

В принципе такой эквивалент признается без проведения новых испытаний на аппарате. Однако могут потребоваться следующие дополнительные испытания с использованием тех давлений и испытательных газов, которые в настоящее время действуют на территории выбранной страны (или странах):

- а) если давления подачи газа отличаются в стране (или странах), в которой аппарат был испытан, от давления в стране назначения; или
- б) если аппарат снабжен регуляторами⁷⁾, даже будучи опломбированными, и был испытан как аппарат исходной категории на испытательных газах, которые отличаются от газов той страны, где он будет продан; или
- с) если требования к регуляторам (см. 5.2.6) в отношении имеющейся категории отличаются от требований к новой категории.

Во всех случаях эти дополнительные испытания полностью сформулированы в 7.1.3.1.

Примеры

1) Аппарат категории I_{2E} для G 20 при 20 мбар может быть отнесен к другой категории, как аппарат категории I_{2H} для G 20 при 20 мбар, без дополнительных испытаний.

Если же давления разные, то испытания, указанные в 7.1.3.1, должны проводиться после смены инжекторов, если требуется.

2) Аппарат категории I_{2E+} для G 20 при 20 мбар может быть отнесен к другой категории, как аппарат категории I_{2H} для G 20 при 20 мбар, при условии, что он удовлетворяет результатам соответствующих испытаний, указанных в 7.1.3.1, после смены инжекторов, если требуется, и после настройки регулятора в соответствии с 5.2.6.

B.2 Преобразование категорий в диапазоне числа Воббе

Все аппараты, относящиеся к первой категории, могут быть отнесены к другой категории, включющей более ограниченный диапазон числа Воббе, при условии, что требования 5.1.1, 5.2.2 и 5.2.6 удовлетворены в том, что их состояние преобразования соответствует перемене страны (или стран) назначения и что информация на аппарате соответствует этим изменениям.

В принципе это число признается без проведения новых испытаний на аппарате. Однако могут потребоваться дополнительные испытания с применением давлений и испытательных газов, которые в настоящее время действительны на территории выбранной страны (или стран) назначения:

- а) если давления подачи газа отличаются в стране (или странах), в которой аппарат был испытан, от давления в стране назначения; или
- б) если аппарат снабжен регуляторами⁷⁾, даже будучи опломбированными, был испытан в условиях первоначальной категории на испытательных газах, которые отличаются от газа той страны, где он будет продан; или
- с) если требования к регуляторам (см. 5.2.6) относительно имеющейся категории отличаются от новой категории.

Во всех случаях эти дополнительные испытания сформулированы в 7.1.3.1.

⁷⁾ В тексте приложения В слово «регулятор» относится к регуляторам расхода газа и к регуляторам постоянной первичной подачи воздуха, по обстановке.

Примеры

1) Аппарат категории I_{2E+} может быть отнесен к другой категории, как аппарат категории I_{2Es_i} или I_{2Er} , при условии, что это удовлетворяет испытаниям, указанным в 7.1.3.1, по испытательным давлениям и испытательным газам, относящимся к категории I_{2Es_i} или I_{2Er} ⁸⁾, с соответствующими инжекторами и регулировками. Эти регулировки должны принимать во внимание требования 5.2.6.

2) Аппарат категории I_{2Es_i} или I_{2Er} может быть отнесен к категории I_{2E+} при условии, что он удовлетворяет требованиям испытания, указанного в 7.1.3.1, по испытательным давлениям, соответствующим категории I_{2E+} ⁸⁾. Кроме того, все регуляторы должны быть заблокированы и опломбированы в соответствии с 5.2.6.

В.3 Преобразование категорий в более широком диапазоне числа Воббе

Все аппараты, относящиеся к первой категории, могут быть отнесены к другой категории, включающей более широкий диапазон числа Воббе, если он соответствует всем конструктивным требованиям предложенной новой категории.

Кроме того, аппарат должен пройти испытания, указанные в 7.1.3.1, с применением испытательных газов и испытательных давлений для предложенной новой категории. Там, где требуется, нужно принимать во внимание Специальные национальные категории, приведенные в приложении К.

⁸⁾ Если страна поставки Бельгия, то следует принимать во внимание Особые условия, приведенные в приложении К.

Приложение С (обязательное)

Методы проверки утечки

C.1 Метод проверки утечки с пластиной

C.1.1 Аппаратура

Применяются следующие две формы аппаратуры:

- a) водоохлаждаемая, покрытая хромом или родием, пластина прямоугольного сечения (см. рисунок C.1). Общая длина пластины зависит от конструкции аппарата;
- или
- b) водоохлаждаемая, покрытая хромом или родием, трубка круглого сечения или другого соответствующего сечения с диаметром около 12 мм.

Обязательной характеристикой индикатора является то, что он не должен воздействовать на аппарат и не быть причиной утечки после установки его на место; поэтому он должен иметь такую форму, которая соответствовала бы рассматриваемой. Его нельзя помещать так, чтобы он увеличивал испытываемую поверхность.


Индикатор полируется, но не веществами, которые содержат вещества против запотевания, а его поверхность очищается от жира химическими веществами.

C.1.2 Метод

Расположите индикатор так, чтобы он определял любую утечку с испытательной поверхности, и закрепите его в этом положении.

Позвольте воде стекать с постоянного устройства через индикатор определения утечки со скоростью приблизительно 90 л/ч и отрегулируйте входную температуру воды до $(11 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ выше точки росы окружающего воздуха. Включите аппарат в условиях, указанных в 7.2.2.1. После 15 мин эксплуатации аппарата, начиная с холодного состояния, проверьте поверхность индикатора на образование конденсата. Конденсация на индикаторе указывает на утечку продуктов сгорания. Не следует учитывать короткие выбросы конденсата, при условии, что между выбросами не более 5 с.

Конденсат лучше всего виден при подсвете яркой лампой индикатора с нижней стороны, поэтому наблюдения следует проводить по длине индикатора. Удобно расположите черную поверхность так, чтобы она отражалась от полированной поверхности индикатора.



1 – латунная матовая никелевая пластина; 2 – твердый припой; 3 – выходное отверстие для воды; 4 – твердая латунно-родиевая пластина толщиной 1 мм; 5 – эта поверхность должна быть хорошо отполированной и гладкой; 6 – входное отверстие для воды; 7 – латунь

Рисунок С.1 – Индикатор утечки

С.2 Метод проверки с вытяжным шкафом

С.2.1 Установка

Аппарат устанавливается в соответствии с 7.1.5.3.

Облицовку (кирпичи), радиаторы и имитацию дымохода следует расположить в пределах их смещения, не нарушая местоположения горелки и друг относительно друга.

Особое внимание следует уделить примечаниям изготовителя относительно расположения отражателей. Ясно, что всякое расположение, не соответствующее инструкциям изготовителя по сборке основания дымохода, не должно использоваться в испытательных целях.

Испытание проводится после работы аппарата в течение 1 ч при номинальной тепловой мощности с применением эталонного газа или иного газа соответствующего качества, при этом термостаты остаются полностью открытыми.

Метод измерения количества утечки включает сбор в вытяжном шкафу над аппаратом конвектируемого воздуха, выходящего из отверстии аппарата, при этом воздух выходит с продуктами сгорания. На рисунке 2 а) даны детали вытяжного шкафа, который подходит для большинства аппаратов. Там, где подобный шкаф не подходит, используется особый вытяжной шкаф для этих целей.

Устройство вытяжного шкафа для испытательных целей показано на рисунке С.2 б). Задняя панель может меняться так, чтобы подходить к каминному отверстию, и должна герметично крепиться к лицевой части испытательного шкафа. Передний нижний край вытяжного шкафа располагается выше возможного источника утечки так, чтобы:

- а) вытяжной шкаф располагался как можно ниже, не оказывая при этом воздействия на испытываемый аппарат;

б) не было потери продуктов сгорания из нижней части вытяжного шкафа.

Нужны приборы, способные измерять концентрацию CO_2 с точностью 0,002 %.

C.2.2 Предварительная регулировка

Преимуществом данного метода испытания является сведение к минимуму потока, проходящего через накопительный вытяжной шкаф, тем самым снижая фракцию пробы CO₂. Это осуществляется регулированием заслонки вытяжного шкафа. Особую осторожность следует предпринять, чтобы вытяжной шкаф не давал утечки. Это проверяется отбором проб по переднему краю вытяжного шкафа и сравнением концентрации CO₂ с его содержанием в окружающем воздухе в той же плоскости, в которой находится и горизонтальный край вытяжного шкафа [см. рисунок C.2 а)]. После завершения регулировки заслонки вытяжного шкафа выдерживается период 30 мин для стабилизации вытяжного шкафа в его новом положении, перед тем как начать испытание.

Отобрать образцы лабораторного воздуха, подаваемого в аппарат, из:

- а) вытяжного шкафа без нагнетания CO₂;
- б) вытяжного шкафа с нагнетанием CO₂;
- в) лаборатории.

Во время проведения испытания обеспечить, чтобы концентрация CO₂ лабораторного воздуха, подаваемого в аппарат, не превышала 0,1 % и не менялась более чем на ±0,02 % во время одного испытания.

Примечание 1 – Для большинства аппаратов оптимальным является расход нагнетания CO₂ в 0,02 и 0,04 м³/ч.

Примечание 2 – Было установлено, что лабораторный воздух может довольно быстро изменяться, и поэтому рекомендуется быстро реагирующий анализатор или, как альтернатива, одновременный отбор проб в емкости.

Расчеты результатов:


$$V = \frac{r(b - a_1)}{(c - a_2) - (b - a_1)Q} \times \frac{100}{V_{CO_2,N}}, \quad (C.1)$$

где V – утечка сухих неразбавленных продуктов сгорания в кубических метрах в час (м³/ч) на киловатт (кВт) тепловой мощности;
 a₁ – концентрация CO₂ в лабораторном воздухе, когда CO₂ не нагнетается, %;
 a₂ – концентрация CO₂ в лабораторном воздухе при нагнетании CO₂, %;
 b – концентрация CO₂ в вытяжном шкафу, когда CO₂ не нагнетается, %;
 c – концентрация CO₂ в вытяжном шкафу, когда CO₂ нагнетается, %;
 r – скорость нагнетания, м³/ч;
 Q – тепловая мощность аппарата, кВт;
 V_{CO₂,N} – процентная концентрация CO₂, рассчитанная по сухим продуктам сгорания, без воздуха, использованного газа (нейтральное горение).

Величины V_{CO₂,N} (нейтральное горение) для испытательных газов даны в таблице 10.

Для расчета двух величин скорости утечки берутся две пары результатов. Проверьте, чтобы две величины находились в пределах ±0,004 м³/ч на кВт тепловой мощности.


Размеры в миллиметрах



1 – отбор пробы (ø медной трубы); 2 – проба СО₂ при нагнетании; 3 – ограничитель потока

а) вытяжной шкаф

Рисунок С.2, лист 1 – Накопительный вытяжной шкаф



1 – трубка для отбора проб лабораторного воздуха

b) расположение


Рисунок С.2, лист 2

Приложение D
(справочное)

Расположения газовых клапанов


Условные обозначения: BA – запальная горелка;
BP – основная горелка.

a) Аппараты с постоянной запальной горелкой




b) Аппараты с автоматическим розжигом

1) Прямой розжиг основной горелки




2) Аппараты с запальной горелкой прерывистого действия

a)



b)



Приложение Е
(справочное)

Идентификация типа газа, применяемая в разных странах

Таблица Е.1 – Идентификация типа газа, применяемая в разных странах

Gas type	G 110	G 120	G 130	G 150	G 20	G 25	G 30	G 31
AT					Erdgas		Flüssiggas	
BE					Aardgas, Gaz naturel	Aardgas, Gaz naturel	Butaan, Butane	Propaan, propane
CH			Propan-Luft Butan-Luft		Erdgas H		Butan	Propan
DE		Gruppe b			Erdgas E Ws.n = 15,0 kWh/m ³	Erdgas LL Ws.n = 12,4 kWh/m ³	Flüssiggas B	Flüssiggas P
DK	By gas				Naturgas		F-Gas	F-Gas
ES	Gas manufacutrado		Aire propando	Aire Metando	Gas natural		Butano	Propano
FI					Maakaasu Naturgas		Butaani Butan	Propaani/propan
FR			Air propané/ Air butanè		Gaz naturel Lacq	Gaz naturel Groningue	Butane	Propane
GB					Natural gas		Butane	Propane
GR								
IE					Natural gas		Butane	Propane
IS								
IT	Gas di Città				Gas naturale/ Gas metano		GPL	
LU								
NL						Aardgas	Butaan	Propaan
NO							Butan	Propan
PT	Gás de cidade				Gás naturel		Butano	Propano
SE								

Приложение F
(обязательное)

Исключено.

Приложение G
(обязательное)

Аппаратура для определения сажевого числа

G.1 Насос

Насос (ручной), посредством которого может всасываться $(160 \pm 8) \text{ см}^3$ в один прием сквозь эффективную фильтрующую поверхность диаметром 6 мм (т. е. приблизительно $(570 \pm 27,5) \text{ см}^3$ на см^2 эффективной фильтрующей поверхности); ход поршня при этом должен быть примерно 200 мм.

Фиксирующее устройство для натяжения бумаги, которое устанавливается в определенном положении до того, как будет вставлена бумага, должно обеспечить удовлетворительную воздухонепроницаемость для операции повторного нагрева, предназначенного для того, чтобы убрать конденсат.

Расстояние, проходимое газами от точки отбора проб до фильтрующей поверхности, не превышает 40 см, за исключением дымоходов для особых условий.

G.2 Трубка для отбора проб

Трубка с наружным диаметром 6 мм предназначена для использования вместе с насосом, описанным в G.1.

G.3 Фильтровальная бумага

Применяется фильтровальная бумага с отражательной способностью $(85 \pm 2,5) \%$, установленной фотометрически. Для проведения данного измерения бумагу помещают на белую поверхность с отражательной способностью, равной 75 % или более.

Прохождение чистого воздуха через новую фильтровальную бумагу при скорости потока в $3 \text{ дм}^3/\text{мин на } \text{см}^2$ эффективной фильтровальной поверхности должно давать падение давления между 20 и 100 мбар.

G.4 Серая шкала

Серая шкала состоит из десяти пронумерованных степеней от 0 до 9, выполненных в масштабе в равных интервалах от белого до темно-серого. Эти степени содержат напечатанные или выполненные другими средствами образцы на основе, выполненной из бумаги или пластмассы с отражательной способностью $(85 \pm 2,5) \%$, определенной фотометрическим способом.

Идентификационный номер каждой степени равен одной десятой степени сокращения. Это выражается процентами отраженного света на соответствующем образце. Число 0 соответствует основе на бумаге, а число 6, например, уменьшенной степени в 60 %.

Допуск отклонений отражательной способности для каждой точки шкалы не должен превышать 3 % его величины.

Если шкала защищена прозрачным пластмассовым покрытием, то его следует выполнить таким образом, чтобы испытательное пятно и стандартные степени могли наблюдаться через защитный материал одной толщины. Деления диапазона шкалы имеют диаметр около 20 мм, а центральное круглое окошко – 6 мм в диаметре.

Приложение Н
(справочное)

Символы и сокращения

Теплотворная способность – Низшая	H_i	МДж/м ³ или
Теплотворная способность – Высшая	H_s	МДж/кг
Тепловая мощность	Q	кВт
Номинальная тепловая мощность	Q_n	кВт
Относительная плотность – Сухой испытательный газ	d	
Относительная плотность – Сухой эталонный газ	d_r	
Относительная плотность – Влажный воздух	d_h	
Число Воббе – Низшее	W_i	МДж/м ³ или
Число Воббе – Высшее	W_s	МДж/кг
Давление – Нормальное	p_n	мбар
Давление – Максимальное	p_{\max}	мбар
Давление – Минимальное	p_{\min}	мбар
Давление – Атмосферное	p_a	мбар
Давление – Насыщенного пара	p_w	мбар
Массовый расход потока	M	кг/ч
Объемный расход потока	V	
Объемный расход потока – Нормальные условия	V_0	м ³ /ч
Концентрация оксида углерода	$V_{CO, N}$	% по объему
Измеренный оксид углерода	$V_{CO, M}$	% по объему
Концентрация диоксида углерода	V_{CO_2}	% по объему
Измеренный диоксид углерода	$V_{CO_2, M}$	% по объему

Приложение J
(обязательное)

Расчет преобразований NO_x

Таблица J.1 – Преобразование величины выделения NO_x у газов первого семейства

1 ppm = 2,054 mg/m ³ (1 ppm = 1 cm ³ /m ³)		G 110	
		мг/кВт·ч	мг/МДж
O ₂ = 0 %	1 ppm =	1,714	0,476
	1 mg/m ³ =	0,834	0,232
O ₂ = 3 %	1 ppm =	2,000	0,556
	1 mg/m ³ =	0,974	0,270

Таблица J.2 – Преобразование величины выделения NO_x у газов второго семейства

1 ppm = 2,054 mg/m ³ (1 ppm = 1 cm ³ /m ³)		G 20		G 25	
		мг/кВт·ч	мг/МДж	мг/кВт·ч	мг/МДж
O ₂ = 0 %	1 ppm =	1,764	0,490	1,797	0,499
	1 mg/m ³ =	0,859	0,239	0,875	0,243
O ₂ = 3 %	1 ppm =	2,059	0,572	2,098	0,583
	1 mg/m ³ =	1,002	0,278	1,021	0,284

Таблица J.3 – Преобразование величины выделения NO_x у газов третьего семейства

1 ppm = 2,054 mg/m ³ (1 ppm = 1 cm ³ /m ³)		G 30		G 31	
		мг/кВт·ч	мг/МДж	мг/кВт·ч	мг/МДж
O ₂ = 0 %	1 ppm =	1,792	0,498	1,778	0,494
	1 mg/m ³ =	0,872	0,242	0,866	0,240
O ₂ = 3 %	1 ppm =	2,091	0,581	2,075	0,576
	1 mg/m ³ =	1,018	0,283	1,010	0,281

Приложение К
(обязательное)

Особые национальные условия

Особое национальное условие – национальная отличительная особенность или практика, которую невозможно изменять на длительный период времени, например климатические условия, условия электрического заземления. Если это влияет на гармонизацию, тогда формулируется новая часть европейского стандарта или документ согласования.

Для тех стран, к которым подходят соответствующие положения данного документа, они являются обязательными, для других стран – справочными.

K.1 Бельгия

Аппараты категории I_{2E+}, поставляемые на рынок сбыта в Бельгию, должны проходить испытание на розжиг, распространение пламени и стабильность пламени на предельном газе G 231 при минимальном давлении в 15 мбар.

Аппараты категории I_{2Er} также могут поставляться на рынок сбыта в Бельгию, но в таком случае требуется опломбировать регулятор. Помимо опломбирования регулятор должен быть обозначен символом «s».

Приложение L
(справочное)

A-отступления

А-отступление – национальное отступление, присущее данной стране из-за регламента, изменение которого находится вне компетенции члена CEN/CENELEC.

Настоящий стандарт подпадает под Директиву 90/396/EEC в области применения газа.

Примечание (взято из CEN/CENELEC. IR Часть 2: 3.1.9) – Если стандарты подпадают под директивы, рассмотренные Комиссией ЕС (OJ No. C 59, 9.3.1982), то сила решения, принятого по решению суда по делу 815/79 Кремонини/Вранковича (Отчет Европейского суда за 1980 г., стр. 3583), состоит в том, что соответствие А-отступления больше не является обязательным и что не следует ограничивать свободное передвижение продукции, соответствующей настоящему стандарту, за исключением вопроса защитного ограждения, которое предусматривается соответствующей директивой.

А-отступление в стране Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) является действительным вместо соответствующих положений европейского стандарта в этой стране до тех пор, пока оно не будет отменено.

L.1 А-отступления

Для Швейцарии требуются дополнительные требования к следующим положениям:

6.7 Горение.

6.8 Сажеобразование.

Дополнительно к требованиям, данным в настоящем стандарте, пределы величин выделения CO и сажеобразования являются действительными, такими, какими они изложены в Швейцарских Положениях о чистом воздухе¹²⁾ (CAR) от 1985-12-16 (по состоянию на 1992-01-01).

¹²⁾ LRV/OPair/CAR 81444.318.142.1

Bezugsquelle/Vente/Available from:

EMDZ
PO Box
CH-3000 Berne
Switzerland

Приложение ZA
(справочное)

**Положения настоящего стандарта, касающиеся основных требований
или других положений европейских директив**

Настоящий стандарт удовлетворяет основным требованиям европейской Директивы 90/396/EEC по соответствию законов количества статей законов в вопросах применения газовых аппаратов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Другие требования и другие европейские директивы могут иметь отношение к продукции, подпадающей под настоящий стандарт.

Следующие статьи настоящего стандарта соответствуют требованиям Директивы EU 90/396 EEC.

Соответствие положений настоящего стандарта – это один из способов соответствия конкретным требованиям, касающимся директивы и связанным с правилами EFTA.

Таблица ZA.1 – Идентификационная форма соответствия ГОСТ EN 613 (A1) основным требованиям европейской Директивы 90/396 EEC на соответствие количеству статей законов в вопросах применения газовых аппаратов

Основные требования	Объект	Соответствующие требования ГОСТ EN 613 (A1)
1.1	Безопасность конструкции и изготовления	Весь стандарт
1.2	Инструкции – для монтажника – пользователя Предупреждающие надписи – для аппаратов – упаковки Официальный язык	8.2.2.1 8.2.3 8.1.1 8.1.3 8
1.2.1	Тип используемого газа Давление газоснабжения Свежий воздух – для горения – для рассеивания продуктов Горелки с принудительной тягой	8.2.2.1 8.2.2.1 8.2.2.1 8.2.2.1 Не регламентируется
1.2.2	Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию	8.2.1 8.2.3
1.2.3	Предупреждающие надписи на приборе и упаковке	8.1.1 8.1.3
1.3	Фитинги – клапаны с ручным управлением – регуляторы – устройство контроля пламени – автоматические клапаны – системы автоматического контроля горелкой – терmostаты Инструкции	5.2.4 5.2.6 5.2.5 5.2.4 5.2.7 5.2.8 Не регламентируется
2.1	Соответствующие материалы	5.1.2 5.1.3
2.2	Свойства	1
3.1.1	Срок службы	5.1.2 5.1.3
3.1.2	Конденсат	5.1.2
3.1.3	Опасность вспышки	5
3.1.4	Проникновение воздуха/воды	Не регламентируется
3.1.5	Нормальное колебание дополнительной энергии	5.1.8 6.5.3
3.1.6	Ненормальные колебания дополнительной энергии	5.1.8 6.7.1
3.1.7	Электрический опасный фактор	5.1.8

ГОСТ EN 613-2010

Окончание таблицы ЗА.1

Основные требования	Объект	Соответствующие требования ГОСТ EN 613 (A1)
3.1.8	Деформация	Не регламентируется
3.1.9	Контрольное устройство защиты от неисправностей – газового тракта – системы автоматического контроля горелки – устройства контроля пламени – автоматических отсечных клапанов – регуляторов – термостатов	5.2 5.2.7 5.2.5 и 5.4 5.2.4 5.2.6 5.2.8
3.1.10	Блокирование защитных устройств	5.2.1
3.1.11	Задержка заранее настроенного регулятора	5.2.1 5.2.2
3.1.12	Маркировка органов и регулируемых устройств	5.2.4.2 – 5.2.4.4
3.2.1	Утечка газа	5.1.5, 6.2.1
3.2.2	Выделение газа при розжиге, повторном розжиге и погасании	5.4.1, 5.4.2 6.10.2.2 6.10.2.3
3.2.3	Скопление несгоревшего газа	5.2.4
3.3	Розжиг, повторный розжиг и распространение пламени	6.5.1
3.4.1	Стабильность пламени Вредные вещества	6.5.2 6.7
3.4.2	Отвод продуктов сгорания	6.2.2
3.4.3	Отвод продуктов сгорания	6.9
3.4.4	Бестопливные домашние приборы	Не регламентируется
3.5	Рациональное использование энергии	6.11
3.6.1	Температура пола и т. д.	6.4.3
3.6.2	Температура кнопок/органов	6.4.1, 6.4.2
3.6.3	Наружные детали	6.4.1
3.7	Продукты питания и вода	Не регламентируется
Приложение II	Сертификат	1

Библиография

- EN 509:1999 Декоративные топливные приборы
- prEN 13278:1998 Автономные газовые нагреватели с открытым передним пространством
- IEC 60479-1:1994 Воздействие тока, проходящего через тело человека. Часть 1. Общие аспекты
- IEC 60479-2:1987 Воздействие тока, проходящего через тело человека. Часть 2. Особые аспекты

УДК 662.983(083.74)(476)

МКС 97.100.20

IDT

Ключевые слова: нагреватели, газовые, автономные, конвективный вентилятор, предельные давления, прерыватель тяги

Ответственный за выпуск *В. Л. Гуревич*

Сдано в набор 05.12.2011. Подписано в печать 20.12.2011. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 9,41 Уч.- изд. л. 5,15 Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение:

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
ЛИ № 02330/0552843 от 08.04.2009.
ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, Минск.