

РУКОВОДСТВО

ПО РАСЧЕТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ



Москва 1977

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИЙ И ПРОЕКТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
ГОССТРОЯ СССР
(ЦНИИПРОМЗДАНИИ)

ВСЕСОЮЗНЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИЙ ИНСТИТУТ
ОХРАНЫ ТРУДА
ВЦСПС (ВЦНИИОТ)

РУКОВОДСТВО

ПО РАСЧЕТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ



Москва Стройиздат 1977

Руководство одобрено и рекомендовано к изданию Главпромстройпроектом Госстроя СССР 2 декабря 1975 г.

Руководство по расчету загрязнения воздуха на промышленных площадках. М., Стройиздат, 1977. 74 с. (Центр. науч.-исслед. и проектно-эксперим. ин-т промышленных зданий и сооружений Госстроя СССР и Всесоюзн. Центральн. науч.-исслед. ин-т охраны труда ВЦСПС).

Разработано Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР и Всесоюзным Центральным научно-исследовательским институтом охраны труда (ВЦНИИОТ) ВЦСПС.

Настоящее Руководство содержит методы расчета, с помощью которых можно определить степень загрязнения воздуха, создаваемого низкими источниками, принять необходимые меры по сокращению количества выбрасываемых вредных веществ и оценить их эффективность.

Для контроля за выбросами рекомендованы выпускаемые отечественными заводами типы контрольно-измерительных приборов. Даны примеры расчетов и программа определения концентраций вредных веществ от низких точечных и линейных источников на ЭВМ «Мир-2».

Руководство предназначено для инженерно-технических работников, занимающихся вопросами защиты воздушной среды от загрязнения технологическими и вентиляционными выбросами, может быть полезно гигиенистам, санитарным врачам и работникам по технике безопасности.

Табл. 5, рис. 16.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство является дополнением к «Указаниям по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (СН 369-74). В отличие от этих Указаний, не распространяющихся на расчеты рассеивания вредных веществ на промышленных площадках и участках, расположенных в пределах аэродинамической тени, образуемой зданиями и сооружениями, настоящее Руководство содержит методы расчета, с помощью которых можно определить степень загрязнения воздуха непосредственно на промышленных площадках (над крышей здания, за зданием, в межкорпусных пространствах) и прилегающих территориях, оценить эффективность комплекса мероприятий, обеспечивающего требуемую санитарными нормами чистоту воздуха на промышленных площадках, селитебных зонах, в местах расположения воздухозаборных устройств, а также установить для каждого источника величину предельно допустимого выброса вредных веществ.

В Руководстве приводятся расчетные формулы для определения концентраций вредных веществ, выбрасываемых из низких труб и аэрационных фонарей отдельно стоящих узких и широких зданий, а также для выбросов от смежных зданий. Методы расчета иллюстрируются на примерах по определению ожидаемых концентраций вредных веществ и величин предельно допустимого выброса (ПДВ) при действии одиночных точечных и линейных источников, а также группы из нескольких различных источников. К методике прилагаются перечень контрольно-измерительных приборов и сигнализирующей аппаратуры, выпускаемой отечественной промышленностью, и программа для расчетов на ЭВМ.

Руководство разработано Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР и Всесоюзным Центральным научно-исследовательским институтом охраны труда (ВЦНИИОТ) ВЦСПС.

Руководство разработано взамен «Рекомендаций по определению высоты вентиляционных выбросов» (шифр 1732), выпущенных Госхимпроектом и ВЦНИИОТ ВЦСПС в 1971 г., и «Временных рекомендаций по комплексному решению выбросов и воздухозабора на промышленной площадке», одобренных Главпроектстройпроектом Госстроя СССР в 1972 г.

В разработке Руководства принимали участие: инженеры *З. И. Константинова* (руководитель темы), *О. Д. Гесслер* (ЦНИИПромзданий); д-р техн. наук, проф. *В. С. Никитин* (научный руководитель), канд. техн. наук *Н. Г. Максимкина*, инженеры *В. Т. Самсонов*, *Л. В. Плотникова*, канд. физ.-мат. наук *Р. Н. Михайлов* (ВЦНИИОТ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство предназначено для расчетов ожидаемого загрязнения воздуха с целью проверки достаточности и эффективности мероприятий по защите воздушного бассейна от загрязнения низкими промышленными выбросами вновь проектируемых, расширяемых и реконструируемых предприятий.

1.2. Руководство применимо как для отдельных зданий с источниками выбросов, так и для промышленных площадок с группой зданий и комплексом одновременно действующих разнообразных выбросов.

1.3. В комплексе мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения воздушной среды, в первую очередь должны предусматриваться:

совершенствование технологического процесса и доведение его до «безотходного» производства;

герметизация оборудования и коммуникаций;

максимально возможная очистка технологических и вентиляционных выбросов, отвечающая современному техническому уровню развития промышленности.

1.4. В целях естественного проветривания площадок промышленных предприятий, технологические процессы которых связаны с выделением вредных веществ, следует:

промышленные предприятия располагать, как правило, на горизонтальных площадках вытянутой формы и ориентированных длиной осью перпендикулярно преобладающему направлению ветра; здания на промышленной площадке предусматривать простой формы без пристроек и надстроек;

наиболее высокие, длинные, узкие здания располагать у заветренной стороны промышленной площадки;

при последовательном расположении минимальное расстояние между смежными зданиями, как правило, принимать не менее четырех высот;

при большой протяженности зданий предусматривать сквозные проемы, приподнятые на опорах здания или части их;

при компоновке производств, располагаемых в нескольких зданиях и сооружениях различной высоты, рекомендуется объекты меньшей высоты размещать с наветренной стороны промышленной площадки;

при отсутствии преобладающего (в значительной степени) направления ветра более высокие здания и сооружения целесообразно размещать ближе к центру планировочного блока.

1.5. Промышленные предприятия, технологические процессы которых связаны с выделением токсических веществ, не следует размещать:

в районах со слабыми ветрами, длительными и часто повторяющимися штилями, инверсиями и туманами;

в районах, имеющих значительные фоновые загрязнения воздуха одноименными вредными веществами или веществами одностороннего действия.

1.6. Значительные массивы зеленых насаждений, примыкающие к промышленным площадкам, должны иметь разрывы и просеки для митигации естественного проветривания площадок.

1.7. Расчет по определению возможного загрязнения воздуха производить после разработки всех технологических и санитарно-

технических мероприятий по снижению и ограничению суммарного валового выброса вредных веществ. При превышении предельно допустимых концентраций следует разрабатывать дополнительные мероприятия по снижению вредных веществ в воздухе путем повышения эффективности очистных устройств, сооружения новых газоочистных установок, совершенствования отдельных технологических узлов и процессов, увеличения высоты труб, уменьшения выбросов от соседних предприятий и т. д.

1.8. Концентрации вредных веществ от низких источников в наружном воздухе промышленных площадок (в местах воздухоприемных устройств систем механической вентиляции и кондиционирования воздуха и проемов для приточной естественной вентиляции) и на прилегающих территориях следует определять по формулам разд. 6—8 настоящего Руководства.

1.9. Концентрации вредных веществ в приземном слое от высоких источников (труб) следует определять в соответствии с СН 369-74.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ И ВОЗДУХОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

2.1. В районах с ярко выраженным господствующим направлением ветра у наветренной стороны промышленной площадки следует располагать здания производств, имеющих наименьшие количества и токсичность выбрасываемых вредных веществ примесей, а у заветренной — с большими.

2.2. При сочетании зданий с высокими и низкими источниками вредных веществ их следует располагать в последовательности, обеспечивающей снижение высоты выбросов в направлении от наветренной к заветренной стороне промышленной площадки.

2.3. Для предупреждения наложения факелов распространения вредных веществ от находящихся на зданиях наиболее интенсивных источников их следует располагать так, чтобы оси факелов не совпадали.

2.4. Технологические выбросы и выбросы местных отсосов, содержащие пыль, вредные газы и пары, должны подвергаться очистке перед выходом в атмосферу. Строительство высоких труб для рассеивания технологических и вентиляционных выбросов вместо очистки должно допускаться в исключительных случаях (когда отсутствуют методы надежной очистки) и должно иметь технико-экономическое обоснование.

2.5. Очистку выбрасываемого загрязненного воздуха не следует предусматривать, если путем естественного рассеивания расчетные концентрации вредных веществ с учетом перспектив развития производства будут соответствовать требованиям «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий» (СН 245-71).

2.6. Трубы для выброса вредных веществ должны оборудоваться газоанализаторами, расходомерами для определения концентраций и расхода загрязненного воздуха с целью контроля за валовыми выбросами. Рекомендуемые типы контрольно-измерительных приборов и сигнализирующей аппаратуры приведены в прил. 1.

2.7. Выбор мест размещения воздухоприемных устройств должен быть обоснован расчетом ожидаемых концентраций по формулам, приведенным в табл. 1—3 разд. 6—8 данного Руководства, а в сложных случаях — путем моделирования.

2.8. В связи с тем что допустимое содержание вредных веществ в приточном воздухе, установленное СН 245-71 в размере $0,3 C_{п.д.н}$ рабочей зоны производственных помещений, влечет за собой значительное увеличение воздухообмена, следует стремиться к обеспечению более низкой концентрации вредных веществ в приточном воздухе.

2.9. Устройство удаленных воздухозаборов, расположенных вне территории промышленной площадки, может быть допущено только в исключительных случаях при соответствующих технико-экономическом и санитарно-гигиеническом обоснованиях.




Рис. 1. Размеры циркуляционных зон, возникающих при обтекании отдельно стоящего группы зданий

a — узкого здания; *б* — широкого; *в* — группы зданий при расположении первого по потоку узкого здания; *г* — группы зданий при расположении первого по потоку широкого здания; I, II — здания; 1 — зона подпора; 2 — единая циркуляционная зона; 3 — наветренная циркуляционная зона; 4 — заветренная циркуляционная зона; 5 — межкорпусная циркуляционная зона

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

3.1. По градациям, имеющим значение для расчетов загрязнения воздуха, промышленные здания следует подразделять на отдельно стоящие узкие, отдельно стоящие широкие, длинные, короткие, а также смежные здания при расположении первого по потоку узкого или широкого зданий. К узким следует относить здания шириной $b < 2,5 H_{зд}$, к широким — если ширина $b > 2,5 H_{зд}$. К длинным следует относить здания с размером l , перпендикулярным направлению ветра, более $10 H_{зд}$, к коротким — если $l < 10 H_{зд}$. Смежными следует считать два параллельно расположенных здания с расстоянием между ними x_1 не более $8 H_{зд}$, если первое по потоку здание широкое, и не более $10 H_{зд}$, если оно узкое. При больших расстояниях между ними здания следует рассматривать как отдельно стоящие.

3.2. При обтекании ветром промышленных зданий возникают замкнутые, плохо проветриваемые циркуляционные зоны, размеры которых следует учитывать при расчетах рассеивания вредных веществ на территории промышленных площадок:

при обтекании ветром узкого здания возникает единая циркуляционная зона, которая распространяется от заветренной стены здания на расстояние $6 H_{зд}$. Высота этой зоны в среднем составляет $1,8 H_{зд}$ от поверхности земли (рис. 1, а);

при обтекании ветром широкого здания над ним возникает наветренная циркуляционная зона длиной $2,5 H_{зд}$ и высотой от поверхности земли $1,8 H_{зд}$. За зданием возникает заветренная циркуляционная зона длиной $4 H_{зд}$ и высотой около $H_{зд}$ (см. рис. 1, б);

между двумя параллельно установленными зданиями возникает единая межкорпусная циркуляционная зона длиной до $10 H_{зд}$, если первое по потоку здание узкое (см. рис. 1, в), и до $8 H_{зд}$, если первое по потоку здание широкое (см. рис. 1, г).

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

4.1. При расчетах загрязнения воздуха на промышленных площадках и прилегающих к ним территориях источники вредных веществ следует подразделять на низкие и высокие, линейные и точечные, внутренние и внешние, периодического и непрерывного действия, изотермические и нагретые.

4.2. Низкими следует считать точечные и линейные источники, вредные вещества которых загрязняют наветренную и заветренную циркуляционные зоны широкого здания, единую циркуляционную зону узкого здания или межкорпусную циркуляционную зону двух смежных зданий.

4.3. Границу низких источников $H_{гр}$, м (рис. 2), при их размещении на крыше соответственно узкого, широкого отдельно стоящего здания или на крыше первого по потоку двух смежных зданий следует определять соответственно по формулам:

$$H_{гр} < 0,36 b_3 + 2,5 H_{зд}; \quad (1)$$

$$H_{гр} < 0,36 b_3 + 1,7 H_{зд}; \quad (2)$$

$$H_{гр} < 0,36 (b_3 + x_1) + H_{зд} \quad (3)$$

При расположении источников за зданием в пределах циркуляционных зон следует в формулах (1) — (3) принимать $b_a = -x_n$, где x_n — расстояние от заветренной стены здания до источника, расположенного в пределах циркуляционных зон.

4.4. Источники, из которых вредные вещества выбрасываются на высоте, равной или превышающей границу низких выбросов для рассматриваемой циркуляционной зоны и не поступают в указанные в п. 4.2 циркуляционные зоны, следует относить к высоким.

4.5. Высокий источник для рассматриваемой циркуляционной зоны может оказаться низким для последующих зданий, расположенных в направлении движения ветра, в том случае, если выбрасываемые им вредные вещества загрязняют возникающие за ними циркуляционные зоны. В этом случае создаваемая этим источником концентрация должна рассматриваться как фоновая для соответствующей циркуляционной зоны и рассчитываться по зависимостям, изложенным в СН 369-74 для высоких источников.

4.6. К точечным следует относить источники (трубы, шахты, крышные вентиляторы и т. п.), факелы распространения вредных веществ которых не налагаются друг на друга в пределах половины заветренной или единой циркуляционной зон, или в пределах межкорпусной циркуляционной зоны (рис. 3).

4.7. К линейным следует относить те источники, которые имеют значительную протяженность в направлении, перпендикулярном ветру (аэрационные фонари, открытые оконные проемы, находящиеся между зданиями технологические линии и т. п.), а также точечные источники, факелы распространения вредных веществ которых налагаются друг на друга на указанном в п. 4.6 расстоянии. Предельное расстояние между точечными источниками, при котором они должны рассматриваться как линейные (см. рис. 3), следует определять по формулам, приведенным в разд. 6—8.

4.8. Низкие линейные и точечные источники следует подразде-




Рис. 2. Граница низких источников для зданий

a — узкого; *б* — широкого; *в* — группы зданий при расположении первого по потоку узкого здания; *г* — группы зданий при расположении первого по потоку широкого здания; 1 — граница низких источников; 2 — область размещения низких внешних источников




Рис. 3. К определению условий наложения факелов распространения вредных веществ

1, 2, 5, 6 — точечные источники; 3, 4 — линейные источники

лять на внутренние, вредные вещества которых полностью участвуют в загрязнении циркуляционных зон, и внешние, вредные вещества которых участвуют в загрязнении этих зон частично, что должно учитываться с помощью коэффициентов m и k , входящих в расчетные формулы.

4.9. К внутренним источникам следует относить:

для узкого здания — все источники, выбрасывающие вредные вещества в пределах единой циркуляционной зоны;

для широкого здания — все источники, выбрасывающие вредные вещества в пределах заветренной циркуляционной зоны;

для смежных зданий — все источники, выбрасывающие вредные вещества в пределах межкорпусной циркуляционной зоны.

4.10. К низким внешним источникам следует относить:

для узкого здания — все источники, расположенные на крыше и в примыкающей к заветренной стене здания половине единой циркуляционной зоны, выбрасывающие вредные вещества между верхней границей этой зоны и ниже границы низких источников (см. рис. 2, а);

для широкого здания — все источники, расположенные на крыше и выбрасывающие вредные вещества ниже границы низких источников, а также расположенные в примыкающей к заветренной стене здания половине циркуляционной зоны и выбрасывающие вредные вещества выше ее границы, но ниже границы низких источников (см. рис. 2, б);

для смежных зданий, если первое по потоку здание узкое — все источники, расположенные на крыше первого здания и в межкорпусной циркуляционной зоне, выбрасывающие вредные вещества над верхней границей этой зоны, но ниже границы низких источников выбросов (см. рис. 2, в);

для смежных зданий, если первое по потоку здание широкое — все источники, расположенные на крыше первого здания и в меж-

корпусной циркуляционной зоне, выбрасывающие вредные вещества выше уровня крыши, но ниже границы низких источников (см. рис. 2, а).

4.11. Точечные и линейные источники следует подразделять на источники непрерывного и периодического действия. Расчетные формулы, приведенные в табл. 1—3 разд. 6—8, следует распространять только на источники непрерывного действия, являющиеся основными источниками загрязнения атмосферы промышленных площадок и прилегающих к ним территорий.

4.12. Все источники следует подразделять на изотермические и неизотермические. Расчетные формулы табл. 1—3, как правило, распространяются на изотермические источники, а для неизотермических они дают несколько завышенные результаты расчетных концентраций для промышленных площадок и прилегающих к ним территорий, что следует рассматривать как некоторый запас.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НИЗКИМИ ИСТОЧНИКАМИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ

5.1. Расчетные формулы распространяются на организованные источники, выбрасывающие газ, газовоздушную смесь или воздух, загрязненный высокодисперсной пылью. Формулы действительны при высоте источника, не превышающей $H_{гр}$, определяемой согласно п. 4.3.

5.2. Уровень загрязнения воздуха следует рассчитывать:
около отдельно стоящего узкого здания — в соответствии с разд. 6;
около отдельно стоящего широкого здания — в соответствии с разд. 7;

в межкорпусных пространствах — в соответствии с разд. 8.

5.3. Расчетную скорость ветра согласно рекомендациям Минздрава СССР следует принимать равной 1 м/с.

5.4. За расчетное следует принимать направление ветра, перпендикулярное продольной оси здания. При продольном направлении ветра и размещении на крыше линейного или группы точечных источников концентрации вредных веществ ориентировочно могут быть рассчитаны по формулам табл. 1—3.

5.5. Расчеты по проверке правильности выбора мест размещения воздухоприемных устройств следует вести по доминирующему вредному веществу в выбросах, которое определяется по показателю P_d , м³/с, рассчитываемому по следующим формулам:

для промышленной площадки в случае расположения на ней воздухоприемных устройств и действия одиночного источника, выбрасывающего вредные вещества разнонаправленного действия:

$$P_d = \frac{M}{0,3 C_{пдк}} - L; \quad (4)$$

то же, при выбросе вредных веществ однонаправленного действия:

$$P_d = \frac{M_1}{0,3 C_{\text{пдк}_1}} + \frac{M_2}{0,3 C_{\text{пдк}_2}} + \dots + \frac{M_n}{0,3 C_{\text{пдк}_n}} - L; \quad (5)$$

то же, при наличии ряда источников, выбрасывающих вредные вещества разнонаправленного или однонаправленного действия:

$$P_d = mk \left(\frac{M}{0,3 C_{\text{пдк}}} - L \right); \quad (6)$$

для населенных пунктов и при действии источников, выбрасывающих вредные вещества разнонаправленного действия:

$$P_d = \frac{M}{C'_{\text{пдк}}} - L; \quad (7)$$

то же, для каждого источника, выбрасывающего вредные вещества однонаправленного действия:

$$P_d = \frac{M_1}{C'_{\text{пдк}_1}} + \frac{M_2}{C'_{\text{пдк}_2}} + \dots + \frac{M_n}{C'_{\text{пдк}_n}} - L. \quad (8)$$

Расчеты по формулам (4) — (8) должны проводиться для всех вредных веществ, содержащихся в выбросах каждого источника.

5.6. Доминирующим следует считать вещество, для которого величина показателя P_d будет наибольшей. Мероприятия по обеспечению требуемой санитарными нормами чистоты атмосферного воздуха на промышленных площадках и прилегающих территориях должны разрабатываться для источников, выделяющих вредные вещества, показатель P_d которых превышает нуль. При значениях P_d , равных или меньших нуля, эти мероприятия можно не предусматривать.

5.7. Влияние высоты выброса низких внешних источников (см. п. 4.10) на уровень загрязнения атмосферы следует учитывать коэффициентом k , определяемым по графику рис. 4. Коэффициент k сле-


Рис. 4. Величина коэффициента k , учитывающего возвышение устья источника над крышей здания.

$$N = \frac{H - 1,8H_{\text{зд}}}{H_{\text{гр}} - 1,8H_{\text{зд}}} \text{ — при расположении устья источника вне единой циркуляционной или межкорпусной зоны узкого здания и над наветренной зоной широкого здания;}$$

$N = \frac{H - H_{\text{зд}}}{H_{\text{гр}} - H_{\text{зд}}}$ — при расположении устья источника вне наветренной циркуляционной зоны, над заветренной зоной циркуляции и над межкорпусной циркуляционной зоной, когда первое по потоку здание широкое.

$$N = \frac{H - H_{\text{зд}}}{H_{\text{гр}} - H_{\text{зд}}}$$

источника вне наветренной циркуляционной зоны, над заветренной зоной циркуляции и над межкорпусной циркуляционной зоной, когда первое по потоку здание широкое.






Рис. 5. График для определения значений безразмерных коэффициентов S, S_1, S_2, S_3, S_4

для $SX=1,4l+b_1$; для $S_1X=1,4l+b+x$; для $S_2X=b_2$; для $S_3X=1,4l+x$; для $S_4X=$
 $= (H-H_{зд})^2+y^2$

дует принимать равным 1 при выбросе вредных веществ из источников в наветренную или единую циркуляционные зоны.

5.8. При действии линейных источников уровень загрязнения воздуха в заветренной, единой и межкорпусной циркуляционных зонах достаточно рассчитывать для любой точки этих зон, так как концентрации вредных веществ в их пределах одинаковы.

5.9. При действии точечных источников максимальные концентрации вредных веществ следует рассчитывать на оси x их факела, а в указанных циркуляционных зонах — на этой же оси Y заветренной стены здания.

5.10. При выборе мест воздухоприемных устройств и решении других задач, связанных с определением концентраций C_y , создаваемых точечными источниками, следует на величины осевых концентраций C_x вводить понижающие коэффициенты S, S_1, S_2, S_3 и S_4 , определяемые по формулам (9) — (13) или по графику рис. 5. Эти коэффициенты рассчитываются в зависимости от мест расположения источников и мест определения концентрации:

$$S = \exp \left[-\frac{30 y^2}{(1,4 l + b_1)^2} \right]; \quad (9)$$

$$S_1 = \exp \left[-\frac{30 y^2}{(1,4 l + b + x)^2} \right]; \quad (10)$$

$$S_2 = \exp \left[-\frac{30 y^2}{b_2^2} \right]; \quad (11)$$

$$S_3 = \exp \left[-\frac{30 y^2}{(1,4 l + x)^2} \right]; \quad (12)$$

$$S_4 = \exp \left[-\frac{30 [(H - H_{эд})^2 + y^2]}{b_2^2} \right]. \quad (13)$$

5.11. Максимальную ширину раскрытия факела каждого точечного источника в пределах заветренной и единой циркуляционных зон следует принимать равной $10H_{эд}$, что должно учитываться при расчетах уровня загрязнения приземного слоя атмосферы этих зон в соответствии с примечаниями к табл. 1—3.

5.12. При расчете концентрации вредных веществ за вторым и последующими зданиями по направлению ветра следует учитывать уровень загрязнения воздуха, поступающего к этим зданиям, рассматривая его как фон.

5.13. При необходимости выполнения большого количества расчетов следует пользоваться ЭВМ «Мир-2», программа для которой приведена в прил. 2.

5.14. Для определения уровня загрязнения воздуха промышленных площадок и примыкающих к ним территорий необходимо иметь следующие исходные данные:

основные размеры зданий (длина, ширина, высота) и межкорпусных пространств;

места расположения источников, типы и виды источников вредных веществ;

характеристики источников вредных веществ (интенсивность выделения, геометрические размеры источников, условия выхода газозооушной смеси);

состав и концентрацию вредных веществ в выбросах, их предельно допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населенных пунктов;

розу ветров района расположения предприятия;

фоновую концентрацию вредных веществ, содержащуюся в атмосферном воздухе.

5.15. Уровень загрязнения воздуха рассчитывается в следующем порядке:

устанавливается тип отдельно стоящего здания (широкое или узкое), а для смежных — тип первого по потоку здания;

определяется, относятся здания к отдельно стоящим или к смежным;

оценивается вид (линейный или точечный) и тип (внутренний или внешний) источников.

На основании этих данных по табл. 1—3 выбираются формулы для проведения расчетов, а по рис. 4, 5, 7, 8, 12, 13 принимаются соответствующие численные значения входящих в выбранные формулы коэффициентов k , S и m .

Определяется уровень загрязнения атмосферы в местах расположения воздухоприемных устройств на промплощадке и за ее пределами при действии всех точечных и линейных источников.

6. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ У ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО УЗКОГО ЗДАНИЯ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

6.1. Расчеты загрязнения воздуха выбросами отдельно стоящего узкого здания ($x_1 > 10H_{зд}$, $b \leq 2,5H_{зд}$) следует выполнять по формулам табл. 1. Формулы действительны при высоте источника, не превышающей величину $H_{гр}$, определяемую по формуле (1).

6.2. Величину коэффициента k для узких отдельно стоящих зданий при выбросе вредных веществ в единую циркуляционную зону следует принимать равной 1.

6.3. При наличии трех и более точечных источников приблизительно равной интенсивности и высоты их можно рассматривать как линейные, если предельное расстояние между ними не превышает величину Δy , м (см. рис. 3), определяемую по следующим формулам: при расположении источников на крыше здания

$$\Delta y \leq 0,28 (b'_3 + b''_3 + 6H_{зд}); \quad (14)$$

при расположении источников за зданием

$$\Delta y \leq 0,28 (x' + x'' + 6H_{зд}). \quad (15)$$

6.4. Примеры расчетов.

Пример 1. Размеры здания: длина $l=48$ м, ширина $b=24$ м, высота $H_{зд}=12$ м ($\frac{b}{H_{зд}} = 2 < 2,5 H_{зд}$). В центре на крыше здания

имеется труба высотой $H=15$ м, через которую выбрасывается газо-воздушная смесь в объеме $L=10$ м³/с с содержанием аммиака ($0,3C_{плдк}=0,3 \cdot 20=6$ мг/м³), $M=1500$ мг/с, окиси углерода ($0,3C_{плдк}=0,3 \cdot 20=6$ мг/м³), $M=1000$ мг/с и сероводорода ($0,3C_{плдк}=0,3 \cdot 10=3$ мг/м³) $M=600$ мг/с.

Фоновые концентрации в районе расположения здания по данным санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) составляют: аммиака — 0,5 мг/м³, окиси углерода — 1,2 мг/м³, сероводорода — отсутствует. Проверить возможность размещения воздухоприемных устройств механической вентиляции в точках А и Б (рис. 6). Расчет достаточно провести по доминирующему веществу в выбросах. Определяем показатель доминирующе-




Рис. 6. Схемы к примерам 1 и 2

a — здание с точечным источником; *б* — здание с линейным источником; *1* — труба; *2* — азрационный фонарь; А, Б — места расположения воздухоприемных устройств систем вентиляции

№ п.п.	Место расположения устья источника	Место определения концентрации	Расчетная формула для определения концентраций от источников C , мг/м ³	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
1	В единой циркуляционной зоне узкого отдельно стоящего здания или над ней 	а) В единой циркуляционной зоне $0 < x \leq 6H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{1,3Mk}{v} \left[\frac{0,6}{H_{зд}l} + \frac{42}{(1,4l + b + x)^2} S_1 \right]$	$C = \frac{2Mk}{vH_{зд}}$
		б) Вне циркуляционной зоны за зданием на расстоянии x от заветренной стены при $x > 6H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{55Mk}{v(1,4l + b + x)^2} S_1$	$C = \frac{7,2Mk}{vl(b+x)}$

Примечание. 1. При определении C_x и C_y для точечного источника, когда значение l превышает $10H_{зд}$, во второе слагаемое следует подставлять предельное значение l , равное $10H_{зд}$, а в формулу для расчета величин S_1 — предельное значение y , равное $5H_{зд}$, так как величиной концентрации в направлении оси y , превышающем $5H_{зд}$, можно пренебречь.

2. Заштрихованная часть рисунка — загрязненная зона.

го вещества по формуле:

$$P_d = \frac{M}{0,3 C_{\text{пдк}}} - L;$$

для аммиака

$$P_d = \frac{1500}{6} - 10 = 240 \text{ м}^3/\text{с};$$

для окиси углерода

$$P_d = \frac{1000}{6} - 10 = 157 \text{ м}^3/\text{с};$$

для сероводорода

$$P_d = \frac{600}{3} - 10 = 190 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Из сопоставления показателей P_d выявляем, что доминирующим веществом в данном источнике является аммиак, по которому оцениваем возможность размещения воздухоприемных устройств.

Концентрация аммиака в точке A , расположенной в единой циркуляционной зоне на оси факела x , определяется по формуле

$$C_x = \frac{1,3 M k}{v} \left[\frac{0,6}{H_{\text{зд}} l} + \frac{42}{(1,4l + b + x)^2} \right].$$

Подставляя в формулу величину k , равную 1, так как выброс осуществляется в единую циркуляционную зону (см. п. 6.2), и значения M , v , $H_{\text{зд}}$, l , b и $x=0$, получим

$$C_x^A = \frac{1,3 \cdot 1500 \cdot 1}{1} \left[\frac{0,6}{12 \cdot 48} + \frac{42}{(1,4 \cdot 48 + 24 + 0)^2} \right] = 11,8 \text{ мг}/\text{м}^3.$$

С учетом фона общая концентрация аммиака в точке A составит

$$C_A = C_x^A + C_{\text{ф}} = 11,8 + 0,5 = 12,3 \text{ мг}/\text{м}^3.$$

Концентрация аммиака в точке B определяется по формуле

$$C_y^B = \frac{1,3 M k}{v} \left[\frac{0,6}{H_{\text{зд}} l} + \frac{42}{(1,4l + b + x)^2} S_1 \right].$$

В связи с тем, что значение l не превышает $10H_{\text{зд}}$, а $y = 5H_{\text{зд}}$, расчеты ведем на фактические значения l и y . Величину S_1 определяем по формуле (10):

$$S_1 = \exp \left[- \frac{30 y^2}{(1,4l + b + x)^2} \right] = \exp \left[- \frac{30 \cdot 12^2}{(1,4 \cdot 48 + 24 + 0)^2} \right] = 0,59;$$

$$C_y^B = \frac{1,3 \cdot 1500 \cdot 1}{1} \left[\frac{0,6}{12 \cdot 48} + \frac{42}{(1,4 \cdot 48 + 24 + 0)^2} \cdot 0,59 \right] = 7,8 \text{ мг}/\text{м}^3.$$

Так как концентрации аммиака в местах воздухозабора (точки A и B) превышают предельно допустимую для приточного воздуха ($0,3C_{\text{пдк}} = 6 \text{ мг}/\text{м}^3$), то следует предусмотреть очистку загрязненного воздуха или увеличить высоту трубы. С помощью коэффициента k определим необходимую высоту трубы H , обеспечивающую требуе-

ную нормами чистоту приточного воздуха в точке А. При искомой высоте трубы значение k будет:

$$k = \frac{0,3 C_{\text{пдк}}}{C_A} = \frac{6}{12,3} = 0,49.$$

По графику рис. 4 этому значению k соответствует значение $\bar{H} = 0,5$.

Из зависимости $\bar{H} = \frac{H - 1,8 H_{\text{зд}}}{H_{\text{гр}} - 1,8 H_{\text{зд}}}$ имеем

$$0,5 = \frac{H - 1,8 \cdot 12}{34,3 - 1,8 \cdot 12}, \text{ откуда } H = 28,2 \text{ м,}$$

где $H_{\text{гр}}$, согласно формуле (1) п. 4.3, равно

$$H_{\text{гр}} = 0,36 b_s + 2,5 H_{\text{зд}} = 0,36 \cdot 12 + 2,5 \cdot 12 = 34,3 \text{ м.}$$

Найденная расчетом высота трубы $H = 28,2$ м обеспечит требуемую санитарными нормами чистоту приточного воздуха во всех проемах с заветренной стороны здания.

Пример 2. Для условий примера 1 определим концентрации вредных веществ в проемах для приточной вентиляции на заветренной стене здания при выбросе газовой смеси из аэрационного фанаря длиной, равной длине здания, и $H = 15$ м. Доминирующим веществом и в этом случае также является аммиак.

Концентрацию аммиака определяем по формуле

$$C = \frac{2Mk}{vIH_{\text{зд}}}.$$

Согласно п. 6.2 $k = 1$.


$$C = \frac{2 \cdot 1500 \cdot 1}{1 \cdot 48 \cdot 12} = 5,2 \text{ мг/м}^3.$$

Таким образом, полученная концентрация аммиака $C = 5,2$ мг/м³ не превышает $0,3C_{\text{пдк}}$ для приточного воздуха во всех проемах на заветренной стене здания.



7. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ У ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ШИРОКОГО ЗДАНИЯ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

7.1. Расчеты уровня загрязнения воздуха выбросами отдельно стоящего широкого здания следует выполнять по формулам табл. 2.

Выбор формулы осуществляется в зависимости от расположения источника и места определения концентраций. Формулы действительны при высоте источника, не превышающей величины $H_{\text{гр}}$, определяемой по формуле (2).

№ п.п.	Место расположения устья источника	Место определения концентрации	Расчетная формула для определения концентрации от источников C , мг/м ³	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
1	В наветренной циркуляционной зоне 	а) В наветренной циркуляционной зоне $b \leq 2,5 H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{1,3M}{v} \left[\frac{1}{H_{зд}l} + \frac{42}{(1,4l + b_1)^2} S \right]$	$C = \frac{3,9M}{vlH_{зд}}$
		б) На крыше вне наветренной циркуляционной зоны на расстоянии от наветренной стены здания $b_1 > 2,5 H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{55M}{v(1,4l + b_1)^2} S$	$C = \frac{6,2M}{vlb_1}$
		в) В заветренной циркуляционной зоне $0 < x \leq 4 H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{5,6Mm}{vlH_{зд}} S_i$	$C = \frac{2,8Mm}{vH_{зд}l}$

		г) Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием на расстоянии от заветренной стены $x > 4 H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{15M}{vl(b+x)} S_i$	$C = \frac{7,2M}{vl(b+x)}$
2	На крыше широкого отдельно стоящего здания вне наветренной циркуляционной зоны при $\bar{H} < 0,3$	а) На крыше вне наветренной циркуляционной зоны $b_1 > 2,5 H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{55M}{vb_2^2 + 55L} S_2$	$C = \frac{7,2M}{vlb_2 + 7,2L}$
		б) В заветренной циркуляционной зоне $0 < x \leq 4H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{1,3Mm}{v} \left[\frac{0,8}{H_{зд}l} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} S_2 \right]$	$C = \frac{2,8Mm}{vH_{зд}l}$
		в) Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием на расстоянии от заветренной стены $x > 4H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{55Mm}{v(1,4l + x)^2 + 55L} S_3$	$C = \frac{7,2Mm}{vl(b_3 + x) + 7,2L}$

№ п.п.	Место расположения устья источника	Место определения концентрации	Расчетная формула для определения концентрации от источников C , мг/м ³	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
3	Над крышей широкого здания вне наветренной циркуляционной зоны при $\bar{H} > 0,3$		<p>а) На крыше вне наветренной циркуляционной зоны при $b_2 > 2,8(H - H_{зд})$ и $y < 2,8(H - H_{зд})$</p> $C_{x,y} = \frac{26M}{vb_2^2 + 26L} S_4$	$C = \frac{3,6M}{vb_2 + 3,6L}$
			<p>б) В заветренной циркуляционной зоне $0 < x \leq 4H_{зд}$</p> $C_{x,y} = \frac{1,3Mmk}{v} \left[\frac{0,8}{H_{зд}l} + \frac{20}{(1,4l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{1,4Mmk}{vH_{зд}}$
			<p>в) Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием на рас-</p> $C_{x,y} = \frac{26Mkm}{v(1,4l + x)^2 + 26L} S_3$	$C = \frac{3,6Mkm}{vl(b_3 + x) + 3,6L}$
		стоянии от заветренной стены $x > 4H_{зд}$		
4	В заветренной циркуляционной зоне широкого здания и над ней		<p>а) В заветренной циркуляционной зоне $0 < x \leq 4H_{зд}$</p> $C_{x,y} = \frac{1,3Mk}{v} \left[\frac{0,8}{H_{зд}l} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{2,8Mk}{vH_{зд}}$
			<p>б) Вне заветренной циркуляционной зоны за зданием на расстоянии от заветренной стены $x > 4H_{зд}$</p> $C_{x,y} = \frac{55Mk}{v(1,4l + x)^2} S_3$	$C = \frac{7,2Mk}{vlx}$




Рис. 7. Величина коэффициента m для линейных источников, размещенных на крыше отдельно стоящего здания в наветренной циркуляционной зоне

$$\left(\bar{b} = \frac{b}{H_{\text{зд}}}\right) \quad \text{и вне этой зоны}$$

$$\left(\bar{b}_3 = \frac{b_3}{H_{\text{зд}}}\right)$$

7.2. Коэффициент m , показывающий, какая часть примесей поступает в заветренную циркуляционную зону за зданием, зависящий от места расположения на крыше точечного или линейного источника, определяется по графикам рис. 7 и 8.

7.3. При наличии трех и более точечных источников примерно одинаковой интенсивности, высоты и расположенных приблизительно на одинаковом расстоянии от заветренной кромки крыши широкого здания их можно рассматривать как линейные, если предельные расстояния между ними не превышают величину Δy , м (см. рис. 3), определяемую по следующим формулам:




Рис. 8. Величина коэффициента m для точечных источников, размещенных на крыше отдельно стоящего здания в наветренной циркуляционной зоне $\left(\bar{b} = \frac{b}{H_{\text{зд}}}\right)$ и вне этой зоны $\left(\bar{b}_3 = \frac{b_3}{H_{\text{зд}}}\right)$

при расположении источников на крыше вне наветренной циркуляционной зоны

$$\Delta y \leq 0,28 (b'_3 + b''_3 + 4H_{зд}); \quad (16)$$

при расположении источников в заветренной циркуляционной зоне

$$\Delta y \leq 0,28 (x' + x'' + 4H_{зд}). \quad (17)$$

7.4. Примеры расчетов:

Пример 3. Размеры здания: длина $l=150$ м, ширина $b=100$ м, высота $H_{зд}=20$ м; $\left(\frac{b}{H_{зд}} = 5 > 2,5 H_{зд}\right)$. На здании имеются источни-

ки 1, 2 и 3 (рис. 9), выбрасывающие хлоропрен ($0,3C_{пдк} = 0,3 \cdot 2 = 0,6$ мг/м³) в количестве $M_1=950$ мг/с; $M_2=700$ мг/с; $M_3=800$ мг/с через трубы $H_1=26$ м, $H_2=22$ м, $H_3=24$ м. Объемы газовоздушной смеси $L_1=120$ м³/с, $L_2=100$ м³/с; $L_3=110$ м³/с. Определить концентрацию хлоропрена в месте воздухоприемного устройства на заветренной стене здания (точка А).

При этом направлении ветра источник 2 будет находиться в наветренной циркуляционной зоне, так как расстояние от наветренной стены здания до источника меньше $2,5H_{зд}$, а высота источника H_2 меньше $1,8H_{зд}$. Уровень загрязнения воздуха хлоропреном в воздухозаборе (точка А), расположенном в заветренной циркуляционной зоне от источника 2, определяем по формуле




Рис. 9. Схема к примеру 3

1, 2, 3 — источники загрязнения (трубы); А — воздухоприемные устройства систем вентиляции

$$C_x = \frac{5,6 M_m}{v l H_{зд}}$$

Источники 1 и 3, расположенные вне наветренной зоны, должны рассматриваться при заданном направлении ветра как точечные, так как расстояние между ними, равное 90 м, больше величины Δy , определяемой в соответствии с формулой (2)

$$\Delta y = 0,28 (b'_3 + b''_3 + 4H_{зд}) = 0,28 (40 + 25 + 4 \cdot 20) = 40,6 \text{ м.}$$

По формуле (2) п. 4.3 определяем, относятся ли источники 1 и 3 к низким:

$$H_{гр} = 0,36 b_3 + 1,7 H_{зд};$$

$$H_{гр1} = 0,36 \cdot 40 + 1,7 \cdot 20 = 48,4 \text{ м;}$$

$$H_{гр_2} = 0,36 \cdot 25 + 1,7 \cdot 20 = 43 \text{ м.}$$

Так как высоты труб H_1 и H_3 не превышают величин $H_{гр_1}$ и $H_{гр_2}$, а $\bar{H}_1 = \frac{26 - 20}{48,4 - 20} = 0,21$ и $\bar{H}_3 = \frac{24 - 20}{43 - 20} = 0,17$ меньше значения 0,3, то для расчетов следует пользоваться формулой п. 2 табл. 2.

$$C_y = \frac{1,3 M m}{v} \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right].$$

Концентрация хлоропрена в точке А будет складываться из концентрации C_{x_2} , C_{y_1} и C_{y_3} :

$$\sum C_A = C_{x_2} + C_{y_1} + C_{y_3} = \frac{5,6 M_2 m_2}{v l H_{зд}} + \frac{1,3 M_1 m_1}{v} \times \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3' \right] + \frac{1,3 M_3 m_3}{v} \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3'' \right].$$

В этих формулах значения коэффициентов m для источников 2, 1, 3 определяются по графику на рис 8.

Для источника 2 при $\bar{b} = \frac{b}{H_{зд}} = \frac{100}{20} = 5$ для отдельно стоящего здания согласно рис. 8 $m_2 = 0,41$.

Для источников 1 и 3 величины \bar{b} определяются из равенства $\bar{b} = \frac{b_3}{H_{зд}}$ и соответственно равны $b_1 = \frac{40}{20} = 2$ и $b_3 = \frac{25}{20} = 1,25$. Согласно рис. 8 значения $m_1 = 0,7$, а $m_3 = 0,88$.

Коэффициенты S_3' и S_3'' для источников 1 и 3 определяются по графику на рис. 5 или по формуле (8):

$$S_3 = \exp \left[\frac{-30 y^2}{(1,4 l + x)^2} \right]:$$

а) для источника 1

$$S_3' = \exp \left[\frac{-30 \cdot 35^2}{(1,4 \cdot 150 + 0)^2} \right] = \exp [-0,83] = 0,44;$$

б) для источника 3

$$S_3'' = \exp \left[\frac{-30 \cdot 55^2}{(1,4 \cdot 150 + 10)^2} \right] = \exp [-1,88] = 0,15.$$

Подставляя в формулу для определения суммарной концентрации $\sum C_A$ все значения, получим:

$$\begin{aligned} \sum C_A &= \frac{5,6 \cdot 700 \cdot 0,41}{1 \cdot 150 \cdot 20} + \frac{1,3 \cdot 950 \cdot 0,7}{1} \left[\frac{0,8}{20 \cdot 150} + \right. \\ &+ \left. \frac{42}{(1,4 \cdot 150 + 0)^2} \cdot 0,44 \right] + \frac{1,3 \cdot 800 \cdot 0,88}{1} \left[\frac{0,8}{20 \cdot 150} + \right. \\ &+ \left. \frac{42}{(1,4 \cdot 150 + 0)^2} \cdot 0,15 \right] = 0,54 + 0,58 + 0,35 = 1,47 \text{ мг/м}^3. \end{aligned}$$

Расчет показал, что концентрация хлоропрена в месте воздухоприемных устройств в точке A превысит $0,3C_{\text{пдк}}$, равную для приточного воздуха $0,6 \text{ мг/м}^3$.

Следовательно, необходимо ограничить количество выбрасываемого хлоропрена, в первую очередь, путем усовершенствования технологического процесса и оборудования или введением дополнительной очистки газовой смеси перед выбросом в атмосферу. Допустимое количество хлоропрена в выбросах и необходимая степень очистки определяются в соответствии с разд. 10. Если исчерпана возможность усовершенствования технологии и повышения эффективности очистки, то увеличивается высота труб. Необходимая высота труб рассчитывается аналогично примеру 1.

Пример 4. Размеры здания: длина $l=180 \text{ м}$, ширина $b=120 \text{ м}$, высота $H_{\text{зд}} = 12 \text{ м}$ ($\frac{b}{H_{\text{зд}}} = 10 > 2,5 H_{\text{зд}}$).

На здании имеются (рис. 10) аэрационный фонарь высотой $H_1=15 \text{ м}$ и труба высотой $H_2=15 \text{ м}$. Выбрасывается сернистый ангидрид ($0,3C_{\text{пдк}} = 3 \text{ мг/м}^3$) через аэрационный фонарь в количестве $M_1 = 1800 \text{ мг/с}$, через трубу $M_2 = 80 \text{ мг/с}$. Объем газовой смеси, уходящей через фонарь, $L_1=360 \text{ м}^3/\text{с}$, через трубу — $L_2=10 \text{ м}^3/\text{с}$. Определить при скорости ветра $v=1 \text{ м/с}$ концентрации сернистого ангидрида в воздухоприемных устройствах на крыше здания (точка A), на заветренной стене его (точка B) и на расстоянии 35 м от здания (точка B).

В точке A концентрации сернистого ангидрида будут создаваться только выбросами из линейного источника 1. Источник 2 не будет влиять на концентрацию в точке A , так как точка A находится вне факела, создаваемого источником 2.

Определим, относится ли источник 1 к низким. Согласно п. 4.2

$$H_{\text{гр}} = 0,36 b_3 + 1,7 H_{\text{зд}}$$

при

$$H_{\text{гр}} = 0,36 \cdot 57 + 1,7 \cdot 12 = 20,6 + 20,4 = 41 \text{ м},$$

так как $H_1 < H_{\text{гр}}$, то источник низкий.




Рис. 10. Схема к примеру 4

1 — аэрационный фонарь; 2 — труба для выброса вредных веществ; A , B — воздухоприемные устройства систем приточной вентиляции

Концентрация сернистого ангидрида в точке *A* согласно табл. 2 определяется по формуле, когда источник находится вне наветренной циркуляционной зоны

$$C_A = \frac{7,2 M_1}{v l b_2 + 7,2 L} = \frac{7,2 \cdot 1800}{1 \cdot 180 \cdot 27 + 7,2 \cdot 360} = 1,74 \text{ мг/м}^3.$$

В точке *B* концентрация сернистого ангидрида будет суммироваться от источника 1 (C_1) и источника 2 (C_{x_2}).

Концентрацию C_1 определим по формуле

$$C_1 = \frac{2,8 M_1 m_1}{v l H_{зд}} = \frac{2,8 \cdot 1800 \cdot 0,53}{1 \cdot 180 \cdot 12} = 1,24 \text{ мг/м}^3.$$

Концентрацию C_{x_2} определим по формуле

$$C_{x_2} = \frac{1,3 M_2 m_2}{v} \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} \right] =$$

$$= \frac{1,3 \cdot 80 \cdot 0,69}{1} \left[\frac{0,8}{12 \cdot 180} + \frac{42}{(1,4 \cdot 120 + 0)^2} \right] = 0,13 \text{ мг/м}^3.$$

В этих формулах значения коэффициентов m_1 и m_2 определены по графикам на рис. 7 и 8.

Для отдельно стоящего здания и линейного источника согласно рис. 7 при $\bar{b}_3 = \frac{b_3}{H_{зд}} = \frac{57}{12} = 4,75$

коэффициент $m_1 = 0,53$, а для точечного источника по рис. 8 при

$$\bar{b}_3 = \frac{b_3}{H_{зд}} = \frac{25}{12} = 2,08 \text{ величина } m_2 = 0,69.$$

Концентрация сернистого ангидрида в точке *B* будет

$$C_B = C_1 + C_{x_2} = 1,24 + 0,13 = 1,37 \text{ мг/м}^3.$$

В точке *B* на расстоянии 35 м от здания (в заветренной циркуляционной зоне) концентрация сернистого ангидрида определяется как суммарная от источников 1 и 2 по формулам:

а) для линейного источника, расположенного вне наветренной циркуляционной зоны и при $\bar{H} \leq 0,3$:

$$C_1 = \frac{2,8 M_1 m_1}{v l H_{зд}};$$

б) для точечного источника при тех же условиях

$$C_{y_2} = \frac{1,3 M_2 m_2}{v} \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right].$$

Величину S_3 определяем по формуле (8)

$$S_3 = \exp \left[\frac{-30 y^2}{(1,4 l + x)^2} \right] \text{ или по графику на рис. 5.}$$

Так как точка *B* находится в заветренной циркуляционной зоне и расстояние между осью факела источника и этой точкой превышает 60 м ($y > 5H_{зд}$), то в соответствии с примеч. 1 к табл. 1 при рас-

четах по этой формуле принимаем предельное значение $y=60$ м и $l=120$ м, тогда

$$S_3 = \exp \left[\frac{-30 \cdot 60^2}{(1,4 \cdot 120 + 35)^2} \right] = 0,07.$$

Следовательно:

$$C_1 = \frac{2,8 \cdot 1800 \cdot 0,53}{1 \cdot 180 \cdot 12} = 1,24 \text{ мг/м}^3;$$


$$C_{y_2} = \frac{1,3 \cdot 80 \cdot 0,69}{1} \left[\frac{0,8}{12 \cdot 180} + \frac{42}{(1,4 \cdot 120 + 35)^2} \cdot 0,07 \right] = 0,03 \text{ мг/м}^3.$$

Концентрация сернистого ангидрида в точке В

$$C_B = C_1 + C_{y_2} = 1,24 + 0,03 = 1,27 \text{ мг/м}^3.$$

Расчет показал, что концентрации сернистого ангидрида в местах воздухозабора (точки А, Б, В) ниже $0,3C_{\text{пдк}}$ и удовлетворяют требованиям санитарных норм.

Пример 5. Размеры здания: $l=100$ м, $b=60$ м, $H_{\text{зд}}=10$ м. Загрязненный воздух в количестве $L_1=90\,000$ м³/ч выбрасывается из аэрационного фонаря с концентрацией окислов азота $C_{\text{ух}_1}=20$ мг/м³, а также из трубы в количестве $L_2=252$ м³/ч с концентрацией окислов азота $C_{\text{ух}_2}=14\,000$ мг/м³. Высота аэрационного фонаря $H_1=15$ м, а трубы $H_2=17$ м. Указанные источники расположены в наветренной циркуляционной зоне (рис. 11). Определить уровень загрязнения воздуха над крышей здания, в заветренной циркуляцион-



ной зоне и за ее пределами на расстоянии до 60 м при направлении ветра, перпендикулярном продольной оси здания, и сопоставить полученные концентрации с предельно допустимыми по окислам азота для приточного воздуха ($0,3C_{\text{пдк}}=1,5 \text{ мг/м}^3$) и населенных мест ($C_{\text{пдк}}=0,085 \text{ мг/м}^3$) при наличии жилой застройки на расстоянии 60 м.

Количество выбрасываемых источниками окислов азота будет:

а) аэрационным фонарем

$$M_1 = \frac{90\,000}{3600} \cdot 20 = 500 \text{ мг/с};$$

б) трубой

$$M_2 = \frac{252}{3600} \cdot 14\,000 = 1000 \text{ мг/с}.$$

Так как здание широкое ($b=6H_{\text{зд}}$) и источники расположены в наветренной циркуляционной зоне, то концентрации определяются по следующим формулам табл. 2:

1. На крыше здания в наветренной циркуляционной зоне:

а) для линейного источника 1

$$C_1 = \frac{3,9 M_1}{v l H_{\text{зд}}} = \frac{3,9 \cdot 500}{1 \cdot 100 \cdot 10} = 1,95 \text{ мг/м}^3;$$

б) для точечного источника 2

$$C_{x_2} = \frac{1,3 M_2}{v} \left[\frac{1}{H_{\text{зд}} l} + \frac{42}{(1,4 l + b_1)^2} \right].$$

Для оценки изменения концентрации в наветренной циркуляционной зоне определим ее значения в трех точках при $b_1=0$; $b_1=10$ м $b_1=25$ м:

$$C_{x_2} = \frac{1,3 \cdot 1000}{1} \left[\frac{1}{10 \cdot 100} + \frac{42}{(1,4 \cdot 100 + 0)^2} \right] = 3,9 \text{ мг/м}^3.$$

Аналогично при $b_1=10$ м $C_{x_2} = 3,6 \text{ мг/м}^3$, а при $b_1=25$ м $C_{x_2} = 3,2 \text{ мг/м}^3$.

2. На крыше здания вне наветренной циркуляционной зоны:

а) для линейного источника 1

$$C_1 = \frac{6,2 M}{b_1 v l}.$$

Для оценки изменения концентраций окислов азота вне наветренной циркуляционной зоны определим ее значения для предельных случаев, т. е. при $b_1=25$ м и $b_1=60$ м

$$C_1 = \frac{6,2 \cdot 500}{25 \cdot 1 \cdot 100} = 1,2 \text{ мг/м}^3.$$

Аналогично при $b_1=60$ м $C_1=0,5 \text{ мг/м}^3$

б) для точечного источника 2

$$C_{x_2} = \frac{55 M_2}{v (1,4 l + b_1)^2}.$$

Концентрацию C_{x_2} определяем для значений $b_1=25$; 40 и 60 м

$$C_{x_2} = \frac{55 \cdot 1000}{1(1,4 \cdot 100 + 25)^2} = 2 \text{ мг/м}^3.$$

Аналогично для $b_1=40$ м $C_{x_2} = 1,7$ мг/м³, а для $b_1=60$ м $C_{x_2} = 1,4$ мг/м³.

3. В заветренной циркуляционной зоне:

а) для линейного источника 1

$$C_1 = \frac{2,8 M_1 m_1}{H_{зд} v l} = \frac{2,8 \cdot 500 \cdot 0,5}{10 \cdot 1 \cdot 100} = 0,7 \text{ мг/м}^3.$$

Так как $\bar{b} = \frac{b_2}{H_{зд}} = \frac{60}{10} = 6$, то согласно рис. 7 $m=0,5$;

б) для точечного источника 2

$$C_2 = \frac{5,6 M_2 m_2}{H_{зд} v l} = \frac{5,6 \cdot 1000 \cdot 0,37}{10 \cdot 1 \cdot 100} = 2,1 \text{ мг/м}^3.$$

Величина коэффициента m_2 принимается согласно рис. 8 при $\bar{b}=6$.

4. Вне заветренной циркуляционной зоны:

а) для линейного источника 1

$$C_1 = \frac{7,2 M}{v l (b + x)}.$$

Определяем C_1 на границе заветренной циркуляционной зоны ($x=4H_{зд}=40$ м) и на расстоянии 60 м за ее пределами ($x=100$ м)

$$C_1 = \frac{7,2 \cdot 500}{1 \cdot 100 (60 + 40)} = 0,36 \text{ мг/м}^3.$$

Аналогично при $x=100$ м $C_1=0,2$ мг/м³.

б) для точечного источника 2

$$C_2 = \frac{15 M}{v l (b + x)}.$$

Величины C_2 определяем для тех же значений x

$$C_2 = \frac{15 \cdot 1000}{1 \cdot 100 (60 + 40)} = 1,5 \text{ мг/м}^3$$

При $x=100$ м $C_2=0,94$ мг/м³. Суммарные концентрации в каждой рассмотренной точке будут складываться из концентраций C_1 и C_2 , создаваемых источниками 1 и 2.

Из расчета следует, что при совместном действии источников концентрация окислов азота в заветренной циркуляционной зоне и на расстоянии до 20 м за ее пределами будет превышать предельно допустимую концентрацию для промышленных площадок.

В связи с этим необходимо предусматривать комплекс мероприятий, снижающий концентрацию окислов азота на указанной территории до $0,3C_{пдк}$, если на ней будут располагаться воздухозаборы, и до $C_{пдк} = 0,085$ мг/м³ в жилой застройке.

8. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В МЕЖКОРПУСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

8.1. Расчеты загрязнения воздуха точечными и линейными источниками в межкорпусном пространстве следует выполнять по формулам табл. 3.

Зависимости действительны при высоте источников, не превышающей величину $H_{гр}$, определяемую по формуле (3).

8.2. При наличии трех и более точечных источников приблизительно равной интенсивности, высоты и расположения от заветренной кромки крыши здания их можно рассматривать как линейные, если предельное расстояние между ними не превышает величину Δy (см. рис. 3), определяемую по следующим формулам:

при расположении источников на крыше первого по потоку здания

$$\Delta y \leq 0,28 [b_3' + b_3'' + 2x_1]; \quad (18)$$

при расположении источников в межкорпусной циркуляционной зоне

$$\Delta y \leq 0,28 (x' + x'' + 2x_1). \quad (19)$$

8.3. Коэффициент m , показывающий, какая часть вредных веществ поступает в межкорпусную циркуляционную зону, зависящий от места расположения источника на крыше широкого здания и расстояния между зданиями, следует определять по рис. 12 и 13.

8.4. При определении концентраций вредных веществ на крыше первого по потоку широкого здания следует пользоваться формулами, приведенными в табл. 2 разд. 7.

8.5. Примеры расчетов.




Рис. 12. Величина коэффициента m для линейных источников, размещенных на крыше первого по потоку широкого здания в наветренной циркуляционной зоне

$$\left(\bar{b} = \frac{b}{H_{зд}} \right)$$

$$\text{и вне этой зоны } \left(\bar{b}_3 = \frac{b_3}{H_{зд}} \right)$$




Рис. 13. Величина коэффициента m для точечных источников, размещенных на крыше первого по потоку широкого здания в наветренной циркуляционной зоне ($\bar{b} = \frac{b}{H_{зд}}$) и вне этой зоны ($\bar{b}_3 = \frac{b_3}{H_{зд}}$)

Пример 6. Размеры зданий I и II (рис. 14) следующие: длина 100 м, ширина 24 м, высота 10 м. Через каждый фонарь, установленный на зданиях I и II, выбрасывается воздух в объеме $L_{1,3} = 500\,000$ м³/ч, загрязненный хлором с концентрацией $C_{yx_1} = C_{yx_2} = 2,24$ мг/м³ ($C_{здк} = 1$ мг/м³). Кроме того, через каждую из труб высотой соответственно 20 и 15 м удаляется загрязненный воздух в объеме $L_{2,4} = 10\,000$ м³/ч с концентрацией хлора $C_{yx_2} = C_{yx_1} = 20$ мг/м³.

Определить концентрацию хлора за зданиями I и II в местах воздухоприемных устройств в точках A и B при скорости ветра 1 м/с.

Количество выделяющегося хлора из каждого фонаря равно: $M_1 = M_3 = 500\,000 \cdot 2,24 = 1\,120\,000$ мг/ч = 311 мг/с.

Количество выделяющегося хлора из труб 2 и 4 равно: $M_2 = M_4 = 10\,000 \cdot 20 = 200\,000$ мг/ч = 55,6 мг/с.





Так как первое по потоку здание узкое и расстояние между ними x_1 менее $6H_{зд}$, то концентрацию хлора в межкорпусном пространстве в точке A следует определять по следующим формулам табл. 3:

а) для линейного источника (1)

$$C_1 = \frac{7,2 M_1 k_1}{v l (x_1 + b)} = \frac{7,2 \cdot 311 \cdot 1}{1 \cdot 100 (40 + 24)} = 0,35 \text{ мг/м}^3;$$

б) для точечного источника (2)

$$C_{y_2} = \frac{1,3 M_2 k_2}{v} \left[\frac{1,5}{x_1 l} + \frac{42}{(1,4l + b + x)^2} S_1 \right].$$

№ п.п.	Место расположения устья источника	Место определения концентрации	Расчетная формула для определения концентрации от источников C , мг/м ³	
			точечных	линейных
г	2	3	4	5
1	<p>В наветренной циркуляционной зоне первого по потоку широкого здания</p> 	<p>В межкорпусной циркуляционной зоне при:</p> <p>а) $H_{зд} < x_1 \leq 4H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{14,4 M m}{v l x_1} S_1$	$C = \frac{7,2 M m}{v l x_1}$
		<p>То же, при:</p> <p>б) $4H_{зд} < x_1 \leq 8H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{3,6 M m}{v l H_{зд}} S_1$	$C = \frac{1,8 M m}{v l H_{зд}}$
2	<p>На крыше вне наветренной циркуляционной зоны первого по потоку широкого здания при $\overline{H} < 0,3$</p> 	<p>То же, при:</p> <p>а) $H_{зд} < x_1 \leq 4H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{1,3 M m}{v} \left[\frac{2}{l x_1} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{7,2 M m}{v l x_1}$
		<p>То же, при:</p> <p>б) $4H_{зд} < x_1 \leq 8H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{1,3 M m}{v} \left[\frac{0,5}{l H_{зд}} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{1,8 M m}{v l H_{зд}}$
3	<p>Над крышей первого по потоку широкого здания и $\overline{H} > 0,3$</p> 	<p>В межкорпусной циркуляционной зоне при:</p> <p>а) $H_{зд} < x_1 \leq 4H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{1,3 M m k}{v} \left[\frac{2,0}{l x_1} + \frac{20}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{3,6 M m k}{v l x_1}$
		<p>То же, при:</p> <p>б) $4H_{зд} < x_1 \leq 8H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{1,3 M m k}{v} \left[\frac{0,5}{l H_{зд}} + \frac{20}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{M m k}{v l H_{зд}}$
4	<p>В межкорпусной циркуляционной зоне при расположении первого по потоку широкого здания</p> 	<p>То же, при:</p> <p>а) $H_{зд} < x_1 \leq 4H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{1,3 M}{v} \left[\frac{2,0}{l x} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{7,2 M}{v l x_1}$
		<p>То же, при:</p> <p>б) $4H_{зд} < x_1 \leq 8H_{зд}$</p>	$C_{x,y} = \frac{1,3 M}{v} \left[\frac{0,5}{l H_{зд}} + \frac{42}{(1,4 l + x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{1,8 M}{v l H_{зд}}$

№ п.п.	Место расположения устья источника	Место определения концентрации	Расчетная формула для определения концентрации от источников C , мг/м ³	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
5	Над межкорпусной циркуляционной зоной при расположении первого по потоку широкого здания и $\bar{H} > 0,3$	В межкорпусной циркуляционной зоне при а) $H_{зд} < x_1 \leq 4H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{1,3 Mk}{v} \left[\frac{2}{lx_1} + \frac{20}{(1,4l+x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{3,6 Mk}{vlx_1}$
		То же, при: б) $4H_{зд} < x_1 \leq 8H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{1,3 Mk}{v} \left[\frac{0,5}{lH_{зд}} + \frac{20}{(1,4l+x)^2} S_3 \right]$	$C = \frac{Mk}{vlH_{зд}}$
6	В межкорпусной циркуляционной зоне при расположении первого по потоку узкого здания и над ней	То же, при: а) $H_{зд} < x_1 \leq 6H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{1,3 Mk}{v} \left[\frac{1,5}{x_1 l} + \frac{42}{(1,4l+b+x)^2} S_1 \right]$	$C = \frac{7,2 Mk}{vl(x_1+b)}$
		То же, при: б) $6H_{зд} < x_1 \leq 10H_{зд}$	$C_{x,y} = \frac{1,3 Mk}{v} \left[\frac{0,25}{lH_{зд}} + \frac{42}{(1,4l+b+x)^2} S_1 \right]$	$C = \frac{1,3 Mk}{vlH_{зд}}$

Примечание. См. примеч. к табл. 1.

Величину коэффициента k следует определить по рис. 4. Так как $H_{гр} = 0,36(b_3 + x_1) + H_{зд} = 0,36(4 + 40) + 10 = 25,8$ м, а

$$\bar{H} = \frac{H - 1,8 H_{зд}}{H_{гр} - 1,8 H_{зд}} = \frac{20 - 18}{25,8 - 18} = 0,26, \text{ то } k_3 = 0,9;$$

$$C_{y_3} = \frac{1,3 \cdot 55,6 \cdot 0,9}{1} \left[\frac{1,5}{40 \cdot 100} + \frac{42}{(1,4 \cdot 100 + 24 + 0)^2} \cdot 0,638 \right] = 0,09 \text{ мг/м}^3;$$

$$S_1 = \exp \left[\frac{-30 y^2}{(1,4l + b + x)^2} \right] = \exp \left[\frac{-30 \cdot 20^2}{(1,4 \cdot 100 + 24 + 0)^2} \right] = 0,638.$$




Рис. 14. Схема к примеру 6

1, II — здания; 1, 3 — аэрационные фонари; 2, 4 — трубы для выброса вредных веществ; А, Б — воздухоприемные устройства систем приточной вентиляции

Суммарная концентрация в точке А при одновременном действии линейного (1) и точечного (2) источников будет:

$$\sum C_A = C_1 + C_{y_2} = 0,35 + 0,09 = 0,44 \text{ мг/м}^3.$$

Таким образом, концентрация хлора в месте воздухозабора (точка А) превышает $0,3C_{пдк} = 0,3 \text{ мг/м}^3$, поэтому необходимо разрабатывать мероприятия, обеспечивающие требуемую нормами чистоту атмосферного воздуха.

Концентрация хлора, поступающего в единую циркуляционную зону второго здания, равна концентрации в уходящем из межкорпусного пространства воздухе. Концентрация в точке *Б* будет равна концентрации, создаваемой линейным источником *1*, и концентрации, создаваемой точечным источником *2*. Так как от линейного источника в межкорпусном пространстве концентрация хлора одинакова в любой точке, то она согласно выше приведенному расчету равна $0,35 \text{ мг/м}^3$. В связи с тем, что расстояние между осями точечного источника *2* и воздухоприемного устройства, расположенного в точке *Б*, превышает $y = 5H_{зд}$, то в соответствии с примечанием к табл. 1 второе слагаемое в формуле для определения C_{y_2} можно не учитывать. Следовательно, концентрация, создаваемая точечным источником *2* в точке *Б*, будет:

$$C_2 = \frac{1,3 M_2 k_2 \cdot 1,5}{v x_1 l} = \frac{1,95 \cdot 55,6 \cdot 0,9}{1,0 \cdot 40 \cdot 100} = 0,025 \text{ мг/м}^3.$$

Отсюда общая концентрация хлора в воздухе, поступающем к точке *Б*, будет:

$$C_B = 0,35 + 0,025 = 0,375 \text{ мг/м}^3.$$

Из этого следует, что даже без учета уровня загрязнения единой циркуляционной зоны источниками *3* и *4* в точке *Б* располагать воздухозаборное устройство нельзя ($C_B > 0,3C_{пдк}$).

Пример 7. Определить концентрации вредных веществ в межкорпусных пространствах и проверить возможность размещения воздухоприемных устройств в точках *А*, *Б* и *В* (рис. 15) при выбросах вредных веществ через трубу *1*, аэрационный фонарь *2* и трубу *3*.

Через трубу *1* высотой $H_1 = 18 \text{ м}$ выбрасывается газозоодушная смесь в объеме $L_1 = 10 \text{ м}^3/\text{с}$ с содержанием окиси углерода ($0,3C_{пдк} = 6 \text{ мг/м}^3$) в количестве $M_1 = 320 \text{ мг/с}$ и окислов азота $M_1 = 50 \text{ мг/с}$ ($0,3 C_{пдк} = 1,5 \text{ мг/м}^3$); через аэрационный фонарь *2* высотой $H_2 = 15 \text{ м}$ выбрасывается окись углерода в объеме $L_2 = 400 \text{ м}^3/\text{с}$ и в количестве $M_2 = 2500 \text{ мг/с}$; через трубу *3* высотой $H_3 = 14 \text{ м}$ выбрасывается окись углерода $L_3 = 12 \text{ м}^3/\text{с}$ и $M_3 = 150 \text{ мг/с}$.

Размеры зданий: I — длина $l_1 = 180 \text{ м}$, ширина $b_1 = 96 \text{ м}$, высота $H_{зд_1} = 14 \text{ м}$

$$\left(\frac{b_1}{H_{зд_1}} = \frac{96}{14} = 6,85 > 2,5 H_{зд} \right);$$

II — длина $l_2 = 130 \text{ м}$, ширина $b_2 = 30 \text{ м}$, высота $H_{зд_2} = 12 \text{ м}$

$$\left(\frac{b_2}{H_{зд_2}} = \frac{30}{12} = 2,5 H_{зд} \right);$$

III — длина $l_3 = 130 \text{ м}$, ширина $b_3 = 40 \text{ м}$, высота $H_{зд_3} = 12 \text{ м}$

$$\left(\frac{b_3}{H_{зд_3}} = \frac{40}{12} = 3,3 > 2,5 H_{зд} \right).$$

Расчеты достаточно провести по доминирующему в выбросах веществу. Для этого по каждому веществу, содержащемуся в выбро-

сах, определяем показатель доминирующего вещества P_d . Вещество с наибольшим значением P_d и будет доминирующим. В данном примере через источник 1 выбрасываются окись углерода и окислы азота; определяем величину P_d для источника 1 по формуле:

$$P_d = \frac{M_i}{0,3 C_{пдж}} - L_1;$$

а) для окиси углерода

$$P_d = \frac{320}{6} - 10 = 43,3 \text{ м}^3/\text{с};$$

б) для окислов азота

$$P_d = \frac{50}{1,5} - 10 = 23,3 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Расчет показывает, что доминирующим веществом является окись углерода. Так как источник 2 выбрасывает тоже окись углерода




Рис. 15: Схема к примеру 7

I, II, III — здания; 1, 3 — трубы для выброса вредных веществ; 2 — аэрационный фонарь; А, Б, В — воздухоприемные устройства систем приточной вентиляции

да, то проверку на доминирующее вещество для фонаря проводить не следует.

Выбираем по табл. 3 расчетные формулы для определения концентраций в точке А, создаваемых выбросами из источников 1 и 2.

Так как источник 1 находится в наветренной циркуляционной зоне широкого здания I ($b > 2,5H_{зд}$), а расстояние между зданиями $x_1 = 60$ м ($4H_{зд} < x_1 \leq 8H_{зд}$), следует пользоваться формулой

$$C_{x_1} = \frac{3,6 M_1 m_1}{v l_1 H_{зд_1}}.$$

Для линейного источника 2, находящегося вне наветренной циркуляционной зоны того же здания и на том же расстоянии между зданиями, следует пользоваться следующей формулой:

$$C_2 = \frac{1,8 \cdot M_2 m_2}{v l_1 H_{зд_1}}.$$

Суммарная концентрация окиси углерода в точке А

$$\Sigma C_A = C_{x_1} + C_2.$$

В этих формулах значения m_1 и m_2 принимаются по графикам рис. 12, 13 и равны соответственно 0,25 и 0,88.

Суммарная концентрация окиси углерода в точке А межкорпусного пространства будет

$$\begin{aligned} \Sigma C_A = C_{x_1} + C_2 &= \frac{3,6 \cdot 320 \cdot 0,25}{1 \cdot 140 \cdot 14} + \frac{1,8 \cdot 2500 \cdot 0,88}{1 \cdot 180 \cdot 14} = \\ &= 0,15 + 1,57 = 1,72 \text{ мг/м}^3. \end{aligned}$$

Таким же образом определяется концентрация окиси углерода в точке В, но в формулу C_{x_1} вводим поправочный коэффициент S_1 , учитывающий падение концентраций, создаваемых точечным источником по оси y :

$$\Sigma C_B = C_{x_1} S_1 + C_2.$$

$$S_1 = \exp \left[- \frac{\text{Кэффициент } 30 y^2}{(1,4l + b + x)^2} \right] = \exp \left[- \frac{30 \cdot 55^2}{(1,4 \cdot 140 + 96 + 60)^2} \right] = 0,48.$$

Суммарная концентрация окиси углерода в точке В

$$\Sigma C_B = 0,15 \cdot 0,46 + 1,57 = 1,64 \text{ мг/м}^3.$$

В точке В, расположенной на наветренной стене здания III, концентрация окиси углерода будет складываться из концентраций, создаваемых источниками 1, 2 и 3.

$$\Sigma C_B = C_{x_1} S_1 + C_2 + C_{x_3}.$$

Концентрация, создаваемая в точке B источниками 1 и 2, равна:

$$C = C_{x_1} S_1 + C_2 = \frac{3,6 \cdot 320 \cdot 0,25}{1 \cdot 140 \cdot 14} 0,94 + 1,57 = 1,71 \text{ мг/м}^3,$$

где

$$S_1 = \exp \left[- \frac{30 \cdot 20^2}{(1,4 \cdot 140 + 96 + 150)^2} \right] = 0,94.$$

Концентрацию окиси углерода, создаваемую источником 3 в точке B межкорпусной циркуляционной зоны при расположении первого по потоку узкого здания и при $x_1 < 6H_{зд}$, определяем по формуле

$$\begin{aligned} C_{x_2} &= \frac{1,3 \text{ Мк}}{v} \left[\frac{1,5}{x_1 l} + \frac{42}{(1,4l + b + x)^2} \right] = \\ &= \frac{1,3 \cdot 150 \cdot 1}{1} \left[\frac{1,5}{60 \cdot 130} + \frac{42}{(1,4 \cdot 120 + 30 + 60)^2} \right] = 0,16 \text{ мг/м}^3. \end{aligned}$$

Так как устье трубы не выходит за границу циркуляционной зоны над зданием II, то в этом случае $k=1$.

Концентрация окиси углерода в точке B будет

$$\sum C_B = 0,14 + 1,57 + 0,16 = 1,87 \text{ мг/м}^3,$$

что не превышает величину, допустимую по СН 245-71, равную 6 мг/м³.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО КОМПЛЕКСОМ НИЗКИХ И ВЫСОКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

9.1. При наличии на промышленной площадке высоких и низких источников выбросов расчеты по определению загрязнения следует производить, руководствуясь пп. 1.8, 1.9 и 4.3.

9.2. Концентрации, создаваемые низкими и высокими выбросами в атмосферном воздухе, необходимо суммировать. Для сопоставления концентраций с предельно допустимыми принимается суммарная концентрация, создаваемая высокими и низкими источниками и фоновом в заданной точке или на границе санитарно-защитной зоны

$$C_0 = \sum C_B + \sum C_H + C_{\text{ф}}. \quad (20)$$

9.3. Примеры расчетов.

Пример 8. Для условий примера 7 и при наличии на площадке трубы высотой $H=80$ м, выбрасывающей окись углерода, определить




Рис. 16. Схема к примеру 8

I, II, III — здания; 1, 3 — низкие трубы для выброса вредных веществ; 2 — аэрационный фонарь; 4 — высокая труба для выброса вредных веществ; Γ — место определения концентраций

суммарные концентрации от высокого источника 4 и низких 1, 2 и 3 (рис. 16) на расстоянии 500 м от источника 4 (точка Γ).

Расчеты, проведенные в соответствии с Указаниями СН 369-74, показали, что концентрации окиси углерода C_4 на расстоянии 500 м от высокого источника 4 равны $C_4 = 0,8$ мг/м³.

Суммарная концентрация ΣC_H будет складываться из концентраций, создаваемых каждым низким источником в точке Γ .

$$\Sigma C_H = C_1 + C_2 + C_3.$$

Согласно п. 1 «г» табл. 2 концентрация

$$C_1 = \frac{15 M_1}{vl(b+x)} = \frac{15 \cdot 320}{1 \cdot 180(96 + 740)} = 0,03 \text{ мг/м}^3;$$

согласно п. 2 «в» табл. 2 концентрация

$$C_2 = \frac{7,2 M_2 m_2 k_2}{vl(b_2+x) + 7,2 L} = \frac{7,2 \cdot 2500 \cdot 0,88 \cdot 1}{1 \cdot 180(45+740) + 7,2 \cdot 400} = 0,09 \text{ мг/м}^3;$$

согласно п. «б» табл. 1 концентрация

$$C_3 = \frac{55Mk}{v(1,4l + b + x)^2} = \frac{55 \cdot 150 \cdot 1}{1(1,4 \cdot 130 + 30 + 650)^2} = 0,01 \text{ мг/м}^3.$$

Общая концентрация в точке Г будет:

$$C_0 = C_в + \Sigma C_н = 0,8 + 0,03 + 0,09 + 0,01 = 0,93 \text{ мг/м}^3,$$

что в 3,4 раза меньше максимальной разовой предельно допустимой концентрации окиси углерода в атмосферном воздухе населенных мест (3 мг/м³)

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ВЫБРОСА И НЕОБХОДИМОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННОГО ВОЗДУХА ДЛЯ НИЗКИХ ИСТОЧНИКОВ

10.1. Для обеспечения требуемой чистоты атмосферного воздуха в местах воздухоприемных устройств ($0,3C_{пдк}$) следует по формулам табл. 4 определять предельно допустимый выброс вредного вещества (ПДВ) для каждого линейного или точечного источника.

10.2. При совместном действии линейных или точечных источников, расположенных на крыше широкого здания в заветренной или межкорпусной циркуляционных зонах, ПДВ следует определять с учетом коэффициента пропорциональности n при приведении интенсивности выделения рассматриваемого вредного вещества линейными или точечными источниками к интенсивности одного из них, принимаемой при сопоставлении за единицу.




10.3. Приведенные зависимости для определения ПДВ справедливы при условии, что для проветривания промышленных площадок поступает воздух, не загрязненный аналогичными вредными веществами.


10.4. При определении величины ПДВ следует учитывать перспективы развития предприятия и связанное с этим возможное увеличение валовых выбросов, обеспечивающая необходимую чистоту атмосферного воздуха формулы соответствующего коэффициента запаса.


10.5. Общая степень очистки выбрасываемого в атмосферу загрязненного воздуха при совместном действии различных линейных и точечных источников, обеспечивающая необходимую чистоту атмосферного воздуха на промышленных площадках, может быть определена по следующим формулам:

а) для отдельно стоящего широкого здания

$$\eta_0 = 100 \left(1 - \frac{0,3C_{пдк}}{\Sigma C_1 + \Sigma C_2 + \Sigma C_3} \right), \% \quad (21)$$


№ п.п.	Место размещения воздухозаборных устройств	Место расположения устья источников	Расчетная формула для определения ПДВ от источников $M_{пдв}$, г/с.	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
1	<p>В наветренной циркуляционной зоне широкого здания</p> 	В наветренной циркуляционной зоне	$M_{пдв} = \frac{0,23 C_{пдк} v}{\left[\frac{1}{lH_{зд}} + \frac{42}{(1,4l + b_1)^2} \right]}$	$M_{пдв} = 0,08 C_{пдк} \times v l H_{зд}$
2	<p>На крыше широкого здания вне наветренной циркуляционной зоны</p>  <p>при $b_2 > 2,8 (H - H_{зд})$ и $y < 2,8 (H - H_{зд})$</p>	а) То же	$M_{пдв} = 0,005 C_{пдк} v \times (1,4l + b_1)^2$	$M_{пдв} = 0,05 C_{пдк} \times b_1 v l$
		б) На крыше широкого здания вне наветренной циркуляционной зоны при $\bar{H} \leq 0,3$	$M_{пдв} = 0,005 C_{пдк} \times (v b_2^2 + 55L)$	$M_{пдв} = 0,04 C_{пдк} \times (v b_2 + 7,2L)$
		в) То же, при $\bar{H} > 0,3$	$M_{пдв} = 0,01 C_{пдк} \times (v b_2^2 + 26L)$	$M_{пдв} = 0,08 C_{пдк} \times (v b_2 + 3,6L)$
		г) Совместное действие точечных или линейных источников, указанных в пп. «а»—«в»	$M_{пдв} = \frac{M_{пдв_1} n_0 + M_{пдв_2} n + M_{пдв}}{n_0 + n + 1}$	
3	<p>В заветренной циркуляционной зоне широкого здания</p> 	а) В наветренной циркуляционной зоне	$M_{пдв} = \frac{0,05 C_{пдк} H_{зд} v l}{m}$	$M_{пдв} = \frac{0,11 C_{пдк} v l H_{зд}}{m}$
		б) На крыше вне наветренной циркуляционной зоны при $\bar{H} \leq 0,3$	$M_{пдв} = \frac{0,23 C_{пдк} v}{m \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} \right]}$	$M_{пдв} = \frac{0,11 C_{пдк} H_{зд} v l}{m}$
		в) То же, при $\bar{H} > 0,3$	$M_{пдв} = \frac{0,23 C_{пдк} v}{m k \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{20}{(1,4l + x)^2} \right]}$	$M_{пдв} = \frac{0,11 H_{зд} v l}{m k}$
		г) В заветренной циркуляционной зоне или над ней	$M_{пдв} = \frac{0,23 C_{пдк} v}{k \left[\frac{0,8}{H_{зд} l} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} \right]}$	$M_{пдв} = \frac{0,11 C_{пдк} H_{зд} v l}{k}$

№ п.п.	Место размещения воздухозаборных устройств	Место расположения устья источников	Расчетная формула для определения ПДВ от источников $M_{\text{пдв}}$, г/с	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
		д) Совместное действие всех линейных или точечных источников, указанных в пп. «а» — «г»	$M_{\text{пдв}} = \frac{M_{\text{пдв}_1} n_1 + M_{\text{пдв}_2} n_2 + M_{\text{пдв}_3} n_3 + M_{\text{пдв}_4}}{n_1 + n_2 + n_3 + 1}$	
4	В единой циркуляционной зоне узкого здания 	В единой циркуляционной зоне или над ней	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдж}}v}{k \left[\frac{0,6}{H_{\text{зд}} l} (1,4l + b + x)^2 \right]}$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,15C_{\text{пдж}}H_{\text{зд}}vl}{k}$
5	В межкорпусной циркуляционной зоне при расположении первого по потоку широкого здания и расстоянии $H_{\text{зд}} < x_1 \leq 4H_{\text{зд}}$	а) В наветренной циркуляционной зоне	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,02C_{\text{пдж}}vlx_1}{m}$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,04C_{\text{пдж}}vlx_1}{m}$

	б) Над крышей вне наветренной циркуляционной зоны при $\bar{H} \leq 0,3$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдж}}v}{m \left[\frac{2}{lx_1} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} \right]}$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,04C_{\text{пдж}}vlx_1}{m}$
	в) То же, при $\bar{H} > 0,3$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдж}}v}{mk \left[\frac{2}{lx_1} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} \right]}$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,08C_{\text{пдж}}vlx_1}{mk}$
	г) В межкорпусной циркуляционной зоне 	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдж}}v}{\left[\frac{2}{lx_1} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} \right]}$	$M_{\text{пдв}} = 0,04C_{\text{пдж}}vlx_1$
	д) Над межкорпусной циркуляционной зоной	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдж}}v}{k \left[\frac{2}{lx_1} + \frac{20}{(1,4l + x)^2} \right]}$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,08C_{\text{пдж}}vlx_1}{k}$

п. п. №	Место размещения воздухозаборных устройств	Место расположения устья источников	Расчетная формула для определения ПДВ от источников $M_{пдв}$, г/с	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
		е) Совместное действие всех точечных или линейных источников, указанных в пп. «а» — «д»	$M_{пдв} = \frac{M_{пдв_1}n_1 + M_{пдв_2}n_2 + M_{пдв_3}n_3 + M_{пдв_4}n_4 + M_{пдв_5}}{n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + 1}$	
6	В межкорпусной циркуляционной зоне при расположении первого по потоку широкого здания и расстояния $4H_{зд} < x_1 \leq 8H_{зд}$	а) В наветренной циркуляционной зоне	$M_{пдв} = \frac{0,08C_{пдк}H_{зд}vl}{m}$	$M_{пдв} = \frac{0,17C_{пдк}H_{зд}vl}{m}$
		б) Над крышей вне наветренной циркуляционной зоны при $\bar{H} \leq 0,3$	$M_{пдв} = \frac{0,23C_{пдк}v}{m \left[\frac{0,5}{H_{зд}l} + \frac{42}{(1,4l+x)^2} \right]}$	$M_{пдв} = \frac{0,17C_{пдк}H_{зд}vl}{m}$
		в) То же, при $\bar{H} > 0,3$	$M_{пдв} = \frac{0,23C_{пдк}v}{mk \left[\frac{0,5}{H_{зд}l} + \frac{20}{(1,4l+x)^2} \right]}$	$M_{пдв} = \frac{0,3H_{зд}vl}{mk}$

г) В межкорпусной циркуляционной зоне	$M_{пдв} = \frac{0,23C_{пдк}v}{\left[\frac{0,5}{H_{зд}l} + \frac{42}{(1,4l+x)^2} \right]}$	$M_{пдв} = 0,17C_{пдк}H_{зд}vl$
д) Над межкорпусной циркуляционной зоной	$M_{пдв} = \frac{0,23C_{пдк}v}{k \left[\frac{0,5}{H_{зд}l} + \frac{20}{(1,4l+x)^2} \right]}$	$M_{пдв} = \frac{0,08C_{пдк}vlH_{зд}}{k}$
е) Совместное действие всех точечных или линейных источников, указанных в пп. «а» — «д»	$M_{пдв} = \frac{M_{пдв_1}n_1 + M_{пдв_2}n_2 + \dots + M_{пдв_n}}{n_1 + n_2 + \dots + n_n + 1}$	

№ п.п.	Место размещения воздухозаборных устройств	Место расположения устья источников	Расчетная формула для определения ПДВ от источников $M_{\text{пдв}}$, г/с	
			точечных	линейных
1	2	3	4	5
7	<p>В межкорпусной циркуляционной зоне при расположении первого по потоку узкого здания и расстоянии $H_{\text{зд}} < x_1 \leq 6H_{\text{зд}}$</p> 	<p>В межкорпусной циркуляционной зоне или над ней</p>	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдк}}\sigma}{k \left[\frac{1,5}{x_1 l} + \frac{0,23C_{\text{пдк}}\sigma}{42} + \frac{0,23C_{\text{пдк}}\sigma}{(1,4l + b + x)^2} \right]}$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,04C_{\text{пдк}}\sigma l(x_1 + b)}{k}$
	<p>То же, при $6H_{\text{зд}} < x_1 \leq 10H_{\text{зд}}$</p>	<p>То же</p>	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдк}}\sigma}{k \left[\frac{0,25}{1H_{\text{зд}}} + \frac{0,23C_{\text{пдк}}\sigma}{42} + \frac{0,23C_{\text{пдк}}\sigma}{(1,4l + b + x)^2} \right]}$	$M_{\text{пдв}} = \frac{0,23C_{\text{пдк}}\sigma l H_{\text{зд}}}{k}$

б) для отдельно стоящего узкого здания

$$\eta_0 = 100 \left(1 - \frac{0,3C_{\text{пдж}}}{\Sigma C_4} \right), \% \quad (22)$$

Необходимая степень очистки выбросов для обеспечения чистоты воздуха в межкорпусном пространстве двух смежных зданий, если первое по потоку из них широкое или узкое, может быть определена соответственно по формулам (21), (22).

10.6. Требуемая общая эффективность комплекса мероприятий, обеспечивающая необходимую чистоту атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны при совместном действии линейных и точечных низких и высоких источников, может быть определена по следующей формуле:

$$\eta_0 = 100 \left(1 - \frac{C'_{\text{пдж}}}{\Sigma C_6} \right), \% \quad (23)$$

10.7. Примеры расчетов.

Пример 9. Для условий примера 3 определить ПДВ хлоропрена источниками 1, 2, 3 (см. рис. 9) для воздухоприемного устройства, расположенного в точке А.

Определим по формулам табл. 4 ПДВ хлоропрена при условии обеспечения чистоты воздуха в заветренной циркуляционной зоне и действии только одного из указанных источников, расположенных:

а) в наветренной циркуляционной зоне (источник 2)

$$M_{\text{пдв}_2} = \frac{0,05C_{\text{пдж}} v l H_{\text{зд}}}{m_2} = \frac{0,05 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 150 \cdot 20}{0,55} = 545 \text{ мг/с};$$

б) вне наветренной циркуляционной зоны (источник 1) при

$$M_{\text{пдв}_1} = \frac{0,23C_{\text{пдж}} v}{m_1 \left[\frac{0,8}{H_{\text{зд}} l} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} \right]} = \frac{0,23 \cdot 2 \cdot 1}{0,7 \left[\frac{0,8}{20 \cdot 150} + \frac{42}{(1,4 \cdot 150 + 0)^2} \right]} = 575 \text{ мг/с};$$

в) вне наветренной циркуляционной зоны (источник 3) при

$$M_{\text{пдв}_3} = \frac{0,23C_{\text{пдж}} v}{m_3 \left[\frac{0,8}{H_{\text{зд}} l} + \frac{42}{(1,4l + x)^2} \right]} = \frac{0,23 \cdot 2 \cdot 1}{0,88 \left[\frac{0,8}{20 \cdot 150} + \frac{42}{(1,4 \cdot 150 + 0)^2} \right]} = 436 \text{ мг/с}.$$

Предельно допустимый выброс при совместном действии трех источников и обеспечении требуемой СН 245-71 чистоты атмосферного воздуха в заветренной циркуляционной зоне следует определить по следующей формуле

$$M_{\text{пдв}} = \frac{M_1 n_1 + M_2 n_2 + M_3}{n_1 + n_2 + 1},$$

где

$$n_1 = \frac{575}{436} = 1,32; \quad n_2 = \frac{545}{436} = 1,25.$$

$$M_{\text{пдв}} = \frac{575 \cdot 1,32 + 545 \cdot 1,25 + 436}{1,32 + 1,25 + 1} = 525 \text{ мг/с.}$$

Таким образом, суммарный выброс трех источников должен быть не более 525 мг/с. При этом интенсивность каждого из источников не должна превышать следующих значений:

$$M_{\text{пдв}_1} = 1,32 \frac{525}{3,57} = 194 \text{ мг/с;}$$

$$M_{\text{пдв}_2} = 1,25 \frac{525}{3,57} = 184 \text{ мг/с;}$$

$$M_{\text{пдв}_3} = \frac{525}{3,57} = 147 \text{ мг/с.}$$

Пример 10. Для тех же условий (см. пример 9) определить необходимую эффективность очистки загрязненного воздуха от хлоропрена для каждого источника, обеспечивающую в заветренной циркуляционной зоне концентрацию, равную $0,3 C_{\text{пдк}}$.

Определим, следует ли применять очистку загрязненного воздуха для каждого источника по величине показателя доминирующего вещества:

$$P_{\text{д}_1} = m_1 k_1 \left(\frac{M_1}{0,3C_{\text{пдк}}} - L_1 \right) = 0,7 \cdot 1,0 \left(\frac{950}{0,6} - 120 \right) = 1024 \text{ м}^3/\text{с;}$$

$$P_{\text{д}_2} = m_2 k_2 \left(\frac{M_2}{0,3C_{\text{пдк}}} - L_2 \right) = 0,55 \cdot 1,0 \left(\frac{700}{0,6} - 100 \right) = 587 \text{ м}^3/\text{с;}$$

$$P_{\text{д}_3} = m_3 k_3 \left(\frac{M_3}{0,3C_{\text{пдк}}} - L_3 \right) = 0,88 \cdot 1,0 \left(\frac{800}{0,66} - 110 \right) = 1052 \text{ м}^3/\text{с.}$$

Поскольку величины $P_{\text{д}}$ превышают нуль для трех источников, следовательно, очистку следует предусматривать для всех источников.

Необходимая эффективность очистки выбросов от хлоропрена будет:

$$\eta_0 = 100 \left(1 - \frac{0,3C_{\text{пдк}}}{C_1 + C_2 + C_3} \right) = 100 \left(1 - \frac{0,3 \cdot 2,0}{0,57 + 0,72 + 0,36} \right) = 64\%.$$

Следовательно, эффективность газоочистных устройств, устанавливаемых на каждом источнике, должна быть при данном направлении ветра не ниже 64%.

Аналогичным образом определяется требуемая эффективность очистных устройств и при других направлениях ветра, а при расположении около рассматриваемого предприятия селитебных зон она рассчитывается для различных направлений ветра, исходя из максимальной разовой предельно допустимой концентрации хлоропрена в атмосферном воздухе населенных мест. За окончательную эффективность газоочистных устройств, устанавливаемых на каждом источнике, должна приниматься наибольшая из рассчитанных.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
И СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ**

№ п.п.	Наименование прибора	Тип	Стационарный (С) переносной (П)	Определяемые вещества	Диапазон измерения		Погрешность, %, от верхнего предела	Масса комплекта, кг	Изготовитель
					размер- ность	величина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автоматический газоанализатор	ТХ2301	П	Метан, водород, горючие газы, пары	% объема	0—2,5; 0—5	±4	4	СКБ аналитического приборостроения АН СССР (Ленинград)
2	Газоанализатор	Атмосфера	С	Озон	мг/м ³	0—0,1; 0—0,54	—	—	ОКБА (Москва)
				Сернистый газ	»	0—0,5; 0—2; 0—10			
				Сероводород	»	0—0,5			
3	Автоматический газоанализатор	ГКП-1	С	Сернистый газ	мг/м ³	0—1; 0—2; 0—5; 0—10	±6	8	ОКБА (Москва)
4	Анализатор	ГСФ-1М	С	Сернистый газ	»	0—1; 0—5	±10	—	Экспериментальный завод медицинских изделий (Киев)
5	Газоанализатор	ГМК-3	С	Окись углерода	»	0—40; 0—80; 0—400	—	—	НИИтехноприбор (Смоленск)
6	Газораспределитель	ГХ	П	То же	мг/л	0—0,0125— 0,25	—	0,3	—
				Сероводород	»	0—0,005— 0,1			
				Сернистый газ	»	0—0,02— 0,2			
				Окислы азота	»	0—0,004— 0,16			

№ п.п.	Наименование прибора	Тип	Стационарный (С) переносной (П)	Определяемые вещества	Диапазон измерения		Погрешность, %, от верхнего предела	Масса комплекта, кг	Изготовитель
					размерность	величина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Газоанализатор	ГИП—10МБЗ	С	Окись углерода	% объема	0—0,005	±10	60	ОКБА (Москва)
8	Кондуктометрическая установка	КУ-3	П	Двуокись углерода	мг/м ³	0—50; 0—2500	±5	14	СКБ ВНИИОТ (Ленинград)
				Окись углерода	»	0—50; 0—500			
				Бензин	»	0—750			
9	Газоанализатор	ПГА—ВПМ	П	Окислы азота	мг/л	0,001— 0,01	±30	—	Киевский завод аналитического приборостроения (Киев)
				Окись углерода	»	0,01— 0,05			
				Сурьмянистый водород	»	0,00015— 0,005			

				Керосин, бензин, триэтиламин	»	0,05—0,5; 0,02—0,1			
10	Универсальный газоанализатор	УГ-2	П	Сероводород	мг/м ³	0—30; 0—300	±10	1	Завод химических реактивов (Черкассы)
				Аммиак	»	0—30; 0—300			
				Окись азота	»	0—50; 0—200			
				Двуокись азота	»	0—50			
				Сернистый газ	»	0—30; 0—200			
				Окись углерода	»	15—120; 0—400			
				Ацетилен	»	0—1400; 0—6000			
				Бензин	»	0—1000; 0—5000			
Пары фракций нефти (керосин, уайт-спирит и др.)	»	0—1000							

№ п.п.	Наименование прибора	Тип	Стандарты (С) переносной (П)	Определяемые вещества	Диапазон измерения		Погрешность, %, от верхнего предела	Масса комплекта, кг	Изготовитель
					размерность	величина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Бензол	мг/м ³	0—200; 0—1000			
				Толуол	»	0—500; 0—2000			
				Ксилол	»	0—500; 0—2000			
				Этиловый эфир	»	0—3000			
				Метиловый спирт	»	0—500			
				Ацетон	»	0—2000			
				Хлористый водород	»	0—30; 0—100			

11	Газоанализатор	УФГА-2	С	Двуокись азота, сернистый газ, сероводород, сероуглерод, ацетилен	»	—	±4	—	ВНИИ аналитического приборостроения (Киев)
12	Газоанализатор	ФГЦ-1	С	Сероводород	мг/м ³	0—30; 0—10; 0—3	±20	70	Тульский филиал ОКБА (Тула)
		ФГЦ-3	С	Синильная кислота	»	0—0,5			
		ФГЦ-4	С	Аммиак	»	0—20			
13	Газоанализатор	ФЖС-1	С	Сероуглерод	»	0—20	—	—	То же
				Уксусная кислота	»	0—10			
				Уксусный ангидрид	»	0—10			
				Формальдегид	»	0—1			
				Синтетические жирные кислоты	»				
14	Сигнализатор	ФЛС-2,11	С	Сероводород	»	10—30	—	—	Тульский филиал ОКБА (Тула)

№ п.п.	Наименование прибора	Тип	Стационарный (С) переносной (П)	Определяемые вещества	Диапазон измерения		Погрешность, %, от верхнего предела	Масса комплекта, кг	Изготовитель
					размер- ность	величина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Индикатор	ФЛП-2,1	П	Сероводород	мг/м ³	10—30	±30	—	Тульский филиал ОКБА (Тула)
16	Автоматический газоанализатор	ФК-00686 ФК-00684	С	Аммиак	мг/л	0,001— 0,01			»
				Алкиламины	»	0,0005— 0,005			
				Окислы азота	»	0,005— 0,03			
17	Универсальный га- зоанализатор	ФЛ-5501М	С	Сероводород	»	0—0,01	±10	70	Смоленский завод средств автосма- тики (Смоленск)
				Сернистый газ	»	0—0,02			
				Аммиак	»	0—0,005			
				Двуокись азота	»	0—0,05			
18	Автоматический газоанализатор	ФЛ-6801	С	Гидрацин — гид- рат	»	0—0,002	±10	69	То же
				Озон	»	0—0,0001; 0—0,0005			
		ФЛ-6802	С	То же	»	0—500	±10— 20	37	
19	Экспресс-анализа- тор	ЭА-0201	П	Окись углерода	мг/л	0—0,05	±15	5	Завод химических реактивов (Чер- кассы)
				Окислы азота		0—0,008	±25		
20	Анализатор датчик	АМТ-3	С	Метан	% объема	—	±0,2	—	Завод «Красный металлист» (Ко- нотоп)
		ДМТ-3Т	С	»	То же	0—2,5; 0—1,8; аварий- ный сиг- нал при 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0	±0,2		
	Аппарат сигнали- затор	АС-3Т	С	»	»	0—2,5	±0,3	—	То же

№ п.п.	Наименование прибора	Тип	Стандартный (С) переносной (П)	Определяемые вещества	Диапазон измерения		Погрешность, % от верхнего предела	Масса комплекта (кг)	Изготовитель
					размерность	величина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Аппаратура системы контроля уровня загазованности	ГАЗ-1	С	Метан	% объема	0—1,2	±0,2	—	Завод «Красный металлист» (Котоп)
22	Газоопредели-тель	ГИК-3	П	»	То же	0—3	±0,3	2,2	Чирчикский филиал ОКБА (Чирчик)
				Водород	»	0—2			
				Двуокись углерода	»	0—1			
23	Газоанализатор	ГС-СОМ	С	Окись углерода	»	0,02—1,15	±10	—	Киевский завод аналитического приборостроения (Киев)
24	Газоанализаторы автоматические	ГП-У1, ГП-У2	С	Сернистый газ	% объема	0—1	±5	16	Уральский научно-исследовательский химический институт (Свердловск)
25	Газоопредели-тель	ИГА-6	П	Метан	То же	0—6	—	2,4	Новосибирский приборостроительный завод имени В. И. Ленина (Новосибирск)
				Двуокись углерода	»	0—6			
26	Лабораторный интерферометр	ЛИ-4М	П	Метан	»	0—12	—	—	То же
27	Автоматический газоанализатор	МН-3001М	С	Пары различных топлив (градировка по бутановоздушной смеси)	% объема	Пределы измерения по бутану 0—1,2	±0,08	82	Завод газоанализаторов (г. Выру ЭССР)
28	Метан-реле	ММР-61	С	Метан	То же	1,5	0,5	—	МакНИИ (Макеевка Донецкой обл.)
29	Опτικο-акустический газоанализатор	ОА-2309	С	»	»	0—30; 0—50; 0—70; 0—100	±2,5	57	Смоленский завод средств автоматизации (Смоленск)

№ п.п.	Наименование прибора	Тип	Стационарный (С) переносной (П)	Определяемые вещества	Диапазон измерения		Погрешность, % от верхнего предела	Масса комплекта, кг	Изготовитель
					размер- ность	величина			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Автоматический газоанализатор	ОА-5501	С	Окись углерода или метан	% объема	0—0,5; 0—0,1; 0—0,2; 0—0,5	+5— 10	—	Смоленский завод средств автоматики (Смоленск)
31	Газоанализатор	ПГФ2 М1-И1АУ-4 («Метан»)	П	Метан	То же	0,37—1,2; 1,2—4,2	±0,5 ±0,50	3	Харьковский филиал ОКБА (Харьков)
				Коксовый газ	»	0,2—1; 0,1—4	±0,1 ±0,5		
		Этилен	»	0,05— 0,25; 0,25—2,0	±0,5 ±0,25				
		Пропан	»	0,1—0,4; 0,4—2,0	±0,1 ±0,3				
				Пропилен	»	0,06—0,3; 0,3—1,7	±0,05 ±0,25		
				Метилловый спирт	»	0,35—1,1; 1,1—5,5	±0,2; ±1,0		
				Этиловый спирт	»	0,2—0,65; 0,65—3,7	±0,15; ±0,5		
				Диэтиловый эфир	»	0,08—0,4; 0,4—2,2	±0,05; ±0,2		
				Бензин Б-70	мг/л	2,5—12,5	±2		
				Бензин Б-95/130	»	12,5—80	±1,25		
32	Автоматические газоанализаторы	ТП-1116М, ТП-1117	С	Водород	% объема	0—6	±0,15	55	Завод газоанализаторов (г. Выру ЭССР)
33	Газоанализатор	ТП-1123	П	»	То же	0—4	±0,15	3,8	То же
34	Автоматические датчики газоанализаторов	ТП-1126	С	»	»	0—4	±0,2	5	»
		ТП-1128	С	»	»	0—6	±0,2	16,7	
		ТП-1132	С	»	»	0—6	±0,2	5,5	

**ПРОГРАММА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
ОТ НИЗКИХ ИСТОЧНИКОВ НА ЭВМ «МИР-2»**

1. Описание алгоритма для точечных источников

Алгоритм вычислений составлен согласно изложенной выше методике. Первоначально определяется тип здания (широкое или узкое, отдельно стоящее или смежное). После этого проверяется, относится ли источник к низким. Если источник оказался высоким, то дальнейший расчет не производится и ЭВМ останавливается. На экран выдается информация ВЫ-1. Далее при помощи системы условных операторов по заданным координатам источника (XP, YP, ZP), точки наблюдения (XN, YN, ZN) и типу здания определяется номер формулы $N\Phi$ для расчета концентрации вредных веществ. Если в выбранную формулу входят коэффициенты $KP=K$ и $MP=M$, то они вычисляются по соответствующим формулам. После выбора ЭВМ номера формулы производится вывод выбранного номера на экран. Если заданные значения параметров не охватываются предложенными формулами или произошла ошибка в задании исходных данных, то $N\Phi=0$, при этом на экран выдаются значения XP, ZP, XN, YN . После выбора номера формулы $N\Phi$ задаются значения аргументов и параметров, входящих в формулы: $X=XN-B$; $B1=XN$; $B2=XN-XP$; $Y=YP-YN$. Выбранная формула $F[N\Phi]$ вызывает в рабочую зону, где производится вычисление концентрации КЦР. Вычисленное значение выводится на экран. Одновременно выводятся значения величин X, Y, KP, MP . На этом вычисления заканчиваются.

Программа состоит из двух информатив и одной директивы. Под операторную информативу необходимо отвести три страницы памяти, а под описательную — две страницы. При задании исходных данных следует иметь в виду, что координатная система совмещена с наветренной стеной здания. Ось X направлена по ветру, ось Y — перпендикулярно ему, ось Z — по высоте здания. Начало координат выбрано в наветренном углу здания на уровне земли.

Ниже приведен текст программы.

, ПУСТ"КОНЦ. "Е"В>2.5×Н"ТО"ШИ=1"ИНА"ШИ=-1;"Е"ШИ>
 0"ТО"("Е"Х1≥8×Н"ТО"СМ=-1"ИНА"СМ=1)"ИНА"("Е"Х1 ≥10
 ×Н"ТО"СМ=-1"ИНА"СМ=1); Ш0=.36×(В-ХР)+1.7×Н;У0=.36
 ×(В-ХР)+2.5×Н;МК=.36×(В-ХР+Х1)+Н;"Е"ШИ>0"ТО" (Е"
 СМ<0"ТО"ПР=1"ИНА"ПР=2)"ИНА"("Е"СМ<0"ТО"ПР=3"ИНА"
 ПР=4);"Е"ПР=1"ТО"("Е"ЗР<ШО"ТО"ВЫ=-1"ИНА"ВЫ=1);"Е"
 "ПР=2"ИЛИ"ПР=4"ТО"("Е"ЗР<МК"ТО"ВЫ=-1"ИНА"ВЫ=1);
 "Е"ПР=3"ТО"("Е"ЗР<У0"ТО"ВЫ=-1"ИНА"ВЫ=1); "ВЫВ"01,
 ПР,ВЫ;"Е"ВЫ>0"ТО""СТОП";NΦ=0;

"Е"ПР=1"И"ХР<2.5×Н"И"ХН<2.5×Н"И"ЗН=Н"ТО"("Е"
 "ЗР<1.8×Н"ТО"НΦ=1);"Е"ПР=1"И"ХР<2.5×Н"И"ХН×2.5×
 Н"И"ХН<В"ТО"("Е"ЗР<1.8×Н"ТО"НΦ=2"ИНА"НΦ=20);АК=
 (ЗР-Н)/(Ш0-Н); "Е"ПР=1"И"ХР<2.5×Н"И"ХН>В"И"ХН<В+
 Н×4"ТО"(АМ=В/Н;МР=ММ(АМ);"Е"ЗР<1.8×Н"ТО"НΦ=3"ИНА"
 "(КР=К(АК);МР=ММ((В-ХР)/Н);NΦ=21));"Е"ПР=1"И"ХР<2.5
 ×Н"И"ХН>В+4×Н"ТО"("Е"ЗР<1.8×Н"ТО"НΦ=4"ИНА"(КР=
 К(АК);АМ=В/Н;МР=ММ(АМ);NΦ=22));"Е"ПР=1"И"ХР>2.5×Н"И"
 "ХР<В"И"ХН>2.5×Н"И"ХН<В"ТО"("Е"АК<.3"ТО"НΦ=5"ИИ
 А"НΦ=20);"Е"ПР=1"И"ХР>2.5×Н"И"ХР<В"И"ХН>В"И"ХН<
 В+4×Н"ТО"(АМ=(В-ХР)/Н;МР=ММ(АМ);"Е"АК<.3"ТО"НΦ=6
 "ИНАКР=К(АК)"НΦ=21);"Е"ПР=1"И"ХР>2.5×Н"И"ХР<В"И"
 ХН>В+4×Н"ТО"(АМ=(В-ХР)/Н;МР=ММ(АМ);"Е"АК<.3"ТО"
 НΦ=7"ИНА"(КР=К(АК);NΦ=22));"Е"ПР=1"И"ХР>В"И"ХР<В
 +4×Н"И"ХН>В"И"ХН<В+4×Н"ТО"(NΦ=8;"Е"ЗР<Н"ТО"КР
 =1"ИНА"КР=К(АК));"Е"ПР=1"И"ХР<2.5×Н+В"И"ХР>В"И"
 ХН>В+4×Н"ТО"(КР=К(АК);NΦ=9);"Е"ПР=3"И"ХР<В+6×Н"
 И"ХН<В+6×Н"ТО"("Е"ЗР<1.8×Н"ТО"КР=1"ИНА"(АК=(ЗР-
 Н×1.8)/У0-Н×1.8);КР=К(АК);NΦ=10);"Е"ПР=3"И"ХР<В+6×
 Н"И"ХН>В+6×Н"ТО"(АК=(ЗР-Н×1.8)/(У0-Н×1.8));"Е"ЗР<
 1.8×Н"ТО"КР=1"ИНА"КР=К(АК);NΦ=11);"Е"ПР=2"И"Х1>Н"
 И"Х1<4×Н"И"ХР<2.5×Н"И"ХН>В"И"ХН<В+Х1"ТО"(АМ=В/
 Н;МР=ММ(АМ);"Е"ЗР<1.8×Н"ТО"НΦ=12"ИНА"(АК=(ЗР-Н)/
 (МК-Н);КР=К(АК);NΦ=14));"Е"ПР=2"И"ХН>В"И"ХН<В+Х1"
 И"Х1>4×Н"И"Х1<8×Н"ТО"(АМ=В/Н;МР=ММ(АМ);"Е"ЗР<1.
 8×Н"ТО"НΦ=13"ИНА"(АК=(ЗР-Н)/(МК-Н)КР=К(АК);МР=М
 М(В-ХР)/Н);NΦ=15);"Е"ПР=2"И"Х1<4×Н"И"Х1>.Н"И"ХР>
 2.5×Н"И"ХР<В"И"ХН>В"И"ХН<В+Х1"ТО"(АК=(ЗР-Н)/(МК
 -Н);АМ=(В-ХР)/Н;МР=ММ(АМ);"Е"АК<.3"ТО"НΦ=23"ИНА"
 (КР=К(АК);NΦ=14));"Е"ПР=2"И"Х1>4×Н"И"Х1<8×Н"И"ХР>
 2.5×Н"И"ХР<В"И"ХН>В"И"ХН<В+Х1"ТО"(АК=(ЗР-Н)/(МК
 -Н);АМ=(В-ХР)/Н;МР=ММ(АМ);"Е"АК<.3"ТО"НΦ=24"ИНА"
 (КР=К(АК);NΦ=15));"Е"ПР=2"И"Х1<4×Н"И"Х1>Н"И"ХР>В"
 И"ХР<В+Х1"И"ХН>В"И"ХН<В+Х1"ТО"(АК=(ЗР-Н)/(МК-Н)

); "E"AK < .3"ТО"НФ=25"ИНА"(КР=K(AK);НФ=16); "E"ПР=2"И"X1 > H×4"И"X1 < 8×H"И"XN > B"И"XNB + X1"И"XP > B"И"XP < B+X1"ТО"(AK=(ZP-H)/(MK-H)); "E"AK < .3"ТО"НФ=26"ИНА"(КР=K(AK);НФ=17); "E"ПР=4"И"X1 > H"И"X1 < 6×H"И"XP < X1+B"И"XN < X1+B"ТО"("E"ZP < 1.8×H"ТО"КР=1"ИНА"(AK=(ZP-H×1.8)/(MK-H×1.8);КР=K(AK));НФ=18); "E"ПР=4"И"X1 > 6×H"И"X1 < 10×H"И"XP < X1+B"И"XN < X1+B"ТО"("E"ZP < 1.8×H"ТО"КР=1"ИНА"(AK=(ZP-H×1.8)/(MK-H×1.8);КР=K(AK));НФ=19); "ВЫВ"01, НФ; "E"НФ=0"ТО""ВЫВ"01, XР, ZР, XN; X H; X=XN-B; B1=XN; B2=XN-XP; Y=YP-YN; "E"X1 > 4×H"ТО"МР=MP/X1×4×H; "ВЗЯ" F[NФ]; "ВЫЧ" P3; "ПОЛО" КЦР; "ВЫВ"01, X, Y, КР, МР, КЦР" КОН" ◇

"ПУСТ" F[26]=1.3×M/V×(1/(L×H)+42/(1.4×L1+B1)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+B1)↑2)), 55×M(V×(1.4×L+B1)↑2)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+B1)↑2), 5.6×M×MP/(V×L×H)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+B+X)↑2), 15×M/(V×L×(B+X))×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+B+X)↑2), 55×M/(V×B2↑2+55×J)×EXP(-30×Y↑2/B2↑2), 1.3×M×MP/V×(.8/(H×L)+42/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 55×M×MP/(V×(1.4×L+X)↑2+55×J)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+X)↑2), 1.3×M×KP/V×(.8/(L×H)+42/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 55×M×KP/(V×(1.4×L+X)↑2)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+X)↑2), 1.3×M×KP/V×(.6/(H×L)+42/(1.4×L1+B+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+B+X)↑2)), 55×M×KP/(V×(1.4×L+B+X)↑2)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+B+X)↑2), 14.4×M×MP/(V×L×X1)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+B+X)↑2), 3.6×M×MP/(V×L×H)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+B+X)↑2), 1.3×M×MP×KP/V×(2/(L×X1)+20/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 1.3×M×MP×KP/V×(.5/(L×H)+20/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 1.3×M×KP/V×(2/(L×X1)+20/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 1.3×M×KP/V×(1.5/(X1×L)+42/(1.4×L1+B+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+B+X)↑2)), 1.3×M×KP/V×(.25/(L×H)+42/(1.4×L1+B+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+B+X)↑2)), 26×M/(V×B2↑2+26×J)×EXP(-30×((ZP-H)↑2+Y↑2)/B2↑2), 1.3×M×MP×KP/V×(.8/(H×L)+20/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 26×M×MP×KP/(V×(1.4×L+X)↑2+26×J)×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L+X)↑2), 1.3×M×MP/V×(2/(L×X1)+42/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 1.3×M×MP/V×(.5/(L×H)+42/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 1.3×M×V×(2/(L×X1)+42/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)), 1.3×M/V×(.5/(L×H)+42/(1.4×L1+X)↑2×EXP(-30×Y↑2/(1.4×L1+X)↑2)) MM(ARG)=(MT[E(ARG)]+(ARG-E(ARG))×(MT[E(ARG)+1]-MT[E(ARG)]))×1/(H×4); K(ARG)=KT[E(ARG×5)+1]+(ARG-E(ARG×5)×.2)×(KT[E(ARG×5)+2]-KT[E(ARG×5)+1])/2; MT[17]=1, .55, .47, .4, .35, .31,

.28, .26, .24, .22, .2, .19, .18, .16, .15, .15, .КТ[7]=1, .95, .7, .3, .08, 0,0 "КОН"◇

Для вычисления по предложенной программе необходимо задать следующие параметры:

M — количество примесей, мг/с;
 I — количество воздуха, м³/с;
 b, H, L — ширина, высота и длина здания, м;
 $\left. \begin{matrix} X_P \\ Y_P \\ Z_P \end{matrix} \right\}$ — координаты источника, м;
 $\left. \begin{matrix} X_N \\ Y_N \\ Z_N \end{matrix} \right\}$ — координаты точки наблюдения, м;
 V — скорость ветра, м/с;
 X_1 — расстояние между зданиями, м.

Если здание отдельно стоящее, то в качестве X_1 нужно выбрать достаточно большую величину, например $X_1=10^3$.

Ниже приводятся примеры директив:

«ВЫП» $M=55,6; I=10\ 000; b=24; H=10; L=100; X_P=20; Y_P=70; Z_P=20; X_N=24; Y_N=50; Z_N=5; V=1; X_1=40$; "на "конц" кон".

Полученное значение КЦР=0.09

«ВЫП» $M=1500; I=10; b=24; H=12; L=48; X_P=12; Y_P=24; Z_P=15; X_N=24; Y_N=12; Z_N=0; V=1; X_1=10^3$; "На"конц"кон".

Полученное значение КЦР=7,8.

2. Описание алгоритма для линейных источников

Алгоритм вычислений составлен согласно изложенной выше методике расчета концентраций вредных веществ от низких линейных источников. Системы координат и обозначений приняты такими же, как для точечных источников. Так как линейные источники имеют протяженность приблизительно соответствующую длине здания, то при задании координат источника следует ограничиться X_P и Z_P .

Сначала определяется тип здания и проверяется высота источника. Если источник высокий, то на экран выдается ВЫ-1, и машина останавливается. Затем ЭВМ выбирает номер формулы, по которой нужно производить расчет. Если в формулу входят коэффициенты $K_P=K$ и $M_L=M_1$, то они вычисляются по соответствующим зависимостям. После выбора ЭВМ номера формулы производится его вывод на экран. Если заданные значения параметров не охватываются предложенными формулами, то $N\Phi=0$. После этого ЭВМ вычисляет значение концентрации в заданной точке.

Программа состоит из двух информатив и одной директивы. Под операторную информативу необходимо отвести три страницы памяти, а под описательную — одну страницу.

"ПУСТ"КОНЛ."Е"В $\geq 2.5 \times H$ "ТО"ШИ=1"ИНА"ШИ= - 1;"Е"ШИ >0"ТО"("Е"X1 $\geq 8 \times H$ "ТО"СМ=-1"ИНА"СМ=1)"ИНА"("Е"X1 $\geq 10 \times H$ "ТО"СМ=-1"ИНА"СМ=1);Ш0=.36 $\times (B-X_P)$ +1.7 $\times H$;Y0=.

$O''('E''ZP > 1.8 \times H''TO''KP = K(AK); N\Phi = 19; 'BЫB''01, N\Phi; 'E''N\Phi = 0''TO''''BЫB''01, XP, ZP, XN, ZN; 'E''X1 > 4 \times H''И''ML \neq 1''TO''ML = ML / X1 \times 4 \times H; Y = YN; 'E''N\Phi = 20''TO''S = EXP(-30 \times ((ZP - H) \uparrow 2 + Y \uparrow 2) / (XN - XP) \uparrow 2)''ИНА''S = 1; NP = N[N\Phi]; 'BЗЯ''MX[N\Phi]; 'BЫЧ''PЗ; 'ПОЛО''X; KЦL = NP \times M \times ML \times KP \times S / (V \times L \times X); 'BЫB''01, X, KP, ML, KЦL''KOH''\diamond$

$'ПУСТ''K(ARG) = KT[E (ARG \times 5) + 1] + (ARG - E (ARG \times 5) \times .2) \times [K \cdot T[E (ARG \times 5) + 2] - KT[E (ARG \times 5) + 1]] / .2; KT[7] = 1, .95, .7, .3, .08, 0, 0; M1(ARG) = 'E''X1 \geq 4''И''ARG < 2''TO''И''ИНА''(MT1[E (ARG) + 1] + (ARG - E (ARG)) \times (MT1[E (ARG) + 2] - MT1[E (ARG) + 1])) \times X1 / (H \times 4); MT1[18] = 1, .86, .71, .59, .49, .42, .38, .34, .29, .26, .24, .22, .21, .19, .18, .17, .16, .16; N[26] = 3.9, 6.2, 2.8, 7.2, 7.2, 2.8, 7.2, 2.8, 7.2, 2.7, 2.7, 2.1, 8.3, 6.1, 3.6, 1.7, 2.1, 3.3, 6.1, 4.3, 6.7, 2.1, 8.7, 2.1, 8; MX[26] = H, XN, H, XN, (V \times L \times (XN - XP) + 7.2 \times J) / (V \times L), H, (V \times L \times (XN - XP) + 7.2 \times J) / (V \times L), H, XN - B, H, XN, X1, H, X1, H, X1, H, X1 + B, H, (V \times L \times (XN - XP) + 3.6 \times J) / (V \times L), H, (V \times L \times (XN - XP) + 3.6 \times J) / (V \times L), X1, H, X1, H''KOH''\diamond$

Примеры директив.

«Вып» $M=311; J=90; b=24; H=10; L=100; X1=40; V=1; XP=15; ZP=15; XN=24; ZN=5; YN=50$; на "конл"; "кон".

Полученное значение концентрации $KYL=0,35$.

«Вып» $M=1800; J=360; b=120; H=12; L=180; X1=10^5; V=1; XP=60; ZP=15; XN=155; ZN=0; YN=90$; на "конл"; "кон".

Полученное значение концентрации $KYL=0,978$.

Текст программы можно получить по адресу: 119021, Москва, Г-21, Оболенский пер., д. 10, ВЦНИИОТ ВЦСПС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН, ВХОДЯЩИХ В ФОРМУЛЫ

В приведенных в данном Руководстве формулах приняты следующие обозначения:

- C — расчетная концентрация вредного вещества в наружном воздухе, мг/м^3 ;
- M — количество вредного вещества, выбрасываемого источником в атмосферу, мг/с ;
- v — расчетная скорость ветра, м/с ;
- $H_{зд}$ — высота здания от уровня земли до его крыши при плоской кровле; до конька крыши при двускатной кровле; до верха карниза фонаря при продольных фонарях, расположенных менее чем на 3 м от наветренной кромки здания, м;
- H — высота источника от уровня земли до его устья, м;
- $H_{гр}$ — высота границы низких источников, м;
- l — длина здания, принимаемая перпендикулярно направлению ветра, м;
- b — ширина здания (вдоль направления ветра), м;
- x — расстояние от заветренной стены здания до точки, в которой определяется концентрация, м;
- x_1 — расстояние между зданиями, м;
- y — расстояние от оси факела перпендикулярно направлению ветра до точки, в которой определяется концентрация, м;
- b_1 — расстояние в пределах крыши от наветренной стены широкого здания до точки, в которой определяется концентрация, м;
- b_2 — расстояние в пределах крыши широкого здания от источника до точки, в которой определяется концентрация, м;
- b_3 — расстояние в пределах крыши от источника до заветренной стены здания, м;
- $C_{пдк}$ — предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (табл. 4 СН 245-71), мг/м^3 ;
- $C'_{пдк}$ — предельно допустимая концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе населенных пунктов (табл. 3 СН 245-71), мг/м^3 ;
- ΣC_n — суммарная концентрация, создаваемая низкими источниками загрязнения, мг/м^3 ;
- ΣC_v — суммарная концентрация, создаваемая высокими источниками загрязнения, мг/м^3 ;
- $C_{ф}$ — фоновая концентрация, мг/м^3 ;
- ΣC_o — общая суммарная концентрация, создаваемая низкими, высокими источниками и фоном, мг/м^3 ;
- P_d — показатель доминирующего вещества, $\text{м}^3/\text{с}$;
- L — объем газовой смеси, выбрасываемой из источника, $\text{м}^3/\text{с}$;
- m — безразмерный коэффициент заноса вредных веществ для линейных и точечных источников отдельно стоя-

щего широкого здания, а также межкорпусного пространства, показывающий, какое количество выделяемых источниками веществ участвует в загрязнении циркуляционных зон;

k — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние высоты выброса вредных веществ на уровень загрязнения циркуляционных зон;

$S; S_1; S_2; S_3; S_4$ — вспомогательные безразмерные величины, позволяющие определять концентрации вредных веществ в любой точке факела их распространения от точечных источников;

$M_{\text{пдв}}$ — предельно допустимый выброс вредного вещества для линейных или точечных низких источников;

$n; n_1; n_2$ — коэффициенты пропорциональности при приведении интенсивности источников различного типа к интенсивности одного из них, принимаемой при сопоставлении за единицу.

ΣC_1 — суммарная концентрация от внутренних линейных и точечных источников в заветренной циркуляционной зоне широкого здания, мг/м^3 ;

ΣC_2 — суммарная концентрация в заветренной циркуляционной зоне широкого здания от внешних линейных и точечных источников, расположенных на крыше в наветренной циркуляционной зоне, мг/м^3 ;

ΣC_3 — суммарная концентрация в заветренной циркуляционной зоне широкого здания от внешних линейных и точечных источников, расположенных на крыше вне наветренной циркуляционной зоны до границы низких источников, мг/м^3 ;

ΣC_4 — суммарная концентрация в единой циркуляционной зоне от линейных и точечных источников, расположенных в этой зоне и выше ее до границы низких источников, мг/м^3 ;

ΣC_5 — суммарная концентрация на границе санитарно-защитной зоны от линейных и точечных низких и высоких источников, мг/м^3 .

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	5
1. Общие положения	6
2. Основные требования к размещению выбросов и воздухоприемных устройств	7
3. Классификация промышленных зданий	9
4. Классификация источников загрязнения	9
5. Определение уровня загрязнения воздуха низкими источниками и область применения расчетных формул	12
6. Расчетные формулы для определения концентраций вредных веществ у отдельно стоящего узкого здания и примеры решений	16
7. Расчетные формулы для определения концентраций вредных веществ у отдельно стоящего широкого здания и примеры решений	19
8. Расчетные формулы для определения концентраций вредных веществ в межкорпусном пространстве и примеры решений	32
9. Определение суммарного загрязнения, создаваемого комплексом низких и высоких источников выбросов вредных веществ на промышленной площадке и за ее пределами	41
10. Определение предельно допустимого выброса и необходимой степени очистки загрязненного воздуха для низких источников	43
<i>Приложение 1. Рекомендуемые типы контрольно-измерительных приборов и сигнализирующей аппаратуры</i>	<i>54</i>
<i>Приложение 2. Программы расчета концентрации вредных веществ от низких источников на ЭВМ «Мир-2»</i>	<i>66</i>
<i>Приложение 3. Обозначения величин, входящих в формулы</i>	<i>72</i>

ЦНИИПромзданий Госстроя СССР

ВЦНИИОТ ВЦСПС

**РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ**

Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией *Г. А. Жигачева*
Редактор *С. В. Великина*
Мл. редактор *Л. М. Климова*
Технический редактор *Т. В. Кузнецова*
Корректоры *Н. О. Родионова, И. В. Медведь*

Сдано в набор 18.III.1977 г. Подписано к печати 30.VIII.1977 г. Т-14362.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. 4,2 усл. печ. л. (4,10 уч.-изд. л.).
Тираж 30.000 экз. Изд. № XII—6659, Заказ № 811. Цена 20 коп.

Стройиздат
103006, Москва, Каляевская, 23а
600610, г. Владимир, ул. Победы, д. 18-б,
Владимирская типография Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7