



## **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

---

**Мостовые сооружения и водопропускные трубы  
на автомобильных дорогах**

**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ  
И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ**

**Производственный контроль**

**СТ РК 1685 - 2007**

**Издание официальное**

**Комитет по техническому регулированию и метрологии  
Министерства индустрии и торговли  
Республики Казахстан (Госстандарт)**

**Астана**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Акционерным обществом «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ»), ТК № 42 по стандартизации «Автомобильные дороги»

**ВНЕСЕН** Комитетом развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом председателя Комитета по техническому регулирования и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 03 декабря 2007 г. № 669.

**3** Настоящий стандарт гармонизирован с техническими регламентами «Требования безопасности при проектировании автомобильных дорог», «Требования безопасности к дорожно-строительным материалам».

**4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ**  
**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

2015 год  
5 лет

**5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Настоящий стандарт не может полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

## Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	2
4 Общие положения	3
5 Производственный контроль	4
Приложение А. Форма общего журнала работ	11
Приложение Б. Форма журнала авторского надзора за строительством	17
Приложение В. Форма акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства	19
Приложение Г. Форма акта приемки геодезических разбивочных работ, необходимых для разбивки опор	20
Приложение Д. Форма акта геодезической проверки положения опор в плане и профиле	21
Приложение Е (обязательное). Форма акта геодезической проверки положения пролётного строения в плане и профиле после постановки его на опорные части	22
Приложение Ж. Примерный перечень специальных вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостовых сооружений	23
Приложение И. Форма акта приемки ответственных специальных вспомогательных сооружений (приспособлений, устройств) для строительства мостового сооружения	24
Приложение К. Форма акта освидетельствования и приемки котлована	26
Приложение Л. Форма акта освидетельствования свай и шпунта до их погружения в грунт	29
Приложение М. Форма журнала погружения свай	30
Приложение Н. Форма сводной ведомости погружения свай	32
Приложение П. Форма журнала погружения шпунта	33
Приложение Р. Форма журнала вибропогружения свай-оболочек (свай)	35
Приложение С. Форма сводной ведомости погружения свай-оболочек	38
Приложение Т. Форма акта испытания свай динамической нагрузкой	39
Приложение У. Форма журнала бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек	41
Приложение Ф. Форма сводной ведомости пробуренных скважин и уширений	43
Приложение Х. Форма акта освидетельствования и приемки полости пробуренной скважины для бетонирования столба, скважин в основании оболочки, уширения	44
Приложение Ц. Форма сводной ведомости заполненных бетоном скважин, уширений и оболочек	46
Приложение Ш. Форма акта освидетельствования и приемки свайного фундамента на забивных сваях (шпунтового ряда)	47

## СТ РК 1685 - 2007

Приложение III. Акт приемки смонтированных сборных железобетонных столбов	49
Приложение 1. Форма акта освидетельствования и приемки свайного фундамента (на буровых сваях, оболочках)	50
Приложение 2. Форма акта освидетельствования и приемки основания колодца до начала работ по заполнению полости колодца фундамента опоры	52
Приложение 3. Форма акта освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной арматуры монолитной конструкции	54
Приложение 4. Форма журнала бетонных работ	57
Приложение 5. Форма журнала подводного бетонирования	60
Приложение 6. Форма журнала ухода за бетоном	63
Приложение 7. Форма акта об изготовлении контрольных образцов бетона	64
Приложение 8. Форма журнала регистрации результатов испытания контрольных бетонных образцов	65
Приложение 9. Форма журнала регистрации результатов испытания бетона на морозостойкость	66
Приложение 10. Форма акта испытания бетонных образцов на водонепроницаемость	67
Приложение 11. Форма акта освидетельствования и приемки конструкций, выполненных из монолитного железобетона	68
Приложение 12. Форма журнала монтажных работ	71
Приложение 13. Форма акта промежуточного освидетельствования работ по засыпке устоев мостовых сооружений	72
Приложение 14. Форма акта освидетельствования и приемки скрытых работ по гидроизоляции, антакоррозионной защите, окраске	74
Приложение 15. Форма журнала работ по гидроизоляции, антакоррозионной защите, окраске стальных конструкций	76
Приложение 16. Форма акта освидетельствования и промежуточной (окончательной) приемки гидроизоляции	78
Приложение 17. Форма акта передачи пунктов геодезической основы при сдаче в эксплуатацию	80
Приложение 18. Форма акта освидетельствования приемки установленных подвижных (неподвижных) опорных частей на опоре	81
Приложение 19. Библиография	83

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

---

**Мостовые сооружения и водопропускные трубы  
на автомобильных дорогах**

**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ  
И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ  
Производственный контроль**

---

**Дата введения 2009.01.01.**

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих постоянных мостовых сооружений (мостов, путепроводов, эстакад) и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования и устанавливает общие правила производственного контроля, выполнение которых обеспечивает соответствие процесса строительства и законченных строительством мостовых сооружений и водопропускных труб требованиям законодательства, технических регламентов и гармонизированных с ними стандартов, строительных норм и правил, проектной документации, стандартов по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды.

Стандарт применяется государственными органами, предприятиями и организациями в пределах их компетенции, осуществляющими строительство и эксплуатацию автомобильных дорог и сооружений на них, а также контроль за ними.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТ РК 1053-2002 Автомобильные дороги. Термины и определения.

ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора штучной продукции.

## СТ РК 1685 - 2007

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

СТ РК ГОСТ Р 50779.30-2003 Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие требования.

### 3 Термины, определения и обозначения

**3.1** В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТ РК 1053, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями.

**3.1.1 Авторский надзор:** один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физическими и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

**П р и м е ч а н и е** - Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и устанавливается в задании на проектирование объекта.

**3.1.2 Входной контроль:** контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации.

**П р и м е ч а н и е** - Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости измерительных методов по ГОСТ 16504.

**3.1.3 Выборочный контроль:** контроль, при котором проверяется какая-то часть количества (выборка) контролируемой продукции. Объем выборки устанавливается строительными нормами и правилами, проектом или другим документом.

**П р и м е ч а н и е** – Если строительные нормы требуют случайного размещения точек контроля, выборка устанавливается по ГОСТ 18321 как для продукции, представляемой на контроль способом «россыпь».

**3.1.4 Заказчик-застройщик:** физическое или юридическое лицо, которое организует и финансирует строительство объекта.

**3.1.5 Инспекционный контроль:** контроль, проводимый на всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля.

**3.1.6 Операционный контроль:** контроль, выполняемый в процессе производства работ или непосредственно после их завершения.

**П р и м е ч а н и е** - Контроль осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работы, журналах технического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.

**3.1.7 Приемочный контроль:** контроль, выполняемый по завершению строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля.

**П р и м е ч а н и е** - По его результатам принимается документированное решение о пригодности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ. Приемочный контроль одного итого же показателя может осуществляться на нескольких уровнях и разными методами. При этом результаты контроля низшего уровня могут служить предметом контроля высшего уровня (например, акты освидетельствования скрытых работ по приемке основания представляются при приемке сооружений в целом). Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций, актах испытания свай пробной нагрузкой и других документах, предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных работ, зданий и сооружений.

**3.1.8 Производственный контроль:** контроль качества строительно-монтажных работ, включающий входной, операционный и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

**3.1.9 Скрытые работы:** работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

**П р и м е ч а н и е** - Например, котлован под фундамент опоры, арматура железобетонных конструкций и т.п.

**3.1.10 Технический надзор:** комплекс инженерных услуг, обеспечивающих осуществление строительства объекта в полном соответствии с проектно-сметной документацией.

## 4 Общие положения

**4.1 Контроль качества строительно-монтажных работ при сооружении мостовых сооружений** осуществляется с целью обеспечения их полного соответствия утвержденному проекту, рабочим чертежам, проекту производства работ, а при возведении сложных и уникальных объектов - кроме того, особых указаний и технических условий проекта (рабочего проекта), соблюдения строительных норм и правил, стандартов и технических условий.

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется:

- подрядчиком (исполнителем работ) - при проведении производственного контроля качества;
- техническим надзором (служба Инженера) заказчика-застройщика (далее - технадзор);
- авторским надзором проектных организаций (в случаях, когда этот

## СТ РК 1685 - 2007

надзор предусматривается);

- при проведении инспекционного контроля работ;
- при проведении выборочных проверок Государственным архитектурно-строительным надзором Республики Казахстан.

4.2 Технической базой производственного контроля является метрологическое обеспечение на основе внедрения современных методов и средств измерений и испытаний, в задачи которого входит выбор:

- номенклатуры контролируемых параметров;
- метод контроля параметров;
- средств измерений и испытаний, а также проверка их метрологического и технического состояния для обеспечения достоверности. Производственный контроль строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средствами, разрешенными для применения на территории Республики Казахстан и обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

4.3 Авторский надзор разработчика проектной документации, если он предусмотрен, должен иметь непрерывный характер, и осуществляется в соответствии с [1] (см. пункт 1.5) на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством сооружений.

Базовые организационные функции разработчика проектной документации определены в [1] (см. пункт 4.7).

4.4 Инспекционный контроль осуществляется выборочно на всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля.

Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются у исполнителя работ, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

4.5 Государственный архитектурно-строительный надзор Республики Казахстан осуществляет выборочные проверки качества строительно-монтажных работ, строительных материалов, изделий и конструкций в пределах своей компетентности вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности участников строительства, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов.

## 5 Производственный контроль

### 5.1 Общие требования

В соответствие с [1] (см. пункт 4.11) в процессе строительства должны выполняться:

5.1.1 Входной контроль поставляемых строительных материалов, изделий и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям технических регламентов на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы, гармонизированными с ними нормативными документами и проектной документации.

5.1.2 Контроль соответствия материалов и изделий, изготавливаемых исполнителем работ собственными силами, требованиям технических регламентов на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы, гармонизированными с ними нормативными документами и проектной документацией.

5.1.3 Операционный контроль качества выполнения технологического режима всех технологических операций и проверка документирования результатов этого контроля.

5.1.4 Оценка соответствия выполняемых работ и конструкций, скрываемых при выполнении последующих работ, требованиям технических регламентов на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы, гармонизированными с ними нормативными документами и проектной документации. Перечень таких работ и конструкций в соответствии с [2] (см. пункт 2) устанавливается в проектной документации или договоре подряда.

5.1.5 Состав и технология выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний, средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны быть внесены в реестр ГСИ, поверены и (или) аттестованы в установленном порядке.

5.1.6 В процессе выполнения строительно-монтажных работ исполнитель работ обязан вести производственную и исполнительную документацию, предусмотренную действующими нормами и правилами.

5.1.7 В течение всего срока строительства должен обеспечиваться доступ на строительную площадку и объект представителей органов государственного надзора, технадзора заказчика и авторского надзора.

5.1.8 При проведении процедур оценки соответствия работ и конструкций, скрываемых при выполнении последующих работ, а также испытаний и опробований смонтированных инженерных систем исполнитель работ не позднее чем за три рабочих дня должен официально известить представителей органов государственного надзора, а также технадзора застройщика (за-

казчика) и авторского надзора о проведении соответствующих процедур.

Представители органов государственного надзора участвуют в указанных процедурах по собственному усмотрению в пределах своей компетенции. Неявка по официальному уведомлению указанных представителей не снимает с подрядчика ответственности за качество работ, предъявляемых им к освидетельствованию.

## **5.2 Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования**

5.2.1 Используемые при возведении объектов строительные материалы, изделия и элементы конструкций (далее - изделия) должны соответствовать требованиям технических регламентов на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы и гармонизированных с ними нормативными документами.

5.2.2 Оценка соответствия поставляемых изделий требованиям технических регламентов на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы и гармонизированными с ними нормативными документами обеспечивается изготавителем или поставщиком и должна быть подтверждена паспортом или другим документом о качестве, сопровождающим партию изделий. На изделия, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, у поставщика должен иметься сертификат соответствия, выданный в установленном порядке.

5.2.3 Исполнитель работ при входном контроле изделий должен проводить внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов, технических условий и рабочей документации, отсутствие существенных повреждений при транспортировке, а также наличие и содержание паспортов, и других сопроводительных документов о качестве.

5.2.4 По своему усмотрению исполнитель работ может произвести инструментальную проверку показателей материалов, изделий и оборудования или их испытания силами своей лаборатории или с при влечением сторонней лаборатории. При этом должны применяться правила контроля, испытаний и приемки, установленные техническими регламентами на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы и гармонизированными с ними нормативными документами.

5.2.5 Если входным контролем исполнителя работ, техническим надзором или государственной архитектурно-строительной инспекцией выявлено несоответствие поставляемых изделий требованиям технических регламентов на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы, гармонизированными с ними нормативными документами, договора строительного подряда и проектной документации, исполнитель работ должен приос-

становить работы, связанные с применением указанных изделий, известив об этом представителя застройщика (заказчика) и соответствующего органа надзора в течение одного дня. Поставщик обязан выполнить замену этих изделий на соответствующие требованиям технических регламентов на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы, гармонизированными с ними нормативными документами и проектной документации, договора или проверить и обосновать возможность их дальнейшего применения без ущерба качеству и безопасности объекта.

5.2.6 Исполнитель работ должен обеспечивать складирование и хранение поступающих на строительную площадку изделий по правилам, установленным техническими регламентами на строительные конструкции, дорожно-строительные материалы и гармонизированными с ними нормативными документами.

5.2.7 Если представителями технического надзора или органов государственной, архитектурно-строительной инспекции выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения изделий, исполнитель работ должен немедленно приостановить применение таких изделий до решения вопроса заинтересованными участниками строительства о возможности их применения без ущерба качеству возводимого объекта. Такое решение должно быть документировано.

5.2.8 Изделия, не соответствующие установленным требованиям 5.2.6 и 5.2.7 должны быть специально промаркованы и исключены из применения до принятия соответствующего решения.

### **5.3 Контроль соответствия материалов и изделий, изготавливаемых исполнителем работ собственными силами**

Используемые исполнителем изделия собственного производства должны удовлетворять тем же требованиям, что и покупные. Допускается при этом изготавливать строительные изделия с незаконченной отделкой поверхностей, предусматривая окончательную отделку непосредственно при производстве строительных работ по возведению объекта. Эти допущения должны быть отражены в договоре подряда и внесены в соответствующую проектно-сметную документацию.

### **5.4 Операционный контроль строительно-монтажных работ**

5.4.1 В ходе выполнения производственных процессов и операций должен выполняться операционный контроль с целью выявления дефектов, которые могут быть скрыты при продолжении процесса или операции, и принятия мер по предупреждению и устранению этих дефектов.

5.4.2 Операционным контролем проверяют:

- соответствие последовательности и полноты выполнения производственных процессов и операций, а также соблюдение норм технологического режима требованиям технологической документации (технологических карт, регламентов);

- выполнение требований проектной документации, стандартов и строительных норм и правил к качеству промежуточных результатов работ (например, к размерам и расположению свай при устройстве свайного фундамента, армирование ростверка, положение арматуры и закладных деталей ригелей опор, устройство гидроизоляции и т.п.).

Схемы операционного контроля качества должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, данные о составе исполнителей, сроках и способах контроля.

5.4.3 Исполнитель работ должен назначить своими распорядительными документами, лиц, ответственных за выполнение операционного контроля и сведения от устранении выявленных контролем дефектов должны быть документированы в общем журнале работ (см. приложение А).

## 5.5 Приемочный контроль

5.5.1 Участники строительства обязаны выполнять промежуточную оценку соответствия. Промежуточная оценка соответствия выполняется в форме освидетельствования результатов работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытых работ), а также промежуточной приемки элементов сооружений и ответственных конструкций (далее - приемка ответственных конструкций).

5.5.2 Состав элементов сооружений, конструкций и их частей, подлежащих промежуточной оценке соответствия, состав участников, конкретные правила и способ документирования результатов, а также правила проведения входящих в их состав испытаний и опробований устанавливается нормативными документами, проектной документацией или договором подряда.

5.5.3 Освидетельствование скрытых работ организует исполнитель работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией. По результатам освидетельствования составляется акт.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после длительного (более 6 месяцев) перерыва, по требованию застройщика (заказчика) может выполняться повторное освидетельствование скрытых работ непосредственно перед возобновлением работ.

5.5.4 Промежуточную приемку отдельных ответственных конструкций организует исполнитель работ, подготовив дополнительные геодезические

схемы предъявляемых к приемке конструкций, необходимые документы об испытаниях, а также акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций. Подлежащая приемке конструкция должна быть полностью закончена. По результатам приемки составляется акт (см. Приложения).

Представители технического, авторского и государственного надзора могут выполнить проверку достоверности исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель должен сохранить до момента выполнения промежуточной приемки, закрепленные на монтажных горизонтах разбивочные оси и монтажные ориентиры.

5.5.5 В освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций принимают участие исполнитель работ, представитель технадзора застройщика (заказчика) и государственного органа, осуществляющего надзор за строительством. В этих процедурах дополнительно могут участвовать ответственные представители авторского надзора проектировщика, государственной архитектурно-строительной инспекции по своему усмотрению, а также эксперты и другие специалисты по приглашению заинтересованного участника строительства.

5.5.6 Исполнитель работ оповещает представителя технадзора и других участников освидетельствования и приемки в порядке, установленном 5.1.8. В случае неявки вызванного представителя технадзора в установленный срок исполнитель работ извещает об этом представителя государственной архитектурно-строительной инспекции и направляет представителю технадзора и другим участникам процедуры повторный документированный вызов. При неявке представителя технадзора по повторному вызову исполнитель работ подписывает соответствующий акт в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.5.7 До оформления актов в соответствии с 5.5.3, 5.5.4 запрещается выполнение последующих работ и нагружение конструкций.

5.5.8 Наличие у исполнителя работ сертифицированной системы менеджмента качества дает ему право производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку без участия технадзора и органов государственного надзора по согласованию с ними, что должно быть указано в соответствующих актах, подписанных исполнителем работ.

## 5.6 Исполнительная документация

5.6.1 В процессе строительства исполнители работ обязаны составлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение сооружений и их элементов, на всех стадиях производства по мере завершения определенных этапов работ в

соответствии с приложениями настоящего и других стандартов и нормативных документов, принятых в установленном порядке.

5.6.2 К исполнительной документации относятся:

- акты приемки геодезической разбивочной основы (приложение В) и геодезических разбивочных работ, необходимых для разбивки опор (приложение Г);
- акты геодезической проверки положения конструктивных элементов мостового сооружения в плане и профиле (приложения Д, Е);
- акты передачи пунктов геодезической основы при сдаче в эксплуатацию (приложение 17);
- исполнительные схемы расположения сооружения на местности;
- исполнительные генпланы объектов производственного назначения;
- исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций;
- общий журнал работ (приложение А) и специальные журналы работ, заполняемые в течение всего срока производства строительно-монтажных работ (приложения Б, М, П, Р, У, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15);
- акты освидетельствования и приемки скрытых работ (приложения И, К, Л, Х, Ш, Щ, 1, 2, 3, 11, 13, 14, 17, 18);
- акты приемки инженерных систем с приложением, в случае необходимости, документов о результатах приемочных испытаний;
- рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учётом внесённых в них изменений), выполненными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений по усмотрению участников строительства с учётом его спецификации (приложения С, Т, Ф, Ц, 7, 10).

5.6.3 Каждый документ, относящийся к исполнительной документации, подписывается составившим его должностным лицом, ответственным за его достоверность (геодезистом, контролёром и т.п.). Документы, фиксирующие оценку соответствия выполненных работ или конструкций, кроме того, подписываются лицами, ответственными за ведение этих работ.

5.6.4 Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется исполнителем работ, передаётся заказчику перед приемкой-сдачей работ и объекта. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, нормативными документами и решениями органов исполнительной власти отдельные виды документации могут передаваться также государственной архитектурно-строительной инспекции, организациям - держателям геодезических фондов и эксплуатирующим организациям в установленном ими составе и порядке.

**Приложение А\***  
*(обязательное)*

**Форма, состав и содержание Общего журнала работ**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №\_\_\_\_\_**

Начат “\_\_\_\_\_” 20\_\_\_\_ г.  
 Окончен “\_\_\_\_\_” 20\_\_\_\_ г.

по строительству объекта \_\_\_\_\_  
 (сооружение)

Адрес объекта \_\_\_\_\_

Организация, ответственная за производство работ по объекту  
 (юридическое или физическое лицо, получившее разрешение на выполнение строительно-монтажных работ) \_\_\_\_\_

(наименование, почтовые реквизиты, телефон)

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственные производители работ по объекту

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Даты и параметры документа о назначении и освобождении	Примечание

Организация, ответственная за стройплощадку

(заполняется в случае, если управление стройплощадкой поручено отдельной организацией) \_\_\_\_\_

(наименование, почтовые реквизиты, телефон)

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственное должностное лицо по стройплощадке \_\_\_\_\_

\* оформляется с титульным листом

## СТ РК 1685 - 2007

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ \_\_\_\_\_

### Заказчик

(юридическое или физическое лицо, получившее разрешение на строительство)

(наименование, почтовые реквизиты, телефон)

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственные представители технического надзора

(заполняется в случае, если технический надзор ведётся сотрудниками заказчика)

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Даты и параметры документа о назначении и освобождении	Примечание

### Авторский надзор

(заполняется в случае, если технический надзор ведётся сторонней организацией)

(наименование, почтовые реквизиты, телефон)

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственные представители технического надзора

(заполняется в случае, если технический надзор ведётся сотрудниками заказчика)

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Даты и параметры документа о назначении и освобождении	Примечание

Орган государственной архитектурно-строительной инспекции, курирующий объект \_\_\_\_\_

(наименование, почтовые реквизиты, телефон)

Руководитель \_\_\_\_\_

Куратор объекта \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_

Другие исполнители работ по объекту (субподрядные организации) и выполняемые ими работы. Указываются: наименование, почтовые реквизиты, Ф.И.О. руководителей и производителей работ по объекту.

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию и выполненные ими части проектной документации. Указываются: наименование и поч-

товые реквизиты, Ф.И.О. руководителя, а также руководителей авторского надзора, если такой надзор на объекте ведётся.

**Сведения о журнале**

В настоящем журнале \_\_\_\_\_ пронумерованных и прошнурованных страниц. Журнал охватывает период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_. (заполняется в случае, если на протяжении строительства велось несколько журналов)

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя организации, выдавшего журнал \_\_\_\_\_

Дата выдачи, печать организации \_\_\_\_\_

**Отметки об изменениях в записях на титульном листе**

Дата	Изменение в записях с указанием основания

**Общая информация об объекте**

Основные показатели строящегося объекта и сметная стоимость на момент строительства \_\_\_\_\_

Начало работ:

по плану (договору) \_\_\_\_\_ фактически \_\_\_\_\_

Окончание работ (приемка в эксплуатацию):

по плану (договору) \_\_\_\_\_ фактически \_\_\_\_\_

Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)

**Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта**

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работ	Дата начала работы на строительстве объекта	Дата окончания работ на строительстве объекта	Примечание

**Раздел 2. Перечень специальных журналов работ, а также журналов авторского надзора**

Наименование специального журнала и дата его выдачи	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

**Раздел 3. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ**

№№	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)	Дата подписания акта Ф.И.О. и должность под- писавших

**Раздел 4. Сведения о производстве работ и контроле качества**

№ и Дата	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей	Сведения о входном контроле материалов изделий и конструкций (реквизиты паспортов)	Сведения об операционном контроле (оценка соответствия проекту)	Сведения о приемочном контроле (№№ актов по разделу 2)

**Раздел 5. Замечания контролирующих органов и служб**

Дата	Замечания контролирующих органов или ссылки на предписание	Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения

**П р и м е ч а н и е** – Наименование и содержание заголовков таблиц принятые по [1] (см. Приложение Е).

## Указания к ведению общего журнала работ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. Основное назначение журнала – обеспечение прослеживаемости руководителей, исполнителей и результатов работ, определяющих прочность, устойчивость и надёжность сооружения.

2. Общий журнал работ ведётся на строительстве (реконструкции) отдельных или группы однотипных одновременно строящихся сооружений, расположенных в пределах одной строительной площадки.

3. Общий журнал работ ведёт лицо, ответственное за производство работ на объекте (ответственный за производство работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает подчинённым инженерно-техническим работникам. Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передаётся организации, ответственной за производство работ на объекте (генподрядчику).

4. Титульный лист заполняется до начала строительства организацией, ответственной за производство работ по объекту с участием остальных упомянутых участников строительства (проектной организации заказчика и пр.)

5. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (раздел 1) составляет руководитель организации, ответственной за производство работ по объекту. В него включаются инженерно-технические работники этой организации, а также других организаций – исполнителей работ по объекту (субподрядных организаций).

6. В разделе 3 приводится перечень всех актов в календарном порядке.

7. В раздел 4 включаются все работы по частям и элементам сооружений, подлежащие оценке соответствия. В случае выявления несоответствий приводится их краткая характеристика.

8. Раздел 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ или уполномоченными им инженерно-техническими работниками.

9. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их завершения), включаемые в раздел 4, являются основной частью журнала

Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход её выполнения. Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием осей, отметок. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств, отступлениях от рабочих чер-

## СТ РК 1685 - 2007

тежей (с указанием причин) и их согласовании, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ. Кроме того, заносится информация о существенных изменениях на стройплощадке, в том числе изменении расположения охранных защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, а также о метеорологических и других особых условиях производства работ.

10. В раздел 5 вносятся замечания лиц (в том числе представителя технадзора), контролирующих производство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами.

11. Каждая запись в журнале подписывается сделавшим её лицом.

12. При необходимости иллюстрации записей эскизами, схемами или иными графическими материалами последние подписываются отдельно и вклеиваются в текст или собираются в отдельную папку. В записях в этом случае должно содержаться упоминание о наличии и местонахождении графических материалов.

13. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплён печатью организации, его выдавшей. При недостатке в журнале места для записей заводится новый журнал работ со следующим номером, о чём делается запись на титульном листе.

14. В ходе строительства журнал работ должен предъявляться представителю технадзора, органа архитектурно-строительной инспекции и других контролирующих органов по их требованию.

15. При сдаче-приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ предъявляются принимающей организации (органу) и после приемки объекта передаются на постоянное хранение заказчику или, по его поручению, эксплуатационной организации или пользователю.

16. По разрешению органа архитектурно-строительного надзора допускается ведение журнала в виде электронного документа. При этом должна быть обеспечена надёжная защита от несанкционированного доступа, а также идентификация подписей ответственных должностных лиц.

**Приложение Б**  
*(обязательное)*

**Форма журнала авторского надзора за строительством**  
([2], Приложение 3)

Наименование строительства \_\_\_\_\_

Объект строительства \_\_\_\_\_

Адрес строительства \_\_\_\_\_

Полная сметная стоимость строительства объекта \_\_\_\_\_ тыс. тг.

Заказчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации, адрес)

**ЖУРНАЛ № АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ**

Журнал начат “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

Журнал окончен “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

Директор генеральной  
проектной организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

Заказчик \_\_\_\_\_  
(подпись и печать)

**СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

Должность, фамилия, инициалы. Проектная организация	Работа, по которой осуществляется автор- ский надзор	Дата и номер приказа о назначении лиц автор- ского надзора
---	--	--

Генеральный подрядчик \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Субподрядчики-исполнители отдельных видов работ:

- \_\_\_\_\_  
(наименование организации)
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**СТ РК 1685 - 2007**

4. \_\_\_\_\_  
 5. \_\_\_\_\_

**РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ**

Наименование организаций	Фамилия, инициалы	Занимаемая должность	Номер фона работы	телефеста	Дата	
					приезда	отъезда

Учетный лист №\_\_\_\_\_

Дата	Выявленные отступления от проектно-сметной документации, нарушение требований строительных норм, правил и технических условий по производству СМР	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметка о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				строительно-монтажной организаций	заказчика	производителя работ	заказчика

Место печати

Всего в настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ стр.

(должность и подпись)

**Приложение В**  
(обязательное)

**Форма акта приемки геодезической разбивочной основы  
для строительства**

---

(наименование объекта строительства)

**АКТ ПРИЕМКИ № \_\_\_\_ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Г. \_\_\_\_\_  
“ \_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:  
ответственного представителя заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, должность)  
ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организа-  
ции \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, должность)  
рассмотрела предоставленную техническую документацию на геодезическую  
разбивочную основу для строительства \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта строительства)  
и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъ-  
явленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строи-  
тельства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления  
соответствуют представленной технической документации

\_\_\_\_\_  
(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)  
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а  
подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строитель-  
ства \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

Приложения: \_\_\_\_\_  
(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представители подрядчика: производитель работ \_\_\_\_\_  
(подпись)

Работник геодезической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение Г**  
*(обязательное)*

**Формат акта приемки геодезических разбивочных работ,  
необходимых для разбивки опор**

(моста, путепровода, пешеходного перехода, и т.п.)

**АКТ ПРИЕМКИ № ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗБИВКИ ОПОР**

“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

Главного инженера \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения треста)

Начальник участка \_\_\_\_\_  
производителя работ \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Ответственного за геодезические разбивочные работы \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

произвела приемку геодезических разбивочных работ по закреплению зна-  
ками осей опор № \_\_\_\_\_

Комиссии предъявлены:

Разбивочный план мостового сооружения, включающий пункты мосто-  
вой триангуляции и высотной сети с указанием всех необходимых для произ-  
водства разбивочных работ, данных по угловым засечкам на центры опор.

Ознакомившись с документами и осмотром закрепления знаков осей  
опоры, комиссия установила, что геодезические разбивочные работы выполнены  
в соответствии с [3].

Количество выполненных работ \_\_\_\_\_

Решение комиссии:

Принять геодезические разбивочные работы по закреплению знаков осей  
опоры № \_\_\_\_\_

Возложить ответственность за сохранность закрепительных знаков на

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение Д**  
*(обязательное)*

**Форма акта геодезической проверки положения конструктивного  
элемента мостового сооружения в плане и профиле**

**АКТ № \_\_ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО  
ЭЛЕМЕНТА МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ  
В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ**

“ \_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:  
председателя – главного инженера строительной организации \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

и членов комиссии \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, имена, отчества)  
произвела геодезическую проверку положения \_\_\_\_\_

конструктивного элемента мостового сооружения  
в плане и по отметкам.

При проверке установлено:

а) нивелировка произведена от исходного репера №\_\_\_\_\_ отметка кото-  
рого \_\_\_\_\_ (в отметках, принятых в проекте)  
б) положение опоры в плане определено по отношению к основным осям

в) результаты проверки оформлены графически и приведены в приложении  
к настоящему акту.

Заключение комиссии:

\_\_\_\_\_  
(указываются отклонения от проекта, превосходящие допуски, предусмотренные дейст-  
вующим СНиП и устанавливается возможность дальнейшего производства работ)

Приложения:

- 1 План конструктивного элемента с привязкой к осям сооружения.
- 2 Исполнительный график конструктивного элемента мостового сооружения  
(в т.ч. строительный подъем по каждой балке (ферме)).

Подписи: \_\_\_\_\_

**Приложение Е\***  
(обязательное)

**Форма акта геодезической проверки положения пролетного строения в  
плане и профиле после постановки его на опорные части**

Строительная организация \_\_\_\_\_  
Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ПОЛОЖЕНИЯ  
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ ЕГО  
НА ОПОРНЫЕ ЧАСТИ**

“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

действующая на основании \_\_\_\_\_

(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организаций,

участвующих в проверке, или на права по должности,

предоставленные в установленном порядке)

произвела геодезическую проверку положения \_\_\_\_\_

(наименование пролетного строения)

расчетным пролетом \_\_\_\_\_ м после постановки его на опорные части в  
пролете \_\_\_\_\_ в том числе:

- а) в плане относительно осей сооружения;
- б) ординат строительного подъема по каждой ферме (балке);
- в) план ферм (балок) \_\_\_\_\_

Результаты проверки оформления графически и приведены в приложении к  
настоящему акту.

Приложения:

1. План пролетного строения с привязкой к осям сооружения.
2. Исполнительный профиль строительного подъема по каждой ферме (балке).
3. План каждой фермы (балки) с привязкой к теоретическим осям.

Подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* оформляется с титульным листом

**Приложение Ж**  
(рекомендуемое)

**Примерный перечень специальных вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостовых сооружений**

1. Временные речные причалы.
2. Различного рода тяговые устройства и приспособления.
3. Подкрановые эстакады и рабочие мостики.
4. Шпунтовые ограждения и закладные крепления котлованов.
5. Бездонные ящики и перемычки, включая грунтовые.
6. Специальные вспомогательные сооружения, приспособления и устройства при сооружении фундаментов опор (с применением опускных колодцев, кессонов, на буровых и забивных сваях, столбах, оболочках).
7. Устройства, приспособления и установки для подводного бетонирования.
8. То же, для работы со льда.
9. Подмости для монтажа пролетных строений.
10. Специальные вспомогательные сооружения, приспособления и устройства для монтажа железобетонных и металлических пролетных строений навесным или полунавесным способом.
11. То же, способом продольной или поперечной надвижки, в том числе с применением антифрикционных материалов.
12. То же, способом перевозки на плаву.
13. Устройства и приспособления для подъема (опускания) пролетных строений.
14. Сооружения и устройства для защиты вспомогательных конструкций от ледохода, наледи, сели, карчехода.
15. Рабочие подмости и ограждения.
16. Плашкоуты под плавучие краны для транспортирования грузов и т.д.
17. Наземные и подводные якоря и т.п.
18. Стационарная или разборная переставная щитовая, инвентарная и скользящая опалубка для бетонирования мостовых опор и тепляки для них с искусственным обогревом.

**Приложение И\***  
(обязательное)

**Форма акта приемки ответственных специальных вспомогательных сооружений (приспособлений, устройств) для строительства мостового сооружения**

Строительная организация \_\_\_\_\_  
Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, УСТРОЙСТВ)  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ**  
“ ” 20 г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

действующая на основании \_\_\_\_\_  
произвела освидетельствование и приемку \_\_\_\_\_

(наименование, месторасположение и назначение сооружения, устройства)

Комиссии предъявлены:

1. Рабочие чертежи № \_\_\_\_\_  
разработанные \_\_\_\_\_ (наименование организации)  
с нанесением на них всех отклонений от проекта, согласованных с \_\_\_\_\_

“ ” 20 г.

2. Журнал производства работ № \_\_\_\_\_
3. Журнал авторского надзора № \_\_\_\_\_
4. Акты предшествующих приемок № \_\_\_\_\_
5. Сертификаты соответствия № \_\_\_\_\_ металла неинвентарных конструкций, изготовленных на строительство
6. Паспорта № \_\_\_\_\_ неинвентарных металлических конструкций, изготовленных на заводах.
7. Результаты освидетельствования инвентарных металлических конструкций перед их использованием.

\* оформляется с титульным листом

Ознакомившись с предъявленными документами и проверив выполнение работ в натуре, комиссия установила: \_\_\_\_\_

На основании изложенного комиссия постановила:

1. Считать работы по \_\_\_\_\_  
(наименование сооружения, устройства)  
выполненными и принятыми
  2. Качество работ признать
  3. Разрешить дальнейшее производство работ по \_\_\_\_\_
- 

Приложения:

1. Исполнительная схема положения вспомогательного сооружения (устройства) и его частей в плане и по отметкам.
2. Журналы забитых свай, погруженных оболочек и т.д.
3. Сводная ведомость забитых свай, погруженных оболочек и т.п.

Подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Приложение К**  
*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и приемки котлована**

Строительная организация \_\_\_\_\_  
Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ КОТЛОВАНА**  
под \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имена, отчества)  
действующая на основании \_\_\_\_\_

(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,  
участвующих в проверке, или на права по должности,

предоставленные в установленном порядке)  
произвела освидетельствование котлована под \_\_\_\_\_

Комиссии предъявлены:

1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована №№  
разработанные \_\_\_\_\_ (наименование организации)

С нанесением на чертежах отклонений от проекта, допущенных в процессе  
строительства и согласованных с проектной организацией

2. Журнал работ № \_\_\_\_\_  
3. Журнал № \_\_\_\_\_ авторского надзора  
4. Ведомость постоянных реперов и акт № \_\_\_\_\_ геодезической  
разбивки \_\_\_\_\_

Ознакомившись с предъявленными документами и проверив выполнение работ в натуре, комиссия установила:

1. Отметки естественной поверхности грунта у котлована \_\_\_\_\_
2. Котлован вырыт до отметке \_\_\_\_\_ при проектной отметке \_\_\_\_\_
3. Нивелировка произведена от репера № \_\_\_\_\_ отметка которого \_\_\_\_\_ (в отметках, принятых в проекте)
4. Котлован имеет шпунтовое ограждение (закладное крепление), выполнено из \_\_\_\_\_ забитого на глубину от дна котлована от \_\_\_\_\_ м до \_\_\_\_\_ м при глубине забивки по проекту \_\_\_\_\_ м; отметка верха ограждения \_\_\_\_\_

Соответствие проекту и состояние ограждения \_\_\_\_\_  
(указать отклонения в положении шпунта,

крепление на отметках верха и поверхности грунта,

наличие всех обвязок и распорок; качество сопряжений,

замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)

5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № \_\_\_\_\_ к настоящему акту.
6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) \_\_\_\_\_
7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте \_\_\_\_\_
8. Интенсивность водоотлива \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час
9. Грунт на дне котлована состоит из \_\_\_\_\_

и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину \_\_\_\_\_ м, после чего идет \_\_\_\_\_

10. Данные о заглушкинении ключей \_\_\_\_\_

11. Результаты испытаний несущей способности грунта \_\_\_\_\_

---

---

Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято \_\_\_\_\_ кг/см<sup>2</sup>, при принятом в проекте \_\_\_\_\_ кг/см<sup>2</sup>.

Комиссия постановила:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества

---

2. Разрешить заложение фундамента на отметке \_\_\_\_\_

(в отметках, принятых в проекте)

Приложения:

1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям сооружения.

2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.

3. Результаты контрольного бурения или шурфования от

“ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_\_ г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.

4. Акт испытаний несущей способности грунта основания.

5. Разворотка шпунтового ограждения.

6. Журнал погружения шпунта.

Подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### П р и м е ч а н и я

1 Контрольное бурение или шурфование на глубину не менее 4 м ниже отметки подошвы фундамента производится при приемке котлована под опоры больших и средних мостовых сооружений. При этом контрольные скважины при возможности появления напорной воды следует закладывать за пределами котлована.

2 При заложении фундамента на скале и в котлованах мостовых сооружений длиной до 50 м и труб контрольное бурение производится только по специальному требованию приемочной комиссии.

3 Испытания грунта производятся при наличии специальных указаний в проекте или по требованию комиссии.

В необходимых случаях к приемке привлекаются представители проектной организации и в том числе геолог.

**Приложение Л**  
(обязательное)

**Форма акта освидетельствования свай и шпунта  
до их погружения в грунт**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СВАЙ И ШПУНТА ДО ИХ  
ПОГРУЖЕНИЯ В ГРУНТ**

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, инициалы)

произвели освидетельствование свай, свай-оболочек, шпунта (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_

(наименование материала)

предназначенных для \_\_\_\_\_

(наименование сооружений или конструкций)

При освидетельствовании рассмотрены:

а) паспорта № \_\_\_\_\_ железобетонных элементов;  
б) выписка из сертификата № \_\_\_\_\_ для стальных элементов.

На основании вышеизложенного установлено:

а) железобетонные, стальные элементы (ненужное зачеркнуть), имеющие марки \_\_\_\_\_ соответствуют требованиям проекта действующих ГОСТ и СНиП и могут быть применены для \_\_\_\_\_

(наименование сооружений или конструкций)

б) деревянные элементы, изготовленные из \_\_\_\_\_

(порода, сорт леса)

имеют диаметр (сечение) от \_\_\_\_\_ см до \_\_\_\_\_ см.

Обрезка верхнего, заострение нижнего концов и стыки свайных элементов выполнены в соответствии с техническими требованиями.

Свайные элементы могут быть использованы для \_\_\_\_\_

(наименование сооружения или конструкции)

Производитель работ \_\_\_\_\_

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

(подписи)

**Приложение М\***  
(обязательное)

**Форма журнала погружения свай**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ № \_\_\_\_\_ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ**

Ответственный за ведение журнала \_\_\_\_\_

(Должность, ФИО, подпись)

Сваи № \_\_\_\_\_

1. Система копра (тип направляющего оборудования) \_\_\_\_\_

2. Тип молота \_\_\_\_\_

3. Вес ударной части молота \_\_\_\_\_ кН

4. Давление (воздуха, пара) по паспорту \_\_\_\_\_ МПа

5. Энергия удара молота (по паспорту) \_\_\_\_\_ кДж (кН·м)

6. Тип и вес наголовника \_\_\_\_\_ кН

7. Характеристика амортизаторов свайного наголовника \_\_\_\_\_

(материал, толщина, площадь, периодичность замены)

8. Отметка уровня воды \_\_\_\_\_ м

9. Проектный отказ \_\_\_\_\_ см при высоте падения ударной части молота \_\_\_\_\_ м.

Схематический план свайного поля с привязкой к осям опор и указанием номеров свай.

Начальник производственно-технического отдела ) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

\* оформляется с титульным листом

СВАЯ № \_\_\_\_\_ (по плану)

1. Дата забивки (и добивки) \_\_\_\_\_

Смена от \_\_\_\_\_ час до \_\_\_\_\_ час.

2. Марка сваи \_\_\_\_\_

Паспортный № \_\_\_\_\_

материал \_\_\_\_\_, длина \_\_\_\_\_ м

поперечное сечение \_\_\_\_\_ см

3. Отметки:

Поверхности грунта у сваи \_\_\_\_\_

острия сваи: проектная \_\_\_\_\_

фактическая \_\_\_\_\_

4. Глубина погружения \_\_\_\_\_ м

Бригада \_\_\_\_\_

(ФИО бригадира и подпись)

№ залога	Высота подъема ударной части молота, м	Число ударов в залоге	Глубина погружения свай от залога, см	Отказ от одного удара, см	Примечание
----------	--	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------

Исполнитель

(мастер, прораб) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**П р и м е ч а н и я**

1 Записи в журналах должны производиться непосредственно у места погружения свай. Ведение черновых записей на отдельных листах, тетрадях и т. п. с последующим переписыванием в журнал категорически запрещается.

2 В Графе «Примечание» указываются: причина и длительность задержек в производстве работ по погружению свай, а также отмечаются все случаи их повреждения.

3 В случае замены оборудования, указанного на заглавном листе, в журнале делаются соответствующие записи.

Всего в настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ страниц  
(шнурок закрепить печатью)

Начальник участка  
(старший производитель работ) \_\_\_\_\_

Начальник производственно-  
технического отдела) \_\_\_\_\_

Место печати  
строительной организации  
«\_\_\_» 20\_\_\_ г.

**Приложение Н**  
(обязательное)

**Форма сводной ведомости погружения свай**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ**

Погруженных свай \_\_\_\_\_ Опора № \_\_\_\_\_

Элемент сооружения \_\_\_\_\_

Материал \_\_\_\_\_

№№ пп	№№ жур- нала	№№ свай по плану	По- переч. сеч. свай, см	Дата за- бив- ки	Глубина за- бивки *		Тип мо- лота	Энергия удара. кг·м	Отказ, см/мин		При- ме- чание
					по про- екту	факт.			при заби- вке	при до- бивке	
* глубину забивки свай указывают от дна котлована до остряя сваи											

Приложение – Исполнительная схема с нанесением проектного и фактического положения забитых свай с указанием их номеров.

Начальник участка  
(старший производитель работ) \_\_\_\_\_

Начальник производственно-  
технического отдела ) \_\_\_\_\_

**Приложение П\***  
**(обязательное)**

**Форма журнала погружения шпунта**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ № \_\_\_\_ ПОГРУЖЕНИЯ ШПУНТА**

Наименование конструкции \_\_\_\_\_

Система, № копра (крана) \_\_\_\_\_

Тип, № молота (вибропогружателя) \_\_\_\_\_

Масса ударной части молота \_\_\_\_\_

Тип и масса наголовника \_\_\_\_\_

Шпунт \_\_\_\_\_ (Тип, материал, масса 1 п.м, проектная длина)

Проектные отметки: верха шпунта \_\_\_\_ м; низа шпунта \_\_\_\_ м;

поверхности грунта в месте погружения шпунта: наибольшая \_\_\_\_ м;

наименьшая \_\_\_\_ м.

Отметка рабочего горизонта воды \_\_\_\_ м.

Схематический план шпунтового ограждения с привязкой к осям опор и указанием номеров шпунтина.

Начальник производственно-технического отдела ) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Дата. Смена от час ____ до час ____ Бригада. Подпись бригадира	№ шпун- тины - по пла- ну	Факт. длина шпун- тины, м	Отметка верха шпун- тины	Вели- чина срезки или на- ра- щива- ния шпун- тины, м	Глубина погруже- ния (см/мин) или отказ (см)		Скорость погру- жения (см/мин) или отказ (см)	Приме- чание
					проект- ная	факти- ческая		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сменный мастер \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, подпись)

\* оформляется с титульным листом

Указания по ведению журнала

1. Журнал ведется на конструкцию шпунтового ограждения или шпунтовой стенки. Записи в журналы производятся на рабочем месте постоянно.
2. Частично погружение шпунтинг при наборе по контуру в журнале не фиксируется.
3. В графе «Примечания» указываются: причина и длительность задержек в производстве работ и погружению, повреждения оборудования для погружения шпунта, наголовника или шпунтинг.
4. В случае замены оборудования в журнале делаются соответствующие записи.
5. К журналу должна быть приложена исполнительная схема шпунтового ограждения с привязкой в плане и профиле и нумерацией шпунтинг.

В настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ страниц  
(шнурковку закрепить печатью)

Начальник участка  
(старший производитель работ) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)  
Начальник производственно-  
технического отдела ) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Место печати  
строительной организации  
«\_\_\_» 20\_\_\_ г.

**Приложение Р\***  
(обязательное)

**Форма журнала вибропогружения свай-оболочек (свай)**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и месторасположение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ № \_\_\_\_\_ ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)**

Начало \_\_\_\_\_ Окончание \_\_\_\_\_

Сваи-оболочки (сваи) № \_\_\_\_\_

Система копра (крана) и направляющих устройств \_\_\_\_\_

Тип вибропогружателя \_\_\_\_\_

Наименование и мощность электродвигателя \_\_\_\_\_

Тип и масса наголовника \_\_\_\_\_

Характеристика сваи-оболочки (сваи) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (материал, наружный диаметр, толщина стенки)

Тип стыка секций \_\_\_\_\_

Способ извлечения грунта \_\_\_\_\_

Способ защиты от гидравлического удара \_\_\_\_\_

Отметка уровня воды \_\_\_\_\_

Схематический план оболочек с привязкой к осям опоры и указанием их номеров.

Начальник производственно-технического отдела \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

СВАЯ-ОБОЛОЧКА (СВАЯ) № \_\_\_\_\_  
(по плану)

\* оформляется с титульным листом

# СТ РК 1685 - 2007

1. Длина общая \_\_\_\_\_ м

2. Количество и длина каждой секции \_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_ м.

3. № паспорта секций \_\_\_\_\_

4. Отметки:

а) дна акватории (или поверхности грунта у сваи-оболочки (сваи))

б) низа сваи-оболочки (сваи)

проектная \_\_\_\_\_

фактическая \_\_\_\_\_

в) верх грунта в полости сваи оболочки (сваи) после погружения

5. Погружение сваи-оболочки (сваи) после погружения \_\_\_\_\_

6. При последнем залоге:

Скорость погружения \_\_\_\_\_ см

Амплитуда \_\_\_\_\_ см

Сила тока \_\_\_\_\_ А

Напряжение \_\_\_\_\_ В

Глубина погружения в грунт \_\_\_\_\_ м

Отметка низа сваи-оболочки \_\_\_\_\_ м

Высота грунтового ядра \_\_\_\_\_ м

Даты:

начало погружения \_\_\_\_\_

конец погружения \_\_\_\_\_

Дата, смена, бригада. Подпись бригадира	№ залога	Продолжительность залога, мин	Погружение от залога, см	Отдых после очередного залога, мин	Данные о работе вибропогружателя		
					частота вращения дебалансов	напряжение тока, В	сила тока, А
1	2	3	4	5	6	7	8

Данные о работе вибропогружателя		Амплитуда колебания сваи-оболочки (сваи), см	Отметка низа сваи-оболочки (сваи) после залога	Отметка грунта в свае-оболочке		
показатели счетчика, кВт·ч	в конце залога			до удаления	после удаления	Примечание
9	10	11	12	13	14	15

Исполнитель  
(сменный мастер) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

**Указания по ведению журнала  
вибропогружения свай-оболочек**

1. Производственно-технический отдел подразделения организации перед выдачей журнала на производство:

1.1. Заполняет титульный лист журнала, указывая его номер по своему реестру.

1.2. Заполняет схематический план свай-оболочек, указывая их нумерацию и привязку.

1.3. Указывает количество прошнурованных и пронумерованных страниц в журнале и оформляет журнал подписью и печатью.

2. При ведении журнала:

2.1. Записи должны производиться четко и ясно непосредственно у места погружения свай-оболочек. Ведение черновых записей на отдельных листках, тетрадях и т.п. с последующим переписыванием в журнал запрещается. Подчистки и исправления отдельных записей не допускаются. В случае необходимости изменения ошибочной записи старая запись зачеркивается и рядом или на другой строчке делается новая запись.

2.2. Данные об амплитуде и параметрах вибропогружателя, а также характере пройденного грунта вносятся в случае, когда проектом поставлено требование о получении в конце погружения свай-оболочки расчетных амплитуд. Эти данные определяются на заключительном этапе погружения при залоге продолжительностью 2,0 минуты.

2.3. В графе «Примечание» указываются причина и длительность задержек в производстве работ по погружению свай-оболочки (повреждения вибропогружателя, свай-оболочки и др.).

3. Журналы должны храниться во время работы у лиц, ответственных за ведение записей в журнале, а во время перерывов в работах у старшего производителя работ.

4. При замене оборудования в журнале делается соответствующая отметка за подписью производителя работ.

5. Законченные журналы сдаются в производственно-технический отдел.

В настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ страниц

Начальник участка  
(старший производитель работ) \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

Начальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

**Приложение С**  
*(обязательное)*

**Форма сводной ведомости погружения свай-оболочек**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК**  
 (С № \_\_\_\_\_ ПО № \_\_\_\_\_)

Начало \_\_\_\_\_ Окончание \_\_\_\_\_

Опора № \_\_\_\_\_

Наружный диаметр оболочек \_\_\_\_\_ м

Толщина свай \_\_\_\_\_

№№ пп	Дата погру- жения	Журнал вибропо- гружения	№ оболочек по плану фундамента	Тип сваи- оболочки (сваи)	Длина, м	Отметка нижнего конца сваи-оболочки (сваи)	
						по проекту	фактическая
1	2	3	4	5	6	7	8

Тип виб- ро- гружате- ля	Данные о последнем залоге				Высота грунто- вого ядра в свае- оболочке (сваи) после погруже- ния, м	Приме- чание
	частота вращения дебалан- сов, об/мин	потреб- ляемая мощность, кВт	амплитуда колебания, см	скорость погруже- ния, м/мин		
9	10	11	12	13	14	15

Приложение – Исполнительная схема с нанесением проектного и фактического положения свай-оболочек (сваи) с указанием их номеров

Начальник участка  
 (старший производитель работ) \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., подпись)

Начальник производственно-  
 технического отдела \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., подпись)

**Приложение Т**  
*(обязательное)*

**Форма акта испытания свай динамической нагрузкой**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_ ИСПЫТАНИЯ СВАИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ**

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

представителя \_\_\_\_\_ (наименование строительной организации)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

представителя технического надзора заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

представителя проектной организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт об испытании свай фундамента опоры № \_\_\_\_ динамической нагрузкой.

Характеристика сваи:

Свай № \_\_\_\_ Вид сваи \_\_\_\_\_ Материал сваи \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Сечение (диаметр) \_\_\_\_\_

Длина \_\_\_\_\_ м (без острия) Масса \_\_\_\_\_ т

Паспорт предприятия-изготовителя № \_\_\_\_\_

Характеристика копра:

Характеристика молота:

Тип \_\_\_\_\_ Общая масса \_\_\_\_\_ т

Масса ударной части \_\_\_\_\_ т. Паспортная энергия удара \_\_\_\_\_ кгс

Паспортное количество ударов в мин. \_\_\_\_\_

Масса наголовника \_\_\_\_\_ т. Прокладка в наголовнике \_\_\_\_\_

До отметки \_\_\_\_\_ м свая забита с использованием подмыва (центрального или бокового), осуществляемого подмывной трубкой диаметром \_\_\_\_\_

мм при давлении воды \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup> и расходе воды \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/мин.

При отключенному подмыве свая добита на \_\_\_\_\_ м.

## СТ РК 1685 - 2007

На последних залогах погружения испытуемой сваи получены данные, приведенные в таблице:

Глубина забивки сваи, м	Количество ударов на 1 м или 10 см погружения сваи	Высота подъема ударной части молота, см	Средний отказ от одного удара, см	Количество ударов, затраченное с начала забивки сваи	Примечание
1	2	3	4	5	6

Способ измерения перемещения сваи \_\_\_\_\_  
отказомером, линейкой и др.

Положение сваи после забивки:

Абсолютные отметки: глубина забивки сваи \_\_\_\_\_ м

верха сваи \_\_\_\_\_ м

поверхности грунта у сваи \_\_\_\_\_ м

низа сваи \_\_\_\_\_ м

Состояние головы сваи после забивки \_\_\_\_\_

Температура воздуха \_\_\_\_\_ °C

### ИСПЫТАНИЕ СВАИ

Дата	Продолжительность «Отдыха» сваи, дни	Количество ударов	Величина погружения сваи, см	Средний отказ от одного удара
	2	3	4	5

Способ измерения перемещения сваи \_\_\_\_\_  
отказомером, линейкой и др.

Температура воздуха \_\_\_\_\_ °C

Во время погружения и испытания сваи отмечены следующие ненормальные явления.

Приложение: Геологическая колонка и график погружения сваи.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подписи)

### П р и м е ч а н и я

1 Испытания динамической нагрузкой должны, как правило, проводиться тем же оборудованием, которое использовалось для забивки свай фундамента.

2 Количество и №№ свай, подлежащих контрольным динамическим испытаниям при строительстве, устанавливается проектной организацией в пределах 1% от общего количества свай на данном объекте, но не менее 5 шт.

3 Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 5686 и «Руководством по методам полевых испытаний несущей способности свай и грунтов».

**Приложение У\***  
*(обязательное)*

**Форма журнала бурения скважин, разбуривания уширений  
в основании скважин или оболочек**

Строительная организация \_\_\_\_\_  
 Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ № БУРЕНИЯ СКВАЖИН, РАЗБУРИВАНИЯ УШИРЕНИЙ В  
ОСНОВАНИИ СКВАЖИН ИЛИ ОБОЛОЧЕК**

Опора № \_\_\_\_\_

№ скважин или оболочек по проектному плану \_\_\_\_\_  
 фундамента \_\_\_\_\_

тип бурового механизма \_\_\_\_\_

рабочий орган \_\_\_\_\_

Начат «    » 20 г.

Окончен «    » 20 г.

Начальник производственного отдела \_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

Оболочка или скважина № \_\_\_\_\_

Отметка поверхности грунта \_\_\_\_\_ м

Оболочка: наружный диаметр \_\_\_\_\_ м

толщина стенки \_\_\_\_\_ см

отметка низа \_\_\_\_\_ см

Скважина:

диаметр \_\_\_\_\_ м

высота цилиндрической части \_\_\_\_\_ м

отметка низа по проекту \_\_\_\_\_ м

Дата и время: начала работ \_\_\_\_\_

окончания работ \_\_\_\_\_

Дата, смена, бригада, подпись бригадира	Время бурения, ч. мин.			Глубина скважины			Отметка дна скважины, м	Отметка низа ушире- ния, м	Характер разбуренных грунтов	Диам. разбуренного ущириения, м
	начало	окончание	продолжи- тельность	до бурения	после бурения	пробурено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (сменный мастер), (Ф.И.О., подпись)

\* оформляется с титульным листом

## СТ РК 1685 - 2007

Указания по ведению журнала бурения скважин,  
разбуривания уширений в основании скважин или оболочек

1. В журнал вносятся данные при выполнении работ по:

- бурению скважин, в том числе в основании оболочек;
- разбуриванию уширений в основании скважин или оболочек.

2. Записи в журнале должны производиться непосредственно при производстве буровых работ. Ведение черновых записей на отдельных листах, тетрадях и т.п. воспрещается.

3. В Графе «Примечание» указываются: причина и длительность задержек в производстве работ.

4. В случае замены оборудования в журнале делаются соответствующие записи.

5. В графе «Отметка для скважин» по окончании проходки указывается глубина шлама (воды) в случае наличия ее на дне скважины

В настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ страниц

Начальник участка  
(старший производитель работ) \_\_\_\_\_

Начальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_

Место печати  
подразделения треста  
«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

**Приложение Ф**  
**(обязательное)**

**Форма сводной ведомости пробуренных скважин и уширений**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН И УШИРЕНИЙ**

Опора № \_\_\_\_\_

Проектный диаметр скважин \_\_\_\_\_ м

Проектный диаметр уширений \_\_\_\_\_ м

Проектная высота цилиндрической части уширений \_\_\_\_\_ м

Тип бурового станка и инструмента \_\_\_\_\_

№№ пп	Дата бурения скважин, разбуривания уширений		№№ скважин и по плану фундамента	Факт. диам. скважин или ушир., м	Высота цилиндрич. части уширений, м	Отметка дна скважины, низа уширений, м		Контроль размеров скважин, уширений	Примечания
	начало	окончание				по проекту	фактич.		

Начальник производственно-технического отдела \_\_\_\_\_

Ст. производитель работ \_\_\_\_\_

Производитель работ \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Приложение X**  
*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и приемки полости пробуренной скважины для бетонирования столба, скважин в основании оболочки, уширения**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ №\_\_\_\_\_ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ ПОЛОСТИ  
ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЫ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ СТОЛБА, СКВАЖИН В  
ОСНОВАНИИ ОБОЛОЧКИ, УШИРЕНИЯ**

№\_\_\_\_\_ фундамента опоры №\_\_\_\_\_

«\_\_\_» 20\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_  
представителей \_\_\_\_\_  
(наименование строительной организации)

\_\_\_\_\_  
(Должность, фамилия, инициалы)  
представителя технического надзора заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО, должность)  
произвела осмотр работ, выполненных по разбуриванию скважин для бетонирования столба, скважин для бетонирования столба, скважин в основании оболочки, уширения №\_\_\_\_\_ фундамента опоры №\_\_\_\_\_ и  
составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

\_\_\_\_\_

2. Работы выполнены по рабочим чертежам \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. При проверке выполненных работ установлено:  
3.1. Железобетонная оболочка наружным диаметром \_\_\_\_\_ м

с толщиной стенки \_\_\_\_\_ см и общей длиной \_\_\_\_\_ м  
погружена до отметки \_\_\_\_\_ м

3.2. Скважина диаметром \_\_\_\_\_ м отмечкой верха \_\_\_\_\_ м  
с отмечкой дна \_\_\_\_\_ м забурена:

станком \_\_\_\_\_ в нескальный грунт на глубину \_\_\_\_\_ м  
станков \_\_\_\_\_ в скальный грунт на глубину \_\_\_\_\_ м

3.3. Разбурено уширение диаметром \_\_\_\_\_ м с расположением подошвы на отметке \_\_\_\_\_ м с высотой цилиндрической части \_\_\_\_\_ м.

3.4. Уровень воды (глинистого раствора) в скважине (оболочке) находится на отметке \_\_\_\_\_ м при отметке воды вне скважины (оболочки) \_\_\_\_\_ м.

3.5. Грунт в основании \_\_\_\_\_.

3.6. Отклонение скважины (оболочки) в плане вдоль мостового сооружения \_\_\_\_\_ см, поперек моста \_\_\_\_\_ см, отклонение по вертикали \_\_\_\_\_.

4. В присутствии комиссии в скважину (оболочку) опущен арматурный каркас длиной \_\_\_\_\_ м и наружным диаметром \_\_\_\_\_ м, низ каркаса расположен на отметке \_\_\_\_\_ м.

Арматурный каркас с \_\_\_\_\_.  
продольными стержнями \_\_\_\_\_  
диаметром \_\_\_\_\_ мм изготовлен в соответствии с проектом \_\_\_\_\_ лист № \_\_\_\_\_

В результате сопоставления данных натурного освидетельствования с проектными материалами установлено \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Постановили: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Качество работ признать \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подписи)

**Приложение Ц**  
*(обязательное)*

**Форма сводной ведомости заполненных бетоном скважин, уширений и оболочек**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕННЫХ БЕТОНОМ СКВАЖИН, УШИРЕНИЙ И ОБОЛОЧЕК**

Опора № \_\_\_\_\_

Наружный диаметр оболочек \_\_\_\_\_; толщина стенки оболочки \_\_\_\_\_ см.

№№ пп	Дата бе- тони- рования	№№ обо- лочек по плану фунда- мента	Отметка низа обо- лочки		Отметка низа сква- жины, уширения, грунта в полости оболочки		Диаметр скважины или уширения, м		Отметка верха бетона в полости оболочки		Объем уложенно- го бетона		Фактическая марка бетона заполнения скважины ущирения оболочки
			по про- екту	факти- чески	по про- екту	факти- чески	по про- екту	факти- чески	по про- екту	факти- чески	по про- екту	факти- чески	

Начальник участка  
(старший производитель работ) \_\_\_\_\_

Начальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_

**П р и м е ч а н и е** – Сводная ведомость оформляется на основании данных журналов бетонных работ или подводного бетонирования.

**Приложение Ш**  
(обязательное)

**Форма акта освидетельствования и приемки свайного  
фундамента на забивных сваях (шпунтового ряда)**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО  
ФУНДАМЕНТА НА ЗАБИВНЫХ СВАЯХ (ШПУНТОВОГО РЯДА)**

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, инициалы)

произвела освидетельствование и приемку свайного основания (шпунтового ряда) \_\_\_\_\_

Комиссии предъявлены:

1. Рабочие чертежи основания, ограждение котлованов с креплением № \_\_\_\_, разработанные \_\_\_\_\_  
(наименование организации)
2. Журнал производства работ № \_\_\_\_\_
3. Журнал авторского надзора № \_\_\_\_\_
4. Журнал погружения свай \_\_\_\_\_

Комиссия, ознакомившись с предъявленными документами и проверив выполненные работы в натуре, установила:

1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована \_\_\_\_\_
2. Срезка грунта произведена до отметки \_\_\_\_\_
3. Котлован вырыт до отметки \_\_\_\_\_ при проектной отметке \_\_\_\_\_
4. Паспорта № \_\_\_\_\_

(на сваи)

5. Нивелировка произведена от репера № \_\_\_\_\_, отметка которого (в отметках, принятых в проекте) \_\_\_\_\_

## СТ РК 1685 - 2007

6. Котлован имеет шпунтовое ограждение (закладочное крепление) \_\_\_\_\_, выполненное из \_\_\_\_\_, забитого на глубину от \_\_\_\_\_ м до \_\_\_\_\_ м ниже дна котлована при глубине забивки по проекту \_\_\_\_\_ м отметка верха ограждения \_\_\_\_\_. Соответствие проекту и состояние ограждения и крепления \_\_\_\_\_
7. Отметка самых низких грунтовых вод \_\_\_\_\_
8. Отметка воды в котловане в начале водоотлива \_\_\_\_\_
9. Отметка воды вне котлована на дату составления акта \_\_\_\_\_
10. Интенсивность водоотлива \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час
11. Грунт на дне котлована состоит из \_\_\_\_\_
12. Погружено для свайного фундамента, согласно журналам № \_\_\_\_\_. Погружения свай и плана расположения свай \_\_\_\_\_ шт.
13. Результаты испытания свай динамической и статической нагрузкой (по данным актов № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.)

На основании изложенного комиссия постановила:

1. \_\_\_\_\_
2. Качество работ признать \_\_\_\_\_
3. Разрешить выполнение дальнейших работ \_\_\_\_\_

Приложение – Исполнительная схема положения смонтированной конструкции в плане и по отметкам с привязкой к осям сооружения по данным инструментальной съёмки.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подписи)

**Приложение Щ**  
*(обязательное)*

**Форма акта приемки смонтированных сборных  
железобетонных столбов**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_\_ ПРИЕМКИ СМОНТИРОВАННЫХ СБОРНЫХ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ**

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, инициалы)

действующая на основании \_\_\_\_\_  
произвела приемку \_\_\_\_\_

Комиссии предъявлены:

1. Рабочие чертежи основания, ограждение котлованов с креплением № \_\_\_, разработанные \_\_\_\_\_ (наименование организации)
2. Журнал производства работ № \_\_\_\_\_
3. Журнал авторского надзора № \_\_\_\_\_
4. Акты приемки и проверки предшествующих работ \_\_\_\_\_

Паспорта № \_\_\_\_\_  
(на сборные железобетонные столбы)

Сертификаты № \_\_\_\_\_  
Комиссия, ознакомившись с предъявленными документами и освидетельствовав \_\_\_\_\_ установила:

Результаты освидетельствования смонтированной конструкции \_\_\_\_\_

На основании вышеизложенного комиссия постановила:

1. Принять \_\_\_\_\_
2. Разрешить выполнение дальнейших работ \_\_\_\_\_
3. Качество работ признать \_\_\_\_\_

Приложение – Исполнительная схема положения смонтированной конструкции в плане и по отметкам с привязкой к осям сооружения по данным инструментальной съёмки.

\_\_\_\_\_  
(подписи)

**Приложение 1**

*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и приемки свайного фундамента  
(на буровых сваях, оболочках)**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА  
(НА БУРОВЫХ СВАЯХ, ОБОЛОЧКАХ)**

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

представителей строительной организации \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, инициалы)

представителя технического надзора заказчика \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование и приемку свайного фундамента под \_\_\_\_\_

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

\_\_\_\_\_

2. Работы выполнены по рабочим чертежам \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. При проверке выполненных работ установлено:

3.1 Погружено свай для фундамента, согласно прилагаемым документам \_\_\_\_ шт. диаметром \_\_\_\_ м, на глубину от \_\_\_\_ м до \_\_\_\_ м.

Паспорта № \_\_\_\_\_

3.2 Под сваи пробурено \_\_\_\_ скважин диаметром \_\_\_\_ м, в нижнем конце скважины имеют уширение, лидерные скважины, камуфлетные уширения (ненужное зачеркнуть) диаметром \_\_\_\_ м.

3.3 Отметка низа скважин и уширений по каждой скважине дана в приложении № \_\_\_\_\_

3.4 Грунт в основании буровых свай состоит из \_\_\_\_\_\*

3.5 Размеры котлована по низу в плане с нанесением разбивочных осей и плана фундамента, а также разбивочных осей свай и фактического их расположения в плане приведены в приложении № \_\_\_\_\_ к настоящему акту.

3.6 Котлован имеет крепление, выполненное из \_\_\_\_\_

3.7 Отметка воды вне котлована на дату составления акта \_\_\_\_\_

3.8 Интенсивность водоотлива \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час

3.9 Грунт на дне котлована состоит из \_\_\_\_\_

3.10 Данные о заглущении ключей \_\_\_\_\_

Решение комиссии:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

2. Допущенные отклонения от проекта согласованы \_\_\_\_\_

3. Предъявленные к приемке работы, указанные в п.1 настоящего акта приняты с оценкой качества \_\_\_\_\_

4. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по \_\_\_\_\_

Приложения к акту:

1. Сводная ведомость погруженных свай, оболочек (ненужное зачеркнуть).

2. Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений.

3. Журнал забивки свай, погруженных оболочек.

4. Акты освидетельствования скважин.

5. Акты освидетельствования арматурных каркасов, их установки (если не вошли в состав актов п.3).

6. Паспорта на сваи-оболочки.

7. Исполнительная схема положения свай и контуров фундамента (ростверка) по отношению к разбивочным осям и по отметкам.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подписи)

\* Приводить характеристику грунта и толщину слоя сверху вниз.

**Приложение 2**  
*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и приемки основания колодца  
до начала работ по заполнению полости колодца фундамента опоры**  
Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_\_ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ ОСНОВАНИЯ КОЛОДЦА  
ДО НАЧАЛА РАБОТ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛОСТИ КОЛОДЦА ФУНДАМЕНТА  
ОПОРЫ № \_\_\_\_\_**

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:  
представителей строительной организации \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, инициалы)

представителя технического надзора заказчика \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование и приемку основания колодца опоры № \_\_\_\_\_  
и его полости к заполнению и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

\_\_\_\_\_

2. Работы выполнены по рабочим чертежам \_\_\_\_\_

3. При проверке выполненных работ установлено:

3.1. Опускание колодца начато « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. при  
первоначальной отметке \_\_\_\_\_ и закончено  
« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. на отметке при проектной отметке

3.2. Отметка верха кладки на дату составления акта \_\_\_\_\_

3.3. Отметка ножа колодца по осям:  
с ледорезной стороны \_\_\_\_\_

с кормовой стороны \_\_\_\_\_

с правобережной стороны \_\_\_\_\_

с левобережной стороны \_\_\_\_\_

3.4. Отметки грунта в основании колодца даны в приложении № \_\_\_\_\_

3.5. Отметка горизонта воды на дату составления акта \_\_\_\_\_

3.6. Колодец погружен \_\_\_\_\_ водоотлив \_\_\_\_\_

3.7. По данным водолазного (комиссионного) освидетельствования грунт, на котором закончено опускание колодца \_\_\_\_\_

разрабатывался \_\_\_\_\_

при помощи \_\_\_\_\_

3.8. Расчетное сопротивление грунта основания может быть принято \_\_\_\_\_ кг/см<sup>2</sup> при принятом в проекте \_\_\_\_\_ кг/см<sup>2</sup>.

3.9. Контрольным бурением, шурфованием подтверждено распространение несущего слоя ниже ножа на глубину \_\_\_\_\_ м, при этом оказалось, что \_\_\_\_\_

3.10. Смещение осей колодца от проектного положения на отметке ножа составляет \_\_\_\_\_, а смещение верха колодца \_\_\_\_\_

Решение комиссии:

1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

2. Допущенные отклонения от проекта \_\_\_\_\_

согласованы \_\_\_\_\_

3. Предъявленные к приемке работы, указанные в п.1 настоящего акта приняты с оценкой качества \_\_\_\_\_

4. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по \_\_\_\_\_

Приложения к акту:

1. Данные по профилям грунта в основании колодца.

2. Журнал работ по опусканию колодца \_\_\_\_\_

3. Данные контрольного обследования грунтов ниже отметки ножа.

4. \_\_\_\_\_

(подписи)

**Приложение 3**  
*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и приемки установленной  
опалубки и установленной арматуры монолитной конструкции**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**АКТ № ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ УСТАНОВЛЕННОЙ  
ОПАЛУБКИ И УСТАНОВЛЕННОЙ АРМАТУРЫ МОНОЛИТНОЙ  
КОНСТРУКЦИИ**

(наименование и положение изготовленной конструкции)

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

представителей строительной организации \_\_\_\_\_

(должности, фамилии, инициалы)

представителя технического надзора заказчика \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы)

произвела освидетельствование и приемку работ, выполненных \_\_\_\_\_

(наименование строительной организации)

Комиссии предъявлены:

1. Установленная опалубка \_\_\_\_\_

1.1. Рабочие чертежи №№ \_\_\_\_\_, разработанные \_\_\_\_\_

(наименование организации)

с нанесением на них всех отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства и согласованных с проектной организацией

Журнал производства работ № \_\_\_\_\_

1.2. Журнал авторского надзора № \_\_\_\_\_

1.3. Акты приемки предшествующих работ № \_\_\_\_\_

1.4. Данные геодезической проверки опалубки от «\_\_\_» 20\_\_\_г.

2. Установленная арматура \_\_\_\_\_

2.1. Рабочие чертежи №№ \_\_\_\_\_, разработанные \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

с нанесением на них всех отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства и согласованных с проектной организацией

2.2. Документы, указанные в перечне приложений к настоящему акту.

Ознакомившись с предъявленными документами и проверив установленную опалубку и арматуру, комиссия установила:

1. По состоянию опалубки

1.1. Соответствие проекту:

1.1.1. расположения опалубки в плане относительно проектных осей

1.1.2. основных размеров и отметок опалубки \_\_\_\_\_

1.2. Плотность щитов опалубки \_\_\_\_\_

1.3. Плотность стыков и сопряжений элементов опалубки между собой

1.4. Плотность сопряжения опалубки с ранее уложенным бетоном

1.5. Утепление опалубки произведено посредством \_\_\_\_\_

2. По состоянию арматуры:

2.1. Арматура изготовлена из стали \_\_\_\_\_ марки класса \_\_\_\_\_ в соответствии с рабочими чертежами № \_\_\_\_\_ и установлена в

(наименование конструкции)

со следующими отступлениями \_\_\_\_\_, вызванными \_\_\_\_\_

и согласованными \_\_\_\_\_

«\_\_\_» 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_

2.2. Скрепление стержней арматуры в местах пересечений выполнены в соответствии с требованиями действующих СНиП.

2.3. Закладные части установлены в местах, предусмотренных рабочими чертежами № \_\_\_\_\_ и имеют марку стали \_\_\_\_\_.

2.4. Сварныестыки арматуры выполнены \_\_\_\_\_ и расположены \_\_\_\_\_  
(типстыка и способ сварки)

в местах, предусмотренных рабочими чертежами № \_\_\_\_\_.

2.5. Марка электродов и их покрытие \_\_\_\_\_

2.6. Сварка производилась при температуре окружающего воздуха \_\_\_\_\_ °С.

2.7. Результаты наружного осмотра сварных соединений \_\_\_\_\_

(указать соответствие фактических размеров швов и накладок проектным, наличие видимых дефектов-подрезов, непроваров, шлаковых включений, пор, трещин и др.)

2.8. Результаты контроля качества сварных швов механическим способом или физическими методами (ультразвуком, просвечиванием гамма-лучами) \_\_\_\_\_  
На основании вышеизложенного комиссия постановила:

1. Принять работы по установке опалубки, арматуры и закладных частей

\_\_\_\_\_ (наименование конструкции)

2. Качество выполненных работ признать \_\_\_\_\_

3. На основании изложенного разрешается производство работ по бетонированию \_\_\_\_\_

Приложения:

1. Исполнительная схема основных размеров опалубки, её положения относительно проектных осей и расположения основных элементов.

2. Заводские сертификаты № \_\_\_\_\_ арматурной стали и электродов.

3. Акты № \_\_\_\_\_ контрольных механических испытаний арматурной стали в случаях, предусмотренных действующими СНиП и ГОСТ.

4. Акты № \_\_\_\_\_ испытаний сварных соединений арматуры, выполненных при изготовлении арматуры.

5. Акты № \_\_\_\_\_ приемки арматуры, изготовленной на заводе или в мастерских

6. Акты № \_\_\_\_\_ испытаний сварных соединений арматуры, выполненной на монтаже.

7. Список сварщиков с указанием номера и даты дипломов каждого.

8. Копии или перечень документа о разрешении изменений, внесенных в рабочие чертежи.

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение 4\***  
(обязательное)

**Форма журнала бетонных работ**

Строительная организация \_\_\_\_\_  
Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ №\_\_\_\_\_ БЕТОННЫХ РАБОТ**

Старший производитель работ,  
ответственный за объект \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Дата бетонирования от _____ до _____	Наименование бетонируемой части сооружений и конструк- тивных элементов. Эскиз бетонируемой части со- оружения с отметками в нача- ле и в конце смены	Класс бе- тона по прочности на сжатие	Состав бетонной смеси и водоцементное отноше- ние, № карточки подбора состава бетона	Вид и ак- тивность цемента	Подвижность бетонной смеси	Темпера- тура сме- си при укладке
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

\* оформляется с титульным листом

СТ РК 1685 - 2007

Объём бетона, уложенного в дело (за смену)	Температура наружного воздуха при бетонировании. Наличие атмосферных осадков	Маркировка контрольных образцов бетона и их число. № акта об изготовлении контрольных образцов	Подписи бригадира, сменных мастеров и лаборанта	Результаты испытания контрольных образцов		Дата распаковывания	При мечание
				при распаковывании	через 28 суток		
1	2	4	5	6	7	8	9

### Указания по ведению журнала

Журнал бетонных работ ведется лицами, ответственными за выполнение этих работ и заполняется во время производства бетонных работ ежемесячно.

По окончании ведения журнала бетонных работ он сдаётся в производственно-технический отдел строительной организации, который делает отметку о приемке в табл.4 Общего журнала работ.

В настоящем журнале прошнуровано и пронумеровано \_\_\_\_\_ страниц

Начальник участка

(ст. прораб) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Начальник производственно-

технического отдела \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

строительной организации

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Приложение 5\***

*(обязательное)*

**Форма журнала подводного бетонирования**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и местонахождение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ №\_\_\_\_\_ ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ**

Начат «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Окончен «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

**ЖУРНАЛ ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ СКВАЖИНЫ, УШИРЕНИЙ,  
ОБОЛОЧЕК, ОПУСКНЫХ КОЛОДЦЕВ И КОТЛОВАНОВ ФУНДАМЕНТОВ  
Опора №\_\_\_\_\_**

Задание характеристики бетона

Показатели	Ед. изм.	Тип бетонируемой конструкции		
		оболочка, скважина, уширение	опуск- ной колодец	котлован фунда- мента
1	2	3	4	5
Класс бетона				
Водоцементное отношение				
Расход цемента	кг/см <sup>3</sup>			
Подвижность смеси (осадка конуса)	см			
Относительное водоотделение	%			
№ карточки подбора состава бетона				

Ответственный за производство работ  
и ведение журнала \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, подпись)

**П р и м е ч а н и е** – К журналу прилагается схема размещения бетонолитных труб и контрольных точек.

\* оформляется с титульным листом

## Характеристика объекта бетонирования

Начало бетонирования « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.  
 Конец бетонирования « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

№ № п.п	Дата и время запи- си	Время между запи- сями	Сведения о ходе бе- тонирова- ния и бе- тоне	№ бе- тоно- лит- ных труб	Диаметр бетоно- литной трубы, см	Количество бето- на, м <sup>3</sup> , уложенного в блок, маркировка контрольных об- разцов бетона	средняя скорость бетони- рования, м/ч	Отметка верха оболочки ко- лодца ограж- дения, котло- вана и т.д.	Отметка грунта в по- лости обо- лочки, диа- метр сква- жины, кот- лована, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отсчёт по тру- бе, м	Глубина в контрольных точках шахт, котлованов (в оболочках, уширениях только у трубы), м					Заглубление трубы в бе- тонную смесь, м	Средний уклон по- верх- ности бе- тона	Уровень бетонной смеси в трубе от низа, м	Подписи смен- ного мастера, лаборанта и бригадира
	у тру- бы	№1	№2	№3	№4				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Указания по заполнению журнала

1. Записи в журнале должны производиться непосредственно у места бетонирования. Ведение черновых записей на отдельных листах, тетрадях и т.д. с последующим переписыванием в журнал запрещается

2. Заданные характеристики бетона (стр. 1) записываются по данным подбора его состава бетонной лабораторией.

3. Акты на изготовление контрольных образцов составляются на каждые 25 м<sup>3</sup> уложенного бетона, но не менее, чем на одну полость оболочки, скважины, включая уширение.

4. На стр.2 над таблицей должна быть записана характеристика объекта бетонирования, которая для оболочек включает в себя следующие показатели: наружный диаметр оболочки, толщину её стенки, длину, наклон оболочки, диаметр скважины, диаметр уширения, проектную отметку верха бетона. Для колодцев должны быть указаны геометрические размеры в плане и высоте шахт и перемычек и отметка верха бетона. Для котлованов указывают геометрические размеры в плане и высоте шахт и отметка верха бетона.

5. В исполнительной таблице (стр. 2 и т.д.) подлежат регистрации следующие показатели:

в графе 1 – порядковые номера записи;

в графе 2 – число, месяц и время записи;

в графе 3 – время между записями (не реже, чем через 1 час);

в графе 4 – сведения о ходе бетонирования и фактические характеристики бетонной смеси (состав смеси, водоцементное отношение, подвижность, относительное водоотделение)

в графе 5 – номера бетонолитных труб;

в графе 6 – диаметры бетонолитных труб;

в графе 7 – количество бетона (м<sup>3</sup>), уложенного в блок (записывается нарастающим итогом);

в графе 8 – средняя интенсивность бетонирования в период между записями;

в графе 9 – точка отсчёта – отметка верха оболочки, дна скважины, дна котлована;

в графе 10 – отметка грунта в полости оболочки, дна скважины, дна котлована;

в графе 11 – до начала бетонирования при опущенной трубе это длина трубы от точки отсчёта до её конца, в процессе бетонирования – отсчёт по делениям, нанесённым на трубу;

в графе 12, 13, 14, 15, 16 – глубина от точки отсчёта до уложенного бетона и трубы в контрольных точках (измеряется футштоками или лотами);

в графе 17 – разность отсчётов по делениям на трубах с отметкой уровня бетона у труб;

в графе 18 – средний уклон поверхности бетона, определяемый по результатам граф 11, 12, 13, 14, 15;

в графе 19 – разница между длиной всей трубы и глубиной от верха трубы до бетона в трубе, измеряемого лотом.

В настоящем журнале прошнуровано \_\_\_\_\_ и пронумеровано \_\_\_\_\_ стр.

**Приложение 6\***  
(обязательное)

**Форма журнала ухода за бетоном**

Строительная организация \_\_\_\_\_  
Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ № \_\_\_\_\_ УХОДА ЗА БЕТОНОМ**

Начальник лаборатории,  
ответственный за ведение журнала \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Лаборант \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Наимено- вание забе- тонирован- ной части сооружения	Объем бетона	Модуль поверх- ности, м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Метод вы- держива- ния бетона	Дата и время окончания ук- ладки бетона		Начало выдерживания бетона		
				месяц, число	часы	месяц, число, час	температура бетона	температура наружного воздуха
Продолжи- тельность выдержи- вания	Средняя температура вы- держивания	Номера температуры скважин	Дата замера температуры, месяц, число, час	Температура наруж- ного воздуха	в сква- жине	Подпись ла- боранта при контроле и замере	Приме- чание	

**Указания по ведению журнала**

- Под началом выдерживания бетона принимается время пуска теплоносителя при искусственном обогреве бетона, либо время окончания бетонирования конструкции при методе «термоса».
- Прекращение пуска теплоносителя, распалубливание конструкции отмечается в журнале условными обозначениями.
- По окончании ведения журнала он сдается в производственно-технический отдел, который делает отметку о приемке в табл. 4 общего журнала работ.

В настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ страниц

Начальник участка  
(ст. прораб) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Начальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати  
подразделения треста

«\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\* оформляется с титульным листом

**Приложение 7**

*(обязательное)*

**Форма акта об изготовлении контрольных образцов бетона**

**АКТ № \_\_\_\_ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА**

Дата изготовления « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г. серия \_\_\_\_\_  
образцов № \_\_\_\_\_

Маркировка \_\_\_\_\_; количество образцов \_\_\_\_\_ шт.  
размеры образцов \_\_\_\_\_ см.

Наименование конструктивного элемента \_\_\_\_\_

№ карточки подбора состава бетона \_\_\_\_\_

Класс бетона по прочности на сжатие \_\_\_\_\_

Водоцементное отношение В/Ц \_\_\_\_\_

Осадка конуса \_\_\_\_\_ см; жесткость \_\_\_\_\_ сек.

Температура воздуха \_\_\_\_\_ °С.

Укладка в формы и способ уплотнения (вибрированием / штыкованием)

Бетономешалка системы \_\_\_\_\_

Формы (чугунные / стальные) \_\_\_\_\_

Сроки распалубки образцов \_\_\_\_\_

Условия твердения бетона образцов \_\_\_\_\_

Запись в журнале испытаний № \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

## Приложение 8\*

(обязательное)

Форма журнала регистрации результатов испытания  
контрольных бетонных образцовЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ  
КОНТРОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ

Численные значения масштабных коэффициентов:

кубы с ребром 15 см \_\_\_\_\_

кубы с ребром 20 см \_\_\_\_\_

кубы с ребром 10 см \_\_\_\_\_

Ответственный за ведение журнала  
начальник лаборатории \_\_\_\_\_

(Фамилия, и., о., подпись)

Номер конт- рольного образца, марки- ровка	Наиме- нование изделия, тип	№ изде- лия, № партии изделий	Дата		Возраст, сутки	Условия тверде- ния	Испытания после пропар- ки, передачи натяжения, реализации изделия
			бетони- рования	испыта- ния			
1	2	3	4	5	6	7	8

Масса конт- рольных образцов	Размеры образца				Средняя плот- ность, г/см <sup>3</sup>	Показание манометра	Разрушающая нагрузка, Н (кгс)
	длина, см	ширина, см	высота, см	площадь, см <sup>2</sup>			
9	10	11	12	13	14	15	16

Предельная прочность бетона на сжатие отдельно- го образца	с масштабным коэффициентом		Требуемый класс бетона по прочности на сжатие	Другие виды ис- пытания	Приме- чание	Подпись лаборанта
17	18	19	20	21	22	23

В настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ страницНачальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

подразделения треста

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

П р и м е ч а н и е – Журнал можно исключить в случае использования результатов испытаний других лабораторий.

\* оформляется с титульным листом

**Приложение 9\***  
(обязательное)

**Форма журнала регистрации результатов испытания  
бетона на морозостойкость**

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ  
БЕТОНА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ**

Ответственный за ведение журнала  
начальник лаборатории \_\_\_\_\_

(Фамилия, инициалы, подпись)

Лабораторный номер испытаний	Дата изготовле- ния образцов	Наименование конструкций	№ карточки подбора состава бетона	Состав бетона, кг/м <sup>3</sup>							Воздухов- ление	Удобоуклады- ваемость
				цемент	щебень	песок	вода	добавка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

проектная	фактическая	Проектная марка бетона по морозостойкости	Номера образцов		Прочность бетона образцов после испытаний в количестве цикла замораживания (с указанием даты испытаний)						Воздухов- ление	Удобоуклады- ваемость
			основных	контрольных	основных	контрольных	снижение прочности, %	основных	контрольных	снижение прочности, %		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

Прочность бетона образцов после испытаний в количестве цикла замораживания (с указанием даты испытаний)													
100		150		200		300		основных		контрольных		снижение прочности, %	
основных	контрольных	снижение прочности, %	основных	контрольных	снижение прочности, %	основных	контрольных	снижение прочности, %	основных	контрольных	снижение прочности, %	основных	контрольных
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		

Номера основных образцов, подлежащих взвешиванию	Масса основных образцов		Потери, % по массе	Фактическая марка бетона по морозостойкости	Подписи	
	до замораживания	после циклов замораживания			лаборанта	начальника лаборатории
35	36	37	38	39	40	41

Начальник производственно-технического отдела

(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати

строительной организации

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

\* оформляется с титульным листом

**Приложение 10**  
*(обязательное)*

**Форма акта испытания бетонных образцов на  
 водонепроницаемость по ГОСТ 12730.5**

**АКТ № ИСПЫТАНИЯ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ НА  
 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПО ГОСТ 12730.5**

Форма образцов \_\_\_\_\_ Размеры \_\_\_\_\_

Дата изготовления образцов \_\_\_\_\_

Дата начала испытания \_\_\_\_\_

Возраст \_\_\_\_\_ Бетон конструкции \_\_\_\_\_

Водонепроницаемость по проекту \_\_\_\_\_

Расход материалов на 1 куб.м бетона:

№ карточки подбора состава бетона

цемент \_\_\_\_\_ кг; песок \_\_\_\_\_ кг; щебень \_\_\_\_\_ кг;

вода \_\_\_\_\_ т; добавка \_\_\_\_\_ %

**Результаты испытаний**

Дата приложения давления воды	Время, часы от _____ до _____	Давление, МПа	Серия маркировка образцов					
			Номера образцов. Прохождение воды на поверхность					
1	2	3	4	5	6			
		0,2						
		0,4						
		0,6						
		0,8						
		1,0						
		1,2						

Приложенное конечное давление \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>).

Марка бетона по водонепроницаемости в образцах \_\_\_\_\_

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

Лаборант \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

**Приложение 11**  
*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и приемки конструкций,  
выполненных из монолитного железобетона (бетона)**

**АКТ № ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ КОНСТРУКЦИЙ,  
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (БЕТОНА)**

Город \_\_\_\_\_ «\_\_\_» 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

представителей \_\_\_\_\_

(наименование подразделения треста)

\_\_\_\_\_ (должности, фамилии, инициалы)

представителя технического надзора заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

произвела приемку \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение

конструкции из монолитного бетона или железобетона)

Комиссии предъявлены:

1. Рабочие чертежи № \_\_\_\_\_

разработанные \_\_\_\_\_

(наименование проектной организации)

с нанесением на них всех отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства и согласованных с проектной организацией.

2. Журнал работ № \_\_\_\_\_

3. Журнал авторского надзора № \_\_\_\_\_

4. Журналы \_\_\_\_\_

(№ и наименование)

5. Акты приемки и проверки предшествующих работ \_\_\_\_\_

(№ и наименование актов)

6. Данные лабораторных анализов и испытаний.

7. Результаты инструментальной проверки положения конструкции в плане и по отметкам, а также ее основных геометрических размеров \_\_\_\_\_ установила:

(наименование конструкции)

1. Положение в плане и по отметкам, а также основные геометрические размеры соответствуют / не соответствуют проекту с отклонениями в пределах, допускаемых действующими СНиП (схематический чертеж приведен в приложении № \_\_\_\_\_ к акту).

2. Предшествующие работы \_\_\_\_\_  
(указать какие)

приняты с оформление результатов приемки актами.

3. Качество материалов, примененных для конструкции \_\_\_\_\_

(наименование материалов)

проверено и соответствуют / не соответствуют требованиям проекта и действующим СНиП.

4. Средняя прочность бетона \_\_\_\_\_ серий контрольных образцов, изготовленных из рабочей бетонной смеси конструкции, составляет:

Наименование частей законченной конструкции	Возраст бетона образцов, дней	Средняя прочности бетона образцов на сжатие, кг/см <sup>2</sup>	Проектная прочность бетона, кг/см <sup>2</sup>
---	-------------------------------	---	--

Морозостойкость бетона \_\_\_\_\_

Водонепроницаемость бетона \_\_\_\_\_

5. Соответствие проекту и действующим СНиП технологии укладки и режима выдерживания бетона \_\_\_\_\_

6. Результаты освидетельствования конструкций \_\_\_\_\_

(указать обнаруженные дефекты, состояние поверхностей бетона и т.п.)

На основании изложенного комиссия постановила:

1. Принять \_\_\_\_\_  
(наименование конструкции)

и разрешить производство последующих работ \_\_\_\_\_

(указать каких, и условия их выполнения)

2. Качество выполненных работ \_\_\_\_\_

Приложения:

1. Сводная ведомость № \_\_\_\_\_ результатов испытания контрольных образцов.

2. Исполнительные схемы бетонирования.

3. Результаты инструментальной проверки положения законченной конструкции в плане и по отметкам, а также основных геометрических размеров этой конструкции.

4. Данные нивелировки лотка трубы (до засыпки).

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**П р и м е ч а н и е** – Составление акта по указанной форме производится при промежуточной приемке законченных конструкций (объектов), возведенных из монолитного бетона и железобетона; сводов, арок, опор, подпорных стенок и т.п.

**Приложение 12\***  
(обязательное)

**Форма журнала монтажных работ**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**ЖУРНАЛ № \_\_\_\_\_ МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

(наименование конструкции)

Начат « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Окончен « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Журнал № \_\_\_\_\_  
монтажных работ

(наименование конструкции)

Основные данные:

Расчетный пролет \_\_\_\_\_ м

Высота \_\_\_\_\_ м

Длина \_\_\_\_\_ м

Способ производства работ \_\_\_\_\_

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования \_\_\_\_\_

Организация, разработавшая рабочую документацию \_\_\_\_\_

Организация, разработавшая проект производства работ \_\_\_\_\_

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовленное конструкции

Объемы работ: стальные конструкции \_\_\_\_\_ т

Сборные железобетонные конструкции \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

Ответственные за монтажные работы и ведение журнала \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы, подпись)

\* оформляется с титульным листом

**Список  
инженерно-технического персонала,  
занятого выполнением сварочных работ**

Фамилия, имя, отчество	Специаль- ность и образова- ние	Занимаемая должность	Дата начала ра- боты на объекте	Отметка о прохож- дении атте- стации и дата	Дата окончания работы на объекте
------------------------------	--	-------------------------	--	---	---

**Перечень актов освидетельствования скрытых работ  
и актов промежуточной приемки ответственных конструкций**

№ пп.	Наименование актов					Дата подписания ак- та	
Дата выполнения работ, смена	Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций	Место установки и номера монтажных схем	Номера технических паспортов на конструкции	Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)	Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)	Подпись исполнителя (бригадира)	Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика
							Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принялшего работу. Подпись лиц осуществляющих авторский надзор

**Приложение 13**  
(обязательное)

**Форма акта промежуточного освидетельствования работ  
по засыпке устоев мостовых сооружений**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

(наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ ПО  
ЗАСЫПКЕ УСТОЕВ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ**

Ж.-д. линия \_\_\_\_\_

Перегон \_\_\_\_\_ км \_\_\_\_\_ ПК \_\_\_\_\_

Сооружение \_\_\_\_\_ Отв. \_\_\_\_\_

(наименование водотока)

Часть сооружения \_\_\_\_\_ Проект \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

\_\_\_\_\_  
(должности, фамилии, имена, отчества)

произвела промежуточное освидетельствование работ по засыпке.

Комиссия установила:

1. Насыпь у \_\_\_\_\_ отсыпана до отметки \_\_\_\_\_  
(устоя, мостового сооружения)

при проектной \_\_\_\_\_

2. Объем земли для засыпки \_\_\_\_\_  $m^3$  \_\_\_\_\_  
(устоя, мостового сооружения)

3. Дата окончания кладки \_\_\_\_\_ дня \_\_\_\_\_ мес. 20 \_\_\_\_ г.

4. Изоляционный слой сделан из \_\_\_\_\_

5. Грунт засыпки \_\_\_\_\_

6. Характеристик влажности грунта \_\_\_\_\_

7. Толщина отсыпаемых слоев \_\_\_\_\_ см \_\_\_\_\_

8. Трамбование производится трамбовками весом \_\_\_\_\_ кг

Уплотнение грунта \_\_\_\_\_

9. Отсыпаемые слои горизонтальны/наклонны уклон слоев от / к искусств. сооруж.

10. Дренажи заложены во всем согласно проекту и ТУ со следующими отступлениями \_\_\_\_\_

11. Глубина заложения дренажей от подошвы рельса \_\_\_\_\_ м

12. Выпуск дренажа устроен \_\_\_\_\_  
(правильно, неправильно)

13. Конуса отсыпаются \_\_\_\_\_  
(правильно, неправильно)

14. Особые замечания \_\_\_\_\_

15. Комиссия постановила: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подписи)

**Приложение 14**  
*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и приемки скрытых работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ, ОКРАСКЕ**

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

представителя \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения треста)

\_\_\_\_\_ (фамилия, и.о., должность)  
представителя технического надзора заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, и.о., должность)  
произвела осмотр работ, выполненных \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование подразделения треста)  
и составила настоящий акт о нижеследующем:  
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

\_\_\_\_\_ (наименование этапов скрытых работ)  
2. Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией, разработанной \_\_\_\_\_  
(наименование проектных организаций, №№ чертежей

\_\_\_\_\_ и даты их разработки)  
Порядок, условия производства, результаты освидетельствования и приемки выполненных работ отражены в журнале работ № \_\_\_\_\_

3. При выполнении работ применены \_\_\_\_\_  
(наименование материалов с указанием марок, категории качеств и т.п.)

Решение комиссии. Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, ведомственными строительными нормами, технологическими правилами и отвечают требованиям их приемки.

Предъявляемые к приемке работы, указанные в п.1 настоящего акта, принятые с оценкой качества \_\_\_\_\_  
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подписи)

**П р и м е ч а н и е** – Освидетельствование и приемка скрытых работ по настоящему акту производится по окончании следующих этапов работ:

- установки водоотводных трубок и устройства подготовки основания под изоляцию, подготовки металлической поверхности для нанесения анткоррозийного покрытия или грунтовки;
- устройства защитного слоя гидроизоляции или защитно-сцепляющего слоя анткоррозийной защиты;
- устройства гидроизоляционного слоя (ковра), нанесения анткоррозийного покрытия или грунтовки.

**Приложение 15\***  
*(обязательное)*

**Форма журнала работ по гидроизоляции, антакоррозионной защите, окраске стальных конструкций**

**ЖУРНАЛ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ, ОКРАСКЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Наименование организации выполняющей работы \_\_\_\_\_

Наименование объекта строительства \_\_\_\_\_

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работ по гидроизоляции, антакоррозийной защите и ведение журнала

Организация, разработавшая проектную документацию \_\_\_\_\_

Шифр проекта \_\_\_\_\_

Предприятие, изготавлившее конструкции \_\_\_\_\_

Шифр заказа \_\_\_\_\_

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора \_\_\_\_\_

Начат «\_\_» 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» 20\_\_ г.

Дата, смена	Наименование работ	Объем работ с указанием изменениями измерителя	Температура окружающей среды	Влажность воздуха, %	Время начала и окончания работ, ч	Применяемые материалы			
						наименование	ГОСТ или ТУ	№ паспорта	№ анализа, карты (карточки) подборов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Температура в °C (средн-яя) и продолжительность сушки уложенного слоя, ч	Фамилия, И.О. и подпись ответственного за выполнение работы (бригадир, мастер)	Освидетельствование и приемка работ		Примечание
		Результаты осмотра и контроля выполненных работ: обнаруженные дефекты и указания по их устранению. Дата, фамилия, инициалы и подпись проверяющего (мастер, прораб)	Отметка о приемке, оценка качества и подпись ответственного за приемку работ	
11	12	13	14	15

\* оформляется с титульным листом

**Указания по ведению журнала**

1. Журнал составлен для записей работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите и окраске стальных конструкций и ведется на каждый вид конструкции (при малых объемах работ - на объект).
2. На обложке журнала ненужные виды работ зачеркиваются.
3. На титульном листе вид работ, для которого предназначается журнал, проставляется прописью.

В настоящем журнале прошнуровано  
и пронумеровано \_\_\_\_\_ страниц

Начальник производственно-  
технического отдела \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы, подпись)

Место печати  
подразделения треста  
«\_\_\_» \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Приложение 16**

*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования и промежуточной (окончательной) приемки гидроизоляции**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
(ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ) ПРИЕМКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ**

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Должности, фамилии, инициалы)

действующая на основании \_\_\_\_\_  
произвела освидетельствование и промежуточную / окончательную приемку  
подготовки поверхностей, огрунтовки, нанесения \_\_\_\_\_  
слоя, готовой оклеечной / обмаз. (окрасоч.) гидроизоляции (ненужное за-  
черкнуть) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование проектной организации)

Комиссии предъявлены:

1. Рабочие чертежи № \_\_\_\_\_, разработанные \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и месторасположение конструкций)

с нанесением на них всех отклонений, допущенных в процессе строительст-  
ва и согласованных с проектной организацией.

2. Журнал работ № \_\_\_\_\_

Комиссия, ознакомившись с предъявленными документами и проверив  
выполненные работы в натуре, установила:

1. \_\_\_\_\_

2. По данным лабораторных испытаний и паспортов заводов-  
поставщиков качество и сортамент материалов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (перечислить каких и указать соответствие их требованиям

действующих ГОСТов и СНиПов).

3. Работы по устройству \_\_\_\_\_

(наименование законченного конструктивного элемента гидроизоляции)  
выполнялись при температурах наружного воздуха от \_\_\_\_ °C до \_\_\_\_ °C  
при следующих атмосферных условиях \_\_\_\_\_  
под защитой тепляков / шатров \_\_\_\_\_

4. Соответствие рабочим чертежам продольного и поперечного уклона гидроизоляции \_\_\_\_\_

(по данным геодезической проверки)

На основании изложенного комиссия постановила:

1. Принять \_\_\_\_\_

(наименование освидетельствованных работ и изолируемой конструкции)

2. Качество работ \_\_\_\_\_

3. Разрешить производство дальнейших работ по \_\_\_\_\_

4. Срок службы гидроизоляции гарантируется в соответствии с проектом.

Приложения:

1. Акты приемки предшествующих работ по устройству гидроизоляции

(№ и наименование актов)

2. Графические данные положения законченной гидроизоляции по отметкам по результатам нивелировки от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подписи)

**Приложение 17**  
*(обязательное)*

**Форма акта передачи пунктов геодезической основы  
при сдаче в эксплуатацию**

**АКТ № \_\_\_\_ ПЕРЕДАЧИ ПУНКТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ  
ПРИ СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_

составила настоящий акт в том, что подрядчик сдал, а заказчик принял пункты геодезической основы \_\_\_\_\_

(наименование сооружения)

перечисленные ниже и закрепленные в натуре \_\_\_\_\_

В результате натурного осмотра пунктов и знаков геодезической основы, а также сверки их с прилагаемыми документами установлено, что передаваемые заказчику геодезические данные сооружения выполнены и закреплены в соответствии с требованиями действующих СНИП \_\_\_\_\_

С \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года наблюдение за состоянием всех знаков, текущее содержание знаков и пунктов геодезической основы, а также реперов, высотных марок и выносок осей принимает на себя

(наименование организации заказчика)

Приложения:

1. Копия генерального плана строительной площадки с нанесенными пунктами геодезической разбивочной основы, осевыми линиями всех сооружений и размерами последних.

2. Схема расположения установленных на \_\_\_\_\_ реперов и высотных марок, конструкция их заложения с чертежами, описанием и фотоснимками и ведомость их отметок.

3. Копия ведомостей с данными по наблюдению за состоянием \_\_\_\_\_ (осадки, деформации) за время строительства сооружения и до сдачи его в эксплуатацию.

Сдал: Представитель строительной организации \_\_\_\_\_

Принял: Представитель организации заказчика \_\_\_\_\_

(подписи)

**Приложение 18**  
*(обязательное)*

**Форма акта освидетельствования приемки установленных подвижных  
(неподвижных) опорных частей на опоре**

Строительная организация \_\_\_\_\_

Строительство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и месторасположение, км, ПК)

**АКТ № \_\_\_\_ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИЕМКИ УСТАНОВЛЕННЫХ  
ПОДВИЖНЫХ (НЕПОДВИЖНЫХ) ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ НА ОПОРЕ**

Город \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе: \_\_\_\_\_  
представителей \_\_\_\_\_ (наименование подразделения треста)

\_\_\_\_\_ (Должность, фамилия, инициалы)  
произвела осмотр и приемку работ по установлению опорных частей №  
\_\_\_\_\_ на опоре № \_\_\_\_\_ под пролетное строение \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (тип и обозначение пролетного строения)  
Комиссии предъявлены:  
1. Рабочие чертежи № \_\_\_\_\_  
разработанные \_\_\_\_\_ (наименование проектной организации)

2. Журнал работ № \_\_\_\_\_
3. Журнал авторского надзора № \_\_\_\_\_
4. Паспорт на опорные части \_\_\_\_\_
5. Исполнительная геодезическая схема опорных частей.

Комиссия, ознакомившись с предъявленной документацией и освидетельствовав опорные части, установила следующее:

1. Тип подвижных / неподвижных опорных частей \_\_\_\_\_
2. Анкерные колодцы \_\_\_\_\_ (указать размеры в плане, глубину)
3. Марка цементно-песчаной подливки (подсыпки) \_\_\_\_\_

## СТ РК 1685 - 2007

4. Толщина выравнивающего слоя \_\_\_\_\_ см
5. Температура воздуха при установке \_\_\_\_\_ °С
6. Отметка верха опорных частей \_\_\_\_\_ м

7. Отдельные элементы и опорные части в целом установлены в пределах отклонений от проекта, допускаемых СНиП. Наклон катков строго соответствует приведенному в проекте пролетного строения.

Решение комиссии:

Принять установленные опорные части \_\_\_\_\_  
на опоре № \_\_\_\_\_ под пролетное строение \_\_\_\_\_  
(обозначение)  
с оценкой качества \_\_\_\_\_  
и разрешить производство последующих работ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование работы)

Представители подразделения треста \_\_\_\_\_

Представитель технического надзора заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение 19**  
*(обязательное)*

**Библиография**

1. СНиП РК 1.03-06-2002 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.
2. СНиП РК 1.03.03-2001 Положение об авторском надзоре разработчиков проектов за строительством предприятий, зданий, сооружений и их капитальным ремонтом.
4. СНиП 3.06-04-91 Мосты и трубы.
5. СНиП РК 1.03-26-2004 Геодезические работы в строительстве.

---

УДК 624.21:625.7/.8

МКС 93.040

КПВЭД 45.21.21

**Ключевые слова:** строительство, мостовые сооружения, производственный контроль

---

Басуға \_\_\_\_\_ ж. кол койылды Пішімі 60x84 1/16  
Қағазы офсеттік. Қаріп түрі «KZ Times New Roman»,  
«Times New Roman»  
Шартты баспа табағы 1,86. Таралымы \_\_\_\_\_ дана. Тапсырыс \_\_\_\_\_

---

«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты»  
республикалық мемлекеттік кәсіпорны  
010000, Астана қаласы,  
Есіл өзенінің сол жақ жағалауы, Орынбор көшесі, 11 үй,  
«Эталон орталығы» ғимараты  
Тел.: 8 (7172) 240074