

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

---

---

**ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  
УКАЗАНИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА  
В ПАЛАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
И ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКАХ БОЛЬНИЦ**

Москва — 1977 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главного государственного  
санитарного врача СССР



*Р.Колесн*

В.Е.Ковшило

июля 1977 г.

4737-77

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА В ПАЛАТ-  
НЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКАХ  
БОЛЬНИЦ.

МОСКВА, 1977 год

Настоящие указания разработаны Институтом общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сысина АМН СССР (к.м.н. Э.Б.Боровиком, м.н.с. А.Н.Быковым, к.м.н. Е.Д.Вовк), Отделом Государственной экспертизы проектов и смет Министерства здравоохранения СССР (Заслуженным строителем РСФСР, инженером Л.С.Глаголевым), при участии института Гипронизздрав Министерства здравоохранения СССР (инженера С.В.Соколова).

Указания предназначены для работников проектных и строительных организаций санитарно-эпидемиологических станций, главных врачей лечебно-профилактических учреждений и инженерно-технического персонала, обслуживающего системы вентиляции больниц. Настоящие указания дополняют и разъясняют отдельные положения СНиП - "Лечебно-профилактические учреждения. Нормы проектирования", СНиП II-33-75 ч.П, глава 33 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Указания составлены на основании натурных гигиенических исследований воздухообмена в больницах II климатической зоны СССР.

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

В индивидуальном и типовом проектировании современных больниц отмечается тенденция к увеличению этажности, компактности и коечности стационаров, что обеспечивает сокращение площадей застройки, протяженности коммуникаций и даёт др. экономические выгоды. Однако в таких стационарах в связи с размещением палатных отделений по вертикали значительно укорочены связи между ними, увеличивается возможность перетекания воздушных масс по этажам. Это обуславливает необходимость повышения требований к организации воздухообмена, архитектурно-планировочным и техническим решениям, изоляции палатных отделений, секций, палат для больных и операционных блоков с целью профилактики внутрибольничных инфекций.

В условиях таких больниц особенно необходимо наряду с обеспечением подачи в помещения достаточного количества воздуха обеспечить рациональную схему направления воздушных потоков внутри здания.

Известно, что в зданиях больниц, особенно повышенной этажности, движение воздуха происходит из помещений нижних этажей (через лестничные клетки, лифтовые шахты и др. вертикальные каналы) в помещения верхних этажей, а так же из помещений, расположенных с наветренной стороны (через коридор) в помещения, расположенные на засыпанной стороне здания. По мере увеличения этажности повышается загрязнённость воздуха в лестнично-лифтовых узлах, что при неправильной организации воздухообмена ведёт к увеличению бактериального обсеменения воздуха в палатных отделениях верхних этажей.

При организации рациональной схемы распределения воздушных потоков необходимо учитывать назначение помещений. Особое

внимание должно быть удалено организации воздухообмена палатных отделений и операционных блоков.

Планировочные и санитарно-технические решения палатных отделений должны исключить возможность проникновения воздушных потоков из лестнично-лифтовых узлов в отделения и наоборот из отделений в лестнично-лифтовые узлы. В отделениях - из одной палатной секции в другую, в палатных секциях - из коридора в палаты для больных и наоборот из палат в коридор. Такое решение системы воздухораспределения исключает или сводит до минимума распространение возбудителей инфекции с воздушными потоками.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДУХООБМЕНА ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПАЛАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.


2.1. Для создания изолированного воздушного режима палат следует их проектировать со шлюзом, имеющим сообщение с санузлом (рис. 1).

2.2. В 1-2-х коечных палатах следует предусматривать устройство приточной вентиляции в палате, а вытяжной - только из санузла, с преобладанием вытяжки на  $50 \text{ м}^3/\text{час.}$  над притоком. В 3-4-х коечных палатах следует предусматривать приточную и вытяжную (в размере 50% от объема притока) вентиляцию. Остальной объем удаленного воздуха (50%) с преобладанием вытяжки над притоком ( $50 \text{ м}^3/\text{час.}$ ), необходимо устраивать из санузла.

2.3. Вытяжная вентиляция палат должна осуществляться посредством индивидуальных каналов, что исключает перетекание воздуха по вертикали.

2.4. Количество приточного воздуха в палату должно составлять  $80 \text{ м}^3/\text{час.}$  на I взрослого и  $40 \text{ м}^3/\text{час.}$  на I ребенка.

а).



б).




Рис. I. Схема движения воздушных потоков в палате со шлюзом.

- а. палата на 1 и 2 койки  
б. палата на 3 – 4 койки

↑ – приток      ↓ – вытяжка  
↗ – направление движения воздушных потоков.

2.5. В коридорах палатных секций необходимо устройство приточной вентиляции с кратностью воздухообмена 0,5 объема коридора.

2.6. Для уменьшения проникновения воздушных потоков с нижних этажей в верхние в лестнично-лифтовых узлах отделений необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции.

2.7. Для исключения возможности поступления воздушных масс из лестнично-лифтовых узлов в палатные отделения целесообразно устройство между ними нейтральной зоны <sup>х</sup> (Рис. 2).

2.8. В нейтральной зоне необходимо обеспечить подпор воздуха, что исключит перетекание воздушных потоков из одной секции в другую, из лестнично-лифтового узла в секции, а также из секций в лестнично-лифтовой узел.<sup>хх</sup>

2.9. При входе в секцию должен быть оборудован шлюз с устройством в нём вытяжной вентиляции (рис. 2) с самостоятельным каналом (от каждого шлюза).

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКОВ.

3.1. Архитектурно-планировочные решения и системы воздухообмена должны исключать перенос инфекций из палатных отделений и из других помещений в операционный блок.

-----  
х) Внутри санитарно-технических шахт необходима воздухонепроницаемая заделка мест пропуска электрических, газовых, тепловых и других проводок через перекрытия. Следует также тщательно в здании уплотнить оконные притворы. Внутренние двери должны плотно примыкать (допустимая ширина щелей не более 3 мм.).

хх) Допускается устройство одной приточной установки для вентиляции палатных секций и нейтральной зоны при условии подачи воздуха в нейтральную зону самостоятельным каналом непосредственно от приточной установки.




Рис. 2 СХЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДУХООБМЕНА ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
ПАЛАТИНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1 - лестнично-лифтовой узел, 2 - межтранзитная зона между лестнично-лифтовым узлом и палатными секциями, 3 - коридор палатной секции, 4 - палата для больных на 4 койки с припалатным шлюзом, 4а - палата на 2 койки, 4б - палата на 1 койку, 5 - веранда, 6 - холл, 7 - пост медсестры, 8 - медицинский кабинет, 9 - процедурная, 10 - кабинет врача, 11 - кабинет зав. отделением, 12 - кабинет старшей медсестры, 13 - шлюз, 14 - буфет, 15 - столовая, 16 - комната сестры-хозяйки, 17 - помещение переносной аппаратуры, 18 - клизменная, 19 - санкомната, 20 - ванная, 21 - санузел, 22 - комната персонала

- 3.2. Для исключения возможности поступления в операционный блок воздушных масс из лестнично-лифтового узла необходимо устройство между ними шлюза.
- 3.3. В шлюзе необходимо обеспечить подпор воздуха, что исключает перетекание воздушных потоков из лестнично-лифтового узла в операционный блок и наоборот.
- 3.4. Для организации рационального воздухообмена операционного блока следует обеспечить движение воздушных потоков из операционных в прилегающие к ним помещения (предоперационные, наркозные и др.), а из этих помещений в коридор (рис. 3).
- 3.5. В коридорах операционных блоков необходимо устройство вытяжной вентиляции.
- 3.6. В операционных и наркозных необходимо устройство кондиционирования воздуха, количества которого определяется расчетом, но не менее  $10 \text{ м}^3/\text{ч. на 1 м}^3$  помещения.
- 3.7. Наиболее рационально расположение чистых операционных блоков на первом этаже больничного здания.
- 3.8. В операционном блоке клинических стационаров над одной из операционных необходимо создание стеклянного купола для учащихся, который должен обеспечиваться приточно-вытяжной вентиляцией.




Рис. 3 СХЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДУХООБМЕНА ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА

1 - комната хранения грязного белья и операционных отходов, 2 - разборка и мытье инструментов, 3 - материальная, 4 - хранение и приготовление кровей, 5 - лаборатория соочных анализов, 6 - кабинет зав. отделением, 7 - комната медсестер, 8 - комната старшей сестры, 9 - кабинет анестезиолога, 10 - комната сестер анестезисток, II - комната санитаров, 12 - протокольная, 13 - комната хирурга, 14 - санитарно-персональный, 15 - шлюзы, 16 - коридор операционного блока, 17 - лестнично-лифтовой узел, 18 - наркозные, 19 - предоперационные, 20 - аппаратные, 21 - стерилизационные, 22 - операционные, 23 - помещение для переносной рентгеновской аппаратуры и переносной аппаратуры, 24 - чистое белье, 25 - хранение предметов уборки.

↑ - приток

↓ - вытяжка

/// - направление движения  
воздушных потоков

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	<u>2</u>
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДУХООБМЕНА ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПАЛАТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ	<u>3</u>
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКОВ.	<u>5</u>

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к материалам по внедрению

(полное наименование организации,  
предприятия, где заполняется карта)

заполненная карта направляется  
по адресу: 119117, Москва, ул.  
Погодинская, 10. Институт общей  
и коммунальной гигиени имени  
А.Н. Сысина АМН СССР.  
Научно-организационный отдел.

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

К материалам для внедрения (наименование методических указаний,  
рекомендаций, инструкций, санитарных правил, нормативов и др.).

1. Принято к внедрению в практику здравоохранения или в производство (где, когда)

2. Полученный положительный эффект (гигиенический, экономический и пр. привести конкретные данные)

3. Материалы не могут быть использованы по следующим причинам (указать причины)

4. Ваши замечания и пожелания

Подпись ответственного лица

" \_\_\_\_ " 197 \_\_\_\_ г.

Зак. 551      Л- 78264 от 18/VIII-77г.      Тир. 1000  
Типография Министерства Здравоохранения СССР.