

3. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ И САНИТАРНО- ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Утверждена Главным государственным санитарным инспектором СССР
7 сентября 1951 г.

1. Органы Всесоюзной государственной санитарной инспекции и санитарно-противоэпидемической службы осуществляют надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил:

а) при разработке государственных стандартов, типовых проектов, норм и технических условий на проектирование и строительство водопроводных и канализационных сооружений;

б) при проектировании и осуществлении генеральных схем водоснабжения и канализования отдельных районов;

в) при проектировании, строительстве, восстановлении, реконструкции и вводе в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений.

2. Предупредительный санитарный надзор за проектированием, строительством, восстановлением, реконструкцией и вводом в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений, за проектированием мероприятий в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, а также за разработкой государственных стандартов осуществляют:

а) центральный аппарат Всесоюзной государственной санитарной инспекции — в отношении государственных стандартов, типовых проектов, норм и технических условий на проектирование и строительство водопроводных и канализационных сооружений, проектов генеральных схем водоснабжения и канализования отдельных районов, проектов очистных сооружений нового типа;

б) государственные санитарные инспекции союзных республик — в отношении проектов водопроводных и канализационных сооружений в городах и на промышленных предприятиях союзного и республиканского подчинения;

в) государственные санитарные инспекции АССР, края, области, округа, города республиканского подчинения — в отношении проектов водопроводных и канализационных сооружений в городах и на промышленных предприятиях областного подчинения; в отношении строительства и ввода в эксплуатацию всех водопроводных и канализационных сооружений на территории АССР, края, области, округа, города республиканского подчинения, независимо от подчиненности их, а также дают предварительные заключения по проектам, перечисленным в п. «б» настоящей «Инструкции», когда окончательное согласование проектов производится с вышестоящими органами государственной санитарной инспекции;

г) органы санитарно-противоэпидемической службы — в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений объектов районного и городского (кроме городов республиканского подчинения) подчинения.

Примечание. Предупредительный санитарный надзор за проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений для объектов Военного министерства, Военно-морского министерства, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности и Министерства путей сообщения осуществляется санитарными службами указанных министерств, за исключением вопросов, связанных с условиями выпуска сточных вод в водоемы всеми объектами, подчиненными этим министерствам.

3. Осуществление предупредительного санитарного надзора за проектированием, строительством, реконструкцией, восстановлением и вводом в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений руководителями вышестоящих органов государственной санитарной инспекции могут возлагать на подчиненные им органы государственной санитарной инспекции.

4. При проведении предупредительного санитарного надзора за проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений органы государственной санитарной инспекции в необходимых случаях возлагают обязательные для выполнения задания на находящиеся на территории их деятельности:

а) научно-исследовательские институты и лаборатории, независимо от ведомственной их принадлежности — производство экспертизы;

б) санитарно-противоэпидемические и лечебно-профилактические учреждения — проведение санитарных обследований и лабораторных исследований.

5. Для осуществления предупредительного санитарного надзора за проектированием водопроводных и канализационных сооружений органы государственной санитарной инспекции и санитарно-противоэпидемической службы имеют право и обязаны

требовать на рассмотрение проектные задания и технические проекты водоснабжения и водопроводных сооружений, а также канализации и канализационных сооружений.

6. Проекты строительства, восстановления, реконструкции водопроводных и канализационных сооружений, представляемые на согласование, должны содержать следующие материалы.

А. По водоснабжению и водопроводным сооружениям

1) пояснительная записка;

2) графический материал;

3) проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения с границами поясов, нанесенными на плане, и перечнем мероприятий по оздоровлению территории и охране водоисточника от загрязнения;

4) предварительное заключение местной санитарной организации на основании п. 2 настоящей «Инструкции» о возможности использования источника водоснабжения в соответствии с ГОСТ 2761-44 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества» и о месте расположения водозаборных и очистных сооружений;

5) документ об утверждении схемы планировки территории, подлежащей водоснабжению.

Б. По канализации и канализационным сооружениям:

1) пояснительная записка;

2) графический материал;

3) предварительное заключение местной санитарной организации на основании п. 2 настоящей «Инструкции», определяющее категорию водоема в соответствии с НСП 101-51 с санитарной оценкой места выпуска сточных вод и санитарной ситуацией водоема ниже предлагаемого выпуска сточных вод;

4) документ об утверждении схемы планировки канализуемой территории.

Примечание. Примерный состав проектных материалов указан в приложении к настоящей «Инструкции».

7. По рассмотрении проекта составляется заключение, которое подписывает руководитель соответствующего органа государственной санитарной инспекции или санитарно-противоэпидемической службы.

Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых направляется учреждению или предприятию по принадлежности.

Копии заключения направляются:

а) при рассмотрении проекта Всесоюзной государственной санитарной инспекцией — государственной санитарной инспекции союзной республики и государственным санитарным инспекциям по месту строительства;

б) при рассмотрении проектов государственной санитарной инспекцией союзной республики — государственной санитарной инспекции по месту строительства и Всесоюзной государственной санитарной инспекции по объектам союзного подчинения и городам союзно-республиканского подчинения;

в) при рассмотрении проектов государственными санитарными инспекциями АССР, края, области, округа, города республиканского подчинения — государственной санитарной инспекции союзной республики, Всесоюзной государственной санитарной инспекции по объектам союзного подчинения и санитарно-эпидемиологической станции по месту строительства;

г) при рассмотрении проектов органами санитарно-противоэпидемической службы — в государственную санитарную инспекцию и санитарно-эпидемиологическую станцию АССР, края, области, округа и города.

8. Предупредительный санитарный надзор за осуществлением строительства, реконструкции, восстановления водопроводных и канализационных сооружений в соответствии с утвержденными проектами осуществляется местными органами государственной санитарной инспекции, независимо от подчиненности объектов, и органами санитарно-противоэпидемической службы в соответствии с п. 2 «г» настоящей «Инструкции».

9. Органы государственной санитарной инспекции и санитарно-противоэпидемической службы учитывают строящиеся, реконструируемые и восстанавливаемые на территории их деятельности водопроводные и канализационные сооружения и систематически в плановом порядке обследуют их, контролируя соблюдение при строительстве установленных санитарно-гигиенических требований и соответствие проводимого строительства утвержденным проектам.

10. Осуществление предупредительного санитарного надзора за строительством водопроводных и канализационных сооружений фиксируется актом, который составляется при участии ответственного представителя от организации, осуществляющей строительство.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается администрации строящегося объекта.

11. При выявлении во время обследования строящихся объектов нарушений санитарных норм и правил, отклонений от проектов и случаев невыполнения санитарных требований составляется протокол о санитарном нарушении по установленной форме; руководителю строительства предъявляется в письменном виде соответствующее требование об устранении нарушений, а также применяются другие административные меры в соответствии с правами и обязанностями санитарных органов, предусмотренными «Положением о Всесоюзной государственной санитарной инспекции» и «Положением о санитарно-противоэпидемической службе СССР».

12. Санитарный надзор при вводе в эксплуатацию вновь выстроенных, реконструированных и восстановленных водопроводных и канализационных сооружений осуществляется государственной санитарной инспекцией при участии представителей санитарно-противоэпидемической службы.

Осуществляя санитарный надзор при вводе в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений, необходимо руководствоваться инструкциями и методическими указаниями Всесоюзной государственной санитарной инспекции.

13. Органы государственной санитарной инспекции или санитарно-противоэпидемической службы в соответствии с п. 2 настоящей «Инструкции» дают положительное заключение о вводе в эксплуатацию водопроводных и канализационных сооружений только при полном выполнении проекта, при соответствии подаваемой воды ГОСТ 2874-45 «Вода питьевая. Нормы качества», соблюдении необходимых мероприятий, обеспечивающих очистку сточных вод и санитарных правил спуска сточных вод в общественные водоемы, приложенных к нормам санитарного проектирования (НСП 101-51).

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ В СОСТАВ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО НА СОГЛАСОВАНИЕ САНИТАРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

А. По водопроводным сооружениям

1. Пояснительная записка, содержащая следующие сведения:

а) характеристика и оценка существующего водоснабжения населенного пункта, предприятия и прочих объектов, подлежащих водоснабжению (источники, качество воды, производительность и состояние водопроводных сооружений);

б) расчетные данные о потребном количестве воды;

в) краткое описание природных условий;

г) характеристика проектируемого источника водоснабжения (существующего или нового) в соответствии с ГОСТ 2761-44 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценка качества»; санитарное и технико-экономическое обоснование выбора источника водоснабжения и места водозабора.

При подземном источнике водоснабжения обязательно заключение гидрогеолога о возможном количестве и качестве подземных вод, направлении движения их и геологические разрезы;

д) описание проектируемой схемы водоснабжения;

е) санитарная характеристика места водозабора, намеченный тип и размеры водоприемных сооружений;

ж) способы очистки и обеззараживания воды, если они требуются, и их обоснование;

з) система подачи и распределения воды: насосные станции, водоводы, водонапорные башни, резервуары, сеть;

и) краткое описание канализации населенного пункта и прочих объектов, подлежащих водоснабжению;

к) план очередности строительства.

2. Графический материал:

а) генеральный план населенного пункта с нанесением на нем водопроводных сооружений, водопроводных и канализационных сетей существующих и проектируемых, а также очередности строительства;

б) чертежей водопроводных сооружений;

в) графическое изображение границ поясов зоны санитарной охраны.

3. Проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения, в который должно быть включено:

а) обоснование установления границ поясов зоны;

б) конкретные мероприятия по санитарному оздоровлению источника водоснабжения и территории намечаемой зоны;

в) сроки выполнения проекта и указанных мероприятий;

г) проект решения исполкома Совета депутатов трудящихся или постановления Совета Министров союзной республики (в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР № 96/834 от 17 мая 1937 г. «О санитарной охране водопровода и источников водоснабжения»).

4. Предварительное заключение местной санитарной организации о:
- а) возможности использования источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей;
 - б) месте расположения водозаборных и очистных сооружений;
 - в) возможности осуществления зоны санитарной охраны.
5. Документ об утверждении схемы планировки территории, подлежащей водоснабжению.

Б. По канализационным сооружениям

1. Пояснительная записка, содержащая следующие сведения:
- а) краткое описание природных условий;
 - б) принятые нормы водоотведения;
 - в) краткое описание водоснабжения канализуемого объекта;
 - г) расчетные данные о количестве сточных вод для спуска в канализацию; качественная характеристика сточных вод;
 - д) описание проектируемой схемы канализации;
 - е) гидрологическая и физико-химическая характеристика водоема, выбранного для спуска сточных вод (гидрологический режим, кислородный баланс, условия смешения, донные отложения). Санитарно-топографическое описание водоема с данными о нижерасположенных селениях и источниках их водопользования;
 - ж) принятый способ очистки и обезвреживания сточных вод с указанием степени очистки их в соответствии с НСП 101-51 при выборе искусственных методов очистки; расчетные данные для очистных сооружений; обоснования к отказу от естественного метода очистки;
 - з) план очередности строительства.
2. Графический материал:
- а) генеральный план канализуемой территории с указанием канализуемых районов и объектов, канализационных сооружений (коллекторов, станций перекачки, очистных сооружений и места выпуска сточных вод), а также водопроводных сооружений и сети;
 - б) схематическая карта к санитарно-топографическому описанию водоема;
 - в) чертежи канализационных сооружений.
3. Предварительное заключение местной санитарной организации о:
- а) месте выпуска сточных вод;
 - б) месте расположения очистных сооружений;
 - в) санитарной ситуации водоемов ниже предполагаемого спуска сточных вод.
4. Документ об утверждении схемы планировки канализуемой территории.