



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул Сущих, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

25.03 № 9-7:149  
На № 1666/5 от 11.12.02

Главному инженеру  
«Краснодаргражданпроекта»  
Н.М.Редину

ул.Орджоникидзе, 41  
г.Краснодар, 350000

Управление технормирования разъясняет, что в жилых зданиях с незатягиваемыми лестничными клетками типа Н1 расстояние, регламентируемое абз.2 п.1.21\* СНиП 2.08.01-89\*, следует измерять от двери наиболее удаленной квартиры до тамбура, ведущего к наружной воздушной зоне.

Заместитель начальника  
Управления технормирования

*С.В.Соколов*, В.И. Иванов