



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

06.06.2014 № 95-1-28-13-2

На № 714356 от 11.04.2014 г.

Гражданину
Н.Н. Морозову

140100, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Дергаевская,
д. 36, кв. 124
e-mail: morozofkk@mail.ru

Уважаемый Николай Николаевич!

По существу Вашего обращения сообщая следующее.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 88 № 123-ФЗ части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Согласно п. 5.3.2 СП 2.13130.2012 с изм. № 1 пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.

Следовательно, пределы огнестойкости строительных конструкций нижележащего пожарного отсека (этажа) должны быть не менее пределов огнестойкости вышележащего пожарного отсека.

Согласно п. 5.4.7 СП 2.13130.2012 с изм. № 1 для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа. В случае разделения смежных пожарных отсеков противопожарными стенами 1-го типа согласно табл. 23 приложения к № 123-ФЗ и п.п. 5.3, 5.4 СП 2.13130.2012 с изм. № 1, степень огнестойкости противопожарных отсеков может быть разной.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов