



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

05 АЕН 2014

№ 19-2-4.5216

На № УИ 14.154 от 02.12.2014

Индивидуальному
предпринимателю

А.Г. Катаеву

ул. К. Цеткин, 14,
г. Пермь, 614010

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено и сообщается следующее.

По мнению Департамента, положениями пункта 8.3 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» допускается возможность подъезда пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям при выполнении одного из положений:

- к объектам меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- при двусторонней ориентации квартир или помещений;
- при устройстве наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности
и профилактической работы

А.А. Бондарев