

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК**

**BCH-75-79
Минобороны**

Москва—1980

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК

ВСН - 75 - 79
Министерство обороны

Москва - 1980

Настоящая инструкция разработана в качестве руководящего документа при проектировании систем электроснабжения различных сооружений. Она является первым опытом создания и выпуска нормативного документа, основное назначение которого – достижение единообразия в подходе к определению электрических нагрузок типовых объектов на базе метода упорядоченных диаграмм. После накопления достаточного опыта расчета и сбора статистических данных по нагрузкам типовых объектов инструкция подлежит корректировке.

Инструкция разработана В.В.Исаевым

Министерство обороны	Ведомственные строительные нормы	ВСН - 75 - 79 Минобороны
(Минобороны)	Инструкция по определению электрических нагрузок	Впервые

I. Общие положения

I.I: Назначение и область применения инструкции

I.I.1. Цель инструкции – дать общую методику определения электрических нагрузок и связанных с ними величин, являющихся исходными при проектировании автономных и внутренних систем электроснабжения (СЭС).

I.I.2. Настоящую инструкцию рекомендуется применять при расчете нагрузок на всех ступенях и для всех элементов как автономных систем электроснабжения, так и внутренних, без введения в расчеты каких-либо понижающих коэффициентов. На низших ступенях расчета определение нагрузок осуществляется с помощью коэффициента использования (I.3.I4.), на высших – более предпочтительным является статистический метод с учетом коэффициента несовпадения максимума. Низшей ступенью расчета называется ступень, стоящая ближе к электроприемнику. Высшая ступень расчета – это уровень сетевых понизительных подстанций, главных понизительных подстанций и т. д.

Внесена Техническим управлением капитального строительства Министерства обороны.	Утверждена начальни- ком Технического управления капиталь- ного строительства Министерства обороны 29 декабря 1979 г.	Срок введения в действие 1 июля 1980г.
---	--	---

I.I.3. Так как коэффициенты использования для сооружений и объектов Минобороны в настоящее время во всей полноте еще неизвестны, то их определение на первом этапе расчета может быть произведено при помощи коэффициентов загрузки и среднего времени работы электроприемников за расчетный период в наиболее загруженном режиме. Эти коэффициенты должны быть оценены технологами.

I.2. Требования к точности расчетов

I.2.1. Определение электрических нагрузок производится с целью выбора и проверки токоведущих элементов и трансформаторов по пропускной способности (нагреву) и экономическим соображениям (экономической плотности тока), а также для расчета потерь и отклонений напряжения, колебаний напряжения, выбора защитных устройств и компенсирующих установок.

I.2.2. В настоящей инструкции при упрощении расчетных выражений и построении графиков принята допустимая погрешность $\pm 10\%$.

I.3. Определения и обозначения основных величин

I.3.1. Все величины и коэффициенты, применяемые при расчетах и исследованиях электрических нагрузок, подразделяются на индивидуальные и групповые.

Индивидуальные величины и коэффициенты обозначаются строчными буквами, а групповые – прописными буквами латинского и греческого алфавитов.

I.3.2. Номинальная (установленная) мощность одного электроприемника – это мощность двигателя, симового или специального

трансформатора, обозначенная в заводской табличке, паспорте, а также на колбе или цоколе источника света.

Под номинальной активной мощностью электродвигателя понимается мощность (кВт), развиваемая двигателем на валу при номинальном напряжении P_H , а под номинальной мощностью других электроприемников - потребляемая ими из сети мощность S_H (кВт) или S_H (кВ·А) при номинальном напряжении.

Паспортная мощность электроприемников повторно-кратковременного режима приводится к номинальной длительной мощности при ПВ=1 по формулам

$$P_H = P_{\text{пасп}} \sqrt{\text{ПВ}} ; \quad S_H = S_{\text{пасп}} \sqrt{\text{ПВ}} ,$$

где ПВ - паспортная продолжительность включения волях единицы.

1.3.3. Групповая номинальная активная мощность - это сумма номинальных (паспортных) активных мощностей отдельных рабочих электроприемников, приведенных к ПВ=1:

$$P_H = \sum_{i=1}^n P_{H_i} .$$

1.3.4. Под номинальной реактивной мощностью одного электроприемника понимается реактивная мощность, потребляемая им из сети (знак "плюс") или отдаваемая в сеть (знак "минус") при номинальной активной мощности и номинальном напряжении (а для синхронных двигателей - и при номинальном токе возбуждения и номинальном $\cos \varphi$).

Паспортная реактивная мощность при повторно-кратковременном режиме приводится к длительному режиму (ПВ=1) по формуле

$$Q_H = Q_{\text{пасп}} \sqrt{\text{ПВ}} .$$

1.3.5. Групповая номинальная реактивная мощность – это алгебраическая сумма номинальных (паспортных) реактивных мощностей отдельных рабочих электроприемников, приведенных к ПВ=1:

$$Q_H = \sum_{i=1}^n Q_{H_i}$$

1.3.6. Групповая средняя активная (реактивная) мощность за период времени T определяется как частное от деления расхода активной W (реактивной V) энергии всей группой за это время на длительность периода:

$$P_c = \frac{W}{T}; \quad Q_c = \frac{V}{T}.$$

Средняя активная (реактивная) мощность группы равна сумме средних активных (реактивных) мощностей отдельных электроприемников:

$$P_c = \sum_{i=1}^n P_{ci}; \quad Q_c = \sum_{i=1}^n Q_{ci}.$$

1.3.7. Средняя активная P_{cm} или реактивная Q_{cm} мощность в режиме наибольшей загрузки работы сооружения определяется продолжительностью этого режима T_{cm} и является основной величиной при расчете электрических нагрузок групп электроприемников.

1.3.8. Расчетная активная мощность P_p соответствует длительной постоянной нагрузке током I_p , которая эквивалентна ожидаемой изменяющейся нагрузке по наиболее тяжелому тепловому действию: максимальной температуре перегрева.

Требование эквивалентности должно удовлетворять следующим условиям:

при длительной нагрузке элемента СЭС (кабеля, трансформатора) расчетным током тепловой износ изоляции должен быть равен износу при фактически изменяющейся нагрузке;

проводники, для которых длительно допустимая нагрузка по

нормам равна расчетному току, при работе в условиях изменяющейся нагрузки не должны иметь перегрев, превышающий длительно допустимую температуру более чем на 50%.

1.3.9. Максимальные значения активной P_H , ρ_H , реактивной Q_H , полной S_H , S_M , мощностей или тока i_H , I_M представляют собой наибольшие значения из соответствующих величин за некоторый промежуток времени (например, 10, 15, 30 мин). Максимальные нагрузки характеризуются ожидаемой частотой появления за тот или иной период (цикл, режим, межпрофилактический период).

Величина расчетного максимума тока группы электроприемников определяется из соотношения

$$I_M = \frac{\sqrt{P_H^2 + Q_H^2}}{\sqrt{3} U_H} ; \quad I_M = \frac{\rho_H}{\sqrt{3} U_H \cos \varphi_M} ,$$

где $\cos \varphi_M$ - средневзвешенный коэффициент мощности группы за период расчетного максимума активной мощности;

U_H - номинальное значение напряжения, кВ.

Расчетные максимумы тока I_H , активной P_H и реактивной Q_H мощностей должны быть положены в основу расчетов потерь и отклонений напряжения, а также максимальных потерь мощности в сетях.

1.3.10. Пиковым током одного или группы электроприемников i_H , I_H называется максимально возможная нагрузка длительностью 1-2с. Пиковый ток должен характеризоваться частотой появления. Величина его кладется в основу расчетов колебаний напряжения, выбора устройств защиты и их уставок, а также проверки электрических сетей по условиям самозапуска электродвигателей.

1.3.11. Коэффициентом использования активной мощности одного электроприемника k_u или группы электроприемников K_u

называется отношение средней активной мощности отдельного электроприемника (или группы) к ее номинальному значению:

$$k_u = \frac{P_c}{P_n}, \quad K_u = \frac{P_c}{P_n} = \frac{\sum_{c=1}^n k_u P_n}{\sum_{c=1}^n P_n}$$

Для группы электроприемников с разными режимами работы групповой коэффициент использования активной мощности определяется с достаточной для практических расчетов точностью по формуле

$$K_u = \frac{\sum_{c=1}^n P_{cm}}{\sum_{c=1}^n P_n}$$

где n -число подгрупп электроприемников с разными режимами работы, входящих в данную группу;

P_{cm} -средняя мощность за наиболее загруженный режим работы сооружения.

Значения коэффициента использования должны быть отнесены к тому же промежутку времени (цикл, режим, межпрофилактический период), что и средние величины мощности, на основе которых этот коэффициент вычисляется.

1.3.12. Коэффициентом формы графика нагрузки k_f , K_f называется отношение эффективного (среднеквадратичного) тока (или полной мощности) отдельного электроприемника (или группы) за определенное время к его среднему значению за тот же период времени:

$$k_f = \frac{I_s}{I_c} = \frac{S_p}{S_c}; \quad K_f = \frac{I_s}{I_c} = \frac{S_p}{S_c}$$

С достаточной точностью эти соотношения могут быть отнесены и к активной мощности одного или группы электроприемников:

$$k_f = \frac{P_s}{P_c}; \quad K_f = \frac{P_s}{P_c}$$

1.3.13. Коэффициентом максимума активной мощности K_m называется отношение расчетного (получасового) максимума активной мощности к ее среднему значению за исследуемый период

Времени:

$$K_M = \frac{P_M}{P_n}$$

Исследуемый период времени принимается равным продолжительности наиболее загруженного режима работы сооружения.

Обратная величина коэффициента максимума определяет коэффициент заполнения (коэффициент нагрузки K_H) графика нагрузки за наиболее загруженный режим работы сооружения:

$$K_H = \frac{1}{K_M}.$$

1.3.14. Коэффициентом включения одного электроприемника k_1 называется отношение продолжительности включения одного электроприемника в цикле t_B , которая равна сумме продолжительности работы с нагрузкой t_p и продолжительности холостого хода t_x , ко всей продолжительности цикла t_B :

$$k_1 = \frac{t_p}{t_B} = \frac{t_p + t_x}{t_B}.$$

1.3.15. Коэффициентом включения группы электроприемников, или групповым коэффициентом включения, K_B называется средневзвешенное (по номинальной активной мощности) значение коэффициентов включения всех электроприемников, входящих в группу, определяемое по формуле

$$K_B = \frac{\sum_{i=1}^n k_i p_i}{\sum_{i=1}^n p_i}.$$

1.3.16. Коэффициентом загрузки одного электроприемника по активной мощности k_2 называется отношение фактически потребляемой им активной мощности к номинальной мощности электроприемника:

$$k_2 = \frac{P}{P_n} = \frac{k_H}{K_M}$$

I.3.17. Групповым коэффициентом загрузки по активной мощности K_3 называется отношение группового коэффициента использования к групповому коэффициенту включения:

$$K_3 = \frac{K_u}{K_v}.$$

I.3.18. Коэффициентом спроса по активной мощности K_c называется отношение расчетной активной мощности (получасового максимума) к номинальной (установленной) мощности группы:

$$K_c = \frac{P_o}{P_n} = \frac{P_m}{P_n} = K_m K_u.$$

I.3.19. Коэффициентом участия в максимуме (несовпадения максимумов) K_{Σ} называется отношение суммарного расчетного (получасового) максимума активной мощности к сумме максимумов отдельных групп электроприемников:

$$K_{\Sigma} = \frac{P_{\Sigma}}{\sum P_m}.$$

I.3.20. Режимом наибольшей загрузки называется режим работы сооружения с наибольшим потреблением энергии данной группой электроприемников, сооружением или объектом в целом.

Обычно наиболее загруженным режимом работы сооружения является такой, в котором работает максимальное количество агрегатов.

I.3.21. Под межпрофилактическим периодом функционирования СЭС сооружения (объекта) понимают время от начала эксплуатации СЭС сооружения объекта до ее вывода в регламент.

I.3.22. Под рабочим временем функционирования СЭС понимают время, в течение которого СЭС проходит все предусмотренные технологией режимы работы.

I.3.23. Коэффициентом режимности по энергоиспользованию называется отношение потребления активной энергии группой электроприемников, сооружением или объектом за межпрофилактический период к потреблению активной энергии в режиме наиболь-

шей загрузки сооружения за тот же период времени:

$$\alpha = \frac{W_{M\pi\varphi}}{P_{cm} T_{M\pi\varphi}},$$

где α - коэффициент режимности по энергоиспользованию;

$W_{M\pi\varphi}$ - энергия, потребляемая сооружением за межпрофилактический период;

P_{cm} - средняя мощность за наиболее нагруженный режим работы сооружения;

$T_{M\pi\varphi}$ - рабочее время функционирования сооружения.

Коэффициенты режимности по электроиспользованию учитывают различные нагрузки отдельных режимов и сезонные изменения нагрузки.

I.3.24. Эффективное (приведенное) число электроприемников n_3 - это такое число однородных по режиму работы электроприемников одинаковой мощности, которое обуславливает ту же величину расчетного максимума, что и группа различных по мощности и режиму работы электроприемников.

Точным выражением эффективного числа электроприемников является следующее:

$$n_3 = \frac{\left[\sum_{i=1}^n p_i \right]^2}{\sum_{i=1}^n p_i^2}.$$

I.3.25. Число часов использования максимума активной T_m или реактивной $T_{M\varphi}$ мощности представляет собой отношение расхода активной $W_{M\pi\varphi}$ или реактивной $V_{M\pi\varphi}$ энергии за межпрофилактический период, которая используется группой электроприемников, сооружением или объектом в целом, к получасовому максимуму активной или соответственно реактивной мощности:

$$T_m = \frac{W_{M\pi\varphi}}{P_m}; \quad T_{M\varphi} = \frac{V_{M\pi\varphi}}{Q_m}.$$

I.3.26. Средневзвешенный коэффициент мощности $\cos \varphi$ за какой-либо промежуток времени t определяется из соотношения

$$\cos \varphi_t = \frac{W_t}{\sqrt{W_t^2 + V_t^2}},$$

где W_t и V_t - расход активной и реактивной электроэнергии за то же время.

2. Определение средних нагрузок

2.1. Исходные данные

2.1.1. Исходные данные для определения электрических нагрузок содержатся в технических заданиях отделов проектных организаций и отделов смежных специальностей на проектирование внутреннего электрооборудования и ДЭС сооружения. В указанные задания помимо электроприемников трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц вносятся электроприемники всех других частот, а также электроприемники постоянного тока.

2.1.2. Технологические отделы или отделы смежных специальностей при выдаче электротехническим отделам заданий на проектирование должны дать полные ответы на все вопросы, предусмотренные приложением I.

2.1.3. В технических заданиях приложения I в вертикальных графах I6 - I9 предусмотрена возможность двух режимов работы электроприемников, у которых наблюдается значительное изменение нагрузки в течение режима, т. е. график нагрузок носит пикировый характер.

Для электроприемников, у которых суточный график нагрузки мало изменяется, в техническом задании по приложению I заполняются только графы I7, I9 для рабочего режима с прочерком в графах I6, I8 для дежурного режима.

2.1.4. На основе технических заданий на проектирование, выполненных по приложению I, должен быть составлен полный перечень электроприемников трехфазного тока сооружения с исходными

данными для расчета нагрузок.

2.1.5. В приложении 2 приводится вариант перечня, когда целесообразно деление электроприемников на группы и представление результатов расчета в виде отдельной сводной таблицы согласно приложению 3.

2.1.6. При заполнении вертикальных граф (I - 2I) полного перечня электроприемников (приложение 2) следует руководствоваться следующими правилами:

1. В графы 2 - 8 заносятся электроприемники сооружения как рабочие, так и резервные, для того, чтобы в проекте имелся их полный перечень.

2. Трехфазные электроприемники, имеющие во всех режимах вентиляции одинаковые коэффициенты загрузки K_3 , коэффициенты мощности $\cos\varphi$, среднее время продолжительности работы в течение суток t_p и коэффициенты полезного действия η_h допускается записывать в перечень по приложению 2 одной строкой с указанием в графе 5 числа и номинальной мощности каждого электроприемника, например 3 x I2, 4 x 0,5 и т. д. В этом случае в графе 3 должна быть ссылка на номер чертежа со схемойключения и указанием типа каждого из них, а в графе 4 - отметка "3 - ф" (трехфазный).

3. Однофазные электроприемники должны распределяться по фазам равномерно. Принимается, что неравномерность распределения по фазам в сумме не превышает 15%. Поэтому не предусмотрено никаких поправочных коэффициентов к однофазным нагрузкам.

2.1.7. В графу I2 заносится новое значение к.п.д. электроприемника η , если по каталожным данным при заданной в графике 9.11 загрузке K_3 значение к.п.д. уменьшает более чем на 5%.

По графикам 14, 15 или 16, 17 находятся те значения времени t_{p1} и t_{p2} , при которых имеет место наибольшее суммарное время работы электроприемника в течение режима t_{p1} и t_{p2} (зимой или летом).

Определяется среднее значение коэффициента загрузки

$$K_{g.c} = \frac{K_{31}(zr\ 10)t_{p1} + K_{32}(zr\ 11)t_{p2}}{t_{p1} + t_{p2}}.$$

В тех случаях, когда в графах 10, II приводится коэффициент загрузки только для рабочего режима (в графике II - прочерк), усреднения его подобно вышеизложенному не требуется.

2.1.8. В графике 13 приводится значение коэффициента мощности электроприемника $\cos\varphi$, откорректированное с учетом заданного коэффициента загрузки K_3 (графы 10, II) и усредненного как в пункте 3.1.6.

Корректировку целесообразно проводить ввиду того, что при уменьшении активной нагрузки электроприемника практически мало изменяется его реактивная (индуктивная) нагрузка, значительная часть которой определяется токами намагничивания стали.

Корректировку следует проводить исходя из следующих условий:

при номинальном коэффициенте мощности $\cos\varphi_N = 0,9$ и коэффициенте загрузки $K_3 = 0,8$ результирующий коэффициент мощности электроприемника снижается на 5% против номинального $\cos\varphi_N$, а при $K_3 = 0,6$ - на 15%,

при номинальном коэффициенте мощности $\cos\varphi_N = 0,8$ и коэффициенте загрузки $K_3 = 0,8$ результирующий коэффициент мощности электроприемника снижается на %, а при $K_3 = 0,6$ - на 19%.

При промежуточных значениях K_3 и $\cos\varphi_N$ следует производить ориентировочную интерполяцию.

2.1.9. В графах I8-2I повторяются данные графы 5, но туда заносят число и мощность рабочих электродвигателей, участвующих в работе при заданном режиме вентиляции (I,II или III), без отключенных резервных.

Если резервный электроприемник, служащий источником питания, нормально включен, а резервирование при выходе из строя одного из двух работающих агрегатов осуществляется включением межсекционного автомата, то нагрузка этого резервного электроприемника из граф I8-2I не исключается.

2.1.10. Электродвигатели гермоклапанов из-за кратковременности работы не заносятся в графы I8-2I.

У таких электродвигателей крайне низок коэффициент использования, и введение их в число расчетных может привести к искажению результатов расчета.

2.1.11. Коэффициенты использования K_u в графу 22 заносятся после получения результатов расчета.

2.2. Определение расчетных нагрузок

2.2.1. Средняя мощность в режиме наибольшей загрузки группы электроприемников определяется умножением установленной мощности электроприемников на их групповой коэффициент использования:

$$\rho_{cm} = K_u \rho_n ,$$

где ρ_n - суммарная номинальная активная мощность группы рабочих электроприемников.

2.2.2. Средний ток находится по величинам средних мощностей за соответствующий период времени по формуле

$$I_c = \frac{\sqrt{P_c^2 + Q_c^2}}{\sqrt{3} U_n} .$$

2.2.3. Расчетные нагрузки (получасовые максимумы активной

мощности) определяются по формуле

$$\rho_m = K_m \rho_{sm} ,$$

где ρ_{sm} - средняя мощность группы электроприемников в наиболее загруженном режиме;

K_m - коэффициент максимума активной мощности.

2.2.4. Расчетная реактивная нагрузка (получасовой максимум реактивной мощности) определяется по подсчитанным ранее расчетным активным нагрузкам из соотношения

$$Q_m = \rho_m \operatorname{tg} \varphi .$$

2.2.5. Результатами расчетов должны быть значения коэффициентов использования, подлежащие внесению проектировщиками в графу 22 полного перечня, а также итоговые данные, необходимые для заполнения сведной таблицы результатов расчетов по приложению 3.

Вычисление производится для каждого заданного режима вертикальных граф ИВ-21 полного перечня электроприемников (приложение 2) в следующем объеме и порядке.

2.2.6. Определяются коэффициенты использования K_u применительно к графе 22 полного перечня (приложение 2):

для электроприемников с изменяющимся к.п.д. в зависимости от нагрузки

$$K_{u1} = \frac{K_{31} t_1 (\text{р.14}) + K_{32} t_2 (\text{р.15})}{24} ; K_u = \frac{K_{31} t_1 (\text{р.16}) + K_{32} t_2 (\text{р.17})}{24}$$

для всех прочих электроприемников

$$K_{u2} = \frac{K_{31} t_1 (\text{р.14}) + K_{32} t_2 (\text{р.16})}{24} ; K_u = \frac{K_{31} t_1 (\text{р.16}) + K_{32} t_2 (\text{р.17})}{24}$$

Согласно вышеизложенному для каждой горизонтальной строки должны подсчитываться два значения коэффициента использования для заполнения графы 22: в зимний и летний периоды.

При заполнении графы 22 следует вносить большее значение K_{42} .
Формулы настоящего пункта справедливы для режима, длившегося сутки.

2.2.7. Определяются применительно к графикам 18-2Г (приложение 2) для каждой горизонтальной строки средняя активная и реактивная мощность электроприемника:

$$P_{cm} = K_0 P_n \quad [\text{kVt}]$$

$$Q_{cm} = P_{cm} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi} = P_{cm} \operatorname{tg} \varphi \quad [\text{kV} \cdot \text{A} \cdot \text{P}]$$

2.2.8. По каждой группе электроприемников полного перечня (основная технология, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация и т. д.) для каждого режима граф 18-2Г вычисляются следующие суммарные данные по группе:

суммарная установленная мощность

$$P_{n\sum} = P_{n1} + P_{n2} + \dots + P_{nt} \quad [\text{kVt}]$$

суммарная средняя активная мощность

$$P_{cm\sum} = P_{cm1} + P_{cm2} + \dots + P_{cmt} \quad [\text{kVt}]$$

суммарная средняя реактивная мощность

$$Q_{cm\sum} = Q_{cm1} + Q_{cm2} + \dots + Q_{cmt} \quad [\text{kVA}]$$

сумма квадратов установленных мощностей

$$\sum_{n=1}^t P_n^2 = P_{n1}^2 + P_{n2}^2 + \dots + P_{nt}^2 \quad [\text{kVt}^2]$$

эффективное число электроприемников

$$n_{\Sigma} = \frac{(P_{n\sum})^2}{\sum_{n=1}^t P_n^2}$$

средневзвешенный коэффициент использования

$$K_{42\Sigma} = \frac{P_{cm\sum}}{P_{n\sum}}$$

коэффициент максимума активной мощности

$$K_M = \sqrt{1 + \left(\frac{2}{K_{42\Sigma}^2 + 0,036 n_{\Sigma}} \right)}$$

максимальная активная мощность

$$P_m = K_M P_{n\sum} \quad [\text{kVt}]$$

максимальная реактивная мощность

$$Q_m = 1,05 Q_{cmz} \quad [kVAr],$$

максимальная полная мощность

$$S_m = \sqrt{P_m^2 + Q_m^2} \quad [kVA].$$

Все формулы расчета справедливы при $K_{ce} < 0,8$ и $n_3 > 5$.

Значения коэффициента максимума при больших коэффициентах использования и меньшем эффективном числе электроприемников даны в приложении 4.

2.2.9. При определении электрических нагрузок отдельных узлов СЭС в сетях до 1000В (силовые шкафы, магистрали, шинопроводы) рекомендуется следующий порядок расчета:

находятся суммарные средние нагрузки (активные и реактивные) в режиме наибольшей загрузки для расчетного узла;

определяется эффективное число электроприемников для узла;

находится коэффициент максимума по кривым (рис.1) или по формуле и подсчитывается расчетная величина активной мощности узла;

определяются реактивная и полная мощности узла.

2.2.10. Электрические нагрузки отдельных узлов СЭС в сетях выше 1000В рекомендуется определять следующим образом:

суммировать количество фактически установленных электроприемников высокого напряжения (электродвигателей, трансформаторов и т. д.);

определить K_{ce} , $Casy$, n_3 , K_m , а также P_m и Q_m электроприемников данной секции распределительного пункта;

суммировать потери в силовых трансформаторах по секции;

подвести общие итоги средних и максимальных нагрузок и потерь в трансформаторах (активных и реактивных) по секции;




Рис. 1 Кривые коэффициентов получасового максимума нагрузки K_M для различных коэффициентов использования K_u в зависимости от n_3

определить нагрузки по распределительным пунктам и главным понизительным подстанциям так же, как и по отдельной секции распределительных пунктов.

2.2.II. Расчет нагрузок по предлагаемой методике может быть произведен на ЭЦВМ по алгоритму программы (рис. 2). В программу вводятся исходные данные, перечисленные в графах I-2I полного перечня электроприемников (приложение 2). Для горизонтальной строки ЭЦВМ выдает на печать два значения коэффициента использования K_u : для зимнего и летнего режима работы. При заполнении графы 22 следует использовать большее значение K_u . Пример определения расчетной нагрузки приведен в приложении 5.




Рис. 2. Алгоритм определения расчетной нагрузки

Техническое задание на

расчет электрической нагрузки

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Расчет коэффициентов использования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Определение расчетной нагрузки по группам электроприемников

		Режим I. Питание от ТП										Режим II. Питание от ТП										Режим III. Питание от АЭС									
		Группы электроприем- ников	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
I	2	Групповой коэффици- ент использования номинальной установ- ленной мощности вкл лических электроприем- ников, кВт	Коэффициент максимуму- ма активной мощности КМ	Номинальная установ- ленная мощность вкл лических электроприем- ников, кВт	Максимальная актив- ная мощность РА, кВт	Номинальная установ- ленная мощность вкл лических электроприем- ников, кВт	Средневзвешенный ко- эффициент использо- вания	Коэффициент максимуму- ма активной мощности КМ	Максимальная актив- ная мощность РА, кВт	Номинальная установ- ленная мощность вкл лических электроприем- ников, кВт	Средневзвешенный коэффициент использо- вания	Максимальная актив- ная мощность РА, кВт	Номинальная установ- ленная мощность вкл лических электроприем- ников, кВт	Коэффициент максимуму- ма активной мощнос- ти КМ	Средневзвешенный коэффициент использо- вания	Эффективное число электроприемников	Коэффициент максимуму- ма активной мощнос- ти КМ	Максимальная актив- ная мощность РА, кВт	Номинальная установ- ленная мощность вкл лических электроприем- ников, кВт	Средневзвешенный коэффициент использо- вания	Эффективное число электроприемников	Коэффициент максимуму- ма активной мощнос- ти КМ	Максимальная полная мощность, кВ·А								

Приложение 4

Значение коэффициента максимума K_m при значениях
коэффициентов использования более 0,8

Коэффициент использования K_u	K_m при эффективном числе электроприемников n_e									
	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30
0,81	1,2346	1,2172	1,1881	1,1667	1,1493	1,1353	1,0922	1,0699	1,0563	1,0471
0,82	1,2195	1,2126	1,1846	1,1631	1,1462	1,1324	1,0900	1,0682	1,0549	1,0460
0,83	1,2048	1,2048	1,1807	1,1597	1,1430	1,1295	1,0880	1,0667	1,0537	1,0450
0,84	1,1905	1,1905	1,1733	1,1563	1,1400	1,1268	1,0862	1,0652	1,0525	1,0439
0,85	1,1765	1,1765	1,1697	1,1531	1,1370	1,1241	1,0843	1,0638	1,0514	1,0430
0,86	1,1628	1,1628	1,1628	1,1499	1,1342	1,1215	1,0825	1,0625	1,0503	1,0421
0,87	1,1494	1,1494	1,1494	1,1469	1,1314	1,1190	1,0808	1,0612	1,0492	1,0412
0,88	1,1364	1,1364	1,1364	1,1328	1,1288	1,1165	1,0791	1,0599	1,0476	1,0403
0,89	1,1236	1,1236	1,1236	1,1236	1,1236	1,1142	1,0775	1,0586	1,0471	1,0395
0,90	1,1111	1,1111	1,1111	1,1111	1,1111	1,1111	1,0759	1,0574	1,0462	1,0386
0,91	1,0989	1,0989	1,0989	1,0989	1,0989	1,0989	1,0743	1,0563	1,0453	1,0378
0,92	1,0870	1,0870	1,0870	1,0870	1,0870	1,0870	1,0729	1,0551	1,0443	1,0371
0,93	1,0753	1,0753	1,0753	1,0753	1,0753	1,0753	1,0714	1,0540	1,0434	1,0363
0,94	1,0638	1,0638	1,0638	1,0638	1,0638	1,0638	1,0638	1,0530	1,0426	1,0356
0,95	1,0526	1,0526	1,0526	1,0526	1,0526	1,0526	1,0526	1,0526	1,0417	1,0349

Пример определения расчетной нагрузки

Приложение 5

Таблица П.5.1.

Техническое задание на расчет электрической нагрузки

№ пп.	Потребители	Данные электроприемника						Потребитель рабочий/резервный загрузка электроприемника	Всё время, в кото- ром электроприемник работает	Пределы изменения			Категория электроприемника	Среднее число часов работы электроприемника			Примечание		
		Тип	Мощность номи- нальная, кВт	Напряжение, В	Частота, Гц					I	II	III		Напряжение, %	Частота, %				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ																			
1.	Выпрямитель для УГП питания средств связи, 5кВт	ВУС-140	2x19,6	380	50	0,9	I/I	0,42	+	+	+	± 5	± 0,5	Ia	24	24	24	24	24
2.	Выпрямители для си- стемы автоматики	ВУС-36/60	Ix3,3	380	50	0,9	I/0	0,63	+	+	+	± 5	± 0,5	Ia	24	24	24	24	24
II. БЛОК ПИТАНИЯ																			
1.	Котел	КПСМ-60	3x8/I,33	380/220	50	I,0	2/I	0,2	-	+	-	± 5	± 0,5	II	12	8	8	4	4
2.	Плита	ПЭСМ-2	Ix7	380/220	50	I,0	I/0	0,2	-	+	-	± 5	± 0,5	II	12	8	8	4	4
3.	Кипятильник	КНЭ-50	3x5,55	380/220	50	I,0	3/0	0,3	+	+	+	± 5	± 0,5	II	12	8	12	8	8
4.	Посудомойка	ММУ-250	I3,7	380/220	50	I,0	I/0	0,3	-	+	-	± 5	± 0,5	II	6	4	6	4	4
III. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ																			
1.	Приточная система режима	AM-6I-2	2x10	380/220	50	0,82	2/0	0,9	-	+	-	± 5	± 0,5	I,II	18	-	20	-	-
2.	Приточная система служебных помещений	A02-52-4	2x10	380/220	50	0,82	2/0	0,9	+	+	+	± 5	± 0,5	II	16	8	16	8	8
3.	TO же	A0-728	2x17	380/220	50	0,82	2/0	0,9	+	+	+	± 5	± 0,5	II	16	8	16	8	8
4.	Вытяжная система из ДСС	AOM-I2-2	Ix0,83	380/220	50	0,82	I/8	0,9	+	+	-	± 5	± 0,5	II	-	18	-	20	-
5.	Бодоподогреватель	ВП-37	4x20	380/220	50	I,0	3/I	0,9	+	+	+	± 5	± 0,5	II	14	10	14	10	10
6.	Электрокалорифер	СЭО-60/I-7	Ix45	380/220	50	0,9	I/0	I,0	+	+	-	± 5	± 0,5	II	14	10	14	10	10
7.	Электрообогреватели	СКБ 5514	I2x1	220	50	I,0	12/0	I,0	+	+	-	± 5	± 0,5	II	14	10	-	-	-

Определение коэффициентов использования

I. Основная технология

Среднее значение коэффициента загрузки

$$K_{3,CP} = \frac{K_{31}t_{p1} + K_{32}t_{p2}}{t_{p1} + t_{p2}} = \frac{0,48 \cdot 24 + 0,48 \cdot 24}{24} = 0,48.$$

Коэффициенты использования:

для зимнего режима работы (з)

$$K_U = \frac{K_{31}t_{p1} + K_{32}t_{p2}}{24} = \frac{0,48 \cdot 24 + 0,48 \cdot 0}{24} = 0,48;$$

для летнего режима работы (л)

$$K_H = \frac{K_{31}t_{p1} + K_{32}t_{p2}}{24} = \frac{0,48 \cdot 24 + 0,48 \cdot 0}{24} = 0,48.$$

Аналогично определяются коэффициенты загрузки и использования для остальных электроприемников.

II. Блок питания

Котел

$$K_{3,CP} = \frac{0,2 \cdot 8 + 0,1 \cdot 12}{18} = 0,155;$$

з)

$$K_U = \frac{0,2 \cdot 8 + 0,1 \cdot 12}{24} = 0,116;$$

л)

$$K_H = \frac{0,2 \cdot 4 + 0,1 \cdot 18}{24} = 0,07.$$

Кипятильник

з)

$$K_U = \frac{0,2 \cdot 8 + 0,1 \cdot 12}{24} = 0,116;$$

л)

$$K_H = \frac{0,2 \cdot 8 + 0,1 \cdot 12}{24} = 0,116$$

Посудомойка

з)

$$K_U = \frac{0,3 \cdot 4 + 0,1 \cdot 6}{24} = 0,075;$$

л)

$$K_H = \frac{0,3 \cdot 4 + 0,1 \cdot 6}{24} = 0,075.$$

Ш. Отопление и вентиляция

Приточная система

з) $K_H = \frac{0,9 \cdot 6 + 0,9 \cdot 18}{24 \cdot 0,9} = 1;$

л) $K_H = \frac{0,9 \cdot 6 + 0,9 \cdot 18}{24 \cdot 0,9} = 1.$

Приточная система служебных помещений

з) $K_H = \frac{0,9 \cdot 6 + 0,9 \cdot 8}{24 \cdot 0,9} = 0,583;$

л) $K_H = \frac{0,9 \cdot 8 + 0,9 \cdot 12}{24 \cdot 0,9} = 0,833.$

Вытяжная система из ДЭС

$K_H = \frac{0,9 \cdot 8 + 0,9 \cdot 9}{24 \cdot 0,8} = 0,375$

Водоподогреватель

з) $K_H = \frac{0,9 \cdot 10 + 0,9 \cdot 14}{0,92 \cdot 24} = 0,978;$

л) $K_H = \frac{0,9 \cdot 8 + 0,9 \cdot 12}{0,92 \cdot 24} = 0,815.$

Электрокалорифер

$K_H = \frac{0,9 \cdot 10 + 0,9 \cdot 14}{0,95 \cdot 24} = 0,947.$

Определение группового коэффициента использования и расчетной нагрузки

I. Основная технология

Групповой коэффициент использования

$$K_{H\Sigma} = \frac{\sum K_{Hi} P_{Pi}}{\sum P_{Pi}} = \frac{0,1819,6 + 0,63 \cdot 9,3}{19,6 + 4,63} = \frac{9,408 + 2,748}{24,3} = 0,502.$$

Средняя активная мощность

$$P_{cm} = K_H P_H = 0,502 \cdot 22,9 = 11,496.$$

Средняя реактивная мощность

$$Q_{cm} = P_{cm} \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi} = 11,496 \frac{\sqrt{1 - 0,99}}{0,99} = 11,496 \cdot \frac{0,436}{0,99} = 5,57.$$

Эффективное число электроприемников

$$n_3 = \frac{(P_{ns})^2}{\sum_{i=1}^3 P_{ni}^2} = \frac{22,9}{146^2 + 5,57^2} = \frac{524,41}{384,16 + 30,70} = \frac{524,41}{414,86} = 1,227.$$

Коэффициент максимума(подсчитывается аналитически)

$$K_M = \sqrt{1 + \frac{2}{(K_{ns}^2 + 0,836)n_3}} = \sqrt{1 + \frac{2}{(1,227^2 + 0,836)1,227}} = 2,51$$

Максимальная реактивная мощность

$$Q_M = 1,05 Q_{cm} = 1,05 \cdot 5,57 = 5,84$$

Расчетная нагрузка

$$S = \sqrt{P_m^2 + Q_m^2} = \sqrt{22,9^2 + 5,84^2} = 23,6 \text{ кВт}.$$

Блок питания рассчитывается табличным способом.

II. Отопление и вентиляция

Групповой коэффициент использования

$$K_{ns} = \frac{\sum_{i=1}^3 k_{ni} P_{ci}}{\sum_{i=1}^3 P_{ni}} = \frac{1,10,1 + 0,83 \cdot 10 + 0,83 \cdot 0,975 + 4 \cdot 20 \cdot 0,947 + 5 \cdot 0,947}{162,93} = \\ = \frac{153,42}{162,93} = 0,941.$$

Средняя активная мощность для каждого потребителя

$$P_{cmi} = 1,0 \cdot 10,1 = 10,1;$$

$$P_{cm2} = 10 \cdot 0,83 = 8,3;$$

$$P_{CM3} = 17 \cdot 0,83 = 14,11;$$

$$P_{CM4} = 0,83 \cdot 0,375 = 0,311;$$

$$P_{CM5} = 4 \cdot 20 \cdot 0,378 = 78;$$

$$P_{CM6} = 45 \cdot 0,847 = 42,6;$$

$$P_{CM\sum} = 10,1 + 8,8 + 14,11 + 0,311 + 78 + 42,6 = 153,42.$$

Средняя реактивная мощность для каждого потребителя

$$Q_{CM1} = P_{CM1} \operatorname{tg} \varphi_1 = 10,1 \cdot 0,72 = 7,27;$$

$$Q_{CM2} = P_{CM2} \operatorname{tg} \varphi_2 = 0,311 \cdot 0,92 = 0,29;$$

$$Q_{CM3} = P_{CM3} \operatorname{tg} \varphi_3 = 17,0 \cdot 0,67 = 11,39;$$

$$Q_{CM4} = P_{CM4} \operatorname{tg} \varphi_4 = 0,83 \cdot 0,67 = 0,556;$$

$$Q_{CM5} = 0;$$

$$Q_{CM6} = P_{CM6} \operatorname{tg} \varphi_6 = 45 \cdot 0,6 = 27,0;$$

$$Q_{CM\sum} = 7,27 + 0,29 + 11,39 + 0,556 + 27,0 = 53,42.$$

Эффективное число электроприемников

$$\eta_3 = \frac{(P_{CM\sum})^2}{\sum P_{ci}} = \frac{163,43^2}{10,1^2 + 8,8^2 + 14,11^2 + 0,311^2 + 4 \cdot 20^2 + 45^2} = \frac{2654618}{4116,90} = 6,44,$$

так как $K_n > 0,9$, то $\eta_3 = \eta_{cp} = 10$.

Коэффициент максимума

$$K_M = \sqrt{1 + \frac{2}{(K_{kz}^2 + 0,036/\eta_3)}} = 1,06;$$

$$P_{MIII} = 1,06 \cdot P_{CM} = 163;$$

$$Q_{MIII} = 1,05 \cdot Q_{CM} = 1,05 \cdot 53,42 = 56,1;$$

-31-

$$S_M = \sqrt{P_M^2 + Q_M^2} = \sqrt{163^2 + 56^2} = 172.$$

Расчетная мощность

$$P_p = P_{pI} + P_{pII} + P_{pIII} = 22,9 + 18,5 + 163 = 205,1;$$

$$Q_p = Q_{pI} + Q_{pII} + Q_{pIII} = 5,84 + 0 + 56,1 = 61,94;$$

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} = \sqrt{205,1^2 + 61,94^2} = 214.$$

Таблица П 5.2

Таблица П.5.3.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

ВСН-75-79
Министерство обороны

Редактор Н.Б. Сидорова
Корректор А.Ф. Конюхова

Г-569151. Подписано в набор и печать 20/III 1981 г.
Формат бумаги 60x90 I/16. Печ. л. 2. Уч.-изд. л. 2, I.
Изд. № 36. Заказ 579. Тип. ЛВВИСКУ.