



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

(ГОССТРОЙ)

Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1  
город Москва, Российская Федерация, ГСП, 127994  
Тел.: (495) 980 25 47; факс (495) 699 38 41

28 ЯНВ 2013

№ 403-212/144/1C

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ОАО «КубаньРегионПроект»

ул. им. Орджоникидзе, д. 27/1,  
г. Краснодар, 350000

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрело обращение ОАО «КубаньРегионПроект» (входящий от 8 ноября 2012 г. № 100001) о разъяснении положений постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и сообщает следующее.

Вопросы пожаровзрывоопасности и пожарной опасности регламентируются Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны содержать сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

В связи с изложенным считаем необходимым включение вопросов пожаровзрывобезопасности в раздел 9 проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Начальник Управления  
государственных услуг  
и разрешительной деятельности

исп. В.М. Кубланов  
тел. 980-25-47 \* 31023

И.А. Ульянов

Открытое Акционерное Общество

# «КубаньРегионПроект»

Юр. адрес: им. Орджоникидзе ул., д.27/1 г. Краснодар, 350000  
тел. (861) 279-19-61, факс (861)279-19-62, e-mail:[constructin@mail.ru](mailto:constructin@mail.ru)  
ИНН 2308192740 КПП 230801001 ОГРН 1122308009680

от 23.10 2012г. № 12/10-34

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю Министра-руководителю  
Федерального агентства по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  
В.И. Когану

О разъяснении Постановления Правительства РФ  
от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов  
проектной документации и требованиях к их содержанию".

Уважаемый Владимир Игоревич!

Просим разъяснить в какой из разделов: Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" или 22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 входит расчет (разработка) пожаровзрывобезопасности помещений в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Директор

С.Г. Галкин

Начальник технического отдела  
Александр Евгеньевич Блиндер  
8(861) 279-17-13