



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

17.03.2014 № 112400-13-1-03

На № 17 от 14.02.2014

Директору

ООО ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ

Мех В.Г.

Зиповская ул., д.3, г. Краснодар

(862)274-46-16, [develproject@mail.ru](mailto:develproject@mail.ru)

В ответ на Ваше обращение, сообщаем, что требования пожарной безопасности к материалам на путях эвакуации следует определять в соответствии с табл.28 ФЗ №117-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012г. Одновременно сообщаем, что для покрытий полов группа горючести в настоящее время не определяется (табл.27 ФЗ №117-ФЗ).

П.4.3.2 СП 1.13130.2009 при переработке предполагается исключить.

Заместитель начальника института -  
начальник НИЦ ПП и ПЧСП

И.Р. Хасанов

# ДЕВЕЛОПМЕНТ-ПРОЕКТ

Юр. Адрес: Зиповская ул., д.3, г. Краснодар, 350010,

факт. Адрес: Московская, 59/1, г. Краснодар, 350075

Тел. /факс (861) 274-46-16, сайт: [www.develproject.ru](http://www.develproject.ru), эл. почта: [develproject@mail.ru](mailto:develproject@mail.ru)

ИНН 2310078963 КПП 231001001 ОКПО 13632285 ОГРН 1022301619669

От 14.02.2014 № 14

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
генерал-майору внутренней службы  
В.И. Климкину

О разъяснении требований п. 4.3.2,  
СП 1.13130.2009 и ст. 134 123-ФЗ

Уважаемый Виктор Иванович!

Просим Вас разъяснить, по какому документу следует определять требования пожарной безопасности к материалам на путях эвакуации – по СП 1.13130.2009 (п. 4.3.2) или по 123-ФЗ (п. 6 ст.134)?

Рассмотрим, в качестве примера, требования пожарной безопасности к материалу покрытия пола в лестничной клетке 20-этажного многоквартирного жилого дома:


- по п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 требования таковы - Г2, РП2, Д2, Т2;
- по п. 6 и табл. 28 123-ФЗ для заданного типа здания и этажности – КМ1, что по табл. 3 123-ФЗ соответствует - Г1, В1, Д2, Т2, РП1.

Как видно из примера, есть несоответствия между п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 и п. 6 ст.134 123-ФЗ.

Если проводить подобное сравнение дальше, то выявится ещё некоторое количество несоответствий.

Предложение: п.4.3.2 СП 1.13130.2009 – исключить.

С уважением,  
Директор



В.Г. Мех