



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Щелково, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

11.05.2010 № 13-14-ОН-24134

на № 024 от 12.04.2010

Генеральному директору
ООО «УПМ ЭПОС»
Якимову К.Л.

По вопросу применения нормативных
документов

ул. Горького, 5, 5 этаж (6-этажный
корпус), Киров обл., 610017
тел. (8332) 57-93-52
факс (8332) 57-93-52

На Ваш запрос №024 от 12.04.2010 сообщаю:

1) Требования к декларации пожарной безопасности определяются ст. 64 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Перечень объектов, на которые необходимо составление декларации, а также ее форма и порядок регистрации утверждены Приказом МЧС России от 24.02.2009 №91. Для примера, приведенного в Вашем письме (этажность – более 2 этажей, общая площадь – более 1500 м²) составление декларации пожарной безопасности необходимо.

2) В соответствии с п. 15 Правил разработки и введения в действие нормативных документов по пожарной безопасности (приложения к приказу МВД РФ № 769 от 23.11.98 г.) разъяснения по применению отдельных требований нормативных документов по пожарной безопасности даются организацией, подписавшей (утвердившей) документ. Поэтому, по вопросам трактовки пунктов СНиП, а также по вопросам их правового статуса Вам следует обращаться в Министерство регионального развития РФ (ранее Госстрой России).

Вместе с тем, по мнению специалистов института, необходимость приведения зданий построенных до 1998 года в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97* определяется в соответствии с п.1.7* данных норм и правил (п.8.5 СНиП 10-01-94*). А именно, на существующие здания и сооружения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действующими нормативными документами, требования СНиП 21-01-97* не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и здоровья людей. В таких случаях компетентные органы исполнительной власти или собственники объекта должны принять решение о реконструкции, ремонте или сносе существующих зданий и сооружений. При изменении функционального назначения существующих зданий (сооружений) или отдельных помещений в них

должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.

3) При наличии отступлений от требований нормативных документов, действовавших на момент строительства (проектирования), необходимо их согласование в установленном порядке в соответствии с нормативно-правовыми актами также действующими в период строительства (проектирования).

4) Своды правил, разработанные для объектов защиты, являются документами добровольного применения. Однако, при наличии отступлений от требований сводов правил в соответствии со ст. 6 закона №123-ФЗ необходимо прохождение расчета пожарного риска.

5) Оборудование объектов автоматическими системами пожарной сигнализации и пожаротушения определяется ст. 91 Федерального закона №123-ФЗ. В данном случае наличие отступлений от требований нормативных документов (в том числе при наличии обоснования) не допускается.

6) Федеральным законом №123-ФЗ разработка специальных технических условий на объекты, на которых допущены отступления от сводов правил и которые не подпадают под требования ч. 2 ст. 78 не предусмотрена.

С уважением,
начальник

Н.Н. Коньков



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА ЭКОНОМИЧНЫХ ПОЖАРНО-ОХРАННЫХ СИСТЕМ

ООО «УМС ЭССО» Россия, 610017, Киров обл., ул. Торговая 5, 3 этаж(бывший корпус),
Тел./факс +7 (8332) 57-99-52, e-mail: msk@umcplus.ru сайт: www.fire-emsplus.ru
и № 43430113786 КПН 434301001 ОГРН 10543116708115
46709810109140003071 и ФКН «Зеленогорск» в г. Нижний Новгород г. Нижний Новгород
5000 012202045 ЕГРН: 1011801000000000044
Лицензия №: Кировск: 01/00/0000 №/113/С-1, от 06 марта 2006г.

12.04.2010г. № 024

Ha ot E

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации по
пожарному надзору

Директору Департамента палзорной
дипломатии

генерал-лейтенанту внутренней службы
Цешеных Юрию Ивановичу

Уважаемый Юрий Иванович!

Нашей организацией были изучены материалы селекторного совещания МЧС России по вопросу применения Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 11 июня 2009 года. Вместе с тем в процессе деятельности возникают вопросы, требующие более детального разъяснения.

1. Какой порядок применения требований пожарной безопасности к детским дошкольным учреждениям, запроектированным и построенным с 1972 по 1982 годы в период действия СНиП II-11.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» и СНиП II-А.50-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», а также с 1982 по 1985 годы в период действия СНиП II-64-80* «Детские дошкольные учреждения» и СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», в части различия требований прельяляемых указанными СНиП с требованиями, предъявляемыми СНиП 21-01-97*, которые распространяются на все этапы строительства и эксплуатации зданий, помещений и сооружений.

В здании детского сада, построенным в 1977 году ширину эвакуационных выходов должна составлять не менее 0,8 метра (приложение 2 к п. 4.2 СНиП II-Л.50-70*), ширина лестничных маршей должна приниматься не менее 0,6 метра на 100 человек (п. 4.2 СНиП II-Л.50-70*), ширина наружных лестниц должна составлять не менее 0,7 метра (приложение к п. 4.3 СНиП II-Л.3-71), что в рассматриваемом здании выполняется.

В зданиях детского сада построенных в 1984 году в соответствии с СНиП II-64-80* ширина дверей эвакуационных выходов из зданий детских дошкольных учреждений должна составлять не менее 0,9 метра, ширина лестничного марша в указанных зданиях должна быть не менее 1,05 метра, ширина наружных лестниц должна составлять не менее 0,7 метра (п.п. 3.17, 3.18, 3.21 СНиП II-64-80*).

Вместе с тем, для выше указанных зданий, согласно требованиям СНиП 21-01-97* ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек на внутренние лестницы и лестницы 3-го типа не менее 1,2 метра, при нахождении в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 более 15 человек; ширина внутренних лестниц и асептических 3-го типа не менее 1,35 метра.

Аналогичная ситуация и по зданиям детских садов построенным в период с 1989 по 1998 год.

№	Минимальные размеры путей эвакуации в детских дошкольных учреждениях	СНиП 2.08.02-89*	СНиП 21-01-97*
1.	Ширина лестничных маршей в лестничной клетке	1,2 м.	1,35 м.
2.	Ширина лестниц 3-го типа	1,2 м.	1,35 м.
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещений с численностью более 15 человек	0,8 м.	1,2 м.
4.	Количество эвакуационных выходов из помещений с численностью 10-50 человек	1 выход	не менее 2 выходов

Здание детского сада запроектированное в 1964, введенное в эксплуатацию в 1965 году, соответствует проектной документации. В проекте в групповых ячейках для пребывания более 10 человек не предусмотрен второй эвакуационный выход.

Капитальный ремонт, реконструкция и изменение функционального назначения выше указанных зданий и их отдельных помещений не производились.

2. Согласно части 1 ст. 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные Федеральными законами о технических регламентах;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно части 4 ст. 51 технического регламента состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно части 4 ст. 53 технического регламента методы определения необходимого и расчетного времени эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

В связи с этим просим разъяснить:

1. Являются ли законными требования по составлению деклараций пожарной безопасности для существующих зданий, не предназначенных для проживания, с количеством этажей более чем два, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров и не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф1.1., учитывая область действия градостроительного законодательства.
2. Имеется ли необходимость приведения зданий построенных до 1998 года в соответствие с требованиями СНиП 21-01-97*, в части выше указанных требований.
3. Необходимо ли в зданиях детских садов 1965 года постройки, построенных в соответствии с проектной документацией с количеством мест в групповой ячейке более 10, оборудовать вторым эвакуационным выходом из групповой ячейки, в случае если второй эвакуационный выход из групповой ячейки проектом не предусмотрен.
4. Будет ли являться нарушением выше указанных несоответствий требованиям СНиП, по которым здание было построено, требованиям СНиП 21-01-97* угрозой для жизни или здоровья людей вследствие возможного возникновения пожара?
5. В случае если требования СНиП 21-01-97* имеют приоритет в отношении ранее действующих СНиП II-A.50-70*, СНиП II-L.3-71, СНиП II-64-80*, СНиП II-2-80, СНиП 2.08.02-89* в части выше указанных несоответствий, и не возможности расширения лестничных маршей и эвакуационных выходов, возможно ли обосновать соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности. А именно в части выполнения ч. 1 ст. 6 технического регламента: выполнение в полном объеме

требований технического регламента, и пожарный риск не превышает допустимых значений. Или в части выполнения п. 4 ППБ 01-03: обоснование требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности людей в соответствии с методикой по ГОСТ 12.1.004-91.

6. Допускается ли использовать расчетное обоснование отступлений от требований СП с использованием методики изложенной в приложениях к приказу № 382 МЧС России от 30.06.2009 при проектировании, эксплуатации зданий, сооружений. Например, здание имеет три лестничные клетки, по СП1 допускается две клетки шириной марша 1.2 м. Ширина маршей заужена с 1.2 м. до 1.11 м. При суммарной ширине маршей двух лестниц 2.22 м. (одну блокируем), по расчетам, эвакуация людей из здания завершается раньше, чем при ширине марша 1.2 м. одной лестницы.
7. Допускается ли использовать расчетное обоснование по утвержденным методикам отступлений от требований СП в части оборудования объектов АИС вместо АУПТ, в части обоснования выбора типа пожаротушения.
8. Необходимо ли разрабатывать и согласовывать в установленном законом порядке специальные технические условия на объекты на которых допущены отступления от санитарных правил и которые не подпадают под требования части 2 статьи 78 ФЗ №123.

Насколько в целом обязательны требования санитарных правил для пожар строящихся и реконструируемых объектов. Возможно ли отступление от требований СП при выполнении требований Технического регламента и расчетном обосновании пожарного риска, в случае если риск не превышает допустимых значений.

Генеральный директор ООО «УТИМ ЭПОС»

/К.Л. Якимов/