



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Тверской проспект, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телегайт: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

19 ФЕВ 2012 № 19-2-4-426

На № _____ от _____

Главное управление
МЧС России по Новосибирской
области

О рассмотрении обращения
на № 350-3-3-15 от 20 01 2012г

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рассмотрено.

В соответствии со статьей 78 Технического регламента разработка специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусматривается исключительно для объектов защиты, для проектирования которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Положениями части 1 статьи 6 Технического регламента установлено, что пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением в полном объеме обязательных требований названного закона и обеспечением величины пожарного риска в пределах допустимых значений.

Одновременно сообщается, что достижение нормативных величин пожарного риска на объектах с превышением допустимой площади в пределах пожарного отсека возможно при оборудовании их полным комплексом систем противопожарной защиты, в том числе системой вытяжной противодымной вентиляции.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.А. Макаревич



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности

ул Октябрьская, 80 г. Новосибирск, 630099
тел 222-19-52, 232-73-67 факс 223-86-39
E-mail fireman@ibmail.ru, ugpn-nso@mail.ru

20.01.2012 г № 350-3-3-15

На № _____ от _____

Директору Департамента надзорной
деятельности МЧС России
генерал-лейтенанту вн. службы
Ю.И. Дешевых

ул Ватутина, д.1,
г. Москва, 121357

Уважаемый Юрий Иванович!

На рассмотрение нормативно-техническим советом управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области поступили на рассмотрение специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты 2-этажного здания торговой организации II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, с площадью этажа пожарного отсека порядка 10000 м.кв.

Организацией-разработчиком СТУ предусмотрен комплекс дополнительных мероприятий, включающий в себя оборудование здания автоматической установкой пожаротушения (водяная спринклерная) с увеличенными параметрами интенсивности орошения (в 2 раза относительной нормативной) и минимальной площади (в 4 раза), системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 4-го типа и другие мероприятия.

Вместе с этим, разработчиком допускается возможность не оборудовать торговые залы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре вопреки положениям п. 7.2 СНиП 7.13.130.2009, мотивируя принятое решение обеспечением на проектируемом объекте защиты нормативного значения пожарного риска.

В связи с этим, прошу Вас разъяснить, допустимо ли проектирование здания предприятия торговли с вышеизложенными параметрами без его оборудования системой вытяжной противодымной вентиляции, основываясь на выполнении нормы части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

С уважением,

Заместитель начальника
полковник вн. службы

С И. Ларичев