



**МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)**

Центральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел.: 626-39-01, факс: 624-19-46

Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

12 Авг 2009

№ 19-2-4-53-03

На №

005/03/10001

05.08.09

О рассмотрении обращения

Заместителю генерального директора  
ЗАО «Ямалгазинвест»  
О.Н. Сергееву

пр. Вернадского, 41, стр. 1  
Москва, 119991

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев обращение о разъяснении некоторых положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сообщает, что к объектам, строительство которых в настоящее время не завершено, или к объектам, проектирование которых началось до 1 мая 2009 г., применяются действовавшие на момент начала проектирования или строительства нормы.

Заместитель директора  
Департамента надзорной деятельности

А.Н. Гилетич