

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть I, раздел А

Глава 3

## ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОЙ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ РАЗМЕРОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

СНиП I-A. 3-62

*Заменен СТ СЭВ 1001-78 с 01.01.80 -  
- БСТ № 2, 1979 г. с. 22.*

Глава 4

## СИСТЕМА ДОПУСКОВ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНиП I-A. 4-62

*гл. 4 заменена ГОСТ 21778-76, ГОСТ 21779-76,  
ГОСТ 21780-76  
с 1/II-1977 г. см. БСТ № 6, 1976 г. с. 28.*

Москва—1963

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть I, раздел А

Глава 4

## СИСТЕМА ДОПУСКОВ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СНиП I-A.4-62

*Утверждены*  
Государственным комитетом Совета Министров СССР  
по делам строительства  
14 декабря 1962 г.

*Заменен ГОСТами: Госг 21778-76  
Госг 21779-76  
Госг 21780-76  
с 1/1-1977 г.  
с.м. БСГ № 11, 1976 г. с. 20.*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ  
И СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ  
Москва—1963

Глава СНиП I-A. 4-62 «Система допусков. Основные положения» разработана Ленинградским филиалом АСнА СССР и ЦНИИЭП жилища АСнА СССР с участием института Проектстальконструкция

Редакторы — инж. *И. И. ЦЫГАНКОВ* (Госстрой СССР), канд. арх. *Л. И. ЛОПОВОК* (Межведомственная комиссия по СНиП), канд. техн. наук *Л. С. АВИРОМ* (Ленфилиал АСнА СССР) и инж. *В. И. ЭГЛИТ* (ЦНИИЭП жилища АСнА СССР).

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства	Строительные нормы и правила	СНиП I-A.4-62
	Система допусков. Основные положения	—

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящая глава содержит основные требования по обеспечению точности сборных конструкций и взаимозаменяемости их элементов. Требования главы распространяются на проектирование, изготовление и монтаж сборных конструкций зданий и сооружений.

*Примечание.* Для строительных изделий и материалов, выпускаемых по государственным стандартам, нормативы точности принимаются по этим государственным стандартам впредь до их пересмотра и уточнения в соответствии с требованиями настоящей главы.

**1.2.** Точность конструкции определяется степенью приближения натуральных размеров и положения конструкции к основным проектным.

Величины допускаемых погрешностей устанавливаются исходя из предельных размеров конструкций и предельных положений элементов конструкции в узлах сопряжений. Разность между наибольшими и наименьшими предельными размерами (или положениями) является допуском размера (положения).

*Примечание.* Терминология по системе допусков приведена в 5-м разделе настоящей главы.

**1.3.** Суммарный допуск конструкции (конструкционный допуск) включает в себя изготовительные допуски, определяющие допустимую величину погрешности при изготовлении элементов конструкции, и монтажные допуски (разбивочные и установочные), определяющие допускаемую неточность сборки элементов конструкции. Величина каждого допуска представляет собой сумму положительного и отрицательного допускаемых отклонений на-

турного (фактического) размера или положения от основного проектного.

Необходимая точность конструкции обеспечивается изготовлением и монтажом ее элементов в пределах установленных допусков и допускаемых отклонений.

Величины допусков и допускаемых отклонений устанавливаются при проектировании конструкции с учетом требований соответствующих глав СНиП.

**1.4.** Назначаемые допуски и допускаемые отклонения должны обеспечивать индустриальный метод монтажа конструкции без дополнительной обработки и пригонки с обеспечением прочностных, изоляционных (термоизоляционных, звукоизоляционных, гидроизоляционных, пароизоляционных и т. д.) и эстетических качеств, когда эти качества связаны с геометрической точностью.

Допуски должны обеспечивать взаимозаменяемость однотипных элементов конструкций.

## 2. СИСТЕМА ДОПУСКОВ

**2.1.** Система допусков построена на принципе группировки погрешностей отдельных производственных процессов в классы точности.

Назначение класса точности производится на основе расчета точности конструкции в зависимости от вида и назначения этой конструкции с учетом технологии производства.

**2.2.** Изготовительные допуски линейных размеров сборных элементов в зависимости от установленного класса точности изготовления должны устанавливаться в пределах величин, приведенных в табл. 1.

Внесены Академией строительства и архитектуры СССР	Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 14 декабря 1962 г.	Срок введения 1 июля 1963 г.
--	--	---------------------------------

Таблица 1

Допуски линейных размеров элементов сборных конструкций в мм

Интервалы проектных размеров	Величины допусков при классах точности							
	5-и	6-и	7-и	8-и	9-и	10-и	11-и	12-и
До 1500	0,9	1	2	4	6	10	14	22
Свыше 1500 до 2500	1,2	2	3	5	8	12	20	30
» 2500 » 4500	1,5	3	4	6	10	16	24	38
» 4500 » 9000	2,3	4	6	9	14	22	36	56
» 9000 » 15000	3,4	5	9	14	22	34	54	86
» 15000 » 21000	4	6	10	16	26	40	64	100
» 21000 » 27000	4,6	7	11	18	28	46	72	—
» 27000 » 33000	5	8	13	20	32	50	—	—

Примечание. Если размеры элемента конструкции менее 1500 мм, допуски устанавливаются по интервалу проектных размеров до 1500 мм.

2.3. Соблюдение допусков размеров бетонных и железобетонных изделий должно обеспечиваться качеством формовочного оборудования и соответствующей организацией производства на предприятии-изготовителе.

2.4. Для элементов конструкций с основными свободными размерами допуски размеров разрешается назначать по более низким классам точности с учетом технико-экономических обоснований.

2.5. По величине допусков размеров элемента устанавливаются допускаемые отклонения от основных размеров элемента.

2.6. Допуски на шероховатость поверхности устанавливаются по классам шероховатости в зависимости от необходимой степени заводской законченности элементов и конструктивных требований в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Допуски шероховатости поверхности в мм

Класс шероховатости (строительный)	Условное обозначение	Обработка поверхности	Допускаемые колебания высоты неровности	Базовая длина замера
1-ш		Черновая затирка поверхности бетона — выравнивание	2,5—5	200
2-ш		Поверхность бетона при формовании в металлических формах или чистовая затирка открытой поверхности бетона	1,2—2,5	200
3-ш		Механическая обработка отвердевшего бетона или шпаклевка	0,6—1,2	100
4-ш		Прокат металла. Прессование керамических изделий, шлифование бетона	0,3—0,6	100

Примечания: 1. Поверхности, к которым не предъявляется специальных требований, обозначаются знаком

2. Декоративные поверхности со вскрытой фактурой обозначаются буквой «ф» с ограничением величины искусственных неровностей высоты в мм (например, ф = 15+20) и устанавливаются проектом.

3. Шероховатость металлических и пластмассовых изделий назначается по ГОСТ 2789—59 «Шероховатость поверхности», если требования к чистоте поверхности выше, чем это указано в табл. 2.

4. Местные дефекты (наплывы, раковины, околы) поверхности изделий при классах шероховатости 3-ш и 4-ш не допускаются. При классах шероховатости 1-ш и 2-ш допускаемые местные дефекты устанавливаются техническими условиями на изготовление и приемку этих изделий.

2.7. Разбивочные (геодезические) допуски назначаются по табл. 3 и 4 в зависимости от принятого класса точности разбивки.

Таблица 3

Допуски осевых разбивочных размеров в мм

Интервалы размеров между осями	Допуски при классе точности разбивки		
	1-р	2-р	3-р
До 9 000	2	5	6
Свыше 9 000 до 15 000	3	6	8
» 15 000 » 21 000	4	7	10
» 21 000 » 27 000	4	8	12
» 27 000 » 33 000	5	9	14
Свыше 33 000	$4\sqrt{n}$	$8\sqrt{n}$	$11\sqrt{n}$

Примечание.  $n$  — количество промеров 20-метровой лентой.

Таблица 4

Допуски отметок уровенных маяков в мм

	Допуски при классах точности разбивки		
	1-р	2-р	3-р
Разность высотных отметок установленных маяков в пределах одной станции технического нивелирования . . . . .	6	10	20
То же, маяков для двух соседних элементов . . . . .	2	4	10

2.8. Монтажные допуски на несовмещение установочных осей и на невертикальность элементов конструкций назначаются по табл. 5 и 6 в зависимости от принятого класса точности установки.

Таблица 5

Допуски несовмещения установочных осей в мм

Группа	Сопряжения	Эскиз	Величина допусков при классах точности установки	
			1-у	2-у
I			2	8
II			4	10
III			10	30

Примечания: 1. При монтаже элементов по шаблонам, с помощью монтажных болтов, при установке элементов по вилочным фиксаторам установочный допуск определяется исходя из условий точности изготовления шаблонов, фиксаторов и т. д.  
2. Если за установочную ось элемента принимается его грань, допуск для I и II групп класса 2-у должен быть увеличен на 2 мм.

Таблица 6

Допуски невертикальности установки элементов конструкций в мм

Высота элемента конструкции	Величина допуска при классах точности установки	
	1-у	2-у
До 4 500	10	20
Свыше 4 500 до 15 000	20	30
» 15 000	—	$0,002H$ , но не более 70

### 3. РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Назначение допусков производится по специальным инструкциям на основе расчета точности конструкции. При этом определяется суммарный (конструкционный) допуск и устанавливаются размеры компенсаторов, поглощающих накапливающиеся погрешности в цепях элементов на заданном расчетном участке.

3.2. Суммарные допуски определяются по формуле

$$\Delta_c = \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2} \quad (1)$$

где  $\Delta_c$  — суммарный допуск;

$\Delta_i$  — проекции изготовительных и монтажных допусков на ось замыкающего звена.

Проекция допусков последовательно суммируются на длине расчетного участка, начиная от его базовой оси и кончая замыкающим звеном.

3.3. Расчетные цепи делятся на:

а) свободные, в которых накопление погрешностей при монтаже элементов происходит на ограниченной длине и в которых монтаж элементов ведется по установочным осям или маякам;

б) контактные, в которых сопрягаются сами элементы или шаблоны, фиксирующие положение элементов, что приводит к накоплению погрешностей на участке, включающем ряд последовательно расположенных элементов.

За расчетный участок принимается:

а) в свободных цепях — расстояние между соседними, связанными монтажной последовательностью, установочными осями (например, осями колонн) или уровенными маяками. При этом в расчетную цепь включаются также элементы, устанавливаемые на оси и маяки (например, колонны);

б) в контактных цепях — вся часть конструкции, расположенная по одну сторону от основной базовой оси или основной базовой отметки. При этом в цепь включаются все элементы этой части конструкции, связанные последовательностью монтажных работ.

3.4. Допуски искажения формы элементов необходимо назначать в пределах зон допусков линейных размеров, вводимых в расчет в соответствии с указаниями специальных инструкций.

3.5. Расчетной точности определяются следующие основные допуски конструкции:

$\Delta_{c.з}$  — допуск зазора;

$\Delta_{c.п}$  — допуск площадки опирания;

$\delta_{c.у}$  — допуск смещения граней смежных элементов (допускаемый уступ);

$\Delta_{c.г}$  — допуск общего размера конструкции.

Эти допуски должны быть увязаны с предельными размерами конструкции с соблюдением следующих зависимостей:

$$\left. \begin{aligned} c_{\min}^{\max} &= c_0 - \beta_c \pm \frac{\Delta_{c.з}}{2}; \\ a_{\min}^{\max} &= a_0 + \beta_c \pm \frac{\Delta_{c.п}}{2}; \\ L_{\min}^{\max} &= L_0 + \beta_c \pm \frac{\Delta_{c.г}}{2}. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Здесь

$c_{\min}^{\max}$  — предельные размеры зазора (максимальный или минимальный);

$a_{\min}^{\max}$  — то же, размеры площадки опирания;

$L_{\min}^{\max}$  — то же, общие размеры конструкции;

$c_0, a_0, L_0$  — соответствующие основные проектные размеры;

$\beta_c$  — поправка на несимметричность отклонений.

Поправка на несимметричность отклонений находится по формуле

$$\beta_c = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \delta_i \quad (3)$$

где  $\delta_i$  — проекции допускаемых отклонений, входящих в расчетный участок и принимаемых с соответствующими знаками.

3.6. В зависимости от исходных данных, положенных в основу проектирования, задача определения точности может быть:

а) прямой, когда по величине производственных допусков устанавливается зона возможных погрешностей положения элементов в замыкающем звене, принимаемая по результатам расчета точности конструкции за конструкционный допуск;

б) обратной, когда по суммарному конструкционному допуску устанавливаются производственные допуски, увязываемые с технологическими возможностями производственной базы и возможной точностью монтажа.

**3.7.** Предельные размеры элементов конструкции и компенсаторов устанавливаются с соблюдением следующих правил:

а) предельные размеры зазоров между элементами ограждающих конструкций должны обеспечивать возможность заполнения зазора материалом, из которого выполняется шов;

б) предельные размеры зазоров, а также допуски на искажение формы и поверхности элементов должны удовлетворять эстетическим требованиям, предъявляемым к данному зданию или сооружению;

в) предельные размеры площадок опирания элементов устанавливаются из условия прочности и устойчивости конструкции.

**3.8.** Данные расчета точности следует принимать:

а) при проверке прочности и устойчивости элементов конструкций;

б) при разработке технических условий на изготовление и приемку изделий (элементов конструкций), кондукторов для сборки монтажных марок, измерительного инструмента, при проектировании форм и оснастки для изделий;

в) при разработке проекта организации геодезических и монтажных работ — схем горизонтов разбивки установочных осей, горизонтов нивелирования, монтажных горизонтов с указанием последовательности установки элементов и монтажных приспособлений.

**3.9.** В проектных предложениях и заданиях указываются предельные классы точности.

При разработке рабочего проекта производится расчет точности конструкции и назначаются производственные и конструкционные допуски.

**3.10.** На чертежах рабочего проекта и в технических условиях проставляются не допуски, а допускаемые отклонения от основных проектных размеров:

а) допускаемые отклонения от положения элементов в узлах и стыках проставляются на чертежах конструкции и на монтажных чертежах;

б) допускаемые отклонения линейных размеров и классы шероховатости поверхности проставляются на чертежах изделий и указываются в технических условиях на изготовление и приемку сборных изделий;

в) на монтажных чертежах и схемах обозначаются: установочные ориентиры (риски установочных осей) и способ их нанесения,

основные базовые оси и способ их передачи с одного на другой горизонт, уровенные маяки и способ их установки, станции геодезических инструментов, трассы промеров, способы контроля положения элементов в собранной конструкции и инструмент для контроля (калибры, геодезический инструмент).

#### **4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

**4.1.** Контроль точности сборных конструкций производится путем замера натурального положения смонтированных элементов и определения соответствия между натурным их положением и допускаемым предельным положением.

**4.2.** Технический контроль точности производится в соответствии с установленными проектом допусками. Различаются: пооперационный контроль, осуществляемый в процессе производства, и контроль изготовленных элементов и смонтированных конструкций при их приемке.

**Примечание.** Операции технического контроля включаются в технологические карты.

**4.3.** В зависимости от технического уровня и организации производства работ контроль точности может быть сплошным или выборочным.

**4.4.** Для обеспечения изготовления сборных железобетонных элементов в пределах установленных допускаемых отклонений от размеров точность изготовления металлических форм и оснастки должна быть, как правило, на 1—2 класса выше точности размеров изделий.

**4.5.** Для повышения точности изготовления изделий рекомендуется укрупненную сборку монтажных марок (металлических и железобетонных конструкций, объемных блоков и т. п.) производить в заводских условиях (если это возможно по условиям транспортировки) в специальных кондукторах. При этом точность размеров между фиксаторами кондуктора должна быть на 1—2 класса выше точности изготовления монтажных марок.

**4.6.** Для повышения точности монтажных работ рекомендуется:

а) производить монтаж сборных конструкций с помощью специальных шаблонов, обес-



печивающих монтажную устойчивость и фиксирующих положение элементов в конструкции;

б) производить поэтажные (поярусные) контрольные замеры расположения оголовков колонн, верхних граней поперечных несущих стен и других элементов с составлением поэтажных схем погрешностей. На основании анализа этих схем вводить необходимые коррективы при сборке последующих этажей (ярусов).

4.7. Точность монтажа необходимо обеспечивать выбором способа и организации производства работ, применением геодезических инструментов и монтажных приспособлений в соответствии с рекомендациями табл. 7 и 8 и организацией соответствующего контроля за качеством монтажа.

Таблица 7

Классификация инструментов и способов производства работ по разбивке установочных осей в зависимости от классов точности разбивки

Класс точности	Измерительный инструмент	Способ провешивания трассы	Способ натяжения рулетки	Способ нанесения риски
1-р	Стальная компарированная рулетка длиной 20 м с ценой деления 1 мм	Теодолит	Динамометром 10 кг ( $\pm 0,5$ )	Прочерчивание на специальной металлической марке
2-р	То же	Визуально	Вручную	Прочерчивание на поверхности бетона
3-р	Стальная рулетка некомпарированная с ценой деления 1 см	»	»	То же

Примечания: 1. Необходимо вводить поправку за компарирование для классов 1-р и 2-р.  
2. Необходимо вводить поправку за превышение отметок станций для всех классов точности.  
3. При разбивке осей по классу 1-р следует производить планировку поверхности, на которую укладывается рулетка.

Таблица 8

Классификация монтажных приспособлений, инструмента и способов производства монтажных работ в зависимости от класса точности установки

Класс точности	Монтажные приспособления	Обозначение установочной оси	Способ установки элемента, обеспечивающий совмещение установочных осей	Способ обеспечения вертикальности элементов и применяемый инструмент
1-у	Шаблоны, кондукторы, подкосы с форкопфами	Риска на металлической марке	По шаблону, с применением домкрата, или установка в несколько приемов	Тонкая регулировка в кондукторе, по шаблону или с помощью форкопфов; теодолит
2-у	Подкосы с форкопфами, струбины, расчалки	Риска на поверхности элемента или грань элемента	Установка в один прием без доводки	Установка с помощью форкопфов или расчалок; отвес, теодолит

Примечание. Установка элементов при III группе сопряжения (см. табл. 5) производится: по классу 1-у — с измерением площадок опирания во время монтажа, по классу 2-у — без измерения площадок, с оценкой точности установки элементов визуально.

## 5. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО СИСТЕМЕ ДОПУСКОВ

5.1. **Натурный размер** — фактический размер, полученный в результате непосредственных измерений, выполненных инструментом, имеющим соответствующую точность.

5.2. **Предельные размеры** — размеры, между которыми допускается колебание величины натурального размера. Подразделяются на наибольший предельный размер (индекс — макс) и наименьший предельный размер (индекс — мин).

5.3. **Свободный размер** — не влияющий на размеры или положение сопрягаемых элементов конструкции.

5.4. **Натурное положение** — фактическое положение установленного конструктивного элемента, определенное в результате непосредственных измерений.

5.5. **Предельные положения** — между которыми допускается колебание натурального положения конструктивного элемента.

5.6. Точность — степень приближения натуральных размеров к основным проектным размерам.

5.7. Классы точности — группы погрешностей, характерных для технологических операций, выполняемых на определенном технологическом оборудовании или с применением заданных приемов работ, при налаженных процессах производства.

5.8. Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами (или предельными положениями).

5.9. Суммарный конструкционный допуск — допуск, определяющий необходимую точность конструкции.

5.10. Производственные допуски. — допуски размеров при выполнении отдельных производственных процессов (изготовление сборных элементов, разбивочные работы, монтаж);

а) изготовительные допуски линейных размеров элементов (изделий), искажения их формы и качества поверхности;

б) разбивочные (геодезические) допуски разбивки осей и высотных отметок;

в) установочные монтажные допуски установки и выверки монтируемых элементов.

5.11. Допускаемое отклонение — разность между предельным размером (или положением) и основным проектным размером (положением). За счет положительного допускае-

мого отклонения увеличивается размер конструктивного элемента по сравнению с основным проектным размером или уменьшается проектный зазор между элементами. За счет отрицательного отклонения уменьшается размер элемента по сравнению с основным проектным или увеличивается зазор между элементами.

Абсолютная сумма положительного и отрицательного допускаемых отклонений равна допуску.

5.12. Компенсатор: конструктивное устройство — зазор, шов, площадка опирания, — поглощающее неточности расчетной цепи (неточности размеров и положений элементов).

5.13. Монтажный горизонт — условная плоскость, проходящая в уровне оснований монтируемых элементов конструкции.

5.14. Горизонт разбивки осей — поверхность, на которой наносятся установочные риски (оси положения монтируемых элементов).

5.15. Базовая ось — ось, принимаемая за начало отсчета при измерениях или при суммировании ошибок в цепях.

5.16. Установочная ось элемента — характерный ориентир (геометрическая ось, грань) на поверхности элемента, совмещаемый с соответствующей осью его положения в конструкции.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Часть I, раздел А, Глава 3</i>	
<b>Применение единой модульной системы при назначении размеров сборных конструкций и изделий</b>	
Общие положения . . . . .	3
<i>Часть I, раздел А, Глава 4</i>	
<b>Система допусков. Основные положения</b>	
1. Общие положения . . . . .	7
2. Система допусков . . . . .	7
3. Расчет точности конструкций . . . . .	10
4. Обеспечение точности изготовления и монтажа сборных конструкций . . . . .	11
5. Терминология по системе допусков . . . . .	12

*Госстройиздат*  
*Москва, Третьяковский проезд, д. 1*

\* \* \*

Редактор издательства *В. П. Страшных*  
Технический редактор *Л. А. Комаровская*

---

Сдано в набор 26/II 1963 г. Подписано к печати 18/IV 1963 г. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub> д. л. = 0,5 бум. л. — 1,64 усл. печ. л. (1,0 уч.-изд. л.). Тираж 75 000 экз. Изд. № XII-7714. Зак. № 1186. Цена 5 коп.

---

Типография № 2 им. Евг. Соколовой  
УЦБ и ПП Ленсовнархоза.  
Ленинград, Измайловский пр., 29.