

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№ 407-0-150

Охранное освещение и сигнализация на понижающих подстанциях

АЛЬБОМ П

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ
Южным отделением института
"Энергосетьпроект"
Минэнерго СССР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
институтом "Энергосетьпроект"
с...I. марта.....1976 г

Решение №51 от 23 марта 1976г.

Г.А.НЕВЕДРОВ

А.П.ЛЕОНОВ

А.И.КАРПОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

10205нк т 2-1

№ 7649тм-П

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

№ 407-0-150

Охранное освещение и сигнализация на
понижающих подстанциях

АЛЬБОМ П

Перечень заказных спецификаций - ИРС

Листов I

лист I

№ п/п	Часть проекта	Марка	Количество листов	№ стр.
I	Сигнализация	ЭЛ-1	2	3-4
2	Охранное освещение	ЭЛ-2	3	5-7

76497Н-72-2

10205 нк т 2 а 2

ед

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Охранное освещение и сигнализация на
понижаемых подстанциях

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ал-1

Сигнализация

Листов 2

Лист 1

№ п/п по объес- твенной класси- фикации	Наименование и техни- ческая характеристика основного и комплект- ного оборудования, приборов, арматуры, касельных и др.изделий и др.	Тип, марка, ката- лог., приборов, арматуры, касельных и др.изделий и др.	№ по- зиции по техно- логи- чес- кой схеме	Завод-изго- товитель	Еди- ница из- мере- ния	Ко- личе- ство	Ма- тери- ал	Вес в кг	Стоимость по смете			
									Листов		Лист 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Концентратор малой ёмкости	комар- сигнал- 12АМ		п/я А-1325 г.Калуга	шт	I				154	0,154	
2	Блок пятылучевой	комар- сигнал- 12ВМ		—“—	шт	I				63	0,063	
3	Устройство сигнальное фотоэлектрическое	“Луч”		“Электро- тотайп” г.Кишинев	комп. 6					850	5.II	

10205РК № 213

764974-72-3

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Охранные освещение и сигнализация на
помещениях подстанцийАЛЬБОМ П
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛ-2

Охранные освещение

Листов 3

лист 1

№ п/п по общес- тран- ко- нди- ци- он- ной клас- сифи- кации	Наименование и техни- ческая характеристика основного и комплект- ного оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, кота- лог. № чер- тежа	# по- зиции по техно- логи- ческой схеме	Завод-изго- товитель	Еди- ни- чи- ца		Ма- те- ри- ал	Вес в кг	Стоимость по смете			
					ли- чи- ца	из- от- по			едини- чны (руб.)	общая (тыс руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пускатель магнитный, катушка 380 В	ПМЕ-221		п/я В-8843 г.Фрунзе	шт	I		2,3	2,3	6,90	0,007	
2	Кнопка управления	ПК8- -22-2		"Электроаппа- рат" г.Гомель	шт	5		0,518	0,518	1,40	0,001	
3	Опора железобетонная d=10 м	ШВ- 10 70		-	шт	26	-	-	-	-	-	

76497н-72-3

10205 пк т 2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Светильник наружного освещения	СНО-2-200	"Аэлектроарматура" г.Тернополь	шт	26	-	4,3 III ⁸	1,80	0,047			
5	Лампа накаливания 220В, 200 Вт	Б-220-200	Рижский электроламповый	шт	26	-	-	-	0,85	0,022		
6	Коробка ответвительная А-И220	ГЭИ	шт	2	-	-						
7	Кабель с алюминиевыми жилами на напр.1 кВ, оеч. 3х10кв.мм	ААПВ-1	-	м	100	-	0,46 46	0,560	0,056			
Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напр.до 500В. оеч.:												
8	3 x 10 кв.мм	АИРТ-500	-	м	15	0,406 6,09	0,345	0,006				
9	2 x 4 кв.мм	АИРТ-500	-	м	10	- 0,23 2,3	0,14	0,001	10205	м 216		

764974-72-6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IO		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сеч. 4 x 2,5	АКНРТ	-		м	2	-	0,29	0,58	0,170	-
II		Провод алюминиевый голый сеч. 16 кв.мм	А-16	-		м	1300	-	-	80	0,86	1,55
12		Труба асбосцементная φ 100, ℓ=3м	ГОСТ 1839-72	-		шт	3	-	21,36	64,08	2,19	0,007

16497M-72

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА

М.И.

Л.ГРИБЧЕНКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ

А.И.

А.ПАЛЕЙКА

СОСТАВИЛ

Лесовая

С.ЛЕСОВАЯ

10205мк в 2шт

612.76-30кальк.500у.ЭСП.