



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон (495) 411-60-45. Факс: (495) 411-60-52
E-mail rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00883701, ОГРН 1047796607650
ИНН КПН 7709561778 770901001

Директору
ООО «Аудит Сервис Оптиум»

С.Г. Светушенко
ул. Комиссарова, д. 28,
г. Владимир, 600027

21.03.2011 № 14-01-68/1986

На № П-3484 от 24.02.2011

О согласовании размещения
крышной котельной

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело Ваше обращение в Правительство Российской Федерации, поступившее в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) из Аппарата Правительства Российской Федерации, по вопросу согласования размещения крышной котельной, и разъясняет.

В соответствии с требованиями п.1.19. Изменения № 1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России. Кроме того, требования к размещению крышных котельных содержатся в Своде правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2009).

И.о. начальника управления
по надзору за объектами
нефтегазового комплекса

С.А. Жулина

14-00-00-100