



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46  
Телефон: 114-833 «ОПЕРОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

Генеральному директору  
СРО НП «Альянс Пожарной  
Безопасности»

В.В. Лебедеву

Лесной пр., д. 65, корп. 1, оф. 213,  
г. Санкт-Петербург, 194100

21 ДЕК 2012 № 19-2-4-5315  
на № 19/11/12-2 от 19.11.2012

По итогам рассмотрения  
 обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1.20 СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», устройство эвакуационных выходов из встроенных помещений, размещенных в производственных зданиях категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности на антресолях и площадках в производственных помещениях категорий В, Г и Д по открытым лестницам не допускается.

Заместитель главного государственного  
инспектора Российской Федерации  
по пожарному надзору –  
заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности

А.Н. Гилетич



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357 КПП 780401001  
194 100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д.65, корп. 1, оф. 213  
Тел./факс: (812)643-00-98 E-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)

Исх. № 19/11/12-2  
От 19 ноября 2012

Директору Департамента  
надзорной деятельности МЧС России  
Дешевых Ю.И.  
121357, г. Москва, ул. Ватутина д. 1,  
Тел. (495)212-05-99, (495)212-09-94

Уважаемый Юрий Иванович!

Правомерно ли рассматривать выходы (по габаритам отвечающие требованиям п. 6.16 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») устраиваемые из встроенных помещений (отвечающих по назначению положениям п. 1.7\* СНиП 2.09.04-87\* «Административные и бытовые здания»), размещаемых в производственных зданиях категорий В, Г, Д на антресолях и площадках в производственные помещения категорий В, Г, Д по открытым лестницам (отвечающим требованиям п. 6.29, 6.30\*, 6.31\* СНиП 21-01-97\*), как эвакуационные выходы для вышеуказанных встроенных помещений.

Генеральный директор  
СРО НП «Альянс Пожарной Безопасности»

  
Лебедев В.В.