



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проспект, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телефон: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

04 АВГ 2010 № 19-2-3-4063

На № _____ от _____

Начальнику ГУ МЧС России
по Нижегородской области
полковнику внутренней службы
А.А. Шиканову

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев совместно с ФГУ ВНИИПО МЧС России обращение по вопросу размещения антресолей в общественных и административных зданиях, сообщает, что требования пожарной безопасности для названных конструкций отсутствуют.

В соответствии с положениями статьи 78 Федерального закона от 27 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Приложение: заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России, на 2-х листах.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
полковник внутренней службы

А.А. Макаревич

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

ч/пг ВНИИПО, с. 12-е Башкиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 429-82-42, 524-08-90
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

ЛПП АИ № *19-2-4-1604* Заместителю директора
На № *19-2-4-1604* 01 *25.03.2010* Департамента надзорной деятельности
МЧС России
полковнику внутренней службы

А.Н. Гилетичу

ул. Ватутина, д.1, г. Москва, 121357

Объяснение требований норм

Уважаемый Анатолий Николаевич!

Во исполнение письма от 25.03.2010 № 19-2-4-1604, по обращению
капельника ГУ МЧС России по Нижегородской области о требованиях
нормативных документов по пожарной безопасности к антресолям в
общественных зданиях, сообщаю следующее.

В соответствии с требованиями СП 4.13130.2009 и СНиП 51-03-2001
антресоли предусматриваются только в зданиях производственного и складского
назначения.

По мнению специалистов института, такие площадки в общественных
зданиях необходимо принимать как внутренние открытые галереи. Требования
пожарной безопасности к устройству таких площадок (галерей) в общественных
зданиях отсутствуют и в соответствии со ст.78 Федерального закона от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для
таких объектов необходимо разрабатывать специальные технические условия
отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности, в том числе вы

пределению этажности здания, площади пожарного отсека, и также требования к
конструктивным решениям, пределам огнестойкости несущих и ограждающих
конструкций, требования к организации эвакуации людей и содержащие комплекс
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности.

С уважением,

Начальник

генерал-майор внутренней службы

Н.П. Копылов

Кирсанов М.Б.
н4991624-82-33