



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел. 624-19-01, факс 624-19-46

Телекомпания «ОТЕРООН»

Е-mail: info@mchs.gov.ru

00 ИЮН 2012 № 19-2-2-4541

№ 10875-5-3-4 от 24.10.12

Заместителю Начальника
регионального центра (по надзорной
деятельности) – начальнику УНД ПРЦ
МЧС России
полковнику внутренней службы

А.В. Козлову

Окский проезд, 6,
г. Нижний Новгород, 603950

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в пункте 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила) нет запрета на установку автоматических шлагбаумов при въезде на территории жилых многоквартирных домов и объектов иного назначения. При этом, в случае установки таких технических средств, выполнение требований п. 75 Правил может быть обеспечена разблокировкой, автоматическим и ручным открыванием шлагбаума при возникновении чрезвычайной ситуации.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности
генерал-майор внутренней службы

А.Н. Гилятич