



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДИНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗЫЧЛЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 524-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

06.10.2011 № 13-4-03-54859

На № 05/08/11-2 от 05.08.2011г.

Генеральному директору  
НП «Альянс Пожарной Безопасности»  
В.В. Лебедеву  
ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 511  
г. Санкт-Петербург, 195220  
тел./факс (812) 248-91-39

О разъяснении требований  
нормативных документов

По существу Вашего обращения сообщаю, что согласно Распоряжению Правительства от 21.06.2010 г. №1047-р СНиП 31-06-2009 разработан в обеспечение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и не действует в части, регламентирующей требования пожарной безопасности.

Разработка системы противопожарной защиты объектов регламентируется положениями Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и разработанными в его развитие нормативными документами в области пожарной безопасности.

Заместитель начальника

И.Р. Хасапов



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**«Альянс Пожарной Безопасности»**

ИНН 7804183357 КПП 780401001  
195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н  
Тел./факс: (812)248-91-39 E-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)

Исх. № 05/08/11-2  
От 05 августа 2011 года

Начальнику ФГУ ВНИИПО  
МЧС России  
Климкину В.И.

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха  
143903, Московская область  
Тел./факс: (495) 521-23-33  
(495) 529-82-52

«О необходимости применения  
СНиП 31-06-2009»

Уважаемый Виктор Иванович!

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил» (частей таких стандартов и сводов правил) на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» действует в следующих разделах 3 (пункты 3.1 - 3.13, 3.15 - 3.20, абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22-3.25), 4, 5 (пункты 5.1 - 5.19, 5.30 - 5.32, 5.34 - 5.40), 7 – 9, но не вошли пункты 5.20-5.29 данного СНиПа по вопросам эвакуации, а также весь раздел 6 «Требования к огнестойкости зданий и безопасности людей при пожаре».

Также данный СНиП не вошел в Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 01.07.2010) "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов", в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Исходя из вышеизложенного, просим Вас разъяснить необходимость использования раздела 6 СНиП 31-06-2009 при разработке раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Генеральный директор  
НП «АПБ»

В.В. Лебедев