



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

Генеральному директору
СРО НП «АПБ»
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,
г. Санкт-Петербург, 195220

Б.Б. Колчев № *22/11-341*

На № 22/11/11-2 от 22.11.2011 г.

В соответствии с поручением ДНД МЧС России по существу 1-го вопроса, изложенного в письме исх. №22/11/11-2 от 22.11.2011 г., считаем необходимым руководствоваться положениями статьи 140 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ при устройстве грузопассажирских лифтов с автоматическим дверями и скоростью передвижения кабины 1 м/с и более в многоквартирных жилых домах с учетом повышенного риска нахождения людей в движущейся кабине лифта при возникновении пожара обусловленного невозможностью своевременного принятия адекватного решения из кабины об остановке и/или изменении направления движения кабины (в направлении к основному посадочному этажу).

По существу 2-го вопроса считаем целесообразным повторно обратиться за разъяснениями к разработчикам СП 54.13330 – в Министерство регионального развития РФ.

Заместитель начальника

И.П. Хасанов



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357 КПП 780401001
195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н
Тел./факс: (812)248-91-39 E-mail: apb@apbez.ru Сайт: www.apbez.ru

Исх. № 22/11/11-2
от 22 ноября 2011 года

Министерство регионального развития
Российской Федерации
ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1, г. Москва,
121357,
факс (495) 699-38-41, (495) 980-25-47

О необходимости устройства АУПС в жилых зданиях
высотой до 28 м. в соответствии с требованиями
статьи 140 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.

Пункт 6.2 таблица А.1 обязательного приложения «А» СП5.13130.2009 в общем случае не требует устройства АПС в жилых зданиях высотой не более 28 м. Однако часть 1 статьи 140 ФЗ №123 от 22.07.2008 предписывает:

«Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам

1. Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты».

При этом пункт 4.8 и обязательное приложение «Г» СП 54.13330.2001 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) в жилых зданиях высотой до 12 этажей обязывает применить лифты со скоростью 1 м/сек.

1) Следовательно, в этом случае исходя из вышесказанного, при проектировании и реконструкции жилых зданий высотой до 28 м и лифтами со скоростью движения 1 м и более метров в секунду, следует ли предусматривать автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) с выполнением требований пункта 7.3.3 СП 54.13330.2011?

2) С какой организацией заказчику следует согласовывать в жилых зданиях высотой до 28 м. применение лифтов со скоростью движения менее 1м/сек?

Просим официально дать ответы по указанным вопросам, необходимые как для применения при проектировании указанных объектов, так и для ответа на возможные замечания экспертизы.

Генеральный директор СРО НП «АПС»



В.В. Лебедев