



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)**

наб. реки Мойки, дом 85, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34

дд. 12.12.12 № 892342-2-18

на № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу (далее - Главное управление), рассмотрев Ваше обращение, в порядке консультирования юридических лиц по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, разъясняет следующее.

Для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию, либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при организации эвакуации людей из встроенных административно-бытовых помещений, по функциональному назначению соответствующих требованиям п. 1.7* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», можно руководствоваться положениями п. 1.20*, 1.7* указанного СНиП, а также раздела 6 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Начальник Главного управления

Л.А. Беляев



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357 КПП 780401001
194 100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д.65, корп. 1, оф. 213
Тел./факс: (812)643-00-98 E-mail: aph@apbez.ru Сайт: www.apbez.ru

Исх. № 19/11/12-2
От 19 ноября 2012

Директору Департамента
надзорной деятельности МЧС России
Дешевых Ю.И.
121357, г. Москва, ул. Ватутина д. 1.
Тел. (495)212-05-99, (495)212-09-94

Уважаемый Юрий Иванович!

Правомерно ли рассматривать выходы (по габаритам отвечающие требованиям п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») устраиваемые из встроенных помещений (отвечающих по назначению положениям п. 1.7* СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»), размещаемых в производственных зданиях категорий В, Г, Д на антресолях и площадках в производственные помещения категорий В, Г, Д по открытым лестницам (отвечающим требованиям п. 6.29, 6.30*, 6.31* СНиП 21-01-97*), как эвакуационные выходы для вышеуказанных встроенных помещений.

Генеральный директор
СРО НП «Альянс Пожарной Безопасности»

Лебедев В.В.