



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

Генеральному директору  
СРО НП «АПБ»  
В.В. Лебедеву

ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н,  
г. Санкт-Петербург, 195220

13.10.2011 № 13-д-04-7404  
На № 25/10/11-1 от 25.10.2011 г.

В соответствии с поручением ДНД МЧС России по существу вопроса изложенного в письме исх. №25/10/11-1 от 25.10.2011 г. сообщаем, что требование п. 7.2а СП7.13130.2009 относиться к межквартирным холлам и холлам, обеспечивающим сообщение между помещениями здания (т.е. выполняющим функцию коридоров), а не к лифтовым холлам. Устройство вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных лифтовых холлов, участков коридоров, выполняющих связь с незадымляемыми лестничными клетками здания, при отсутствии выходов в них из помещений различного функционального назначения с пожарной нагрузкой, не требуется.

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов

Б.Б. Колчев  
(495) 521-8447



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

## «Альянс Пожарной Безопасности»

ИНН 7804183357

КПП 780401001

195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н

Тел./факс: (812)248-91-39 E-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)

Исх. № 25/10/11-1  
от 25 октября 2011 года

Директору Департамента  
Надзорной деятельности МЧС России  
Ю.И. Дешевых  
ул. Ватутина, д. 1, г. Москва, 121357  
Факс (495) 212-05-99, (495) 212-09-94

Уважаемый Юрий Иванович!

Требованиями СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п. 7.2 (а) требуется устройство вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 метров.

В многоквартирных жилых домах высотой от 28 до 50 метров типовым и наиболее распространенным решением лестнично – лифтового узла является устройство пути эвакуации, ведущего на незадымляемую лестничную клетку из общего внеквартирного коридора через лифтовой холл, с установкой противопожарных дверей в проемах лифтовых шахт.

Помещение, в которое выходят двери шахт лифтов и через которое осуществляется эвакуация из общего внеквартирного коридора, отделенное от данного коридора обычными дверями, при проектировании может быть определено и как лифтовой холл и как участок коридора.

Различными пособиями к СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (2.04.05-91\* и 41-01-2003) не требовалось устройство дополнительной вытяжной противодымной вентиляции из указанного лифтового холла или участка коридора с выходами из лифтов.

В тоже время требования п. 7.2 (а) СП 7.13130.2009 однозначно указывают на необходимость устройства дымоудаления из коридоров и холлов жилых зданий высотой более 28 метров.

Просим Вас разъяснить, необходимо ли предусматривать систему вытяжной противодымной вентиляции из помещения коридора, в которое выходят двери лифтов, или лифтового холла, через которые проходит путь эвакуации из общего внеквартирного коридора, оборудованного системой вытяжной противодымной вентиляции, к незадымляемой лестничной клетке, отделенного от указанного общего коридора перегородками с дверями в жилых зданиях высотой более 28 метров.

13-2-06-7107

Генеральный директор СРО НП «АПБ»

В.В. Лебедев

Исп. Решетникова А.  
(812) 248-91-39