



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ул. Зодчего Росси, д. 1/3, Санкт-Петербург, 191023  
Тел. (812) 576-15-04, 576-15-12, факс (812) 576-15-13  
E-mail: [gnc@gov.spb.ru](mailto:gnc@gov.spb.ru) <http://www.gov.spb.ru>

*31.08.11 № 01-12-2814/11-1н*

На № 05/08/11 от 05 августа 2011 г

Г

О способах обеспечения работоспособности  
кабельных линий

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в части 2 статьи 82, части 7 статьи 84, части 2 статьи 103 и части 4 статьи 143 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», введенного в действие Федеральным Законом РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ (далее – Технический регламент) содержатся обязательные требования по обеспечению работоспособности кабелей, проводов и электрических систем противопожарной защиты в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

В п. 4.15 Свода правил СП 6.12130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» установлен порядок определения времени сохранения работоспособности кабельных линий по ГОСТ Р 53316. В п. 3.1 указанного ГОСТа дается определение кабельных линий и способы их прокладки. Также в указанном документе перечислены методы проведения их испытаний.

В соответствии с частью 3-и 4 статьи 145 Технического регламента при применении огнестойких кабельных линий последние подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.15.7 СП 5.13130.2009, пожаростойкость проводов и кабелей систем противопожарной защиты обеспечивается выбором их типа а также способами их прокладки, которые определяются организацией-проектировщиком.

Начальник отдела

В.В. Пономарев

Исполнитель:  
Иванов М.А.  
сл. тел. 576-15-57  
Иванов А.А.  
сл.тел. 576-15-95



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«Альянс Пожарной Безопасности»

---

ИНН 7804183357      КПП 780401001  
195 220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.9, лит. А, пом. 5Н  
Тел./факс: **(812)248-91-39** Е-mail: [apb@apbez.ru](mailto:apb@apbez.ru) Сайт: [www.apbez.ru](http://www.apbez.ru)

---

Исх. № 05/08/11  
От 05 августа 2011 года

**Начальнику  
Службы государственного  
строительного надзора  
экспертизы Санкт-Петербурга  
А.И. Орту**  
ул. Зодчего Росси, 1/3,  
Санкт-Петербург, 191023  
тел.: (812) 576-15-00, 576-15-12  
факс: (812) 576-15-13

Уважаемый Александр Иванович!

Из Вашего ответа (исх. №04-07-2814/11-0п от 27.05.2011) следует, что положения ст. 82, 84 и 103 Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ) являются обязательными для исполнения и подлежат контролю при проведении проверок объектов капитального строительства, проводимых Вашей организацией.

Просим Вас разъяснить: какие конкретно способы обеспечения огнестойкости линий связи являются обязательными с позиции Службы и требуется ли при этом наличие сертификатов на кабельные линии Согласно ГОСТ 53316.

Генеральный директор  
НП «АПБ»

В.В. Лебедев